



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (31/01/25 - 01/01/25)

תאריך הפקה: 04/02/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	0333 - 1	**נייס מעבדה ראשית שנאי 3	34774	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	54.20	6,292.42	4,980.83	0.00	1,311.58	16092121 - 3	*קומה 05 - סייברביט	13021	2
	24.54	2,621.25	2,076.42	0.00	544.83	16092121 - 4			
		336.17	265.65	0.00	70.52	80002031 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		228.80	188.70	0.00	40.10	80003271 - 4			
		9,478.63	7,511.59	0.00	1,967.04	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 1	*תדהר	13027	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 3			
	0.006	-0.40	-0.20	0.00	-0.20	15091162 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 2			
	0.90	327.90	259.80	0.00	68.10	16092120 - 1			
	54.20	13,371.38	10,584.27	0.00	2,787.12	16092121 - 3			
	24.54	5,570.15	4,412.38	0.00	1,157.77	16092121 - 4			
		0.55	0.43	0.00	0.12	80002031 - 3			
		1.44	1.13	0.00	0.31	80002031 - 6			
		7,985.22	6,325.49	0.00	1,659.74	80003223 - 2			
	0.80	136.00	106.40	0.00	29.60	80003224 - 8			
	0.90	233.20	182.00	0.00	51.20	81017159 - 6			
		27,625.45	21,871.70	0.00	5,753.75	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		1,931.02	1,522.97	0.00	408.04	80002031 - 4	ARM קומה 03	27966	5
	5.60	2,896.00	2,378.40	0.00	517.60	80003257 - 7			
	23.30	13,604.70	10,795.20	0.00	2,809.50	81017159 - 4			
		18,431.72	14,696.57	0.00	3,735.14	סה"כ צריכה			
	12.00	4,102.40	3,316.80	0.00	785.60	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	6
		182.01	143.79	0.00	38.22	80002031 - 8			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 8	1,434.60	0.00	5,449.00	6,883.60	12.30	
			סה"כ צריכה	2,258.42	0.00	8,909.59	11,168.01		
7	13017	ORCA קומה 06	80001690 - 2	357.60	0.00	2,233.60	2,591.20	2.40	
			80002031 - 7	178.91	0.00	716.59	895.50		
			81017159 - 7	417.30	0.00	1,122.40	1,539.70	3.90	
			סה"כ צריכה	953.81	0.00	4,072.59	5,026.40		
8	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.32	0.00	1.19	1.51		
			80001976 - 2	0.62	0.00	2.37	2.99		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.94	0.00	3.57	4.50		
9	53884	חדר כושר הייטק רעננה	81022466 - 2	1,930.40	0.00	6,835.20	8,765.60	15.20	
			סה"כ צריכה	1,930.40	0.00	6,835.20	8,765.60		
10	27970	סייברביט - קומה 04	80002031 - 5	57.27	0.00	233.79	291.06		
			80003224 - 7	1,214.40	0.00	4,352.00	5,566.40	16.00	
			סה"כ צריכה	1,271.67	0.00	4,585.79	5,857.46		
11	13016	ציבורי	15091162 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	-0.20	0.00	-0.20	-0.40	0.006	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	24.35	0.00	92.75	117.10	0.16	
			15091249 - 7	18.95	0.00	49.55	68.50	1.08	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
			16092120 - 4	3,549.00	0.00	13,452.00	17,001.00	23.71	
			80001690 - 1	1,234.40	0.00	4,682.40	5,916.80	47.20	
			80001690 - 5	1,981.60	0.00	7,154.40	9,136.00	17.60	
			80001976 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 8	2.17	0.00	8.27	10.44		
			80002031 - 1	171.28	0.00	701.18	872.46		
			80003217 - 1	1.32	0.00	5.04	6.36		
			80003217 - 2	1.36	0.00	5.19	6.55		
			80003223 - 4	9,138.10	0.00	33,809.28	42,947.38		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	112.00	0.00	564.00	676.00	0.80	
			80003257 - 2	1.60	0.00	183.60	185.20	8.00	
			80003257 - 3	1.50	0.00	101.00	102.50	4.10	
			80003257 - 4	4,499.20	0.00	15,290.40	19,789.60	30.40	
			80003257 - 6	59.40	0.00	226.40	285.80	0.40	
			80003257 - 8	1,032.00	0.00	4,332.80	5,364.80	54.40	
			80003271 - 2	279.00	0.00	1,117.00	1,396.00		
			80003271 - 3	5.50	0.00	31.80	37.30		
			80003271 - 5	121.80	0.00	409.60	531.40		
			80003271 - 6	2,117.60	0.00	7,943.70	10,061.30		
			80003271 - 7	322.50	0.00	1,257.00	1,579.50		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	771.00	0.00	2,372.40	3,143.40	7.10	
			81017159 - 2	109.10	0.00	404.70	513.80	1.20	
			81022466 - 1	1,997.60	0.00	7,203.20	9,200.80	17.60	
			81022466 - 2	-1,930.40	0.00	-6,835.20	-8,765.60	15.20	
			81022466 - 3	58.80	0.00	262.00	320.80	3.90	
			81022466 - 4	-8.50	0.00	-104.90	-113.40	0.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022466 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	25,672.04	0.00	94,719.37	120,391.40		
12	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	68.10	0.00	259.80	327.90	0.90	
			80001976 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003217 - 6	191.59	0.00	728.89	920.49		
			80003224 - 5	533.60	0.00	1,824.00	2,357.60	6.40	
			80003271 - 1	429.60	0.00	1,370.20	1,799.80		
			סה"כ צריכה	1,222.89	0.00	4,182.89	5,405.79		
13	13026	רוגובין תדהר	15091250 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			80001690 - 6	66.80	0.00	249.60	316.40	1.20	
			80003224 - 4	9.60	0.00	54.40	64.00		
			80003257 - 5	123.25	0.00	292.95	416.20	0.60	
			81022466 - 4	8.50	0.00	104.90	113.40	0.70	
			81022466 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	208.15	0.00	701.85	910.00		
14	53377	תדהר קומה 05	15091162 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	0.20	0.00	0.20	0.40	0.006	
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 3	4,098.70	0.00	15,565.10	19,663.80	54.20	
			16092121 - 4	1,702.60	0.00	6,488.80	8,191.40	24.54	
			סה"כ צריכה	5,801.50	0.00	22,054.10	27,855.60		
			סה"כ צריכה	50,775.75	0.00	190,144.82	240,920.57		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				240,920.57		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 50,775.75)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 190,144.82)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	37,692.90	0.00	141,235.36	178,928.26		
			סה"כ צריכה	37,692.90	0.00	141,235.36	178,928.26		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	2,596.80	0.00	10,184.80	12,781.60	75.20	
			סה"כ צריכה	2,596.80	0.00	10,184.80	12,781.60		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	10,720.00	0.00	40,716.80	51,436.80	102.40	
			סה"כ צריכה	10,720.00	0.00	40,716.80	51,436.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	42,028.80	0.00	157,312.00	199,340.80	288.00	
			סה"כ צריכה	42,028.80	0.00	157,312.00	199,340.80		

