



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/01/25 - 01/01/25)

תאריך הפקה: 08/02/25

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------------|-----------|----|
| | 156.52 | 41,519.70 | 32,209.60 | 0.00 | 9,310.10 | 20281499 - 1 | 3/3* לוח צרכנים | 21696 | 1 |
| | | 41,519.70 | 32,209.60 | 0.00 | 9,310.10 | סה"כ צריכה | | | |
| | 21.36 | 9,262.40 | 7,098.00 | 0.00 | 2,164.40 | 22048303 - 1 | 1* ציבורי שנאי | 23152 | 2 |
| | 17.20 | 8,635.40 | 6,504.00 | 0.00 | 2,131.40 | 22048303 - 2 | | | |
| | 3.13 | 975.60 | 749.80 | 0.00 | 225.80 | 22048303 - 3 | | | |
| | 20.33 | 8,243.80 | 6,325.60 | 0.00 | 1,918.20 | 22048307 - 1 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22048307 - 2 | | | |
| | 9.45 | 3,141.20 | 2,392.40 | 0.00 | 748.80 | 22048307 - 4 | | | |
| | | 30,258.40 | 23,069.80 | 0.00 | 7,188.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129217 - 1 | 2* ציבורי שנאי | 23154 | 3 |
| | 0.70 | 300.50 | 217.50 | 0.00 | 83.00 | 15129217 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129217 - 8 | | | |
| | 11.42 | 2,576.40 | 1,982.40 | 0.00 | 594.00 | 15129217 - 9 | | | |
| | 13.36 | 2,957.40 | 1,940.00 | 0.00 | 1,017.40 | 15129217 - 10 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129217 - 11 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129217 - 12 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129217 - 14 | | | |
| | 124.50 | 54,113.20 | 43,235.20 | 0.00 | 10,878.00 | 20281506 - 1 | | | |
| | | 59,947.50 | 47,375.10 | 0.00 | 12,572.40 | סה"כ צריכה | | | |
| | 81.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129239 - 1 | 3* ציבורי שנאי | 23157 | 4 |
| | 4.47 | 1,996.20 | 1,482.40 | 0.00 | 513.80 | 15129239 - 2 | | | |
| | 189.78 | 44,256.80 | 34,850.40 | 0.00 | 9,406.40 | 15129239 - 4 | | | |
| | 28.54 | 370.65 | 255.85 | 0.00 | 114.80 | 15129239 - 8 | | | |
| | 4.62 | 1,578.10 | 1,114.20 | 0.00 | 463.90 | 15129239 - 9 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129239 - 10 | | | |
| | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129239 - 11 | | | |
| | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129239 - 12 | | | |
| | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129239 - 13 | | | |
| | 16.45 | 2,188.80 | 1,632.60 | 0.00 | 556.20 | 15129239 - 14 | | | |
| | | 50,390.55 | 39,335.45 | 0.00 | 11,055.10 | סה"כ צריכה | | | |
| | 769.32 | -6,431.20 | -4,414.40 | 0.00 | -2,016.80 | 16092245 - 4 | 4+5* ציבורי שנאי | 23153 | 5 |
| | 5.35 | 54,656.50 | 38,354.40 | 0.00 | 16,302.10 | 16226471 - 15 | | | |
| | 30.76 | -7,877.40 | -5,040.00 | 0.00 | -2,837.40 | 18029704 - 1 | | | |



| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|-------------------|----------------|-----------|----|
| | 24.57 | -15,950.70 | -12,451.60 | 0.00 | -3,499.10 | 18029704 - 2 | | | |
| | 28.46 | -9,423.00 | -6,419.60 | 0.00 | -3,003.40 | 18029704 - 5 | | | |
| | 246.12 | -150,491.20 | -116,880.00 | 0.00 | -33,611.20 | 18029704 - 14 | | | |
| | 97.40 | -6,334.80 | -4,236.50 | 0.00 | -2,098.30 | 20281823 - 1 | | | |
| | 111.84 | -69,936.56 | -50,438.98 | 0.00 | -19,497.59 | 81029270 - 1 | | | |
| | 369.66 | 275,217.30 | 206,482.40 | 0.00 | 68,734.90 | 81029731 - 1 | | | |
| | | 63,428.94 | 44,955.72 | 0.00 | 18,473.21 | סה"כ צריכה | | | |
| | 14.84 | 3,433.50 | 2,441.50 | 0.00 | 992.00 | 14155701 - 1 | *ציבורי שנאי 6 | 23158 | 6 |
| | 8.49 | 3,710.87 | 2,819.75 | 0.00 | 891.13 | 14155701 - 3 | | | |
| | 12.57 | 3,071.40 | 1,866.90 | 0.00 | 1,204.50 | 15091164 - 2 | | | |
| | 1.91 | 517.50 | 401.50 | 0.00 | 116.00 | 15091164 - 3 | | | |
| | 6.73 | 2,057.20 | 1,356.30 | 0.00 | 700.90 | 15091164 - 4 | | | |
| | 4.19 | 2,158.60 | 1,608.80 | 0.00 | 549.80 | 16092245 - 3 | | | |
| | | 14,949.08 | 10,494.75 | 0.00 | 4,454.33 | סה"כ צריכה | | | |
| | 29.90 | 6,487.81 | 4,807.81 | 0.00 | 1,680.00 | 81011724 - 2 | *ציבורי שנאי 8 | 22294 | 7 |
| | 1.80 | 549.80 | 424.80 | 0.00 | 125.00 | 81036741 - 1 | | | |
| | 3.00 | 1,378.60 | 933.90 | 0.00 | 444.70 | 81036741 - 2 | | | |
| | 5.20 | 3,713.60 | 2,936.60 | 0.00 | 777.00 | 81036741 - 3 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81036741 - 4 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81036741 - 5 | | | |
| | | 12,129.81 | 9,103.11 | 0.00 | 3,026.70 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129205 - 3 | *ציבורי שנאי 9 | 22535 | 8 |
| | 52.38 | 23,820.80 | 18,320.64 | 0.00 | 5,500.16 | 15129205 - 4 | | | |
| | 1.84 | 203.80 | 156.20 | 0.00 | 47.60 | 15129205 - 5 | | | |
| | 5.76 | 2,274.40 | 1,597.40 | 0.00 | 677.00 | 15129205 - 6 | | | |
| | 47.07 | 24,985.80 | 19,204.90 | 0.00 | 5,780.90 | 15129205 - 7 | | | |
| | 14.57 | 5,057.40 | 3,549.60 | 0.00 | 1,507.80 | 15129205 - 8 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129205 - 9 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129205 - 10 | | | |
| | 9.53 | 2,570.00 | 1,580.10 | 0.00 | 989.90 | 15129205 - 11 | | | |
| | 4.44 | 1,956.60 | 1,485.70 | 0.00 | 470.90 | 15129205 - 12 | | | |
| | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129205 - 13 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15129205 - 14 | | | |
| | | 60,868.80 | 45,894.54 | 0.00 | 14,974.26 | סה"כ צריכה | | | |
| | 1.91 | 517.50 | 401.50 | 0.00 | 116.00 | 15091164 - 3 | דרגנועים | 21558 | 9 |
| | | 517.50 | 401.50 | 0.00 | 116.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 12.57 | 3,071.40 | 1,866.90 | 0.00 | 1,204.50 | 15091164 - 2 | דרגנועים 2 | 21557 | 10 |
| | | 3,071.40 | 1,866.90 | 0.00 | 1,204.50 | סה"כ צריכה | | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 11 | 22123 | הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2 | 81029270 - 1 | 19,497.59 | 0.00 | 50,438.98 | 69,936.56 | 111.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 19,497.59 | 0.00 | 50,438.98 | 69,936.56 | | |
| 12 | 22019 | הזנה ללוח חרום | 18029704 - 10 | 161.60 | 0.00 | 406.40 | 568.00 | 7.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 161.60 | 0.00 | 406.40 | 568.00 | | |
| 13 | 22015 | יטא 2 | 18029704 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | 23184 | יטא 5 | 16226471 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 23183 | יטא 6 | 16226471 - 8 | 270.00 | 0.00 | 532.80 | 802.80 | 6.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 270.00 | 0.00 | 532.80 | 802.80 | | |
| 16 | 22014 | יטא 7 | 18029704 - 3 | 1,124.40 | 0.00 | 2,603.20 | 3,727.60 | 10.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,124.40 | 0.00 | 2,603.20 | 3,727.60 | | |
| 17 | 23185 | יטא 8 | 16226471 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 | 23186 | יטא 9 | 16226471 - 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 21698 | לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131 | 20281504 - 1 | 10,330.50 | 0.00 | 34,666.20 | 44,996.70 | 189.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,330.50 | 0.00 | 34,666.20 | 44,996.70 | | |
| 20 | 15436 | לוח 02E | 15129205 - 12 | 470.90 | 0.00 | 1,485.70 | 1,956.60 | 4.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 470.90 | 0.00 | 1,485.70 | 1,956.60 | | |
| 21 | 15437 | לוח EP 33 | 15129205 - 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 15434 | לוח EP 35 | 15129205 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 | 15433 | לוח EP 36 | 15129205 - 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | 15428 | לוח EP 3 | 15129205 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25 | 21554 | לוח דיירים EE3-5 | 16224906 - 3 | 32,176.00 | 0.00 | 76,547.20 | 108,723.20 | 366.62 | |
| | | | סה"כ צריכה | 32,176.00 | 0.00 | 76,547.20 | 108,723.20 | | |
| 26 | 21553 | לוח דיירים EE5-3 | 16224906 - 1 | 18,070.80 | 0.00 | 36,130.80 | 54,201.60 | 195.53 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,070.80 | 0.00 | 36,130.80 | 54,201.60 | | |
| 27 | 21555 | לוח דיירים EE5-5 | 16224906 - 4 | 2,755.90 | 0.00 | 6,408.40 | 9,164.30 | 26.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,755.90 | 0.00 | 6,408.40 | 9,164.30 | | |
| 28 | 15429 | לוח חיוני 1 | 15129205 - 4 | 5,500.16 | 0.00 | 18,320.64 | 23,820.80 | 52.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,500.16 | 0.00 | 18,320.64 | 23,820.80 | | |
| 29 | 21552 | לוח חיוני EN1 | 14155701 - 4 | 330.60 | 0.00 | 1,160.80 | 1,491.40 | 133.12 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 330.60 | 0.00 | 1,160.80 | 1,491.40 | | |
| 30 | 22071 | לוח חניון EPN1 F625 | 3 - 16092245 | 549.80 | 0.00 | 1,608.80 | 2,158.60 | 4.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 549.80 | 0.00 | 1,608.80 | 2,158.60 | | |
| 31 | 15438 | לוח יטאות | 14 - 15129205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 32 | 22028 | לוח מא | 11 - 15129217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 33 | 22024 | לוח מא EP11 | 8 - 15129217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34 | 22046 | לוח מא EP12 | 1 - 16045527 | 50.96 | 0.00 | 89.63 | 140.59 | 10.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 50.96 | 0.00 | 89.63 | 140.59 | | |
| 35 | 22048 | לוח מא EP30 | 3 - 16045527 | 46.45 | 0.00 | 78.83 | 125.28 | 0.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 46.45 | 0.00 | 78.83 | 125.28 | | |
| 36 | 22022 | לוח מא EP31 | 1 - 15129217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 37 | 22031 | לוח מפוחים אויר צח | 14 - 15129217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 38 | 23182 | לוח משאבות | 5 - 16226471 | 5,672.80 | 0.00 | 12,911.20 | 18,584.00 | 82.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,672.80 | 0.00 | 12,911.20 | 18,584.00 | | |
| 39 | 15435 | לוח ציבורי E 2-7 | 11 - 15129205 | 989.90 | 0.00 | 1,580.10 | 2,570.00 | 9.53 | |
| | | | סה"כ צריכה | 989.90 | 0.00 | 1,580.10 | 2,570.00 | | |
| 40 | 15431 | לוח ציבורי E 2/1 | 7 - 15129205 | 5,780.90 | 0.00 | 19,204.90 | 24,985.80 | 47.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,780.90 | 0.00 | 19,204.90 | 24,985.80 | | |
| 41 | 15432 | לוח ציבורי E 2/3 | 8 - 15129205 | 1,507.80 | 0.00 | 3,549.60 | 5,057.40 | 14.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,507.80 | 0.00 | 3,549.60 | 5,057.40 | | |
| 42 | 15430 | לוח ציבורי E 2/5 | 6 - 15129205 | 677.00 | 0.00 | 1,597.40 | 2,274.40 | 5.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 677.00 | 0.00 | 1,597.40 | 2,274.40 | | |
| 43 | 22023 | לוח ציבורי E3-1 | 2 - 15129217 | 83.00 | 0.00 | 217.50 | 300.50 | 0.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 83.00 | 0.00 | 217.50 | 300.50 | | |
| 44 | 22026 | לוח ציבורי E3-3 | 9 - 15129217 | 594.00 | 0.00 | 1,982.40 | 2,576.40 | 11.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 594.00 | 0.00 | 1,982.40 | 2,576.40 | | |
| 45 | 22027 | לוח ציבורי E3-5 | 10 - 15129217 | 1,017.40 | 0.00 | 1,940.00 | 2,957.40 | 13.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,017.40 | 0.00 | 1,940.00 | 2,957.40 | | |
| 46 | 21556 | לוח ציבורי E5-7 | 1 - 15091164 | 1,368.40 | 0.00 | 3,326.80 | 4,695.20 | 14.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,368.40 | 0.00 | 3,326.80 | 4,695.20 | | |
| 47 | 21550 | לוח ציבורי E5-7-1 | 1 - 14155701 | 992.00 | 0.00 | 2,441.50 | 3,433.50 | 14.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 992.00 | 0.00 | 2,441.50 | 3,433.50 | | |
| 48 | 21559 | לוח ציבורי E5-7-2 | 4 - 15091164 | 700.90 | 0.00 | 1,356.30 | 2,057.20 | 6.73 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 700.90 | 0.00 | 1,356.30 | 2,057.20 | | |
| 49 | 22047 | לוח ציבורי E6-4 | 16045527 - 2 | 47.62 | 0.00 | 83.82 | 131.44 | 0.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47.62 | 0.00 | 83.82 | 131.44 | | |
| 50 | 44094 | לוח צרכנים EE | 15129234 - 5 | 3.60 | 0.00 | 3,160.00 | 3,163.60 | 42.83 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3.60 | 0.00 | 3,160.00 | 3,163.60 | | |
| 51 | 15427 | לוח צרכנים EE 1/3 | 15129234 - 4 | 1,406.40 | 0.00 | 12,980.40 | 14,386.80 | 63.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,406.40 | 0.00 | 12,980.40 | 14,386.80 | | |
| 52 | 15426 | לוח צרכנים EE 1/5 | 15129234 - 3 | 1,487.20 | 0.00 | 17,048.00 | 18,535.20 | 63.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,487.20 | 0.00 | 17,048.00 | 18,535.20 | | |
| 53 | 22036 | לוח צרכנים EE3-3 | 15129239 - 6 | 12,308.00 | 0.00 | 40,165.60 | 52,473.60 | 301.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,308.00 | 0.00 | 40,165.60 | 52,473.60 | | |
| 54 | 22000 | לוח צרכנים EE3/1 | 21262529 - 1 | 115.80 | 0.00 | 553.80 | 669.60 | 4.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 115.80 | 0.00 | 553.80 | 669.60 | | |
| 55 | 23465 | לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה* | 18029704 - 1 | 2,837.40 | 0.00 | 5,040.00 | 7,877.40 | 30.76 | |
| | | | 18029704 - 2 | 3,499.10 | 0.00 | 12,451.60 | 15,950.70 | 24.57 | |
| | | | 18029704 - 5 | 3,003.40 | 0.00 | 6,419.60 | 9,423.00 | 28.46 | |
| | | | 18029704 - 14 | 33,611.20 | 0.00 | 116,880.00 | 150,491.20 | 246.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 42,951.10 | 0.00 | 140,791.20 | 183,742.30 | | |
| 56 | 56759 | למאזן | 22048247 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048307 - 3 | 1,251.80 | 0.00 | 2,638.60 | 3,890.40 | 9.89 | |
| | | | 22048308 - 1 | 8,350.40 | 0.00 | 33,448.00 | 41,798.40 | 111.52 | |
| | | | 22048308 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048310 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048310 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048329 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048331 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048331 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048332 - 1 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | |
| | | | 22048342 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048352 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048354 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 70010468 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 81011813 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 81011867 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 81011867 - 2 | 2,106.09 | 0.00 | 4,160.12 | 6,266.21 | 0.23 | |
| | | | 81011867 - 3 | 2,085.57 | 0.00 | 4,376.75 | 6,462.32 | 0.24 | |
| | | | 81039935 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,793.96 | 0.00 | 44,623.57 | 58,417.53 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 57 | 21672 | למעקב 8.1-פרטנר אנטנות* | 22048346 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 58 | 21685 | למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמט* | 22048335 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 59 | 21688 | למעקב 151.1- קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. *3 | 22048339 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 60 | 21707 | למעקב 167-חדר מירס* | 22048324 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 61 | 22143 | למעקב 180(קניון לשעבר בודי שופ)* | 16193880 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | 22090 | למעקב 267.4-שיפ מפוח עשן* | 81011724 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | | |
| 63 | 21913 | למעקב 8.3-פרטנר אנטנות* | 22048250 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 64 | 21963 | למעקב 8.4-פרטנר אנטנות* | 22048226 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 65 | 21970 | למעקב פנוי 11 - 266-שנטו* | 22048355 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 66 | 21901 | למעקב קניון (לשעבר 154- רויאלטי)* | 22048354 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 67 | 21967 | למעקב 004-קידום לחמן* | 22048351 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 68 | 22029 | מא חדר חשמל | 15129217 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 69 | 22069 | מעלית 17 | 16092245 - 1 | 29.35 | 0.00 | 103.15 | 132.50 | 65.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29.35 | 0.00 | 103.15 | 132.50 | | |
| 70 | 22070 | מעלית 18 | 16092245 - 2 | 27.30 | 0.00 | 94.45 | 121.75 | 98.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27.30 | 0.00 | 94.45 | 121.75 | | |
| 71 | 15425 | משאבות ספרינקלים | 15129234 - 2 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 45.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 72 | 21736 | משרד מוקד אמון | 22048222 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 73 | 58146 | פוטולטאי | 16224906 - 2 | 0.00 | 0.00 | 25,349.60 | 25,349.60 | 1,572.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 25,349.60 | 25,349.60 | | |
| 74 | 59234 | פוטולטאי | 81011813 - 6 | 0.82 | 0.00 | 14,436.51 | 14,437.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.82 | 0.00 | 14,436.51 | 14,437.32 | | |
| 75 | 21998 | פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03 | 22048332 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 76 | 22106 | פנוי - ניר ברזש - 81011867-6 | 81011867 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 77 | 22092 | פנוי זארה | 81011724 - 7 | 1.35 | 0.00 | 5.09 | 6.44 | 0.009 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1.35 | 0.00 | 5.09 | 6.44 | | |
| 78 | 21647 | פנוי 1 13177-06 | 22048345 - 2 | 12.00 | 0.00 | 46.35 | 58.35 | 0.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12.00 | 0.00 | 46.35 | 58.35 | | |
| 79 | 21650 | פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01 | 22048329 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 80 | 21653 | פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04 | 22048329 - 4 | 94.85 | 0.00 | 359.95 | 454.80 | 1.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 94.85 | 0.00 | 359.95 | 454.80 | | |
| 81 | 21709 | פנוי 7 121-קרייני לין לשעבר 24306-08 | 22048324 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 82 | 21849 | פנוי 8 022-קדיי סטאר 24318-06 | 22048338 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 83 | 22091 | פנוי-מנגו מפוח עשן | 81011724 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 84 | 22017 | צילר 1 | 18029704 - 8 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 13.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 85 | 22020 | צילר 2 | 18029704 - 11 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 86 | 23181 | צילר 3 | 16226471 - 1 | 0.00 | 0.00 | 72.80 | 72.80 | 86.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 72.80 | 72.80 | | |
| 87 | 23180 | צילר 4 | 16226471 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 88 | 23179 | צילר 5 | 16226471 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 89 | 23178 | צילר 6 | 16226471 - 4 | 6,184.80 | 0.00 | 14,457.60 | 20,642.40 | 208.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,184.80 | 0.00 | 14,457.60 | 20,642.40 | | |
| 90 | 22018 | צילר 7 | 18029704 - 9 | 3,188.40 | 0.00 | 8,366.40 | 11,554.80 | 74.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,188.40 | 0.00 | 8,366.40 | 11,554.80 | | |
| 91 | 16943 | ראשי לוח EE2/3 | 15129205 - 1 | 9,425.20 | 0.00 | 22,758.00 | 32,183.20 | 96.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,425.20 | 0.00 | 22,758.00 | 32,183.20 | | |
| 92 | 16944 | ראשי לוח EE2/5 | 15129205 - 2 | 10,554.40 | 0.00 | 25,865.20 | 36,419.60 | 111.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,554.40 | 0.00 | 25,865.20 | 36,419.60 | | |
| 93 | 21551 | ראשי לוח גנרטור | 14155701 - 3 | 891.13 | 0.00 | 2,819.75 | 3,710.87 | 8.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 891.13 | 0.00 | 2,819.75 | 3,710.87 | | |
| 94 | 22126 | ראשי מ"ג | 11103436 - 1 | 437,760.90 | 0.00 | 1,103,127.90 | 1,540,888.80 | 0.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 437,760.90 | 0.00 | 1,103,127.90 | 1,540,888.80 | | |
| 95 | 44095 | ראשי מעגלים FSE- FS26 | 15129234 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 96 | 23187 | ראשי מפסקים F421-429 | 16226471 - 6 | 538.80 | 0.00 | 1,838.00 | 2,376.80 | 9.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 538.80 | 0.00 | 1,838.00 | 2,376.80 | | |
| 97 | 22049 | שלט גולף | 16045527 - 4 | 2.37 | 0.00 | 3.84 | 6.21 | 20.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.37 | 0.00 | 3.84 | 6.21 | | |
| 98 | 22050 | שלט זיפ | 16045528 - 1 | 5.82 | 0.00 | 10.03 | 15.86 | 0.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5.82 | 0.00 | 10.03 | 15.86 | | |
| 99 | 22051 | שלט מקדולנד | 16045528 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | 22052 | שלט קפה גו | 16045528 - 3 | 41.71 | 0.00 | 72.78 | 114.50 | 0.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 41.71 | 0.00 | 72.78 | 114.50 | | |
| 101 | 22053 | שלט קריניז | 16045528 - 4 | 88.16 | 0.00 | 154.24 | 242.40 | 0.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 88.16 | 0.00 | 154.24 | 242.40 | | |
| 102 | 22005 | שנאי 1 | 22048303 - 4 | 89,444.00 | 0.00 | 189,880.00 | 279,324.00 | 819.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 89,444.00 | 0.00 | 189,880.00 | 279,324.00 | | |
| 103 | 21700 | שנאי 2 | 20281514 - 1 | 47,537.50 | 0.00 | 161,470.50 | 209,008.00 | 655.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47,537.50 | 0.00 | 161,470.50 | 209,008.00 | | |
| 104 | 21985 | שנאי 3 | 20281500 - 1 | 40,132.00 | 0.00 | 153,950.00 | 194,082.00 | 659.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 40,132.00 | 0.00 | 153,950.00 | 194,082.00 | | |
| 105 | 22075 | שנאי 4 | 16226471 - 15 | 16,302.10 | 0.00 | 38,354.40 | 54,656.50 | 5.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,302.10 | 0.00 | 38,354.40 | 54,656.50 | | |
| 106 | 22125 | שנאי 5 | 81029731 - 1 | 68,734.90 | 0.00 | 206,482.40 | 275,217.30 | 369.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 68,734.90 | 0.00 | 206,482.40 | 275,217.30 | | |
| 107 | 22105 | שנאי 6 | 81011867 - 5 | 28,417.97 | 0.00 | 67,986.33 | 96,404.30 | 61.39 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 28,417.97 | 0.00 | 67,986.33 | 96,404.30 | | |
| 108 | 22086 | שנאי 8 | 81011724 - 1 | 44,042.98 | 0.00 | 109,185.79 | 153,228.77 | 134.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 44,042.98 | 0.00 | 109,185.79 | 153,228.77 | | |
| 109 | 22098 | שנאי 9 | 81011813 - 5 | 54,215.09 | 0.00 | 125,288.09 | 179,503.18 | 168.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 54,215.09 | 0.00 | 125,288.09 | 179,503.18 | | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 32087 | *מחסן צוקה | 16193880 - 3 | 95.80 | 0.00 | 1,070.50 | 1,166.30 | 66.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 95.80 | 0.00 | 1,070.50 | 1,166.30 | | |
| 2 | 21632 | 001-פלאפון אנטנות | 22048319 - 3 | 1,127.55 | 0.00 | 4,924.55 | 6,052.10 | 10.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,127.55 | 0.00 | 4,924.55 | 6,052.10 | | |
| 3 | 21958 | 002.1-סלקום אנטנות | 22048226 - 1 | 221.05 | 0.00 | 920.80 | 1,141.85 | 2.17 | |
| | | | סה"כ צריכה | 221.05 | 0.00 | 920.80 | 1,141.85 | | |
| 4 | 21735 | 002.2-סלקום אנטנות | 22048309 - 4 | 596.65 | 0.00 | 2,684.60 | 3,281.25 | 5.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 596.65 | 0.00 | 2,684.60 | 3,281.25 | | |
| 5 | 21826 | 002.3-סלקום אנטנות | 22048326 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 21644 | 002.4-סלקום | 22048344 - 3 | 481.25 | 0.00 | 1,968.90 | 2,450.15 | 4.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 481.25 | 0.00 | 1,968.90 | 2,450.15 | | |
| 7 | 21969 | 003-אתי פולישוק | 22048351 - 4 | 57.90 | 0.00 | 95.20 | 153.10 | 6.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 57.90 | 0.00 | 95.20 | 153.10 | | |
| 8 | 21693 | 005-טויס אר אס | 22048306 - 2 | 1,037.60 | 0.00 | 4,230.00 | 5,267.60 | 20.74 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,448.92 | 0.00 | 4,749.46 | 6,198.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,486.52 | 0.00 | 8,979.46 | 11,465.98 | | |
| 9 | 21641 | 008-ארומה | 21262534 - 1 | 2,035.10 | 0.00 | 9,461.40 | 11,496.50 | 50.00 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 443.16 | 0.00 | 1,452.64 | 1,895.80 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,478.26 | 0.00 | 10,914.04 | 14,255.30 | | |
| 10 | 21640 | 101/201-המשביר לצרכן חדש | 08029811 - 1 | 16,000.00 | 0.00 | 52,800.00 | 68,800.00 | 483.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,000.00 | 0.00 | 52,800.00 | 68,800.00 | | |
| 11 | 55109 | 102 עונות (חדש) | 22048354 - 3 | 251.40 | 0.00 | 913.75 | 1,165.15 | 6.71 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר שש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 116.37 | 0.00 | 381.44 | 497.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 367.77 | 0.00 | 1,295.19 | 1,662.96 | | |
| 12 | 46283 | 103 דרך היופי | 22048352 - 3 | 117.20 | 0.00 | 469.95 | 587.15 | 5.37 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 88.07 | 0.00 | 288.68 | 376.74 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 205.27 | 0.00 | 758.63 | 963.89 | | |
| 13 | 42457 | 104 - קארטוס | 22048352 - 2 | 135.90 | 0.00 | 631.90 | 767.80 | 9.49 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 184.30 | 0.00 | 604.14 | 788.44 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 320.20 | 0.00 | 1,236.04 | 1,556.24 | | |
| 14 | 53240 | 105 - ויקטוריה סיקרט | 22048355 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 914.87 | 0.00 | 2,998.89 | 3,913.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 914.87 | 0.00 | 2,998.89 | 3,913.76 | | |
| 15 | 22088 | 114 קסטרו | 81011724 - 3 | 4,758.60 | 0.00 | 9,689.86 | 14,448.47 | 10.95 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,011.09 | 0.00 | 3,314.28 | 4,325.37 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,769.69 | 0.00 | 13,004.15 | 18,773.84 | | |
| 16 | 21708 | 115 - הודיס | 22048324 - 3 | 910.70 | 0.00 | 4,744.00 | 5,654.70 | 18.82 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 259.54 | 0.00 | 850.75 | 1,110.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,170.24 | 0.00 | 5,594.75 | 6,764.98 | | |
| 17 | 21713 | 116-סטנימצקי | 22048304 - 4 | 656.50 | 0.00 | 2,920.85 | 3,577.35 | 12.37 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 242.98 | 0.00 | 796.47 | 1,039.45 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 899.48 | 0.00 | 3,717.32 | 4,616.80 | | |
| 18 | 21706 | 117-118 טווינטי פור סבן | 22048324 - 1 | 785.40 | 0.00 | 3,402.70 | 4,188.10 | 15.30 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 385.04 | 0.00 | 1,262.13 | 1,647.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,170.44 | 0.00 | 4,664.83 | 5,835.27 | | |
| 19 | 32473 | 119-120 דיזל איטליה | 22048323 - 3 | 723.10 | 0.00 | 2,511.20 | 3,234.30 | 15.34 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 350.81 | 0.00 | 1,149.94 | 1,500.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,073.91 | 0.00 | 3,661.14 | 4,735.05 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 20 | 47217 | 121 - זיפ | 22048306 - 1 | 782.00 | 0.00 | 2,919.80 | 3,701.80 | 22.41 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 711.68 | 0.00 | 2,332.84 | 3,044.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,493.68 | 0.00 | 5,252.64 | 6,746.31 | | |
| 21 | 59677 | 122 ג'י.ו.ו. אס מרקטינג גאנט | 22048304 - 2 | 606.40 | 0.00 | 2,690.80 | 3,297.20 | 15.72 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 328.78 | 0.00 | 1,077.72 | 1,406.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 935.18 | 0.00 | 3,768.52 | 4,703.70 | | |
| 22 | 21664 | 126 לנדור מטבח | 22048225 - 1 | 2,428.80 | 0.00 | 11,838.00 | 14,266.80 | 46.12 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 263.22 | 0.00 | 862.81 | 1,126.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,692.02 | 0.00 | 12,700.81 | 15,392.82 | | |
| 23 | 21749 | 126.1 מחסן לנדור | 22048245 - 3 | 16.25 | 0.00 | 66.35 | 82.60 | 0.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16.25 | 0.00 | 66.35 | 82.60 | | |
| 24 | 55441 | 127 אוריג'ינלס (חדש) | 22048224 - 4 | 456.60 | 0.00 | 1,777.40 | 2,234.00 | 12.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 183.96 | 0.00 | 603.02 | 786.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 640.56 | 0.00 | 2,380.42 | 3,020.98 | | |
| 25 | 21661 | 128-פרג' | 22048224 - 3 | 243.25 | 0.00 | 994.95 | 1,238.20 | 9.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 145.93 | 0.00 | 478.35 | 624.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 389.18 | 0.00 | 1,473.30 | 1,862.48 | | |
| 26 | 21742 | 128.1 מחסן פרג | 22048245 - 1 | 2.65 | 0.00 | 14.65 | 17.30 | 2.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.65 | 0.00 | 14.65 | 17.30 | | |
| 27 | 52862 | 130 גולדה אריאל | 22048224 - 2 | 1,382.40 | 0.00 | 6,092.80 | 7,475.20 | 24.16 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 142.68 | 0.00 | 467.69 | 610.37 | | |
| | | | מנדפים | 194.68 | 0.00 | 484.17 | 678.85 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,719.76 | 0.00 | 7,044.66 | 8,764.42 | | |
| 28 | 42390 | 131 נייקי (נוסף) | 16048032 - 3 | 6,025.60 | 0.00 | 11,258.80 | 17,284.40 | 77.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,025.60 | 0.00 | 11,258.80 | 17,284.40 | | |
| 29 | 53113 | 131.1 ביוטיקר חדש | 16048032 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 602.80 | 0.00 | 1,975.93 | 2,578.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 602.80 | 0.00 | 1,976.13 | 2,578.93 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 30 | 47544 | 132.2 מחסן א.ל.מ. | 22048221 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31 | 21776 | 132.3-מחסן לגעת באוכל ק.2 | 22048221 - 4 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 2.20 | 0.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 2.20 | | |
| 32 | 48524 | 133 - סטרדיווריוס | 2 - 16048032 | 6,299.60 | 0.00 | 17,023.20 | 23,322.80 | 75.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,010.72 | 0.00 | 3,313.09 | 4,323.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,310.32 | 0.00 | 20,336.29 | 27,646.61 | | |
| 33 | 21691 | 134-צילדרנס פלייס | 4 - 22048339 | 1,544.40 | 0.00 | 2,503.20 | 4,047.60 | 16.32 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 563.87 | 0.00 | 1,848.32 | 2,412.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,108.27 | 0.00 | 4,351.52 | 6,459.78 | | |
| 34 | 21915 | 134.2 - יאנגה | 2 - 22048327 | 214.70 | 0.00 | 865.20 | 1,079.90 | 6.56 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 112.09 | 0.00 | 367.42 | 479.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 326.79 | 0.00 | 1,232.62 | 1,559.41 | | |
| 35 | 21682 | 135 לי קופר | 3 - 22048342 | 502.05 | 0.00 | 1,129.90 | 1,631.95 | 8.33 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 217.12 | 0.00 | 711.70 | 928.82 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 719.17 | 0.00 | 1,841.60 | 2,560.77 | | |
| 36 | 21678 | 136-קריביץ | 3 - 22048340 | 416.80 | 0.00 | 967.00 | 1,383.80 | 8.06 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 248.46 | 0.00 | 814.42 | 1,062.88 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 665.26 | 0.00 | 1,781.42 | 2,446.68 | | |
| 37 | 21676 | 137-ללין | 1 - 22048340 | 795.95 | 0.00 | 2,277.65 | 3,073.60 | 8.35 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 97.91 | 0.00 | 320.93 | 418.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 893.86 | 0.00 | 2,598.58 | 3,492.44 | | |
| 38 | 21918 | 137.1 טופ טן | 4 - 22048327 | 362.60 | 0.00 | 1,262.60 | 1,625.20 | 8.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 85.56 | 0.00 | 280.47 | 366.04 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 448.16 | 0.00 | 1,543.07 | 1,991.24 | | |
| 39 | 21680 | 138-דיזל | 1 - 22048342 | 867.00 | 0.00 | 1,710.40 | 2,577.40 | 11.39 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 147.81 | 0.00 | 484.52 | 632.33 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,014.81 | 0.00 | 2,194.92 | 3,209.73 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 40 | 47545 | 14 - א.ל.מ חדש | 22048308 - 2 | 1,411.20 | 0.00 | 5,345.60 | 6,756.80 | 33.29 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 874.89 | 0.00 | 2,867.84 | 3,742.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,286.09 | 0.00 | 8,213.44 | 10,499.53 | | |
| 41 | 21686 | 140 - טו גו | 22048335 - 3 | 1,535.90 | 0.00 | 3,177.20 | 4,713.10 | 18.15 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 295.20 | 0.00 | 967.63 | 1,262.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,831.10 | 0.00 | 4,144.83 | 5,975.93 | | |
| 42 | 58287 | 142-3 מאניה | 22048335 - 1 | 986.30 | 0.00 | 1,911.15 | 2,897.45 | 14.52 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 350.81 | 0.00 | 1,149.94 | 1,500.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,337.11 | 0.00 | 3,061.09 | 4,398.20 | | |
| 43 | 49662 | 142-3 סאקרה | 22048331 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 457.55 | 0.00 | 1,499.83 | 1,957.38 | 26.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,678.45 | 0.00 | 5,521.83 | 8,200.28 | | |
| 44 | 21689 | 143- סברובסקי | 22048339 - 2 | 388.55 | 0.00 | 819.30 | 1,207.85 | 7.72 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 114.89 | 0.00 | 376.61 | 491.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 503.44 | 0.00 | 1,195.91 | 1,699.35 | | |
| 45 | 21687 | 144 - גולברי | 22048335 - 4 | 821.50 | 0.00 | 1,840.40 | 2,661.90 | 12.36 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 254.23 | 0.00 | 833.36 | 1,087.59 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,075.73 | 0.00 | 2,673.76 | 3,749.49 | | |
| 46 | 22094 | 145-מנגו | 81011813 - 1 | 3,281.40 | 0.00 | 8,160.02 | 11,441.42 | 5.34 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 844.13 | 0.00 | 2,767.01 | 3,611.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,125.53 | 0.00 | 10,927.03 | 15,052.56 | | |
| 47 | 58667 | 146.1 קרייזי לין | 22048327 - 3 | 354.80 | 0.00 | 1,731.20 | 2,086.00 | 11.24 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 250.49 | 0.00 | 821.09 | 1,071.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 605.29 | 0.00 | 2,552.29 | 3,157.57 | | |
| 48 | 21683 | 146.1-קסטרו קיד | 22048342 - 4 | 900.80 | 0.00 | 1,997.80 | 2,898.60 | 14.80 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 250.81 | 0.00 | 822.14 | 1,072.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,151.61 | 0.00 | 2,819.94 | 3,971.55 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 49 | 21714 | 147-148 מחסן רנואר | 22048309 - 1 | 5.20 | 0.00 | 24.00 | 29.20 | 0.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5.20 | 0.00 | 24.00 | 29.20 | | |
| 50 | 21679 | 149 א'-ארנקי שולה | 22048340 - 4 | 613.60 | 0.00 | 1,371.70 | 1,985.30 | 11.50 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 121.29 | 0.00 | 397.57 | 518.86 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 734.89 | 0.00 | 1,769.27 | 2,504.16 | | |
| 51 | 25901 | 150-2 רנואר | 22048339 - 3 | 7,291.60 | 0.00 | 15,744.40 | 23,036.00 | 81.17 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,701.63 | 0.00 | 5,577.84 | 7,279.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,993.23 | 0.00 | 21,322.24 | 30,315.47 | | |
| 52 | 21648 | 155-סחוט | 22048345 - 3 | 544.95 | 0.00 | 2,060.50 | 2,605.45 | 10.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 544.95 | 0.00 | 2,060.50 | 2,605.45 | | |
| 53 | 21639 | 155.1-סחוט - מחסן | 22048320 - 4 | 152.20 | 0.00 | 591.40 | 743.60 | 1.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 152.20 | 0.00 | 591.40 | 743.60 | | |
| 54 | 21703 | 156-דינמיקה | 22048323 - 2 | 181.15 | 0.00 | 724.15 | 905.30 | 1.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 181.15 | 0.00 | 724.15 | 905.30 | | |
| 55 | 21702 | 157-דוקן עולם הממתקים | 22048323 - 1 | 225.95 | 0.00 | 923.15 | 1,149.10 | 3.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 225.95 | 0.00 | 923.15 | 1,149.10 | | |
| 56 | 21997 | 158-ריגושים | 22048332 - 2 | 48.35 | 0.00 | 214.55 | 262.90 | 1.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 48.35 | 0.00 | 214.55 | 262.90 | | |
| 57 | 43109 | 161 קניון (דוכן פלאפון) | 22048245 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 58 | 21779 | 162-מפעל הפיס - היפר נטו | 22048248 - 1 | 74.60 | 0.00 | 319.85 | 394.45 | 2.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 74.60 | 0.00 | 319.85 | 394.45 | | |
| 59 | 21636 | 164-מגנוליה | 22048320 - 1 | 79.40 | 0.00 | 285.25 | 364.65 | 1.01 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 36.36 | 0.00 | 119.20 | 155.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 115.76 | 0.00 | 404.45 | 520.22 | | |
| 60 | 21651 | 170 אפרודיטה | 22048330 - 4 | 148.20 | 0.00 | 558.70 | 706.90 | 5.24 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 302.43 | 0.00 | 991.33 | 1,293.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 450.63 | 0.00 | 1,550.03 | 2,000.66 | | |
| 61 | 21656 | 171-ורדיון | 22048330 - 3 | 458.20 | 0.00 | 1,657.70 | 2,115.90 | 10.87 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 248.46 | 0.00 | 814.42 | 1,062.88 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 706.66 | 0.00 | 2,472.12 | 3,178.78 | | |
| 62 | 21655 | 175-177-שילב קידס | 22048330 - 1 | 2,018.00 | 0.00 | 7,001.40 | 9,019.40 | 41.54 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 588.25 | 0.00 | 1,928.25 | 2,516.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,606.25 | 0.00 | 8,929.65 | 11,535.91 | | |
| 63 | 21745 | 182 אושי אושי דוכן | 22048248 - 2 | 543.25 | 0.00 | 2,442.30 | 2,985.55 | 20.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 543.25 | 0.00 | 2,442.30 | 2,985.55 | | |
| 64 | 21767 | 182.1 - אושי אושי מחסן | 22048221 - 1 | 328.80 | 0.00 | 1,880.90 | 2,209.70 | 12.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 328.80 | 0.00 | 1,880.90 | 2,209.70 | | |
| 65 | 54794 | 189 ריבר | 22048248 - 3 | 371.70 | 0.00 | 1,590.20 | 1,961.90 | 8.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 371.70 | 0.00 | 1,590.20 | 1,961.90 | | |
| 66 | 54795 | 189.1 מחסן ריבר | 16048032 - 1 | 269.90 | 0.00 | 833.20 | 1,103.10 | 2.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 269.90 | 0.00 | 833.20 | 1,103.10 | | |
| 67 | 21671 | 202-פלי פוט | 22048343 - 4 | 559.40 | 0.00 | 1,076.60 | 1,636.00 | 7.06 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 112.88 | 0.00 | 370.01 | 482.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 672.28 | 0.00 | 1,446.61 | 2,118.89 | | |
| 68 | 21670 | 203-פלומר | 22048343 - 3 | 642.90 | 0.00 | 1,338.60 | 1,981.50 | 7.43 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 89.63 | 0.00 | 293.80 | 383.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 732.53 | 0.00 | 1,632.40 | 2,364.92 | | |
| 69 | 33829 | 204 - סולתם | 22048346 - 3 | 249.20 | 0.00 | 1,088.40 | 1,337.60 | 7.06 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 160.43 | 0.00 | 525.89 | 686.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 409.63 | 0.00 | 1,614.29 | 2,023.92 | | |
| 70 | 21645 | 209-הדור השלישי | 22048344 - 4 | 373.75 | 0.00 | 2,205.45 | 2,579.20 | 8.73 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 200.22 | 0.00 | 656.31 | 856.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 573.97 | 0.00 | 2,861.76 | 3,435.73 | | |
| 71 | 21643 | 210-גויה | 22048344 - 2 | 103.10 | 0.00 | 574.05 | 677.15 | 5.54 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 131.13 | 0.00 | 429.83 | 560.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 234.23 | 0.00 | 1,003.88 | 1,238.10 | | |
| 72 | 21675 | 211-סבון של פעם | 22048346 - 4 | 237.70 | 0.00 | 1,010.10 | 1,247.80 | 7.47 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 115.30 | 0.00 | 377.94 | 493.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 353.00 | 0.00 | 1,388.04 | 1,741.04 | | |
| 73 | 47548 | 212 - רויאלטי | 22048346 - 2 | 179.20 | 0.00 | 895.40 | 1,074.60 | 6.54 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 106.95 | 0.00 | 350.59 | 457.55 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 286.15 | 0.00 | 1,245.99 | 1,532.15 | | |
| 74 | 21649 | 212.1 אוינס | 22048345 - 4 | 62.05 | 0.00 | 402.55 | 464.60 | 6.88 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 51.34 | 0.00 | 168.28 | 219.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 113.39 | 0.00 | 570.83 | 684.22 | | |
| 75 | 48480 | 213.1 - אלקטרה WIWI | 22048305 - 2 | 271.45 | 0.00 | 860.00 | 1,131.45 | 4.51 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 83.28 | 0.00 | 272.97 | 356.25 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 354.73 | 0.00 | 1,132.97 | 1,487.70 | | |
| 76 | 21907 | 213.2 רולדין | 22048305 - 4 | 2,591.00 | 0.00 | 9,338.60 | 11,929.60 | 39.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 170.02 | 0.00 | 557.30 | 727.32 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,761.02 | 0.00 | 9,895.90 | 13,402.09 | | |
| 77 | 39913 | 214-215 נעמן גרופ | 22048310 - 1 | 626.75 | 0.00 | 1,227.00 | 1,853.75 | 9.59 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 236.76 | 0.00 | 776.07 | 1,012.82 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 863.51 | 0.00 | 2,003.07 | 2,866.57 | | |
| 78 | 21912 | 216-ניין אוסט | 22048250 - 2 | 550.20 | 0.00 | 1,179.70 | 1,729.90 | 8.84 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 161.63 | 0.00 | 529.81 | 691.44 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 711.83 | 0.00 | 1,709.51 | 2,421.34 | | |
| 79 | 21903 | 217-נעלי נימרוד | 22048305 - 1 | 438.00 | 0.00 | 1,311.80 | 1,749.80 | 8.03 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 161.63 | 0.00 | 529.81 | 691.44 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 599.63 | 0.00 | 1,841.61 | 2,441.24 | | |
| 80 | 21910 | 218 - 219-פייר קרדן | 22048250 - 1 | 1,180.50 | 0.00 | 2,763.30 | 3,943.80 | 20.27 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 334.55 | 0.00 | 1,096.65 | 1,431.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,515.05 | 0.00 | 3,859.95 | 5,375.01 | | |
| 81 | 48167 | 220-אריסטו שמש | 22048247 - 3 | 318.60 | 0.00 | 826.80 | 1,145.40 | 4.17 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 112.52 | 0.00 | 368.82 | 481.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 431.12 | 0.00 | 1,195.62 | 1,626.74 | | |
| 82 | 52622 | 221 רנובה | 22048247 - 1 | 545.25 | 0.00 | 1,098.30 | 1,643.55 | 8.07 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 113.37 | 0.00 | 371.63 | 485.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 658.62 | 0.00 | 1,469.93 | 2,128.55 | | |
| 83 | 54722 | 222 לילית קמעונאות בע"מ / נארס | 22048310 - 3 | 979.00 | 0.00 | 2,086.90 | 3,065.90 | 13.87 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 150.06 | 0.00 | 491.88 | 641.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,129.06 | 0.00 | 2,578.78 | 3,707.84 | | |
| 84 | 21888 | 223-224 אפריל | 22048247 - 4 | 1,266.20 | 0.00 | 4,220.40 | 5,486.60 | 26.20 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 370.49 | 0.00 | 1,214.45 | 1,584.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,636.69 | 0.00 | 5,434.85 | 7,071.54 | | |
| 85 | 22104 | 225 חנות H&M | 81011867 - 4 | 10,987.76 | 0.00 | 25,706.30 | 36,694.06 | 3.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,987.76 | 0.00 | 25,706.30 | 36,694.06 | | |
| 86 | 21866 | 229-ריקושט | 22048223 - 2 | 437.20 | 0.00 | 966.00 | 1,403.20 | 9.94 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 297.83 | 0.00 | 976.26 | 1,274.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 735.03 | 0.00 | 1,942.26 | 2,677.28 | | |
| 87 | 51397 | 230 א - הוניגמן ילדים נוסף | 22048226 - 2 | 695.40 | 0.00 | 2,491.45 | 3,186.85 | 14.16 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 186.96 | 0.00 | 612.83 | 799.79 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 882.36 | 0.00 | 3,104.28 | 3,986.64 | | |
| 88 | 21863 | 230-קרוקס | 22048223 - 1 | 1,027.50 | 0.00 | 1,920.20 | 2,947.70 | 13.71 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 189.25 | 0.00 | 620.34 | 809.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,216.75 | 0.00 | 2,540.54 | 3,757.28 | | |
| 89 | 21954 | 232 סוויט גרל שופ | 22048220 - 3 | 558.85 | 0.00 | 1,107.70 | 1,666.55 | 9.65 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 106.95 | 0.00 | 350.59 | 457.55 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 665.80 | 0.00 | 1,458.29 | 2,124.10 | | |
| 90 | 21872 | 233-באג | 22048219 - 1 | 740.10 | 0.00 | 1,792.60 | 2,532.70 | 8.47 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 256.69 | 0.00 | 841.42 | 1,098.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 996.79 | 0.00 | 2,634.02 | 3,630.81 | | |
| 91 | 21943 | 234-הפינג | 22048220 - 1 | 746.30 | 0.00 | 1,406.20 | 2,152.50 | 12.56 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 278.85 | 0.00 | 914.06 | 1,192.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,025.15 | 0.00 | 2,320.26 | 3,345.41 | | |
| 92 | 21874 | 235-א'גלידה ב"ש | 22048219 - 2 | 853.90 | 0.00 | 2,536.60 | 3,390.50 | 11.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 64.17 | 0.00 | 210.35 | 274.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 918.07 | 0.00 | 2,746.95 | 3,665.03 | | |
| 93 | 21965 | 235-עולם הממתקים | 22048226 - 4 | 145.45 | 0.00 | 536.65 | 682.10 | 4.75 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 74.01 | 0.00 | 242.61 | 316.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 219.46 | 0.00 | 779.26 | 998.72 | | |
| 94 | 21637 | 235.1-עולם הממתקים - מחסן | 22048320 - 2 | 34.05 | 0.00 | 109.35 | 143.40 | 1.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 34.05 | 0.00 | 109.35 | 143.40 | | |
| 95 | 21634 | 235.2-מחסן גלידה בש | 22048319 - 2 | 60.70 | 0.00 | 267.90 | 328.60 | 0.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 60.70 | 0.00 | 267.90 | 328.60 | | |
| 96 | 21951 | 237-צבע הכסף 2 | 22048220 - 2 | 310.40 | 0.00 | 462.60 | 773.00 | 5.80 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 120.43 | 0.00 | 394.77 | 515.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 430.83 | 0.00 | 857.37 | 1,288.20 | | |
| 97 | 21701 | 238-גלובוס מקס | 20281513 - 1 | 10,974.20 | 0.00 | 32,099.00 | 43,073.20 | 281.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,974.20 | 0.00 | 32,099.00 | 43,073.20 | | |
| 98 | 21995 | 239-צוקה | 22048358 - 4 | 2,675.40 | 0.00 | 6,261.00 | 8,936.40 | 26.96 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 126.59 | 0.00 | 414.96 | 541.55 | | |
| | | | מנדפים 2 | 376.78 | 0.00 | 497.53 | 874.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,178.77 | 0.00 | 7,173.49 | 10,352.26 | | |
| 99 | 21738 | 239.1-צוקה מחסן | 22048222 - 3 | 27.70 | 0.00 | 100.75 | 128.45 | 0.27 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 27.70 | 0.00 | 100.75 | 128.45 | | |
| 100 | 21990 | מקדונלס-כשר 241 | 22048353 - 4 | 1,897.30 | 0.00 | 4,998.80 | 6,896.10 | 20.91 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 91.06 | 0.00 | 298.49 | 389.55 | | |
| | | | מנדפים 2 | 267.20 | 0.00 | 397.23 | 664.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,255.56 | 0.00 | 5,694.53 | 7,950.08 | | |
| 101 | 21737 | מקדונלס כשר 241.1 מחסן | 22048222 - 2 | 100.25 | 0.00 | 409.25 | 509.50 | 2.88 | |
| | | | סה"כ צריכה | 100.25 | 0.00 | 409.25 | 509.50 | | |
| 102 | 21989 | דלי סנדוויץ 242- ניו דלי | 22048353 - 3 | 1.60 | 0.00 | 52.80 | 54.40 | 1.29 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 87.94 | 0.00 | 288.26 | 376.19 | | |
| | | | מנדפים 2 | 0.23 | 0.00 | 4.20 | 4.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 89.76 | 0.00 | 345.25 | 435.02 | | |
| 103 | 21774 | מחסן ניו דלי 242.1 סנדוויץ | 22048221 - 3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | |
| 104 | 21799 | קרפצו 243 | 22048322 - 1 | 1,371.80 | 0.00 | 5,045.00 | 6,416.80 | 31.77 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 57.33 | 0.00 | 187.92 | 245.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,429.13 | 0.00 | 5,232.92 | 6,662.04 | | |
| 105 | 38752 | סיציליאנו 244 | 22048358 - 1 | 1,192.00 | 0.00 | 2,941.30 | 4,133.30 | 20.17 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,192.00 | 0.00 | 2,941.30 | 4,133.30 | | |
| 106 | 41850 | בורגרנץ' 245 | 22048338 - 1 | 2,490.10 | 0.00 | 6,152.40 | 8,642.50 | 23.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,490.10 | 0.00 | 6,152.40 | 8,642.50 | | |
| 107 | 21987 | א-מקדונלס 245 | 22048353 - 1 | 4,568.60 | 0.00 | 10,541.60 | 15,110.20 | 41.98 | |
| | | | העמסת מנדף | 0.00 | 0.00 | 1,473.43 | 1,473.43 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 207.49 | 0.00 | 680.15 | 887.64 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,776.09 | 0.00 | 12,695.18 | 17,471.27 | | |
| 108 | 21633 | מקדונלס- 245.1 מחסן | 22048319 - 1 | 328.10 | 0.00 | 1,464.05 | 1,792.15 | 4.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 328.10 | 0.00 | 1,464.05 | 1,792.15 | | |
| 109 | 21840 | אינגליש קייק 246 | 22048336 - 4 | 2,067.40 | 0.00 | 8,057.70 | 10,125.10 | 39.33 | |
| | | | העמסת מנדפים | 0.00 | 0.00 | 1,126.25 | 1,126.25 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 193.12 | 0.00 | 633.03 | 826.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,260.52 | 0.00 | 9,816.98 | 12,077.49 | | |
| 110 | 35574 | ריפליי 247 | 22048326 - 1 | 1,006.80 | 0.00 | 2,258.30 | 3,265.10 | 15.49 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 242.36 | 0.00 | 794.44 | 1,036.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,249.16 | 0.00 | 3,052.74 | 4,301.90 | | |
| 111 | 21805 | 248-קיווי | 22048322 - 3 | 393.45 | 0.00 | 1,800.80 | 2,194.25 | 9.38 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 173.97 | 0.00 | 570.27 | 744.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 567.42 | 0.00 | 2,371.07 | 2,938.49 | | |
| 112 | 19670 | 249 בובי בראון | 23000731 - 1 | 457.65 | 0.00 | 1,041.20 | 1,498.85 | 9.32 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 70.98 | 0.00 | 232.65 | 303.63 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 528.63 | 0.00 | 1,273.85 | 1,802.48 | | |
| 113 | 27301 | 249-250 ביגה | 22048353 - 2 | 1,600.20 | 0.00 | 4,120.40 | 5,720.60 | 145.17 | |
| | | | מיוזג אוויר | 175.41 | 0.00 | 574.97 | 750.38 | | |
| | | | מנדפים להעמסה | 0.00 | 0.00 | 575.92 | 575.92 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,775.61 | 0.00 | 5,271.29 | 7,046.90 | | |
| 114 | 21638 | 249.1-מחסן רולדין | 22048320 - 3 | 239.20 | 0.00 | 1,004.40 | 1,243.60 | 10.54 | |
| | | | סה"כ צריכה | 239.20 | 0.00 | 1,004.40 | 1,243.60 | | |
| 115 | 27302 | 249.2 ביגה | 22048222 - 4 | 623.55 | 0.00 | 2,211.05 | 2,834.60 | 6.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 623.55 | 0.00 | 2,211.05 | 2,834.60 | | |
| 116 | 21802 | 251-גנטלמן | 22048322 - 2 | 295.55 | 0.00 | 1,113.05 | 1,408.60 | 8.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 119.58 | 0.00 | 391.96 | 511.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 415.13 | 0.00 | 1,505.01 | 1,920.14 | | |
| 117 | 21819 | 253-הבורסה לתכשיטים | 22048326 - 2 | 258.55 | 0.00 | 658.20 | 916.75 | 4.61 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 83.42 | 0.00 | 273.46 | 356.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 341.97 | 0.00 | 931.66 | 1,273.64 | | |
| 118 | 21852 | 254-היינס | 22048338 - 3 | 774.10 | 0.00 | 1,772.30 | 2,546.40 | 18.58 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 386.81 | 0.00 | 1,267.95 | 1,654.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,160.91 | 0.00 | 3,040.25 | 4,201.16 | | |
| 119 | 19672 | 254.1 נעלי פאפיה | 23000731 - 3 | 351.65 | 0.00 | 607.20 | 958.85 | 6.00 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 165.95 | 0.00 | 543.98 | 709.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 517.60 | 0.00 | 1,151.18 | 1,668.78 | | |
| 120 | 21822 | 254.2 תפור עלי | 22048326 - 3 | 241.30 | 0.00 | 1,135.20 | 1,376.50 | 8.49 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 103.32 | 0.00 | 338.67 | 441.99 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 344.62 | 0.00 | 1,473.87 | 1,818.49 | | |
| 121 | 21791 | 254.2.1 - מחסן תפור עלי | 22048248 - 4 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 0.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | | |
| 122 | 21831 | 255 - גלי | 22048336 - 1 | 2,094.60 | 0.00 | 4,226.60 | 6,321.20 | 20.06 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 452.63 | 0.00 | 1,483.70 | 1,936.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,547.23 | 0.00 | 5,710.30 | 8,257.54 | | |
| 123 | 21837 | 257-צומת ספרים | 22048336 - 3 | 1,677.90 | 0.00 | 3,493.40 | 5,171.30 | 19.87 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 451.35 | 0.00 | 1,479.50 | 1,930.85 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,129.25 | 0.00 | 4,972.90 | 7,102.15 | | |
| 124 | 21834 | 258-לורד קיטש | 22048336 - 2 | 426.40 | 0.00 | 964.90 | 1,391.30 | 8.58 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 209.10 | 0.00 | 685.41 | 894.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 635.50 | 0.00 | 1,650.31 | 2,285.80 | | |
| 125 | 44108 | 259 - הארי | 22048338 - 4 | 1,297.80 | 0.00 | 2,425.20 | 3,723.00 | 26.78 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 449.21 | 0.00 | 1,472.48 | 1,921.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,747.01 | 0.00 | 3,897.68 | 5,644.69 | | |
| 126 | 21992 | 260-262 גולף אנד קו | 22048358 - 2 | 4,580.40 | 0.00 | 11,617.60 | 16,198.00 | 55.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 2,040.70 | 0.00 | 6,689.29 | 8,729.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,621.10 | 0.00 | 18,306.89 | 24,927.98 | | |
| 127 | 54762 | T-BAR - 265 | 22048225 - 3 | 308.40 | 0.00 | 1,272.30 | 1,580.70 | 12.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 308.40 | 0.00 | 1,272.30 | 1,580.70 | | |
| 128 | 54907 | 265 מחסן סחוט | 22048309 - 2 | 134.10 | 0.00 | 586.50 | 720.60 | 1.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 134.10 | 0.00 | 586.50 | 720.60 | | |
| 129 | 49075 | 268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים) | 22048351 - 3 | 134.30 | 0.00 | 1,634.70 | 1,769.00 | 15.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 134.30 | 0.00 | 1,634.70 | 1,769.00 | | |
| 130 | 22114 | 301-פוקס | 81018431 - 8 | 4,269.60 | 0.00 | 10,751.20 | 15,020.80 | 26.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,818.60 | 0.00 | 5,961.25 | 7,779.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,088.20 | 0.00 | 16,712.45 | 22,800.64 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 131 | 44597 | 301.1 נאטורפיל | 81039935 - 8 | 557.35 | 0.00 | 1,237.15 | 1,794.50 | 3.05 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 310.17 | 0.00 | 1,016.72 | 1,326.88 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 867.52 | 0.00 | 2,253.87 | 3,121.38 | | |
| 132 | 57227 | 302-1 פוד אפיל | 81018444 - 7 | 584.90 | 0.00 | 1,271.60 | 1,856.50 | 1.00 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 325.21 | 0.00 | 1,066.01 | 1,391.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 910.11 | 0.00 | 2,337.61 | 3,247.72 | | |
| 133 | 22129 | 303.1 פנדורה | 81034859 - 3 | 411.90 | 0.00 | 1,064.90 | 1,476.80 | 2.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 100.54 | 0.00 | 329.56 | 430.09 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 512.44 | 0.00 | 1,394.46 | 1,906.89 | | |
| 134 | 25902 | 304 - אי דיגטל | 81034859 - 4 | 666.90 | 0.00 | 1,514.20 | 2,181.10 | 9.00 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 257.08 | 0.00 | 842.68 | 1,099.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 923.98 | 0.00 | 2,356.88 | 3,280.86 | | |
| 135 | 22128 | 304.2 בילבונג | 81034859 - 2 | 401.00 | 0.00 | 1,161.50 | 1,562.50 | 2.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 145.76 | 0.00 | 477.79 | 623.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 546.76 | 0.00 | 1,639.29 | 2,186.04 | | |
| 136 | 22131 | 305 פיקס | 81034859 - 5 | 408.20 | 0.00 | 770.70 | 1,178.90 | 0.20 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 150.06 | 0.00 | 491.88 | 641.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 558.26 | 0.00 | 1,262.58 | 1,820.84 | | |
| 137 | 22132 | 306 רונן חן | 81034859 - 6 | 578.20 | 0.00 | 1,210.40 | 1,788.60 | 0.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 141.48 | 0.00 | 463.76 | 605.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 719.68 | 0.00 | 1,674.16 | 2,393.84 | | |
| 138 | 22133 | 307 יוניס קמוטו | 81034859 - 7 | 451.00 | 0.00 | 637.90 | 1,088.90 | 0.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 143.66 | 0.00 | 470.91 | 614.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 594.66 | 0.00 | 1,108.81 | 1,703.48 | | |
| 139 | 22115 | 309.1-טבע נאות | 81018444 - 1 | 357.20 | 0.00 | 752.10 | 1,109.30 | 0.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 123.00 | 0.00 | 403.18 | 526.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 480.20 | 0.00 | 1,155.28 | 1,635.48 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--|----------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 140 | 22116 | 309.2- לידי קומפורט | 81018444 - 2 | 167.20 | 0.00 | 365.20 | 532.40 | 1.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 115.00 | 0.00 | 376.96 | 491.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 282.20 | 0.00 | 742.16 | 1,024.35 | | |
| 141 | 22078 | 311 קפה גרג | 81011509 - 1 | 4,638.05 | 0.00 | 12,191.24 | 16,829.29 | 43.49 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 149.07 | 0.00 | 488.65 | 637.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,787.13 | 0.00 | 12,679.89 | 17,467.02 | | |
| 142 | 22142 | 311.1 י.ט.א קפה גרג | 81037207 - 3 | 151.95 | 0.00 | 399.45 | 551.40 | 0.65 | |
| | | | סה"כ צריכה | 151.95 | 0.00 | 399.45 | 551.40 | | |
| 143 | 22079 | 312 ניו | 81011509 - 2 | 745.24 | 0.00 | 1,344.16 | 2,089.39 | 9.82 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 147.60 | 0.00 | 483.82 | 631.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 892.83 | 0.00 | 1,827.97 | 2,720.81 | | |
| 144 | 29212 | 313 סלקום | 81011509 - 3 | 418.44 | 0.00 | 1,254.34 | 1,672.78 | 5.91 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 203.21 | 0.00 | 666.12 | 869.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 621.65 | 0.00 | 1,920.47 | 2,542.12 | | |
| 145 | 57665 | 314 אלדו | 81011509 - 4 | 1,125.36 | 0.00 | 2,213.40 | 3,338.76 | 13.19 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 198.94 | 0.00 | 652.10 | 851.04 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,324.30 | 0.00 | 2,865.50 | 4,189.79 | | |
| 146 | 54725 | 315 6P-מיה אינספריישן (פופ אפ יחידה 315) | 81037207 - 1 | 331.15 | 0.00 | 680.75 | 1,011.90 | 0.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 331.15 | 0.00 | 680.75 | 1,011.90 | | |
| 147 | 41808 | 315.2 סוויט טיים | 81011509 - 5 | 792.50 | 0.00 | 2,033.19 | 2,825.69 | 8.86 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 117.22 | 0.00 | 384.25 | 501.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 909.73 | 0.00 | 2,417.43 | 3,327.16 | | |
| 148 | 22083 | 316 ליה לונדון | 81011509 - 6 | 630.82 | 0.00 | 1,661.07 | 2,291.89 | 7.87 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 134.78 | 0.00 | 441.82 | 576.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 765.60 | 0.00 | 2,102.89 | 2,868.49 | | |
| 149 | 53242 | 317 פינגוין Charles/Tyrwhitt | 81037207 - 2 | 460.25 | 0.00 | 998.10 | 1,458.35 | 0.75 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 149.74 | 0.00 | 490.83 | 640.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 609.99 | 0.00 | 1,488.93 | 2,098.91 | | |
| 150 | 22084 | 318 מאק | 81011509 - 7 | 677.28 | 0.00 | 1,502.71 | 2,179.99 | 9.34 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 140.97 | 0.00 | 462.08 | 603.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 818.24 | 0.00 | 1,964.79 | 2,783.04 | | |
| 151 | 45430 | GUESS 319 | 81011509 - 8 | 1,165.35 | 0.00 | 1,848.47 | 3,013.82 | 11.42 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 282.40 | 0.00 | 925.70 | 1,208.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,447.76 | 0.00 | 2,774.17 | 4,221.93 | | |
| 152 | 59652 | 325 ברשקה | 81018431 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 673.39 | 0.00 | 2,207.32 | 2,880.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 673.39 | 0.00 | 2,207.32 | 2,880.71 | | |
| 153 | 59653 | 327 פול אנד בר | 81018431 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 564.72 | 0.00 | 1,851.12 | 2,415.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 564.72 | 0.00 | 1,851.12 | 2,415.84 | | |
| 154 | 22155 | 332 דלתא | 81039935 - 6 | 1,195.60 | 0.00 | 3,092.25 | 4,287.85 | 6.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 427.82 | 0.00 | 1,402.37 | 1,830.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,623.42 | 0.00 | 4,494.62 | 6,118.04 | | |
| 155 | 55226 | 333 א.ל ספורט - אדיס | 81039935 - 1 | 1,617.90 | 0.00 | 3,528.70 | 5,146.60 | 8.90 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 569.86 | 0.00 | 1,867.95 | 2,437.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,187.76 | 0.00 | 5,396.65 | 7,584.41 | | |
| 156 | 30494 | 336 קולומביה | 81039935 - 3 | 904.60 | 0.00 | 2,062.80 | 2,967.40 | 0.50 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 406.43 | 0.00 | 1,332.25 | 1,738.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,311.03 | 0.00 | 3,395.05 | 4,706.08 | | |
| 157 | 44107 | 337 -מגה ספורט | 81039935 - 7 | 1,404.90 | 0.00 | 3,336.75 | 4,741.65 | 4.85 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 427.82 | 0.00 | 1,402.37 | 1,830.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,832.72 | 0.00 | 4,739.12 | 6,571.84 | | |
| 158 | 22153 | 338 אמריקן איגל | 81039935 - 4 | 808.80 | 0.00 | 2,593.60 | 3,402.40 | 19.20 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר שש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,229.55 | 0.00 | 4,030.40 | 5,259.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,038.35 | 0.00 | 6,624.00 | 8,662.35 | | |
| 159 | 52863 | 343 מחסן גולדה אריאל | 7 - 81018431 | 12.80 | 0.00 | 47.10 | 59.90 | 0.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12.80 | 0.00 | 47.10 | 59.90 | | |
| 160 | 22112 | 344-קרולינה למקה | 6 - 81018431 | 190.70 | 0.00 | 399.40 | 590.10 | 0.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 190.70 | 0.00 | 399.40 | 590.10 | | |
| 161 | 22119 | 345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6 | 6 - 81018444 | 139.45 | 0.00 | 462.70 | 602.15 | 1.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 139.45 | 0.00 | 462.70 | 602.15 | | |
| 162 | 22121 | 346 - דוכן פוקצריה | 8 - 81018444 | 953.20 | 0.00 | 2,400.05 | 3,353.25 | 4.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 953.20 | 0.00 | 2,400.05 | 3,353.25 | | |
| 163 | 22118 | 346.1-מחסן פוקצריה | 5 - 81018444 | 466.00 | 0.00 | 1,833.30 | 2,299.30 | 5.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 466.00 | 0.00 | 1,833.30 | 2,299.30 | | |
| 164 | 21635 | 8.2-פרטנר אנטנות | 4 - 22048319 | 1,245.10 | 0.00 | 5,535.70 | 6,780.80 | 12.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,245.10 | 0.00 | 5,535.70 | 6,780.80 | | |
| 165 | 54446 | אופטיקה הלפרין (שטח נוסף) | 1 - 22048327 | 316.65 | 0.00 | 1,271.00 | 1,587.65 | 6.77 | |
| | | | סה"כ צריכה | 316.65 | 0.00 | 1,271.00 | 1,587.65 | | |
| 166 | 39921 | אופטיקה | 1 - 22048304 | 517.60 | 0.00 | 2,169.50 | 2,687.10 | 11.61 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 239.58 | 0.00 | 785.33 | 1,024.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 757.18 | 0.00 | 2,954.83 | 3,712.00 | | |
| 167 | 42426 | אופטיקה שמיעה | 3 - 22048306 | 22.75 | 0.00 | 227.30 | 250.05 | 2.34 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 66.31 | 0.00 | 217.37 | 283.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 89.06 | 0.00 | 444.67 | 533.73 | | |
| 168 | 43364 | אורבניקה | 4 - 16092245 | 2,016.80 | 0.00 | 4,414.40 | 6,431.20 | 769.32 | |
| | | | 1 - 20281823 | 2,098.30 | 0.00 | 4,236.50 | 6,334.80 | 97.40 | |
| | | | 4 - 81011724 | 10,624.22 | 0.00 | 27,551.65 | 38,175.87 | 40.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14,739.32 | 0.00 | 36,202.55 | 50,941.87 | | |
| 169 | 29015 | א"י אופטיק - 252-3 | 4 - 22048322 | 156.65 | 0.00 | 542.75 | 699.40 | 4.96 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 150.06 | 0.00 | 491.88 | 641.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 306.71 | 0.00 | 1,034.63 | 1,341.34 | | |
| 170 | 26994 | איל מקיאג | 2 - 22048331 | 153.95 | 0.00 | 624.80 | 778.75 | 34.06 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 110.70 | 0.00 | 362.86 | 473.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 264.65 | 0.00 | 987.66 | 1,252.31 | | |
| 171 | 56619 | אימפרס יחידה א130 | 17313417 - 1 | 715.98 | 0.00 | 1,470.39 | 2,186.37 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 90.14 | 0.00 | 295.48 | 385.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 806.12 | 0.00 | 1,765.87 | 2,571.99 | | |
| 172 | 56978 | אינטימיסימי | 22048224 - 1 | 354.70 | 0.00 | 1,242.00 | 1,596.70 | 72.35 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 163.11 | 0.00 | 534.65 | 697.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 517.81 | 0.00 | 1,776.65 | 2,294.46 | | |
| 173 | 37254 | אקס מוס יהלומים | 81029274 - 1 | 306.50 | 0.00 | 877.00 | 1,183.50 | 1.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 306.50 | 0.00 | 877.00 | 1,183.50 | | |
| 174 | 47941 | בודי שופ קומת ארזמה | 22048308 - 3 | 120.90 | 0.00 | 456.90 | 577.80 | 6.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 123.00 | 0.00 | 403.18 | 526.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 243.90 | 0.00 | 860.08 | 1,103.98 | | |
| 175 | 34779 | ברינקס | 81029032 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 176 | 60019 | גו מלון | 22048333 - 3 | 76.90 | 0.00 | 325.54 | 402.43 | 1.17 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 44.28 | 0.00 | 145.14 | 189.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 121.18 | 0.00 | 470.68 | 591.86 | | |
| 177 | 22063 | דוכן הוט | 16092218 - 3 | 48.61 | 0.00 | 177.57 | 226.18 | 0.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 48.61 | 0.00 | 177.57 | 226.18 | | |
| 178 | 21894 | דוכן שאנטי | 22048354 - 1 | 29.86 | 0.00 | 107.98 | 137.84 | 0.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29.86 | 0.00 | 107.98 | 137.84 | | |
| 179 | 57666 | המטבח של סימה | 22048358 - 3 | 126.40 | 0.00 | 528.80 | 655.20 | 21.35 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 175.41 | 0.00 | 574.97 | 750.38 | | |
| | | | מנדפים 2 | 17.80 | 0.00 | 42.02 | 59.82 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 319.61 | 0.00 | 1,145.79 | 1,465.40 | | |
| 180 | 39253 | ואהבת | 22048220 - 4 | 841.40 | 0.00 | 1,892.85 | 2,734.25 | 8.05 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 133.20 | 0.00 | 436.63 | 569.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 974.60 | 0.00 | 2,329.48 | 3,304.08 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 181 | 53247 | ויסוצקי | 22048329 - 3 | 708.60 | 0.00 | 2,052.40 | 2,761.00 | 15.19 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 52.60 | 0.00 | 172.42 | 225.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 761.20 | 0.00 | 2,224.82 | 2,986.02 | | |
| 182 | 54201 | ויקטוריה סיקרט | 22048352 - 1 | 1,864.60 | 0.00 | 6,726.40 | 8,591.00 | 45.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,864.60 | 0.00 | 6,726.40 | 8,591.00 | | |
| 183 | 56980 | זארה חדש | 15129217 - 3 | 13,845.15 | 0.00 | 47,610.42 | 61,455.57 | 108.68 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,845.15 | 0.00 | 47,610.42 | 61,455.57 | | |
| 184 | 56981 | זארה צילר | 15129239 - 7 | 4,979.00 | 0.00 | 15,063.00 | 20,042.00 | 145.65 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,979.00 | 0.00 | 15,063.00 | 20,042.00 | | |
| 185 | 42141 | חדר קירור מאפה נאמן | 17313351 - 1 | 732.30 | 0.00 | 2,456.20 | 3,188.50 | 8.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 732.30 | 0.00 | 2,456.20 | 3,188.50 | | |
| 186 | 56508 | חדר שומרים חניון 5 | 17313129 - 1 | 80.40 | 0.00 | 381.90 | 462.30 | 4.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 80.40 | 0.00 | 381.90 | 462.30 | | |
| 187 | 34769 | טוז (אלפא תכשטים בע"מ) | 81018444 - 3 | 560.80 | 0.00 | 1,624.20 | 2,185.00 | 1.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 134.76 | 0.00 | 441.75 | 576.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 695.56 | 0.00 | 2,065.95 | 2,761.51 | | |
| 188 | 58288 | מאניה ילדים | 22048343 - 2 | 639.30 | 0.00 | 1,398.00 | 2,037.30 | 8.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 142.89 | 0.00 | 468.39 | 611.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 782.19 | 0.00 | 1,866.39 | 2,648.58 | | |
| 189 | 50944 | מחסן אורבניקה | 22048355 - 4 | 239.40 | 0.00 | 994.20 | 1,233.60 | 1.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 239.40 | 0.00 | 994.20 | 1,233.60 | | |
| 190 | 57667 | מחסן המטבח של סימה | 22344721 - 1 | 420.48 | 0.00 | 1,588.41 | 2,008.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 420.48 | 0.00 | 1,588.41 | 2,008.89 | | |
| 191 | 53379 | מחסן ויסוצקי | 16193880 - 2 | 115.50 | 0.00 | 437.90 | 553.40 | 1.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 115.50 | 0.00 | 437.90 | 553.40 | | |
| 192 | 56509 | מחסן זארה מרתף | 15129217 - 13 | 1,234.72 | 0.00 | 3,578.40 | 4,813.12 | 17.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,234.72 | 0.00 | 3,578.40 | 4,813.12 | | |
| 193 | 32611 | מחסן חברת נקיון | 22048333 - 2 | 128.75 | 0.00 | 553.35 | 682.10 | 2.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 128.75 | 0.00 | 553.35 | 682.10 | | |
| 194 | 22061 | מחסן לי קופר | 16092218 - 1 | 0.35 | 0.00 | 1.34 | 1.70 | 10.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.35 | 0.00 | 1.34 | 1.70 | | |
| 195 | 42140 | מחסן מאפה נאמן | 17313352 - 1 | 143.20 | 0.00 | 534.10 | 677.30 | 6.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 143.20 | 0.00 | 534.10 | 677.30 | | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 196 | 51619 | מחסן סקארה | 21262583 - 1 | 36.40 | 0.00 | 182.80 | 219.20 | 3.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 36.40 | 0.00 | 182.80 | 219.20 | | |
| 197 | 58463 | מחסן שמו | 17313283 - 1 | 12.60 | 0.00 | 50.30 | 62.90 | 0.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12.60 | 0.00 | 50.30 | 62.90 | | |
| 198 | 47412 | מחסן תפוחי אדמה | 22048245 - 2 | 62.55 | 0.00 | 232.95 | 295.50 | 0.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 62.55 | 0.00 | 232.95 | 295.50 | | |
| 199 | 43363 | מלדיני | 16048039 - 3 | 1,378.60 | 0.00 | 2,571.70 | 3,950.30 | 14.48 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 226.32 | 0.00 | 741.85 | 968.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,604.92 | 0.00 | 3,313.55 | 4,918.47 | | |
| 200 | 46277 | מסטר קורן | 23000731 - 4 | 1,499.65 | 0.00 | 3,186.35 | 4,686.00 | 18.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,499.65 | 0.00 | 3,186.35 | 4,686.00 | | |
| 201 | 29016 | נאוטיקה/טימברלנד (252-3) | 23000731 - 2 | 938.80 | 0.00 | 1,681.80 | 2,620.60 | 10.02 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור | 452.80 | 0.00 | 1,484.26 | 1,937.07 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,391.60 | 0.00 | 3,166.06 | 4,557.67 | | |
| 202 | 55033 | סופר פארם | 22048330 - 2 | 2,782.90 | 0.00 | 9,849.40 | 12,632.30 | 29.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,782.90 | 0.00 | 9,849.40 | 12,632.30 | | |
| 203 | 54851 | סחוט | 22048323 - 4 | 595.10 | 0.00 | 1,964.10 | 2,559.20 | 14.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 595.10 | 0.00 | 1,964.10 | 2,559.20 | | |
| 204 | 57442 | סקאלה - טעינת רכבים | 81011813 - 2 | 2,482.03 | 0.00 | 5,380.06 | 7,862.09 | 0.17 | |
| | | | 81011813 - 8 | 761.35 | 0.00 | 2,102.65 | 2,864.00 | 0.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,243.38 | 0.00 | 7,482.71 | 10,726.09 | | |
| 205 | 57523 | סקאלה טעינת רכבים עליון | 22048351 - 1 | 288.00 | 0.00 | 1,684.50 | 1,972.50 | 67.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 288.00 | 0.00 | 1,684.50 | 1,972.50 | | |
| 206 | 28769 | סקיצרס - 207-1 | 81011813 - 3 | 1,929.66 | 0.00 | 3,973.44 | 5,903.11 | 8.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,929.66 | 0.00 | 3,973.44 | 5,903.11 | | |
| 207 | 43273 | פוט לוקר 2 | 81018431 - 4 | 4,805.60 | 0.00 | 10,632.00 | 15,437.60 | 13.90 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,104.52 | 0.00 | 3,620.56 | 4,725.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,910.12 | 0.00 | 14,252.56 | 20,162.68 | | |
| 208 | 22151 | פליינטינגר 334 | 81039935 - 2 | 1,228.40 | 0.00 | 2,793.10 | 4,021.50 | 6.30 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 474.52 | 0.00 | 1,555.43 | 2,029.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,702.92 | 0.00 | 4,348.53 | 6,051.45 | | |
| 209 | 39255 | פמינה | 81034859 - 8 | 326.60 | 0.00 | 701.80 | 1,028.40 | 0.80 | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 143.32 | 0.00 | 469.79 | 613.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 469.92 | 0.00 | 1,171.59 | 1,641.51 | | |
| 210 | 22067 | פנוי - מחסן מקס ברנר | 3 - 16092235 | 33.05 | 0.00 | 118.85 | 151.90 | 0.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 33.05 | 0.00 | 118.85 | 151.90 | | |
| 211 | 21716 | פנוי 160-2 | 3 - 22048309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 212 | 19669 | פעלתון | 1 - 16048039 | 391.30 | 0.00 | 935.30 | 1,326.60 | 17.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 391.30 | 0.00 | 935.30 | 1,326.60 | | |
| 213 | 27584 | פרטנר חנות | 1 - 22048344 | 468.90 | 0.00 | 2,096.60 | 2,565.50 | 7.96 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 213.65 | 0.00 | 700.34 | 913.99 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 682.55 | 0.00 | 2,796.94 | 3,479.49 | | |
| 214 | 58410 | קונדוטריית שמו | 3 - 22048223 | 1,118.80 | 0.00 | 3,727.50 | 4,846.30 | 11.65 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 70.59 | 0.00 | 231.39 | 301.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,189.39 | 0.00 | 3,958.89 | 5,148.28 | | |
| 215 | 47218 | קופיקס (רמי לוי) | 4 - 22048306 | 4,165.80 | 0.00 | 17,165.60 | 21,331.40 | 49.36 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 750.29 | 0.00 | 2,459.40 | 3,209.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,916.09 | 0.00 | 19,625.00 | 24,541.09 | | |
| 216 | 56979 | קלצדוניה יחידה 126 | 4 - 22048225 | 333.55 | 0.00 | 1,682.15 | 2,015.70 | 10.19 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 133.39 | 0.00 | 437.26 | 570.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 466.94 | 0.00 | 2,119.41 | 2,586.35 | | |
| 217 | 38884 | קפה נאמן | 2 - 22048225 | 2,805.60 | 0.00 | 15,270.20 | 18,075.80 | 72.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 196.80 | 0.00 | 645.09 | 841.89 | | |
| | | | מנדפים 2 | 395.11 | 0.00 | 1,213.45 | 1,608.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,397.51 | 0.00 | 17,128.74 | 20,526.25 | | |
| 218 | 47222 | קרולניה למקה - חנות | 3 - 22048304 | 814.90 | 0.00 | 3,255.60 | 4,070.50 | 15.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 814.90 | 0.00 | 3,255.60 | 4,070.50 | | |
| 219 | 48522 | רזולי | 1 - 17312829 | 293.50 | 0.00 | 981.90 | 1,275.40 | 16.71 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 77.01 | 0.00 | 252.43 | 329.43 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 370.51 | 0.00 | 1,234.33 | 1,604.83 | | |
| 220 | 32609 | שקעי כח חברת נקיון | 4 - 22048332 | 110.75 | 0.00 | 547.75 | 658.50 | 3.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 110.75 | 0.00 | 547.75 | 658.50 | | |
| 221 | 32610 | שקעי תאורה חברת נקיון | 1 - 22048333 | 46.50 | 0.00 | 193.46 | 239.96 | 13.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 46.50 | 0.00 | 193.46 | 239.96 | | |
| 222 | 48881 | תמנון חדש | 1 - 20281505 | 2,128.50 | 0.00 | 7,303.80 | 9,432.30 | 46.32 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,227.52 | 0.00 | 4,023.74 | 5,251.26 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,356.02 | 0.00 | 11,327.54 | 14,683.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 300,273.82 | 0.00 | 884,805.28 | 1,186,687.27 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 1,186,687.27 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



- פסגה (Kwh 300,273.82)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 884,805.28)

