



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/01/25 - 01/01/25)

תאריך הפקה: 10/02/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	19.85	4,236.00	3,219.20	0.00	1,016.80	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		4,236.00	3,219.20	0.00	1,016.80	סה"כ צריכה			
	7.71	2,231.30	1,642.30	0.00	589.00	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		2,231.30	1,642.30	0.00	589.00	סה"כ צריכה			
	4.98	881.90	726.20	0.00	155.70	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		881.90	726.20	0.00	155.70	סה"כ צריכה			
	61.75	10,979.40	8,649.00	0.00	2,330.40	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		10,979.40	8,649.00	0.00	2,330.40	סה"כ צריכה			
	148.00	57,244.00	43,888.00	0.00	13,356.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	36.52	-61.60	-61.60	0.00	0.00	23000439 - 2			
	60.26	-21,489.60	-16,368.00	0.00	-5,121.60	23000439 - 3			
	19.85	-4,236.00	-3,219.20	0.00	-1,016.80	23000439 - 4			
	61.75	-10,979.40	-8,649.00	0.00	-2,330.40	23000440 - 1			
	4.98	-881.90	-726.20	0.00	-155.70	23000440 - 2			
	7.71	-2,231.30	-1,642.30	0.00	-589.00	23000440 - 3			
		17,364.20	13,221.70	0.00	4,142.50	סה"כ צריכה			
	36.52	61.60	61.60	0.00	0.00	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		61.60	61.60	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	60.26	21,489.60	16,368.00	0.00	5,121.60	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		21,489.60	16,368.00	0.00	5,121.60	סה"כ צריכה			
		57,244.00	43,888.00	0.00	13,356.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		57,244.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 13,356.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 43,888.00)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפול Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	148.00	57,244.00	43,888.00	0.00	13,356.00	23000439 - 1	מפסק ראשי לבדיקה	33454	1
		57,244.00	43,888.00	0.00	13,356.00		סה"כ צריכה		

