



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (13/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 16/02/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	296.00	0.00	3,967.20	4,263.20	68.10	
			סה"כ צריכה	296.00	0.00	3,967.20	4,263.20		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	557.40	0.00	2,533.80	3,091.20	69.58	
			סה"כ צריכה	557.40	0.00	2,533.80	3,091.20		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	24.60	0.00	68.40	93.00	15.97	
			סה"כ צריכה	24.60	0.00	68.40	93.00		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	51.93	0.00	198.36	250.29	2.44	
			22009804 - 2	0.48	0.00	1.83	2.31	2.18	
			22009804 - 3	39.51	0.00	153.20	192.71	2.99	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			22009805 - 1	19.37	0.00	51.49	70.85	4.75	
			22009805 - 2	29.24	0.00	108.80	138.04	8.46	
			22009805 - 3	35.24	0.00	157.45	192.69	5.86	
			22009805 - 4	58.55	0.00	255.20	313.75	3.46	
			22009810 - 1	22.84	0.00	128.15	150.98	6.66	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.04	0.04	0.02	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	130.80	0.00	548.65	679.45		
			סה"כ צריכה	387.94	0.00	1,603.17	1,991.11		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	701.20	0.00	3,276.80	3,978.00	41.86	
			סה"כ צריכה	701.20	0.00	3,276.80	3,978.00		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	12.98	0.00	49.59	62.57	2.44	
			22009804 - 3	9.88	0.00	38.30	48.18	2.99	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			22009805 - 3	8.81	0.00	39.36	48.17	5.86	
			22009805 - 4	14.64	0.00	63.80	78.44	3.46	
			22009810 - 1	5.71	0.00	32.04	37.75	6.66	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.009	0.009	0.02	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		169.86	137.16	0.00	32.70	28029790 - 1			
		444.98	360.26	0.00	84.71	סה"כ צריכה			
	4.06	545.10	433.95	0.00	111.15	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.13	5.52	4.21	0.00	1.31	22009803 - 2			
	0.27	0.22	0.22	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.44	62.57	49.59	0.00	12.98	22009804 - 1			
	2.18	4.62	3.65	0.00	0.97	22009804 - 2			
	2.99	48.18	38.30	0.00	9.88	22009804 - 3			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 4			
	4.75	141.77	103.02	0.00	38.75	22009805 - 1			
	8.46	276.27	217.75	0.00	58.52	22009805 - 2			
	5.86	48.17	39.36	0.00	8.81	22009805 - 3			
	3.46	78.44	63.80	0.00	14.64	22009805 - 4			
	15.41	836.40	692.20	0.00	144.20	22009808 - 1			
	6.66	37.75	32.04	0.00	5.71	22009810 - 1			
	0.02	0.009	0.009	0.00	0.00	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		169.86	137.16	0.00	32.70	28029790 - 1			
		2,254.86	1,815.26	0.00	439.61	סה"כ צריכה			
	4.06	-90.85	-72.32	0.00	-18.52	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.02	-45.12	-35.76	0.00	-9.37	22009802 - 2			
	1.17	-58.62	-46.37	0.00	-12.25	22009802 - 3			
	0.05	-2.51	-1.97	0.00	-0.53	22009802 - 4			
	4.29	-63.06	-49.99	0.00	-13.07	22009803 - 1			
	0.13	-5.52	-4.21	0.00	-1.31	22009803 - 2			
	0.27	-0.22	-0.22	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.69	362.53	280.53	0.00	82.00	22009803 - 4			
		96.64	69.69	0.00	26.95	סה"כ צריכה			
	1.02	270.75	214.55	0.00	56.20	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.13	5.52	4.21	0.00	1.31	22009803 - 2			
	0.27	0.22	0.22	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.44	62.57	49.59	0.00	12.98	22009804 - 1			
	2.18	5.04	3.98	0.00	1.06	22009804 - 2			
	2.99	48.18	38.30	0.00	9.88	22009804 - 3			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 4			
	4.75	154.66	112.38	0.00	42.27	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	63.82	0.00	237.49	301.31	8.46	
			22009805 - 3	8.81	0.00	39.36	48.17	5.86	
			22009805 - 4	14.64	0.00	63.80	78.44	3.46	
			22009808 - 2	0.00	0.00	59.80	59.80	9.47	
			22009810 - 1	5.71	0.00	32.04	37.75	6.66	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.009	0.009	0.02	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	32.70	0.00	137.16	169.86		
			סה"כ צריכה	249.37	0.00	992.89	1,242.27		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-18.52	0.00	-72.32	-90.85	4.06	
			22009802 - 2	-9.37	0.00	-35.76	-45.12	1.02	
			22009802 - 3	-12.25	0.00	-46.37	-58.62	1.17	
			22009802 - 4	-0.53	0.00	-1.97	-2.51	0.05	
			22009803 - 1	-13.07	0.00	-49.99	-63.06	4.29	
			22009803 - 2	-1.31	0.00	-4.21	-5.52	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.27	
			22009803 - 4	82.00	0.00	280.53	362.53	9.69	
			סה"כ צריכה	26.95	0.00	69.69	96.64		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	73.50	0.00	278.20	351.70	1.17	
			22009803 - 2	1.31	0.00	4.21	5.52	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.22	0.22	0.27	
			22009804 - 1	12.98	0.00	49.59	62.57	2.44	
			22009804 - 2	0.70	0.00	2.66	3.36	2.18	
			22009804 - 3	9.88	0.00	38.30	48.18	2.99	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			22009805 - 1	28.18	0.00	74.92	103.10	4.75	
			22009805 - 2	42.56	0.00	158.37	200.94	8.46	
			22009805 - 3	8.81	0.00	39.36	48.17	5.86	
			22009805 - 4	14.64	0.00	63.80	78.44	3.46	
			22009808 - 3	26.40	0.00	987.80	1,014.20	14.15	
			22009810 - 1	5.71	0.00	32.04	37.75	6.66	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.009	0.009	0.02	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	32.70	0.00	137.16	169.86		
			סה"כ צריכה	257.37	0.00	1,866.64	2,124.01		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-18.52	0.00	-72.32	-90.85	4.06	
			22009802 - 2	-9.37	0.00	-35.76	-45.12	1.02	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.17	-58.62	-46.37	0.00	-12.25	22009802 - 3			
	0.05	-2.51	-1.97	0.00	-0.53	22009802 - 4			
	4.29	-63.06	-49.99	0.00	-13.07	22009803 - 1			
	0.13	-5.52	-4.21	0.00	-1.31	22009803 - 2			
	0.27	-0.22	-0.22	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.69	362.53	280.53	0.00	82.00	22009803 - 4			
		96.64	69.69	0.00	26.95	סה"כ צריכה			
	0.05	15.05	11.85	0.00	3.20	22009802 - 4	קומה 08	51085	14
	0.13	5.52	4.21	0.00	1.31	22009803 - 2			
	0.27	0.22	0.22	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.44	62.57	49.59	0.00	12.98	22009804 - 1			
	2.18	4.41	3.49	0.00	0.92	22009804 - 2			
	2.99	48.18	38.30	0.00	9.88	22009804 - 3			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 4			
	4.75	135.32	98.34	0.00	36.99	22009805 - 1			
	8.46	263.65	207.80	0.00	55.85	22009805 - 2			
	5.86	48.17	39.36	0.00	8.81	22009805 - 3			
	3.46	78.44	63.80	0.00	14.64	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	6.66	37.75	32.04	0.00	5.71	22009810 - 1			
	0.02	0.009	0.009	0.00	0.00	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		169.86	137.16	0.00	32.70	28029790 - 1			
		869.14	686.16	0.00	182.98	סה"כ צריכה			
	4.06	-90.85	-72.32	0.00	-18.52	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	15
	1.02	-45.12	-35.76	0.00	-9.37	22009802 - 2			
	1.17	-58.62	-46.37	0.00	-12.25	22009802 - 3			
	0.05	-2.51	-1.97	0.00	-0.53	22009802 - 4			
	4.29	-63.06	-49.99	0.00	-13.07	22009803 - 1			
	0.13	-5.52	-4.21	0.00	-1.31	22009803 - 2			
	0.27	-0.22	-0.22	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.69	362.53	280.53	0.00	82.00	22009803 - 4			
		96.64	69.69	0.00	26.95	סה"כ צריכה			
	4.06	-90.85	-72.32	0.00	-18.52	22009802 - 1	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	50649	16
	1.02	-45.12	-35.76	0.00	-9.37	22009802 - 2			
	1.17	-58.62	-46.37	0.00	-12.25	22009802 - 3			
	0.05	-2.51	-1.97	0.00	-0.53	22009802 - 4			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009803 - 1	-13.07	0.00	-49.99	-63.06	4.29	
			22009803 - 2	-1.31	0.00	-4.21	-5.52	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.27	
			22009803 - 4	82.00	0.00	280.53	362.53	9.69	
			סה"כ צריכה	26.95	0.00	69.69	96.64		
17	51084	קומה 09 סופר גז	22009803 - 1	78.40	0.00	299.95	378.35	4.29	
			22009803 - 2	1.31	0.00	4.21	5.52	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.22	0.22	0.27	
			22009804 - 1	12.98	0.00	49.59	62.57	2.44	
			22009804 - 2	1.32	0.00	4.98	6.30	2.18	
			22009804 - 3	9.88	0.00	38.30	48.18	2.99	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			22009805 - 1	52.84	0.00	140.48	193.32	4.75	
			22009805 - 2	79.78	0.00	296.86	376.64	8.46	
			22009805 - 3	8.81	0.00	39.36	48.17	5.86	
			22009805 - 4	14.64	0.00	63.80	78.44	3.46	
			22009806 - 3	581.00	0.00	1,525.00	2,106.00	52.52	
			22009810 - 1	5.71	0.00	32.04	37.75	6.66	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.009	0.009	0.02	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	32.70	0.00	137.16	169.86		
			סה"כ צריכה	879.36	0.00	2,631.96	3,511.32		
18	51086	קומה 10	22009803 - 2	1.31	0.00	4.21	5.52	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.22	0.22	0.27	
			22009804 - 1	12.98	0.00	49.59	62.57	2.44	
			22009804 - 2	1.14	0.00	4.32	5.46	2.18	
			22009804 - 3	9.88	0.00	38.30	48.18	2.99	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			22009805 - 1	45.79	0.00	121.75	167.54	4.75	
			22009805 - 2	69.13	0.00	257.23	326.36	8.46	
			22009805 - 3	8.81	0.00	39.36	48.17	5.86	
			22009805 - 4	14.64	0.00	63.80	78.44	3.46	
			22009806 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	5.71	0.00	32.04	37.75	6.66	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.009	0.009	0.02	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	32.70	0.00	137.16	169.86		
			סה"כ צריכה	202.09	0.00	747.98	950.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-18.52	0.00	-72.32	-90.85	4.06	
			22009802 - 2	-9.37	0.00	-35.76	-45.12	1.02	
			22009802 - 3	-12.25	0.00	-46.37	-58.62	1.17	
			22009802 - 4	-0.53	0.00	-1.97	-2.51	0.05	
			22009803 - 1	-13.07	0.00	-49.99	-63.06	4.29	
			22009803 - 2	-1.31	0.00	-4.21	-5.52	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.27	
			22009803 - 4	82.00	0.00	280.53	362.53	9.69	
			סה"כ צריכה	26.95	0.00	69.69	96.64		

סה"כ צריכה	4,424.34	0.00	20,968.68	25,393.02
חשבון חברת חשמל				0.00
הפרש בקוט"ש				25,393.02
הפרש באחוזים				



■ פסגה (4,424.34 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (20,968.68 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%)	22009802 - 1	-111.15	0.00	-433.95	-545.10	4.06	
			22009802 - 2	-56.20	0.00	-214.55	-270.75	1.02	
			22009802 - 3	-73.50	0.00	-278.20	-351.70	1.17	
			22009802 - 4	-3.20	0.00	-11.85	-15.05	0.05	
			22009803 - 1	-78.40	0.00	-299.95	-378.35	4.29	
			22009803 - 2	-7.85	0.00	-25.25	-33.10	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	-1.30	-1.30	0.27	
			22009803 - 4	492.00	0.00	1,683.20	2,175.20	9.69	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	161.70	0.00	418.15	579.85		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	142.80	0.00	545.50	688.30	2.44	
			סה"כ צריכה	142.80	0.00	545.50	688.30		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	264.20	0.00	702.40	966.60	4.75	
			סה"כ צריכה	264.20	0.00	702.40	966.60		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	398.90	0.00	1,484.30	1,883.20	8.46	
			סה"כ צריכה	398.90	0.00	1,484.30	1,883.20		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	62.80	0.00	352.40	415.20	6.66	
			סה"כ צריכה	62.80	0.00	352.40	415.20		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	6.60	0.00	24.90	31.50	2.18	
			סה"כ צריכה	6.60	0.00	24.90	31.50		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	108.65	0.00	421.30	529.95	2.99	
			סה"כ צריכה	108.65	0.00	421.30	529.95		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	96.90	0.00	433.00	529.90	5.86	
			סה"כ צריכה	96.90	0.00	433.00	529.90		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	161.00	0.00	701.80	862.80	3.46	
			סה"כ צריכה	161.00	0.00	701.80	862.80		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	1.30	1.30	0.27	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.30	1.30		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	359.70	0.00	1,508.80	1,868.50		
			סה"כ צריכה	359.70	0.00	1,508.80	1,868.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	805.00	0.00	4,496.25	5,301.25	80.18	
			סה"כ צריכה	805.00	0.00	4,496.25	5,301.25		
17	49937	ראשי שנאי T2	22009809 - 1	1,505.00	0.00	7,675.00	9,180.00	103.10	
			סה"כ צריכה	1,505.00	0.00	7,675.00	9,180.00		

