



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 116

תקופת דוח: (31/01/25 - 01/01/25)

תאריך הפקה: 17/02/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		3,330.78	2,403.45	0.00	927.33	17312586 - 1	מבנה 116 יתרת חשמל ציבורית לחיוב היזמים	40484	1
	20.02	-2,079.99	-1,425.02	0.00	-654.96	17313094 - 1			
		1,250.80	978.43	0.00	272.37	סה"כ צריכה			
	20.02	2,079.99	1,425.02	0.00	654.96	17313094 - 1	מבנה 116 מ"א ללאגר בירות שרונה תא	40485	2
		2,079.99	1,425.02	0.00	654.96	סה"כ צריכה			
		3,330.78	2,403.45	0.00	927.33	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		3,330.78				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 927.33)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 2,403.45)

