



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (16/02/25 - 01/02/25)


תאריך הפקה: 19/02/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	118.60	0.00	1,407.70	1,526.30	21.07	
			סה"כ צריכה	118.60	0.00	1,407.70	1,526.30		
2	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	112.20	0.00	653.25	765.45	8.73	
			סה"כ צריכה	112.20	0.00	653.25	765.45		
3	28462	דור אלון	16092160 - 4	3,468.00	0.00	16,562.00	20,030.00	139.62	
			16092185 - 2	606.00	0.00	2,754.00	3,360.00	32.05	
			סה"כ צריכה	4,074.00	0.00	19,316.00	23,390.00		
4	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	5.10	0.00	629.30	634.40	34.40	
			סה"כ צריכה	5.10	0.00	629.30	634.40		
5	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	169.00	0.00	1,879.30	2,048.30	27.66	
			16092184 - 4	-118.60	0.00	-1,407.70	-1,526.30	21.07	
			סה"כ צריכה	50.40	0.00	471.60	522.00		
6	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	109.80	0.00	978.10	1,087.90	23.58	
			סה"כ צריכה	109.80	0.00	978.10	1,087.90		
7	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			16092184 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 3	3,408.00	0.00	12,869.00	16,277.00	1,893.97	
			סה"כ צריכה	3,408.00	0.00	12,869.00	16,277.00		
8	44057	מסטינג	20004338 - 3	365.12	0.00	2,841.12	3,206.24	57.00	
			סה"כ צריכה	365.12	0.00	2,841.12	3,206.24		
9	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	1,867.35	0.00	7,791.75	9,659.10	56.32	
			סה"כ צריכה	1,867.35	0.00	7,791.75	9,659.10		
10	28541	ציבורי	16092160 - 1	13,895.28	0.00	49,951.67	63,846.95	384.63	
			16092160 - 2	-127.00	0.00	-399.00	-526.00	656.17	
			16092160 - 3	-135.00	0.00	-507.00	-642.00	3.79	
			16092160 - 4	-3,468.00	0.00	-16,562.00	-20,030.00	139.62	
			16092161 - 1	-169.00	0.00	-1,879.30	-2,048.30	27.66	
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	
			16092161 - 3	-112.20	0.00	-653.25	-765.45	8.73	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	
			16092184 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 2	-606.00	0.00	-2,754.00	-3,360.00	32.05	
			16092185 - 3	-3,408.00	0.00	-12,869.00	-16,277.00	1,893.97	
			16092185 - 4	-1,867.35	0.00	-7,791.75	-9,659.10	56.32	
			17313286 - 1	14.80	0.00	11,835.40	11,850.20	209.28	
			19093477 - 1	0.00	0.00	-0.25	-0.25		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	-5.10	0.00	-629.30	-634.40	34.40	
			20004338 - 2	-109.80	0.00	-978.10	-1,087.90	23.58	
			20004338 - 3	-365.12	0.00	-2,841.12	-3,206.24	57.00	
			סה"כ צריכה	3,537.51	0.00	13,923.00	17,460.51		
			סה"כ צריכה	13,648.08	0.00	60,880.82	74,528.90		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				74,528.90		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (13,648.08 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (60,880.82 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטולטאי	17313286 - 1	14.80	0.00	11,835.40	11,850.20	209.28	
			סה"כ צריכה	14.80	0.00	11,835.40	11,850.20		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	13,895.28	0.00	49,951.67	63,846.95	384.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,895.28	0.00	49,951.67	63,846.95		

