

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 05/03/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	73.86	5,748.29	4,550.75	0.00	1,197.54	16092121 - 3	*קומה 05 - סייברביט	13021	1
	24.46	2,341.12	1,854.46	0.00	486.66	16092121 - 4			
		302.33	238.90	0.00	63.43	80002031 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		242.10	200.50	0.00	41.60	80003271 - 4			
		8,633.84	6,844.61	0.00	1,789.23	סה"כ צריכה			
	0.92	-3.90	-0.10	0.00	-3.80	15091162 - 1	*תדהר	13027	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 3			
	0.006	-0.20	-0.10	0.00	-0.10	15091162 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 1			
	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 2			
	0.14	4.30	3.70	0.00	0.60	16092120 - 1			
	73.86	12,215.11	9,670.35	0.00	2,544.76	16092121 - 3			
	24.46	4,974.88	3,940.74	0.00	1,034.14	16092121 - 4			
		0.50	0.43	0.00	0.07	80002031 - 3			
		1.35	1.06	0.00	0.29	80002031 - 6			
		3,712.62	2,971.12	0.00	741.50	80003223 - 2			
	0.80	164.00	125.60	0.00	38.40	80003224 - 8			
	0.90	184.20	144.80	0.00	39.40	81017159 - 6			
		21,252.86	16,857.59	0.00	4,395.27	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		1,416.25	1,125.62	0.00	290.63	80002031 - 4	ARM קומה 03	27966	4
	4.80	2,685.60	2,332.80	0.00	352.80	80003257 - 7			
	23.10	11,991.10	9,578.20	0.00	2,412.90	81017159 - 4			
		16,092.95	13,036.62	0.00	3,056.33	סה"כ צריכה			
	12.80	4,525.60	3,826.40	0.00	699.20	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		157.58	124.39	0.00	33.19	80002031 - 8			
	11.40	5,233.80	4,149.80	0.00	1,084.00	81017159 - 8			
		9,916.98	8,100.59	0.00	1,816.39	סה"כ צריכה			
	3.20	3,353.60	2,992.80	0.00	360.80	80001690 - 2	ORCA קומה 06	13017	6



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80002031 - 7	162.96	0.00	649.38	812.34		
			81017159 - 7	388.70	0.00	1,020.90	1,409.60	2.20	
			סה"כ צריכה	912.46	0.00	4,663.08	5,575.54		
7	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.28	0.00	1.05	1.33		
			80001976 - 2	0.57	0.00	2.16	2.73		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.84	0.00	3.21	4.06		
8	53884	חדר כושר הייטק רעננה	81022466 - 2	1,815.20	0.00	6,264.80	8,080.00	12.00	
			סה"כ צריכה	1,815.20	0.00	6,264.80	8,080.00		
9	27970	סייברביט- קומה 04	80002031 - 5	62.51	0.00	277.18	339.70		
			80003224 - 7	2,104.80	0.00	8,109.60	10,214.40	42.40	
			סה"כ צריכה	2,167.31	0.00	8,386.79	10,554.10		
10	13016	ציבורי	15091162 - 1	-3.80	0.00	-0.10	-3.90	0.92	
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	-0.10	0.00	-0.10	-0.20	0.006	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	22.00	0.00	83.60	105.60	0.16	
			15091249 - 7	9.85	0.00	30.50	40.35	0.50	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 1			
	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 3			
	26.92	15,507.40	12,278.40	0.00	3,229.00	16092120 - 4			
	0.80	353.60	280.00	0.00	73.60	80001690 - 1			
	13.60	8,303.20	6,458.40	0.00	1,844.80	80001690 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 7			
		9.49	7.51	0.00	1.98	80001976 - 8			
		1,117.76	913.02	0.00	204.74	80002031 - 1			
		5.78	4.58	0.00	1.20	80003217 - 1			
		5.96	4.72	0.00	1.24	80003217 - 2			
		21,972.12	17,489.62	0.00	4,482.50	80003223 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003224 - 3			
	0.80	484.00	384.00	0.00	100.00	80003224 - 6			
		169.20	167.60	0.00	1.60	80003257 - 2			
		90.00	88.60	0.00	1.40	80003257 - 3			
	34.40	18,777.60	14,557.60	0.00	4,220.00	80003257 - 4			
	0.40	258.20	204.60	0.00	53.60	80003257 - 6			
	55.20	7,303.20	5,822.40	0.00	1,480.80	80003257 - 8			
		1,204.60	960.00	0.00	244.60	80003271 - 2			
		33.70	28.10	0.00	5.60	80003271 - 3			
		482.70	370.30	0.00	112.40	80003271 - 5			
		6,195.70	4,940.40	0.00	1,255.30	80003271 - 6			
		1,586.80	1,263.80	0.00	323.00	80003271 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003271 - 8			
	3.90	2,910.10	2,200.20	0.00	709.90	81017159 - 1			
	0.70	418.10	330.80	0.00	87.30	81017159 - 2			
	13.60	8,336.80	6,483.20	0.00	1,853.60	81022466 - 1			
	12.00	-8,080.00	-6,264.80	0.00	-1,815.20	81022466 - 2			
	2.70	248.10	210.70	0.00	37.40	81022466 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81022466 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81022466 - 5			
		87,835.96	69,297.66	0.00	18,538.30	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	רוגובין תדהר	13026	11





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 6	62.80	0.00	232.80	295.60	0.80	
			80003224 - 4	8.00	0.00	45.60	53.60		
			80003257 - 5	116.80	0.00	276.30	393.10	0.25	
			81022466 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022466 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	187.60	0.00	554.70	742.30		
12	53377	תדהר קומה 05	15091162 - 1	3.80	0.00	0.10	3.90	0.92	
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	0.10	0.00	0.10	0.20	0.006	
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	
			16092121 - 3	3,742.30	0.00	14,221.10	17,963.40	73.86	
			16092121 - 4	1,520.80	0.00	5,795.20	7,316.00	24.46	
			סה"כ צריכה	5,267.00	0.00	20,016.50	25,283.50		
			סה"כ צריכה	39,945.94	0.00	154,026.15	193,972.09		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				193,972.09		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (39,945.94 Kwh) 79%
- גבע (0.00 Kwh) 21%
- שפל (154,026.15 Kwh) 0%

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	28,457.63	0.00	108,749.38	137,207.01		
			סה"כ צריכה	28,457.63	0.00	108,749.38	137,207.01		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	210.40	23,332.80	18,362.40	0.00	4,970.40	80003224 - 2	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	12421	2
		23,332.80	18,362.40	0.00	4,970.40	סה"כ צריכה			
	102.40	46,470.40	37,216.00	0.00	9,254.40	80003257 - 1	ראשי שנאי AT1	12427	3
		46,470.40	37,216.00	0.00	9,254.40	סה"כ צריכה			
	288.00	155,424.00	123,206.40	0.00	32,217.60	80003224 - 1	ראשי שנאי AT2	12428	4
		155,424.00	123,206.40	0.00	32,217.60	סה"כ צריכה			

