



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 05/03/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-186,544.93	-147,832.68	0.00	-38,712.25	0333 - 1	**נייס מעבדה ראשית שנאי 3	34774	1
		-186,544.93	-147,832.68	0.00	-38,712.25	סה"כ צריכה			
	73.86	5,748.29	4,550.75	0.00	1,197.54	16092121 - 3	*קומה 05 - סייברביט	13021	2
	24.46	2,341.12	1,854.46	0.00	486.66	16092121 - 4			
		302.33	238.90	0.00	63.43	80002031 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		242.10	200.50	0.00	41.60	80003271 - 4			
		8,633.84	6,844.61	0.00	1,789.23	סה"כ צריכה			
	0.92	-3.90	-0.10	0.00	-3.80	15091162 - 1	*תדהר	13027	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 3			
	0.006	-0.20	-0.10	0.00	-0.10	15091162 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 1			
	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 2			
	0.14	4.30	3.70	0.00	0.60	16092120 - 1			
	73.86	12,215.11	9,670.35	0.00	2,544.76	16092121 - 3			
	24.46	4,974.88	3,940.74	0.00	1,034.14	16092121 - 4			
		0.50	0.43	0.00	0.07	80002031 - 3			
		1.35	1.06	0.00	0.29	80002031 - 6			
		3,712.62	2,971.12	0.00	741.50	80003223 - 2			
	0.80	164.00	125.60	0.00	38.40	80003224 - 8			
	0.90	184.20	144.80	0.00	39.40	81017159 - 6			
		21,252.86	16,857.59	0.00	4,395.27	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		1,416.25	1,125.62	0.00	290.63	80002031 - 4	ARM קומה 03	27966	5
	4.80	2,685.60	2,332.80	0.00	352.80	80003257 - 7			
	23.10	11,991.10	9,578.20	0.00	2,412.90	81017159 - 4			
		16,092.95	13,036.62	0.00	3,056.33	סה"כ צריכה			
	12.80	4,525.60	3,826.40	0.00	699.20	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	6
		157.58	124.39	0.00	33.19	80002031 - 8			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 8	1,084.00	0.00	4,149.80	5,233.80	11.40	
			סה"כ צריכה	1,816.39	0.00	8,100.59	9,916.98		
7	13017	ORCA קומה 06	80001690 - 2	360.80	0.00	2,992.80	3,353.60	3.20	
			80002031 - 7	162.96	0.00	649.38	812.34		
			81017159 - 7	388.70	0.00	1,020.90	1,409.60	2.20	
			סה"כ צריכה	912.46	0.00	4,663.08	5,575.54		
8	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.28	0.00	1.05	1.33		
			80001976 - 2	0.57	0.00	2.16	2.73		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.84	0.00	3.21	4.06		
9	53884	חדר כושר הייטק רעננה	81022466 - 2	1,815.20	0.00	6,264.80	8,080.00	12.00	
			סה"כ צריכה	1,815.20	0.00	6,264.80	8,080.00		
10	27970	סייברביט - קומה 04	80002031 - 5	62.51	0.00	277.18	339.70		
			80003224 - 7	2,104.80	0.00	8,109.60	10,214.40	42.40	
			סה"כ צריכה	2,167.31	0.00	8,386.79	10,554.10		
11	13016	ציבורי	15091162 - 1	-3.80	0.00	-0.10	-3.90	0.92	
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	-0.10	0.00	-0.10	-0.20	0.006	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	22.00	0.00	83.60	105.60	0.16	
			15091249 - 7	9.85	0.00	30.50	40.35	0.50	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	3,229.00	0.00	12,278.40	15,507.40	26.92	
			80001690 - 1	73.60	0.00	280.00	353.60	0.80	
			80001690 - 5	1,844.80	0.00	6,458.40	8,303.20	13.60	
			80001976 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 8	1.98	0.00	7.51	9.49		
			80002031 - 1	204.74	0.00	913.02	1,117.76		
			80003217 - 1	1.20	0.00	4.58	5.78		
			80003217 - 2	1.24	0.00	4.72	5.96		
			80003223 - 4	4,482.50	0.00	17,489.62	21,972.12		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	100.00	0.00	384.00	484.00	0.80	
			80003257 - 2	1.60	0.00	167.60	169.20		
			80003257 - 3	1.40	0.00	88.60	90.00		
			80003257 - 4	4,220.00	0.00	14,557.60	18,777.60	34.40	
			80003257 - 6	53.60	0.00	204.60	258.20	0.40	
			80003257 - 8	1,480.80	0.00	5,822.40	7,303.20	55.20	
			80003271 - 2	244.60	0.00	960.00	1,204.60		
			80003271 - 3	5.60	0.00	28.10	33.70		
			80003271 - 5	112.40	0.00	370.30	482.70		
			80003271 - 6	1,255.30	0.00	4,940.40	6,195.70		
			80003271 - 7	323.00	0.00	1,263.80	1,586.80		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	709.90	0.00	2,200.20	2,910.10	3.90	
			81017159 - 2	87.30	0.00	330.80	418.10	0.70	
			81022466 - 1	1,853.60	0.00	6,483.20	8,336.80	13.60	
			81022466 - 2	-1,815.20	0.00	-6,264.80	-8,080.00	12.00	
			81022466 - 3	37.40	0.00	210.70	248.10	2.70	
			81022466 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022466 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	18,538.30	0.00	69,297.66	87,835.96		
12	13026	רוגובין תדהר	15091250 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 6	62.80	0.00	232.80	295.60	0.80	
			80003224 - 4	8.00	0.00	45.60	53.60		
			80003257 - 5	116.80	0.00	276.30	393.10	0.25	
			81022466 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022466 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	187.60	0.00	554.70	742.30		
13	53377	תדהר קומה 05	15091162 - 1	3.80	0.00	0.10	3.90	0.92	
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	0.10	0.00	0.10	0.20	0.006	
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	
			16092121 - 3	3,742.30	0.00	14,221.10	17,963.40	73.86	
			16092121 - 4	1,520.80	0.00	5,795.20	7,316.00	24.46	
			סה"כ צריכה	5,267.00	0.00	20,016.50	25,283.50		
			סה"כ צריכה	1,233.69	0.00	6,193.47	7,427.16		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				7,427.16		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 1,233.69)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 6,193.47)





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		137,207.01	108,749.38	0.00	28,457.63	80003223 - 1	מפסק ראשי שדה חיוני	12425	1
		137,207.01	108,749.38	0.00	28,457.63	סה"כ צריכה			
	210.40	23,332.80	18,362.40	0.00	4,970.40	80003224 - 2	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	12421	2
		23,332.80	18,362.40	0.00	4,970.40	סה"כ צריכה			
	102.40	46,470.40	37,216.00	0.00	9,254.40	80003257 - 1	ראשי שנאי AT1	12427	3
		46,470.40	37,216.00	0.00	9,254.40	סה"כ צריכה			
	288.00	155,424.00	123,206.40	0.00	32,217.60	80003224 - 1	ראשי שנאי AT2	12428	4
		155,424.00	123,206.40	0.00	32,217.60	סה"כ צריכה			

