



מבנה שרונה כפר סבא

רשימת מונים

תאריך דוח: 06/03/25

| מס' אחוז מסך הדיורים | שטח | הפקה | תאריך יציאת דיור | תאריך כניסת דיור | שם דייר | פעולה | שם חוק | שם מפסק | מספר פאזות | גודל חיבור באמפר | מכפיל מתח | מכפיל זרם | מספר מונה | מס |
|----------------------|-----|----------|------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|---------|------------|------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 0% | 0 | לא להפקה | none | 01/01/2010 | לוח יח קרור בנג 2 | + | לוח יח קרור בנג 2 | | 3 | 200 | 1 | 2 | 19093445-2 | 1 |
| 0% | 0 | לא להפקה | none | 01/01/2010 | לוח יח קרור בנג 1 | + | לוח יח קרור בנג 1 | | 3 | 200 | 1 | 2 | 19093445-1 | 2 |
| 0% | 0 | לא להפקה | none | 01/01/2010 | לוח משאבות בנג | + | לוח משאבות בנג | | 1 | 80 | 1 | 1 | 19093445-3 | 3 |
| 0% | 0 | כן להפקה | none | 21/11/2022 | צילר 2 | + | צילר 2 | 8 כתובת | 3 | 630 | 1 | 1 | 21262478-1 | 4 |
| 0% | 0 | כן להפקה | none | 01/01/2010 | לא להפקה | + | 1 | | 3 | 200 | 1 | 2 | 19093445-2 | 5 |
| 0% | 0 | כן להפקה | none | 21/11/2022 | צילר 1 | + | צילר 1 | 7 כתובת | 3 | 630 | 1 | 1 | 21262477-1 | 6 |
| 0% | 0 | כן להפקה | none | 01/01/2010 | לא להפקה | + | 1 | | 3 | 200 | 1 | 2 | 19093445-1 | 7 |
| 0% | 0 | כן להפקה | none | 07/08/2020 | הוצל"פ כפר סבא | + | ראשי | | 3 | 630 | 1 | 6 | 19093445-4 | 8 |
| 0% | 0 | כן להפקה | none | 21/12/2022 | צילר 3 | + | צילר 3 | 9 כתובת | 3 | 630 | 1 | 1 | 20281854-1 | 9 |
| 0% | 0 | כן להפקה | none | 01/01/2010 | לא להפקה | + | 1 | | 1 | 80 | 1 | 1 | 19093445-3 | 10 |

