



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 06/03/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	66.65	4,369.60	3,531.60	0.00	838.00	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		4,369.60	3,531.60	0.00	838.00	סה"כ צריכה			
	7.87	1,838.40	1,348.50	0.00	489.90	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		1,838.40	1,348.50	0.00	489.90	סה"כ צריכה			
	5.93	861.90	708.50	0.00	153.40	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		861.90	708.50	0.00	153.40	סה"כ צריכה			
	55.90	9,284.40	7,315.20	0.00	1,969.20	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		9,284.40	7,315.20	0.00	1,969.20	סה"כ צריכה			
	159.88	47,636.00	36,724.00	0.00	10,912.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	87.12	-17,803.20	-13,500.40	0.00	-4,302.80	23000439 - 2			
	48.10	-199.60	-199.60	0.00	0.00	23000439 - 3			
	66.65	-4,369.60	-3,531.60	0.00	-838.00	23000439 - 4			
	55.90	-9,284.40	-7,315.20	0.00	-1,969.20	23000440 - 1			
	5.93	-861.90	-708.50	0.00	-153.40	23000440 - 2			
	7.87	-1,838.40	-1,348.50	0.00	-489.90	23000440 - 3			
		13,278.90	10,120.20	0.00	3,158.70	סה"כ צריכה			
	87.12	17,803.20	13,500.40	0.00	4,302.80	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		17,803.20	13,500.40	0.00	4,302.80	סה"כ צריכה			
	48.10	199.60	199.60	0.00	0.00	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		199.60	199.60	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		47,636.00	36,724.00	0.00	10,912.00	סה"כ צריכה			
		49,671.36	38,269.24		11,402.12	חשבון חברת חשמל			
		-2,035.36	-1,545.24		-490.12	הפרש בקוט"ש			
		-4.10%	-4.04%		-4.30%	הפרש באחוזים			





- פסגה (10,912.00 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפול (36,724.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	10,912.00	0.00	36,724.00	47,636.00	159.88	
				10,912.00	0.00	36,724.00	47,636.00		

