



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (12/02/25 - 14/01/25)


תאריך הפקה: 06/03/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	1.90	0.00	89.50	91.40	5.00	
			סה"כ צריכה	1.90	0.00	89.50	91.40		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	204.00	0.00	919.00	1,123.00	21.60	
			סה"כ צריכה	204.00	0.00	919.00	1,123.00		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,013.40	0.00	3,461.40	4,474.80	21.40	
			סה"כ צריכה	1,013.40	0.00	3,461.40	4,474.80		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	695.20	0.00	2,104.70	2,799.90	28.98	
			סה"כ צריכה	695.20	0.00	2,104.70	2,799.90		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	280.10	0.00	1,384.40	1,664.50	8.08	
			סה"כ צריכה	280.10	0.00	1,384.40	1,664.50		
6	11953	אולם כנסים קיינדס בניין A	81029750 - 8	5.20	0.00	56.20	61.40		
			סה"כ צריכה	5.20	0.00	56.20	61.40		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	222.80	0.00	995.60	1,218.40	16.72	
			סה"כ צריכה	222.80	0.00	995.60	1,218.40		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	2,034.40	0.00	7,709.60	9,744.00	40.05	
			סה"כ צריכה	2,034.40	0.00	7,709.60	9,744.00		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	20.00	0.00	258.40	278.40	7.35	
			סה"כ צריכה	20.00	0.00	258.40	278.40		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	362.00	0.00	1,637.20	1,999.20	101.87	
			סה"כ צריכה	362.00	0.00	1,637.20	1,999.20		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	379.60	0.00	1,348.00	1,727.60	68.20	
			סה"כ צריכה	379.60	0.00	1,348.00	1,727.60		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	218.40	0.00	959.60	1,178.00	16.40	
			סה"כ צריכה	218.40	0.00	959.60	1,178.00		
13	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	608.50	0.00	2,177.00	2,785.50	26.40	
			סה"כ צריכה	608.50	0.00	2,177.00	2,785.50		
14	11956	סרוויס -נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	444.00	0.00	770.00	1,214.00	10.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	444.00	0.00	770.00	1,214.00		
15	39620	סרוויס NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	222.08	0.00	592.64	814.72	35.46	
			סה"כ צריכה	222.08	0.00	592.64	814.72		
16	6390	פיליפס מא בנין A ק.5	81029750 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	23.55	0.00	245.15	268.70	10.24	
			סה"כ צריכה	23.55	0.00	245.15	268.70		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	207.84	0.00	592.32	800.16	3.51	
			סה"כ צריכה	207.84	0.00	592.32	800.16		
19	11958	קידנס בנין A מא	81029750 - 7	675.60	0.00	2,483.40	3,159.00	6.80	
			סה"כ צריכה	675.60	0.00	2,483.40	3,159.00		
20	11961	קידנס בנין B מא קומה 4	14154695 - 1	1,821.60	0.00	4,232.80	6,054.40	36.74	
			סה"כ צריכה	1,821.60	0.00	4,232.80	6,054.40		
21	11960	קידנס בנין C מא קומה 4	14154696 - 1	188.40	0.00	546.80	735.20	11.52	
			סה"כ צריכה	188.40	0.00	546.80	735.20		
22	18342	קלאודינירי בנין B קומה 2	14154695 - 6	1,722.80	0.00	5,465.40	7,188.20	64.72	
			סה"כ צריכה	1,722.80	0.00	5,465.40	7,188.20		
23	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	14154696 - 4	747.60	0.00	3,601.70	4,349.30	51.52	
			סה"כ צריכה	747.60	0.00	3,601.70	4,349.30		
			סה"כ צריכה	12,098.97	0.00	41,630.81	53,729.78		
			חשבון חברת חשמל	39,960.00		143,920.00	183,880.00		
			הפרש בקוטי"ש	-27,861.03		-102,289.19	-130,150.22		
			הפרש באחוזים	-69.72%		-71.07%	-70.78%		



■ פסגה (12,098.97 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (41,630.81 Kwh)

