



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (02/03/25 - 03/02/25)

תאריך הפקה: 07/03/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		33,886.10	28,464.30	0.00	5,421.80	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		33,886.10	28,464.30	0.00	5,421.80	סה"כ צריכה			
	828.80	78,111.50	81,031.00	-24,755.50	21,836.00	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		78,111.50	81,031.00	-24,755.50	21,836.00	סה"כ צריכה			
		111,997.60	109,495.30	-24,755.50	27,257.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		111,997.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (27,257.80 Kwh)
- גבע (-24,755.50 Kwh)
- שפל (109,495.30 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	91.60	5,855.10	4,638.80	0.00	1,216.30	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		5,855.10	4,638.80	0.00	1,216.30	סה"כ צריכה			
	86.71	28,706.10	20,256.14	2,836.74	5,613.22	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		28,706.10	20,256.14	2,836.74	5,613.22	סה"כ צריכה			
		33,886.10	28,464.30	0.00	5,421.80	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוסם לבדיקה	31496	3
	828.80	78,111.50	81,031.00	-24,755.50	21,836.00	22344634 - 1			
		111,997.60	109,495.30	-24,755.50	27,257.80	סה"כ צריכה			

