



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 09/03/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	57.42	3,634.10	3,198.30	0.00	435.80	22345321 - 1	KLA	57466	1
		3,634.10	3,198.30	0.00	435.80	סה"כ צריכה			
	82.38	13,935.60	12,154.80	0.00	1,780.80	23000143 - 3	אוסם קומה 1	56387	2
		-7,922.90	-7,015.73	0.00	-907.17	ציבורי			
		6,012.70	5,139.07	0.00	873.63	סה"כ צריכה			
	31.04	1,056.00	805.60	0.00	250.40	23000143 - 4	מיזוג אוויר	55996	3
	44.07	1,428.40	1,126.00	0.00	302.40	23000919 - 2			
	284.10	9,697.20	7,710.40	0.00	1,986.80	23000919 - 4			
		12,181.60	9,642.00	0.00	2,539.60	סה"כ צריכה			
	42.75	7,848.00	6,260.00	0.00	1,588.00	23000919 - 3	פבליקו ק.3	55994	4
		-4,422.22	-3,613.26	0.00	-808.95	ציבורי			
		3,425.78	2,646.74	0.00	779.05	סה"כ צריכה			
	15.83	4,309.44	3,096.96	0.00	1,212.48	23000143 - 2	רפואה דחופה	55993	5
		-2,405.22	-1,787.56	0.00	-617.66	ציבורי			
		1,904.22	1,309.40	0.00	594.82	סה"כ צריכה			
		27,158.40	21,935.50	0.00	5,222.90	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		27,158.40				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 5,222.90)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 21,935.50)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60609	סולארי PV1 (שנאי 1) תאריך כניסה: 03/02/25	22345422 - 1	54.90	0.00	4,015.50	4,070.40	36.50	
			סה"כ צריכה	54.90	0.00	4,015.50	4,070.40		
2	55995	ציבורי	22345321 - 1	-435.80	0.00	-3,198.30	-3,634.10	57.42	
			22345422 - 1	54.90	0.00	4,015.50	4,070.40	36.50	
			23000143 - 1	345.60	0.00	1,363.20	1,708.80	1,065.90	
			23000143 - 2	-1,212.48	0.00	-3,096.96	-4,309.44	15.83	
			23000143 - 3	-1,780.80	0.00	-12,154.80	-13,935.60	82.38	
			23000143 - 4	-250.40	0.00	-805.60	-1,056.00	31.04	
			23000919 - 1	4,822.40	0.00	16,556.80	21,379.20	3,121.17	
			23000919 - 2	-302.40	0.00	-1,126.00	-1,428.40	44.07	
			23000919 - 3	-1,588.00	0.00	-6,260.00	-7,848.00	42.75	
			23000919 - 4	-1,986.80	0.00	-7,710.40	-9,697.20	284.10	
			סה"כ צריכה	-2,333.78	0.00	-12,416.56	-14,750.34		
3	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	345.60	0.00	1,363.20	1,708.80	1,065.90	
			סה"כ צריכה	345.60	0.00	1,363.20	1,708.80		
4	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	4,822.40	0.00	16,556.80	21,379.20	3,121.17	
			סה"כ צריכה	4,822.40	0.00	16,556.80	21,379.20		

