



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקד: 09/03/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21696	*לוח צרכנים 3/3	20281499 - 1	10,308.90	0.00	26,321.10	36,630.00	105.28	
			סה"כ צריכה	10,308.90	0.00	26,321.10	36,630.00		
2	23152	*ציבורי שנאי 1	22048303 - 1	1,916.20	0.00	6,139.80	8,056.00	27.07	
			22048303 - 2	1,797.00	0.00	5,522.00	7,319.00	17.12	
			22048303 - 3	209.80	0.00	714.60	924.40	2.55	
			22048307 - 1	1,475.20	0.00	5,015.80	6,491.00	17.06	
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 4	703.60	0.00	2,185.60	2,889.20	8.50	
			סה"כ צריכה	6,101.80	0.00	19,577.80	25,679.60		
3	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	78.70	0.00	217.50	296.20	0.71	
			15129217 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 9	497.20	0.00	1,730.20	2,227.40	11.43	
			15129217 - 10	930.60	0.00	1,753.00	2,683.60	13.89	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281506 - 1	11,269.50	0.00	36,080.40	47,349.90	96.20	
			סה"כ צריכה	12,776.00	0.00	39,781.10	52,557.10		
4	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	472.00	0.00	1,318.40	1,790.40	3.92	
			15129239 - 4	8,746.40	0.00	32,380.00	41,126.40	188.47	
			15129239 - 8	106.20	0.00	270.75	376.95	0.92	
			15129239 - 9	538.15	0.00	1,368.70	1,906.85	4.62	
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	506.20	0.00	1,454.60	1,960.80	14.87	
			סה"כ צריכה	10,368.95	0.00	36,792.45	47,161.40		
5	23153	*ציבורי שנאי 4+5	16092245 - 4	-1,660.40	0.00	-3,372.80	-5,033.20	771.74	
			16226471 - 15	12,005.10	0.00	27,898.50	39,903.60	4.49	
			18029704 - 1	-2,668.00	0.00	-4,265.80	-6,933.80	30.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029704 - 2	-3,280.00	0.00	-12,430.40	-15,710.40	24.10	
			18029704 - 5	-1,892.20	0.00	-2,975.60	-4,867.80	28.00	
			18029704 - 14	-28,897.60	0.00	-99,803.20	-128,700.80	228.96	
			20281823 - 1	-1,758.90	0.00	-3,288.90	-5,047.80	97.40	
			81029270 - 1	-17,183.30	0.00	-42,867.28	-60,050.59	138.14	
			81029731 - 1	58,385.10	0.00	173,477.00	231,862.10	298.60	
			סה"כ צריכה	13,049.80	0.00	32,371.52	45,421.31		
6	23158	*ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	860.00	0.00	1,947.90	2,807.90	12.40	
			14155701 - 3	865.13	0.00	2,738.75	3,603.88	11.69	
			15091164 - 2	1,060.30	0.00	1,787.80	2,848.10	12.31	
			15091164 - 3	104.80	0.00	355.80	460.60	2.05	
			15091164 - 4	631.30	0.00	1,165.80	1,797.10	6.87	
			16092245 - 3	564.80	0.00	1,718.40	2,283.20	4.38	
						סה"כ צריכה	4,086.32	0.00	9,714.45
7	22294	*ציבורי שנאי 8	81011724 - 2	1,619.51	0.00	4,591.91	6,211.42	49.05	
			81036741 - 1	125.70	0.00	399.90	525.60	1.60	
			81036741 - 2	423.40	0.00	848.50	1,271.90	3.00	
			81036741 - 3	723.60	0.00	2,615.00	3,338.60	5.20	
			81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
						סה"כ צריכה	2,892.21	0.00	8,455.31
8	22535	*ציבורי שנאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	5,012.48	0.00	16,656.64	21,669.12	51.40	
			15129205 - 5	47.60	0.00	128.20	175.80	2.88	
			15129205 - 6	587.80	0.00	1,288.20	1,876.00	4.81	
			15129205 - 7	5,019.20	0.00	16,597.90	21,617.10	46.58	
			15129205 - 8	1,468.20	0.00	3,262.60	4,730.80	14.21	
			15129205 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 11	890.60	0.00	1,363.30	2,253.90	7.97	
			15129205 - 12	442.50	0.00	1,412.50	1,855.00	4.91	
			15129205 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	13,468.38	0.00	40,709.34	54,177.72		
9	21558	דרגנועים	15091164 - 3	104.80	0.00	355.80	460.60	2.05	
			סה"כ צריכה	104.80	0.00	355.80	460.60		
10	21557	דרגנועים2	15091164 - 2	1,060.30	0.00	1,787.80	2,848.10	12.31	
			סה"כ צריכה	1,060.30	0.00	1,787.80	2,848.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	17,183.30	0.00	42,867.28	60,050.59	138.14	
		סה"כ צריכה		17,183.30	0.00	42,867.28	60,050.59		
12	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	138.40	0.00	363.20	501.60	4.78	
		סה"כ צריכה		138.40	0.00	363.20	501.60		
13	22015	יטא 2	18029704 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	23184	יטא 5	16226471 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	23183	יטא 6	16226471 - 8	245.20	0.00	483.20	728.40	6.28	
		סה"כ צריכה		245.20	0.00	483.20	728.40		
16	22014	יטא 7	18029704 - 3	866.40	0.00	1,963.80	2,830.20	8.61	
		סה"כ צריכה		866.40	0.00	1,963.80	2,830.20		
17	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	11,289.30	0.00	28,654.50	39,943.80	142.56	
		סה"כ צריכה		11,289.30	0.00	28,654.50	39,943.80		
20	15436	לוח 02E	15129205 - 12	442.50	0.00	1,412.50	1,855.00	4.91	
		סה"כ צריכה		442.50	0.00	1,412.50	1,855.00		
21	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	26,745.60	0.00	60,371.20	87,116.80	310.21	
		סה"כ צריכה		26,745.60	0.00	60,371.20	87,116.80		
26	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	14,408.40	0.00	27,132.00	41,540.40	170.60	
		סה"כ צריכה		14,408.40	0.00	27,132.00	41,540.40		
27	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	2,432.70	0.00	5,564.30	7,997.00	24.49	
		סה"כ צריכה		2,432.70	0.00	5,564.30	7,997.00		
28	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	5,012.48	0.00	16,656.64	21,669.12	51.40	
		סה"כ צריכה		5,012.48	0.00	16,656.64	21,669.12		
29	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	371.10	0.00	1,374.50	1,745.60	132.44	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	371.10	0.00	1,374.50	1,745.60		
30	22071	לוח חניון EPN1 F625	3 - 16092245	564.80	0.00	1,718.40	2,283.20	4.38	
			סה"כ צריכה	564.80	0.00	1,718.40	2,283.20		
31	15438	לוח יטאות	14 - 15129205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22028	לוח מא	11 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	22024	לוח מא EP11	8 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	22046	לוח מא EP12	1 - 16045527	46.30	0.00	81.20	127.50	10.16	
			סה"כ צריכה	46.30	0.00	81.20	127.50		
35	22048	לוח מא EP30	3 - 16045527	42.32	0.00	70.93	113.25	10.81	
			סה"כ צריכה	42.32	0.00	70.93	113.25		
36	22022	לוח מא EP31	1 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	22031	לוח מפוחים אויר צח	14 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	23182	לוח משאבות	5 - 16226471	4,604.00	0.00	10,624.80	15,228.80	58.91	
			סה"כ צריכה	4,604.00	0.00	10,624.80	15,228.80		
39	15435	לוח ציבורי E 2-7	11 - 15129205	890.60	0.00	1,363.30	2,253.90	7.97	
			סה"כ צריכה	890.60	0.00	1,363.30	2,253.90		
40	15431	לוח ציבורי E 2/1	7 - 15129205	5,019.20	0.00	16,597.90	21,617.10	46.58	
			סה"כ צריכה	5,019.20	0.00	16,597.90	21,617.10		
41	15432	לוח ציבורי E 2/3	8 - 15129205	1,468.20	0.00	3,262.60	4,730.80	14.21	
			סה"כ צריכה	1,468.20	0.00	3,262.60	4,730.80		
42	15430	לוח ציבורי E 2/5	6 - 15129205	587.80	0.00	1,288.20	1,876.00	4.81	
			סה"כ צריכה	587.80	0.00	1,288.20	1,876.00		
43	22023	לוח ציבורי E3-1	2 - 15129217	78.70	0.00	217.50	296.20	0.71	
			סה"כ צריכה	78.70	0.00	217.50	296.20		
44	22026	לוח ציבורי E3-3	9 - 15129217	497.20	0.00	1,730.20	2,227.40	11.43	
			סה"כ צריכה	497.20	0.00	1,730.20	2,227.40		
45	22027	לוח ציבורי E3-5	10 - 15129217	930.60	0.00	1,753.00	2,683.60	13.89	
			סה"כ צריכה	930.60	0.00	1,753.00	2,683.60		
46	21556	לוח ציבורי E5-7	1 - 15091164	1,214.20	0.00	2,638.70	3,852.90	10.72	
			סה"כ צריכה	1,214.20	0.00	2,638.70	3,852.90		
47	21550	לוח ציבורי E5-7-1	1 - 14155701	860.00	0.00	1,947.90	2,807.90	12.40	
			סה"כ צריכה	860.00	0.00	1,947.90	2,807.90		
48	21559	לוח ציבורי E5-7-2	4 - 15091164	631.30	0.00	1,165.80	1,797.10	6.87	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	631.30	0.00	1,165.80	1,797.10		
49	22047	לוח ציבורי E6-4	2 - 16045527	43.42	0.00	76.06	119.49	0.32	
			סה"כ צריכה	43.42	0.00	76.06	119.49		
50	44094	לוח צרכנים EE	5 - 15129234	20.40	0.00	3,265.20	3,285.60	41.95	
			סה"כ צריכה	20.40	0.00	3,265.20	3,285.60		
51	15427	לוח צרכנים EE 1/3	4 - 15129234	1,288.80	0.00	10,824.40	12,113.20	58.60	
			סה"כ צריכה	1,288.80	0.00	10,824.40	12,113.20		
52	15426	לוח צרכנים EE 1/5	3 - 15129234	1,246.80	0.00	14,245.20	15,492.00	57.93	
			סה"כ צריכה	1,246.80	0.00	14,245.20	15,492.00		
53	22036	לוח צרכנים EE3-3	6 - 15129239	10,746.40	0.00	34,560.00	45,306.40	147.70	
			סה"כ צריכה	10,746.40	0.00	34,560.00	45,306.40		
54	22000	לוח צרכנים EE3/1	1 - 21262529	139.80	0.00	493.30	633.10	4.36	
			סה"כ צריכה	139.80	0.00	493.30	633.10		
55	23465	לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה*	1 - 18029704	2,668.00	0.00	4,265.80	6,933.80	30.65	
			2 - 18029704	3,280.00	0.00	12,430.40	15,710.40	24.10	
			5 - 18029704	1,892.20	0.00	2,975.60	4,867.80	28.00	
			14 - 18029704	28,897.60	0.00	99,803.20	128,700.80	228.96	
			סה"כ צריכה	36,737.80	0.00	119,475.00	156,212.80		
56	56759	למאזן	2 - 22048247	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 22048307	1,166.00	0.00	2,371.30	3,537.30	9.97	
			1 - 22048308	9,102.40	0.00	27,046.40	36,148.80	100.53	
			4 - 22048308	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 22048310	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 22048310	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 22048329	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 22048331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			4 - 22048331	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 22048332	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	
			2 - 22048342	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 22048352	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 22048354	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 70010468	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 81011813	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 81011867	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 81011867	1,733.25	0.00	3,254.61	4,987.86	0.23	
			3 - 81011867	1,710.78	0.00	3,351.21	5,061.99	0.24	
			5 - 81039935	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,712.42	0.00	36,023.57	49,735.99		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
57	21672	למעקב 8.1-פרטנר אנטנות*	22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21685	למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמט*	22048335 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	21688	למעקב 151.1- קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. 3*	22048339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	21707	למעקב 167-חדר מירס*	22048324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	22143	למעקב 180(קניון) לשעבר בודי שופ*)	16193880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	22090	למעקב 267.4-שייפ מפוח עשן*	81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	22048250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	22048226 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטי*	22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	21901	למעקב קניון (לשעבר 154- רויאלטי*)	22048354 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	21967	למעקב 004-קידום לחמן*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	22069	מעלית 17	16092245 - 1	27.65	0.00	98.70	126.35	65.63	
			סה"כ צריכה	27.65	0.00	98.70	126.35		
70	22070	מעלית 18	16092245 - 2	25.15	0.00	92.60	117.75	98.20	
			סה"כ צריכה	25.15	0.00	92.60	117.75		
71	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	3.60	0.00	22.40	26.00	28.29	
			סה"כ צריכה	3.60	0.00	22.40	26.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
72	21736	משרד מוקד אמון	22048222 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	58146	פוטולטאי	16224906 - 2	4.00	0.00	23,180.00	23,184.00	1,048.58	
			סה"כ צריכה	4.00	0.00	23,180.00	23,184.00		
74	59234	פוטולטאי	81011813 - 6	13.54	0.00	11,993.85	12,007.39	7.87	
			סה"כ צריכה	13.54	0.00	11,993.85	12,007.39		
75	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	22048332 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	1.21	0.00	4.63	5.85	0.009	
			סה"כ צריכה	1.21	0.00	4.63	5.85		
78	21647	פנוי 1 13177-06	22048345 - 2	10.95	0.00	41.75	52.70	0.08	
			סה"כ צריכה	10.95	0.00	41.75	52.70		
79	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית 22798-04 לשעבר	22048329 - 4	89.80	0.00	324.45	414.25	1.48	
			סה"כ צריכה	89.80	0.00	324.45	414.25		
81	21709	פנוי 7 121 -קרייין לין לשעבר 24306-08	22048324 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	21849	פנוי 8 022-קדי סטאר 24318-06	22048338 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	22017	צילר 1	18029704 - 8	0.00	0.00	6.40	6.40	13.28	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	6.40	6.40		
85	22020	צילר 2	18029704 - 11	0.00	0.00	10.80	10.80	12.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	10.80	10.80		
86	23181	צילר 3	16226471 - 1	0.00	0.00	44.00	44.00	76.75	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	44.00	44.00		
87	23180	צילר 4	16226471 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
89	23178	צילר 6	16226471 - 4	5,041.60	0.00	11,243.20	16,284.80	157.14	
			סה"כ צריכה	5,041.60	0.00	11,243.20	16,284.80		
90	22018	צילר 7	18029704 - 9	1,924.80	0.00	5,287.20	7,212.00	43.58	
			סה"כ צריכה	1,924.80	0.00	5,287.20	7,212.00		
91	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	8,253.20	0.00	19,463.20	27,716.40	92.34	
			סה"כ צריכה	8,253.20	0.00	19,463.20	27,716.40		
92	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	8,731.20	0.00	21,287.60	30,018.80	105.40	
			סה"כ צריכה	8,731.20	0.00	21,287.60	30,018.80		
93	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	865.13	0.00	2,738.75	3,603.88	11.69	
			סה"כ צריכה	865.13	0.00	2,738.75	3,603.88		
94	22126	ראשי מ"ג	11103436 - 1	377,471.80	0.00	939,470.50	1,316,942.30	0.39	
			סה"כ צריכה	377,471.80	0.00	939,470.50	1,316,942.30		
95	44095	ראשי מעגלים FSE- FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	437.60	0.00	1,573.60	2,011.20	4.92	
			סה"כ צריכה	437.60	0.00	1,573.60	2,011.20		
97	22049	שלט גולף	16045527 - 4	2.10	0.00	3.52	5.62	10.47	
			סה"כ צריכה	2.10	0.00	3.52	5.62		
98	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	5.15	0.00	8.90	14.05	0.04	
			סה"כ צריכה	5.15	0.00	8.90	14.05		
99	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	37.68	0.00	65.63	103.31	0.28	
			סה"כ צריכה	37.68	0.00	65.63	103.31		
101	22053	שלט קריניז	16045528 - 4	79.46	0.00	138.94	218.40	0.60	
			סה"כ צריכה	79.46	0.00	138.94	218.40		
102	22005	שנאי 1	22048303 - 4	77,276.00	0.00	157,668.00	234,944.00	762.08	
			סה"כ צריכה	77,276.00	0.00	157,668.00	234,944.00		
103	21700	שנאי 2	20281514 - 1	46,324.50	0.00	134,215.00	180,539.50	428.00	
			סה"כ צריכה	46,324.50	0.00	134,215.00	180,539.50		
104	21985	שנאי 3	20281500 - 1	44,007.00	0.00	125,435.00	169,442.00	483.20	
			סה"כ צריכה	44,007.00	0.00	125,435.00	169,442.00		
105	22075	שנאי 4	16226471 - 15	12,005.10	0.00	27,898.50	39,903.60	4.49	
			סה"כ צריכה	12,005.10	0.00	27,898.50	39,903.60		
106	22125	שנאי 5	81029731 - 1	58,385.10	0.00	173,477.00	231,862.10	298.60	
			סה"כ צריכה	58,385.10	0.00	173,477.00	231,862.10		
107	22105	שנאי 6	81011867 - 5	25,027.58	0.00	57,444.45	82,472.04	45.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	25,027.58	0.00	57,444.45	82,472.04		
108	22086	שנאי 8	1 - 81011724	39,809.56	0.00	96,307.35	136,116.92	384.61	
			סה"כ צריכה	39,809.56	0.00	96,307.35	136,116.92		
109	22098	שנאי 9	5 - 81011813	47,712.41	0.00	109,023.44	156,735.85	167.63	
			סה"כ צריכה	47,712.41	0.00	109,023.44	156,735.85		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32087	*מחסן צוקה	3 - 16193880	92.90	0.00	933.40	1,026.30	66.42	
			סה"כ צריכה	92.90	0.00	933.40	1,026.30		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	3 - 22048319	1,220.90	0.00	4,273.35	5,494.25	11.10	
			סה"כ צריכה	1,220.90	0.00	4,273.35	5,494.25		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	1 - 22048226	219.55	0.00	790.55	1,010.10	2.12	
			סה"כ צריכה	219.55	0.00	790.55	1,010.10		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	4 - 22048309	644.25	0.00	2,364.25	3,008.50	5.92	
			סה"כ צריכה	644.25	0.00	2,364.25	3,008.50		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	4 - 22048326	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21644	002.4-סלקום	3 - 22048344	481.75	0.00	1,713.25	2,195.00	3.97	
			סה"כ צריכה	481.75	0.00	1,713.25	2,195.00		
7	21969	003-אתי פולישוק	4 - 22048351	87.70	0.00	43.50	131.20	5.40	
			סה"כ צריכה	87.70	0.00	43.50	131.20		
8	21693	005-טויס אר אס	2 - 22048306	1,162.00	0.00	2,746.40	3,908.40	18.64	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		1,243.45	0.00	4,043.81	5,287.26		
		סה"כ צריכה		2,405.45	0.00	6,790.21	9,195.66		
9	21641	008-ארומה	1 - 21262534	2,315.80	0.00	7,768.70	10,084.50	38.36	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		380.31	0.00	1,236.82	1,617.13		
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		0.00	0.00	0.00	863.00		
		סה"כ צריכה		2,696.11	0.00	9,005.52	12,564.63		
10	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	1 - 08029811	18,200.00	0.00	38,000.00	56,200.00	483.20	
		סה"כ צריכה		18,200.00	0.00	38,000.00	56,200.00		
11	55109	102 עונות (חדש)	3 - 22048354	315.80	0.00	700.75	1,016.55	8.91	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.86	0.00	324.77	424.64		
			סה"כ צריכה	415.66	0.00	1,025.52	1,441.19		
12	46283	103 דרך היופי	22048352 - 3	172.60	0.00	360.50	533.10	5.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.58	0.00	245.79	321.36		
			סה"כ צריכה	248.18	0.00	606.29	854.46		
13	42457	104 - קארטרס	22048352 - 2	179.30	0.00	489.70	669.00	8.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.17	0.00	514.38	672.55		
			סה"כ צריכה	337.47	0.00	1,004.08	1,341.55		
14	53240	105 - ויקטוריה סיקרט	22048355 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	785.13	0.00	2,553.33	3,338.46		
			סה"כ צריכה	785.13	0.00	2,553.33	3,338.46		
15	22088	114 קסטרו	81011724 - 3	4,167.02	0.00	8,192.20	12,359.22	38.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	867.71	0.00	2,821.86	3,689.57		
			סה"כ צריכה	5,034.73	0.00	11,014.06	16,048.79		
16	21708	115 - הודיס	22048324 - 3	1,316.45	0.00	3,654.35	4,970.80	18.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	222.73	0.00	724.35	947.08		
			סה"כ צריכה	1,539.18	0.00	4,378.70	5,917.88		
17	21713	116-סטימצקי	22048304 - 4	830.40	0.00	1,865.65	2,696.05	11.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	208.52	0.00	678.14	886.66		
			סה"כ צריכה	1,038.92	0.00	2,543.79	3,582.71		
18	21706	117-118 - טווינטי פור סבן	22048324 - 1	1,132.20	0.00	2,467.10	3,599.30	15.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	330.44	0.00	1,074.61	1,405.04		
			סה"כ צריכה	1,462.64	0.00	3,541.71	5,004.34		
19	32473	119-120 - דיזל איטליה	22048323 - 3	897.20	0.00	1,896.10	2,793.30	15.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	301.06	0.00	979.09	1,280.15		
			סה"כ צריכה	1,198.26	0.00	2,875.19	4,073.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	885.50	0.00	2,043.10	2,928.60	14.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	610.75	0.00	1,986.24	2,596.99		
			סה"כ צריכה	1,496.25	0.00	4,029.34	5,525.59		
21	59677	122 ג'י.ו. אס מרקטינג גאנט	22048304 - 2	858.75	0.00	2,135.20	2,993.95	12.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	282.16	0.00	917.60	1,199.75		
			סה"כ צריכה	1,140.91	0.00	3,052.80	4,193.70		
22	21664	126 לנדור מטבח	22048225 - 1	3,166.80	0.00	9,586.40	12,753.20	45.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	225.89	0.00	734.61	960.50		
			סה"כ צריכה	3,392.69	0.00	10,321.01	13,713.70		
23	21749	126.1 מחסן לנדור	22048245 - 3	17.15	0.00	62.30	79.45	0.43	
			סה"כ צריכה	17.15	0.00	62.30	79.45		
24	55441	127 אוריג'ינלס (חדש)	22048224 - 4	502.20	0.00	1,252.95	1,755.15	11.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	157.87	0.00	513.42	671.30		
			סה"כ צריכה	660.07	0.00	1,766.37	2,426.45		
25	21661	128-פרג'	22048224 - 3	385.50	0.00	784.80	1,170.30	9.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	125.24	0.00	407.28	532.51		
			סה"כ צריכה	510.74	0.00	1,192.08	1,702.81		
26	21742	128.1 מחסן פרג	22048245 - 1	4.65	0.00	14.10	18.75	1.61	
			סה"כ צריכה	4.65	0.00	14.10	18.75		
27	60850	130 סוויט טיים	22048224 - 2	1,304.40	0.00	4,317.60	5,622.00	22.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.44	0.00	398.20	520.65		
			מנדפים	174.01	0.00	358.17	532.17		
			סה"כ צריכה	1,600.85	0.00	5,073.97	6,674.82		
28	42390	131 נייקי (נוסף)	16048032 - 3	5,198.00	0.00	10,064.80	15,262.80	74.24	
			סה"כ צריכה	5,198.00	0.00	10,064.80	15,262.80		
29	53113	131.1 ביטיקר חדש	16048032 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	517.32	0.00	1,682.36	2,199.68		
			סה"כ צריכה	517.32	0.00	1,682.36	2,199.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	22048221 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	21776	132.3-מחסן לגעת באוכל ק.2	22048221 - 4	2.05	0.00	8.05	10.10	0.21	
			סה"כ צריכה	2.05	0.00	8.05	10.10		
32	48524	133 - סטרדיווריוס	16048032 - 2	5,465.20	0.00	15,623.20	21,088.40	72.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	867.39	0.00	2,820.85	3,688.24		
			סה"כ צריכה	6,332.59	0.00	18,444.05	24,776.64		
33	21691	134-צילדרנס פלייס	22048339 - 4	1,327.60	0.00	2,136.80	3,464.40	15.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	483.90	0.00	1,573.71	2,057.61		
			סה"כ צריכה	1,811.50	0.00	3,710.51	5,522.01		
34	21915	134.2 - יאנגה	22048327 - 2	190.95	0.00	464.05	655.00	5.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	96.19	0.00	312.83	409.02		
			סה"כ צריכה	287.14	0.00	776.88	1,064.02		
35	21682	135 לי קופר	22048342 - 3	401.35	0.00	762.70	1,164.05	7.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.33	0.00	605.96	792.29		
			סה"כ צריכה	587.68	0.00	1,368.66	1,956.34		
36	21678	136-קריבץ	22048340 - 3	373.00	0.00	734.10	1,107.10	7.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	213.22	0.00	693.42	906.64		
			סה"כ צריכה	586.22	0.00	1,427.52	2,013.74		
37	21676	137-ללין	22048340 - 1	536.70	0.00	1,319.55	1,856.25	8.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	84.02	0.00	273.25	357.27		
			סה"כ צריכה	620.72	0.00	1,592.80	2,213.52		
38	21918	137.1 טופ טן	22048327 - 4	451.20	0.00	804.90	1,256.10	7.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.43	0.00	238.80	312.23		
			סה"כ צריכה	524.63	0.00	1,043.70	1,568.33		
39	21680	138-דיזל	22048342 - 1	736.75	0.00	1,379.15	2,115.90	11.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	126.85	0.00	412.53	539.38		
			סה"כ צריכה	863.60	0.00	1,791.68	2,655.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	47545	14 - א.ל.מ חדש	22048308 - 2	1,457.20	0.00	3,618.20	5,075.40	29.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	750.82	0.00	2,441.75	3,192.57		
			סה"כ צריכה	2,208.02	0.00	6,059.95	8,267.97		
41	21686	140 - טו גו	22048335 - 3	1,612.65	0.00	3,129.95	4,742.60	17.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	253.33	0.00	823.87	1,077.20		
			סה"כ צריכה	1,865.98	0.00	3,953.82	5,819.80		
42	58287	142-3 מאניה	22048335 - 1	731.70	0.00	1,435.70	2,167.40	13.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	301.06	0.00	979.09	1,280.15		
			סה"כ צריכה	1,032.76	0.00	2,414.79	3,447.55		
43	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048340 - 2	1,800.50	0.00	3,695.80	5,496.30	26.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	392.67	0.00	1,276.99	1,669.66		
			סה"כ צריכה	2,193.17	0.00	4,972.79	7,165.96		
44	21689	143- סברובסקי	22048339 - 2	322.40	0.00	663.85	986.25	7.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.60	0.00	320.65	419.25		
			סה"כ צריכה	421.00	0.00	984.50	1,405.50		
45	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	699.10	0.00	1,543.50	2,242.60	11.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	218.18	0.00	709.54	927.72		
			סה"כ צריכה	917.28	0.00	2,253.04	3,170.32		
46	22094	145-מנגו	81011813 - 1	2,772.14	0.00	6,527.42	9,299.57	22.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	724.42	0.00	2,355.90	3,080.33		
			סה"כ צריכה	3,496.57	0.00	8,883.33	12,379.89		
47	58667	146.1 קרייזי ליין	22048327 - 3	480.00	0.00	1,344.60	1,824.60	10.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	214.97	0.00	699.09	914.06		
			סה"כ צריכה	694.97	0.00	2,043.69	2,738.66		
48	21683	146.1-קסטרו קיד	22048342 - 4	904.60	0.00	1,725.70	2,630.30	14.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	215.24	0.00	699.99	915.23		
			סה"כ צריכה	1,119.84	0.00	2,425.69	3,545.53		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	21714	147-148 מחסן רנואר	22048309 - 1	5.45	0.00	20.80	26.25	0.12	
			סה"כ צריכה	5.45	0.00	20.80	26.25		
50	21679	149 א' ארנקי שולה	22048340 - 4	562.80	0.00	1,154.00	1,716.80	11.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	104.09	0.00	338.50	442.59		
			סה"כ צריכה	666.89	0.00	1,492.50	2,159.39		
51	25901	150-2 רנואר	22048339 - 3	5,849.20	0.00	12,048.40	17,897.60	76.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,460.32	0.00	4,749.12	6,209.44		
			סה"כ צריכה	7,309.52	0.00	16,797.52	24,107.04		
52	21648	155-סחוט	22048345 - 3	793.30	0.00	2,060.40	2,853.70	16.97	
			סה"כ צריכה	793.30	0.00	2,060.40	2,853.70		
53	21639	155.1-סחוט - מחסן	22048320 - 4	132.65	0.00	503.80	636.45	2.42	
			סה"כ צריכה	132.65	0.00	503.80	636.45		
54	21703	156-דינמיקה	22048323 - 2	160.60	0.00	609.35	769.95	1.37	
			סה"כ צריכה	160.60	0.00	609.35	769.95		
55	21702	157-דוכן עולם הממתקים	22048323 - 1	212.00	0.00	705.80	917.80	2.91	
			סה"כ צריכה	212.00	0.00	705.80	917.80		
56	21997	158-ריגושים	22048332 - 2	76.55	0.00	164.75	241.30	1.11	
			סה"כ צריכה	76.55	0.00	164.75	241.30		
57	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	22048245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	22048248 - 1	124.35	0.00	337.80	462.15	2.63	
			סה"כ צריכה	124.35	0.00	337.80	462.15		
59	21636	164-מגנוליה	22048320 - 1	99.30	0.00	227.05	326.35	1.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	31.21	0.00	101.49	132.70		
			סה"כ צריכה	130.51	0.00	328.54	459.05		
60	21651	170 אפרודיטה	22048330 - 4	218.10	0.00	499.90	718.00	5.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	259.54	0.00	844.05	1,103.58		
			סה"כ צריכה	477.64	0.00	1,343.95	1,821.58		
61	21656	171-ורדינון	22048330 - 3	531.45	0.00	1,248.30	1,779.75	11.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	213.22	0.00	693.42	906.64		
			סה"כ צריכה	744.67	0.00	1,941.72	2,686.39		
62	21655	177-175-שילב קידס	1 - 22048330	2,406.30	0.00	5,428.30	7,834.60	32.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	504.83	0.00	1,641.76	2,146.60		
			סה"כ צריכה	2,911.13	0.00	7,070.06	9,981.20		
63	21745	182 אושי אושי דוכן	2 - 22048248	687.85	0.00	1,909.65	2,597.50	13.62	
			סה"כ צריכה	687.85	0.00	1,909.65	2,597.50		
			1 - 22048221	334.65	0.00	1,640.70	1,975.35	15.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	334.65	0.00	1,640.70	1,975.35		
			סה"כ צריכה	491.40	0.00	1,205.80	1,697.20	7.24	
64	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	1 - 22048221	334.65	0.00	1,640.70	1,975.35	15.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	491.40	0.00	1,205.80	1,697.20		
			סה"כ צריכה	185.90	0.00	629.80	815.70	2.62	
65	54794	189 ריבר	3 - 22048248	491.40	0.00	1,205.80	1,697.20	7.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	185.90	0.00	629.80	815.70		
			סה"כ צריכה	459.60	0.00	784.60	1,244.20	6.59	
66	54795	189.1 מחסן ריבר	1 - 16048032	185.90	0.00	629.80	815.70	2.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	556.47	0.00	1,099.64	1,656.11		
			סה"כ צריכה	537.40	0.00	1,093.40	1,630.80	6.76	
67	21671	202-פלי פוט	4 - 22048343	96.87	0.00	315.04	411.91	6.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	614.32	0.00	1,343.55	1,957.86		
			סה"כ צריכה	284.40	0.00	671.70	956.10	6.82	
68	21670	203-פלומר	3 - 22048343	537.40	0.00	1,093.40	1,630.80	6.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.68	0.00	447.75	585.44		
			סה"כ צריכה	422.08	0.00	1,119.45	1,541.54		
69	33829	204 - סולתם	3 - 22048346	284.40	0.00	671.70	956.10	6.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.83	0.00	558.80	730.62	8.52	
			סה"כ צריכה	733.18	0.00	2,117.60	2,850.77		
70	21645	209-הדור השלישי	4 - 22048344	561.35	0.00	1,558.80	2,120.15	8.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.53	0.00	365.96	478.50	5.16	
			סה"כ צריכה	277.33	0.00	775.96	1,053.30		
71	21643	210- גויה	2 - 22048344	164.80	0.00	410.00	574.80	5.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	258.45	0.00	710.60	969.05	7.01	
			סה"כ צריכה	258.45	0.00	710.60	969.05	7.01	
72	21675	211-סבון של פעם	4 - 22048346	258.45	0.00	710.60	969.05	7.01	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.95	0.00	321.79	420.73		
			סה"כ צריכה	357.40	0.00	1,032.39	1,389.78		
73	47548	212 - רויאלטי	22048346 - 2	286.90	0.00	682.70	969.60	6.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.79	0.00	298.50	390.29		
			סה"כ צריכה	378.69	0.00	981.20	1,359.89		
74	21649	212.1 אוינס	22048345 - 4	172.65	0.00	381.60	554.25	6.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	44.06	0.00	143.28	187.34		
			סה"כ צריכה	216.71	0.00	524.88	741.59		
75	48480	213.1 אלקטרה WIWI	22048305 - 2	215.15	0.00	596.80	811.95	3.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.47	0.00	232.41	303.88		
			סה"כ צריכה	286.62	0.00	829.21	1,115.83		
76	21907	213.2 רולדין	22048305 - 4	2,178.00	0.00	7,868.20	10,046.20	36.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	145.91	0.00	474.50	620.41		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	2,323.91	0.00	8,342.70	11,411.78		
77	39913	214-215 נעמן גרופ	22048310 - 1	379.80	0.00	765.65	1,145.45	8.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	203.18	0.00	660.77	863.95		
			סה"כ צריכה	582.98	0.00	1,426.42	2,009.40		
78	60483	216-ניין ווסט	22048250 - 2	481.45	0.00	942.65	1,424.10	8.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.71	0.00	451.10	589.81		
			סה"כ צריכה	620.16	0.00	1,393.75	2,013.91		
79	21903	217-נעלי נימרוד	22048305 - 1	414.60	0.00	959.70	1,374.30	7.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.71	0.00	451.10	589.81		
			סה"כ צריכה	553.31	0.00	1,410.80	1,964.11		
80	21910	218 - 219 פייר קרין	22048250 - 1	1,033.65	0.00	2,388.75	3,422.40	19.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	48167	220 - אריסטו שמש	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	287.11	0.00	933.72	1,220.83		
			סה"כ צריכה	1,320.76	0.00	3,322.47	4,643.23		
			22048247 - 3	299.45	0.00	680.10	979.55	3.83	
82	52622	221 רנובה	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	96.56	0.00	314.02	410.59		
			סה"כ צריכה	396.01	0.00	994.12	1,390.14		
			22048247 - 1	409.45	0.00	894.85	1,304.30	7.09	
83	54722	222 לילית קמעונאות בע"מ / נארס	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.29	0.00	316.41	413.71		
			סה"כ צריכה	506.74	0.00	1,211.26	1,718.01		
			22048310 - 3	837.10	0.00	1,919.50	2,756.60	13.40	
84	21888	223-224 אפריל	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.78	0.00	418.80	547.58		
			סה"כ צריכה	965.88	0.00	2,338.30	3,304.18		
			22048247 - 4	1,107.80	0.00	3,075.40	4,183.20	24.53	
85	22104	225 חנות H&M	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	317.95	0.00	1,034.01	1,351.97		
			סה"כ צריכה	1,425.75	0.00	4,109.41	5,535.17		
			81011867 - 4	9,789.47	0.00	21,995.06	31,784.53	3.19	
86	21866	229-ריקושט	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	415.80	0.00	744.40	1,160.20	8.68	
			סה"כ צריכה	671.39	0.00	1,575.61	2,247.00		
			22048223 - 2	255.59	0.00	831.21	1,086.80		
87	51397	230 א - הוניגמן ילדים נוסף	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.44	0.00	521.78	682.23	11.80	
			סה"כ צריכה	630.89	0.00	1,471.13	2,102.03		
			22048226 - 2	470.45	0.00	949.35	1,419.80		
88	21863	230-קרוקס	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.41	0.00	528.17	690.58	13.41	
			סה"כ צריכה	995.81	0.00	1,955.57	2,951.38		
			22048223 - 1	833.40	0.00	1,427.40	2,260.80		
89	21954	232 סוויט גרל שופ	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	491.00	0.00	920.05	1,411.05	8.69	
			סה"כ צריכה	995.81	0.00	1,955.57	2,951.38		
			22048220 - 3	491.00	0.00	920.05	1,411.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.79	0.00	298.50	390.29		
			סה"כ צריכה	582.79	0.00	1,218.55	1,801.34		
90	21872	233 - באג	1 - 22048219	671.30	0.00	1,376.10	2,047.40	8.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	220.29	0.00	716.41	936.70		
			סה"כ צריכה	891.59	0.00	2,092.51	2,984.10		
91	21943	234 - הפנינג	1 - 22048220	592.40	0.00	1,065.30	1,657.70	11.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	239.31	0.00	778.26	1,017.56		
			סה"כ צריכה	831.71	0.00	1,843.56	2,675.26		
92	21874	235 א' - גלידה ב"ש	2 - 22048219	764.30	0.00	2,206.50	2,970.80	10.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.07	0.00	179.10	234.17		
			סה"כ צריכה	819.37	0.00	2,385.60	3,204.97		
93	21965	235-עולם הממתקים	4 - 22048226	156.35	0.00	414.35	570.70	4.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	63.52	0.00	206.56	270.08		
			סה"כ צריכה	219.87	0.00	620.91	840.78		
94	21637	235.1-עולם הממתקים - מחסן	2 - 22048320	25.55	0.00	87.70	113.25	0.97	
			סה"כ צריכה	25.55	0.00	87.70	113.25		
95	21634	235.2-מחסן גלידה בש	2 - 22048319	57.65	0.00	221.75	279.40	0.86	
			סה"כ צריכה	57.65	0.00	221.75	279.40		
96	21951	237-צבע הכסף 2	2 - 22048220	265.80	0.00	380.70	646.50	5.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.35	0.00	336.11	439.47		
			סה"כ צריכה	369.15	0.00	716.81	1,085.97		
97	21701	238-גלובוס מקס	1 - 20281513	10,454.40	0.00	25,246.60	35,701.00	139.68	
			סה"כ צריכה	10,454.40	0.00	25,246.60	35,701.00		
98	21995	239-צוקה	4 - 22048358	2,659.80	0.00	5,678.60	8,338.40	28.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	108.64	0.00	353.31	461.95		
			מנדפים 2	354.81	0.00	471.07	825.88		
			סה"כ צריכה	3,123.25	0.00	6,502.98	9,626.23		
99	21738	239.1-צוקה מחסן	3 - 22048222	25.90	0.00	89.65	115.55	0.27	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	25.90	0.00	89.65	115.55		
100	21990	241-מקדונלס-כשר	4 - 22048353	1,322.90	0.00	3,535.00	4,857.90	22.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	78.15	0.00	254.15	332.29		
			מנדפים 2	176.47	0.00	293.25	469.72		
			סה"כ צריכה	1,577.52	0.00	4,082.39	5,659.91		
101	21737	241.1-מחסן מקדונלס כשר	2 - 22048222	95.40	0.00	391.60	487.00	2.46	
			סה"כ צריכה	95.40	0.00	391.60	487.00		
102	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048353	513.20	0.00	1,484.70	1,997.90	31.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.47	0.00	245.43	320.90		
			מנדפים 2	68.46	0.00	123.16	191.62		
			סה"כ צריכה	657.13	0.00	1,853.29	2,510.42		
103	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048221	38.65	0.00	131.10	169.75	8.66	
			סה"כ צריכה	38.65	0.00	131.10	169.75		
104	21799	243-קרפצו	1 - 22048322	1,776.10	0.00	3,824.50	5,600.60	30.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	49.20	0.00	160.00	209.20		
			סה"כ צריכה	1,825.30	0.00	3,984.50	5,809.80		
105	38752	244-סיציליאנו	1 - 22048358	1,129.60	0.00	2,646.40	3,776.00	21.20	
			סה"כ צריכה	1,129.60	0.00	2,646.40	3,776.00		
106	41850	245 - בורגרנץ'	1 - 22048338	2,167.20	0.00	5,027.60	7,194.80	22.31	
			סה"כ צריכה	2,167.20	0.00	5,027.60	7,194.80		
107	21987	245 א-מקדונלס	1 - 22048353	3,736.20	0.00	8,422.80	12,159.00	39.22	
			העמסת מנדף	0.22	0.00	1,390.06	1,390.27		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.07	0.00	579.10	757.16		
			סה"כ צריכה	3,914.48	0.00	10,391.95	14,306.44		
108	21633	245.1-מקדונלס - מחסן	1 - 22048319	256.10	0.00	1,028.95	1,285.05	4.21	
			סה"כ צריכה	256.10	0.00	1,028.95	1,285.05		
109	21840	246-אינגליש קייק	4 - 22048336	1,636.20	0.00	6,341.50	7,977.70	35.53	
			העמסת מנדפים	0.09	0.00	1,046.57	1,046.66		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.73	0.00	538.98	704.71		
			סה"כ צריכה	1,802.03	0.00	7,927.05	9,729.07		
110	35574	247 - ריפליי	1 - 22048326	824.30	0.00	1,785.60	2,609.90	14.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	207.99	0.00	676.41	884.40		
			סה"כ צריכה	1,032.29	0.00	2,462.01	3,494.30		
111	21805	248 - קיווי	3 - 22048322	573.50	0.00	896.60	1,470.10	9.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.30	0.00	485.54	634.85		
			סה"כ צריכה	722.80	0.00	1,382.14	2,104.95		
112	19670	249 בובי בראון	1 - 23000731	428.75	0.00	934.70	1,363.45	9.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	60.91	0.00	198.09	259.00		
			סה"כ צריכה	489.66	0.00	1,132.79	1,622.45		
113	27301	249-250 ביגה	2 - 22048353	1,551.40	0.00	3,960.20	5,511.60	23.96	
			מיוזג אוויר	150.53	0.00	489.54	640.08		
			מנדפים להעמסה	0.09	0.00	653.57	653.66		
			סה"כ צריכה	1,702.02	0.00	5,103.32	6,805.34		
114	21638	249.1-מחסן רולדין	3 - 22048320	201.40	0.00	865.60	1,067.00	4.34	
			סה"כ צריכה	201.40	0.00	865.60	1,067.00		
115	27302	249.2 ביגה	4 - 22048222	528.20	0.00	1,959.15	2,487.35	6.18	
			סה"כ צריכה	528.20	0.00	1,959.15	2,487.35		
116	21802	251- גנטלמן	2 - 22048322	432.30	0.00	853.10	1,285.40	7.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	102.62	0.00	333.73	436.34		
			סה"כ צריכה	534.92	0.00	1,186.83	1,721.74		
117	21819	253-הבורסה לתכשיטים	2 - 22048326	226.55	0.00	548.85	775.40	4.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.59	0.00	232.83	304.43		
			סה"כ צריכה	298.14	0.00	781.68	1,079.83		
118	21852	254 -היינס	3 - 22048338	772.80	0.00	1,500.80	2,273.60	16.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	331.96	0.00	1,079.56	1,411.52		
			סה"כ צריכה	1,104.76	0.00	2,580.36	3,685.12		
119	19672	254.1 נעלי פאפיה	3 - 23000731	307.95	0.00	733.15	1,041.10	6.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.42	0.00	463.16	605.57		
			סה"כ צריכה	450.37	0.00	1,196.31	1,646.67		
120	21822	254.2 - תפור עלי	3 - 22048326	199.60	0.00	795.90	995.50	8.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.67	0.00	288.35	377.02		
			סה"כ צריכה	288.27	0.00	1,084.25	1,372.52		
121	21791	254.21 - מחסן תפוז עלי	4 - 22048248	0.00	0.00	10.85	10.85	0.36	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	10.85	10.85		
122	21831	255 - גלי	1 - 22048336	1,963.80	0.00	3,827.80	5,791.60	20.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	388.45	0.00	1,263.26	1,651.71		
			סה"כ צריכה	2,352.25	0.00	5,091.06	7,443.31		
123	21837	257 - צומת ספרים	3 - 22048336	1,509.10	0.00	3,004.90	4,514.00	19.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	387.34	0.00	1,259.68	1,647.02		
			סה"כ צריכה	1,896.44	0.00	4,264.58	6,161.02		
124	21834	258 - לורד קיטש	2 - 22048336	379.40	0.00	837.10	1,216.50	8.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	179.44	0.00	583.57	763.02		
			סה"כ צריכה	558.84	0.00	1,420.67	1,979.52		
125	44108	259 - הארי	4 - 22048338	1,150.00	0.00	2,141.40	3,291.40	26.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	385.51	0.00	1,253.71	1,639.22		
			סה"כ צריכה	1,535.51	0.00	3,395.11	4,930.62		
126	21992	260-262 גולף אנד קו	2 - 22048358	3,870.80	0.00	10,407.20	14,278.00	61.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,751.31	0.00	5,695.43	7,446.74		
			סה"כ צריכה	5,622.11	0.00	16,102.63	21,724.74		
127	54762	T-BAR - 265	3 - 22048225	428.30	0.00	976.00	1,404.30	10.35	
			סה"כ צריכה	428.30	0.00	976.00	1,404.30		
128	54907	265 מחסן סחוט	2 - 22048309	135.00	0.00	493.00	628.00	1.55	
			סה"כ צריכה	135.00	0.00	493.00	628.00		
129	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	3 - 22048351	197.50	0.00	1,384.40	1,581.90	12.49	
			סה"כ צריכה	197.50	0.00	1,384.40	1,581.90		
130	22114	301-פוקס	8 - 81018431	3,898.00	0.00	9,375.20	13,273.20	26.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,560.70	0.00	5,075.56	6,636.26		
			סה"כ צריכה	5,458.70	0.00	14,450.76	19,909.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
131	44597	301.1 נאטורפיל	8 - 81039935	533.60	0.00	1,049.85	1,583.45	7.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	266.18	0.00	865.66	1,131.84		
			סה"כ צריכה	799.78	0.00	1,915.51	2,715.29		
132	57227	302-1 פוד אפיל	7 - 81018444	519.30	0.00	1,118.50	1,637.80	1.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	279.09	0.00	907.63	1,186.72		
			סה"כ צריכה	798.39	0.00	2,026.13	2,824.52		
133	22129	303.1 פנדורה	3 - 81034859	353.20	0.00	899.50	1,252.70	2.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.28	0.00	280.59	366.87		
			סה"כ צריכה	439.48	0.00	1,180.09	1,619.57		
134	25902	304 - אי דיגטל	4 - 81034859	577.10	0.00	1,283.10	1,860.20	2.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	220.62	0.00	717.48	938.10		
			סה"כ צריכה	797.72	0.00	2,000.58	2,798.30		
135	22128	304.2 בילבונג	2 - 81034859	377.60	0.00	973.00	1,350.60	2.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	125.09	0.00	406.80	531.89		
			סה"כ צריכה	502.69	0.00	1,379.80	1,882.49		
136	22131	305 פיקס	5 - 81034859	383.80	0.00	689.50	1,073.30	0.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.78	0.00	418.80	547.58		
			סה"כ צריכה	512.58	0.00	1,108.30	1,620.88		
137	22132	306 רונן חן	6 - 81034859	490.30	0.00	955.30	1,445.60	1.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	121.42	0.00	394.86	516.28		
			סה"כ צריכה	611.72	0.00	1,350.16	1,961.88		
138	22133	307 יוניס קמוטו	7 - 81034859	235.90	0.00	373.80	609.70	0.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.29	0.00	400.95	524.24		
			סה"כ צריכה	359.19	0.00	774.75	1,133.94		
139	22115	309.1-טבע נאות	1 - 81018444	234.40	0.00	622.10	856.50	0.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.56	0.00	343.28	448.83		
			סה"כ צריכה	339.96	0.00	965.38	1,305.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
140	22116	309.2 - לידי קומפורט	81018444 - 2	140.90	0.00	306.20	447.10	0.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.69	0.00	320.95	419.64		
			סה"כ צריכה	239.59	0.00	627.15	866.74		
141	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	4,017.88	0.00	10,534.42	14,552.30	27.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.93	0.00	416.05	543.99		
			סה"כ צריכה	4,145.82	0.00	10,950.47	15,096.29		
142	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	140.83	0.00	349.86	490.69	0.70	
			סה"כ צריכה	140.83	0.00	349.86	490.69		
143	22079	312 ניו	81011509 - 2	700.64	0.00	1,222.86	1,923.50	0.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	126.67	0.00	411.93	538.60		
			סה"כ צריכה	827.31	0.00	1,634.80	2,462.10		
144	29212	313 סלקום	81011509 - 3	452.21	0.00	1,287.15	1,739.37	6.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	174.40	0.00	567.15	741.55		
			סה"כ צריכה	626.61	0.00	1,854.31	2,480.92		
145	60426	314 אלדו	81011509 - 4	1,030.50	0.00	1,927.49	2,957.99	3.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.73	0.00	555.21	725.94		
			סה"כ צריכה	1,201.23	0.00	2,482.71	3,683.93		
146	54725	315 6P מיה אינספריישן (פופ אפ יחידה 315)	81037207 - 1	299.23	0.00	585.85	885.08	0.45	
			סה"כ צריכה	299.23	0.00	585.85	885.08		
147	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	771.17	0.00	1,916.96	2,688.13	3.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	100.60	0.00	327.16	427.76		
			סה"כ צריכה	871.77	0.00	2,244.12	3,115.89		
148	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	550.46	0.00	1,370.48	1,920.94	1.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.67	0.00	376.17	491.84		
			סה"כ צריכה	666.13	0.00	1,746.65	2,412.79		
149	53242	317 פינגווין Charles/ Tyrwhitt	81037207 - 2	413.97	0.00	801.06	1,215.03	0.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.50	0.00	417.90	546.41		
			סה"כ צריכה	542.47	0.00	1,218.97	1,761.44		
150	22084	318 מאק	7 - 81011509	610.43	0.00	1,290.42	1,900.85	1.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	120.98	0.00	393.43	514.40		
			סה"כ צריכה	731.41	0.00	1,683.84	2,415.25		
151	45430	GUESS 319	8 - 81011509	885.67	0.00	1,458.75	2,344.42	0.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	242.36	0.00	788.17	1,030.52		
			סה"כ צריכה	1,128.03	0.00	2,246.92	3,374.94		
152	59652	325 ברשקה	2 - 81018431	5,633.28	0.00	9,255.36	14,888.64		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	577.89	0.00	1,879.37	2,457.27		
			סה"כ צריכה	6,211.17	0.00	11,134.73	17,345.91		
153	59653	327 פול אנד בר	3 - 81018431	5,740.20	0.00	12,954.14	18,694.34		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	484.64	0.00	1,576.09	2,060.73		
			סה"כ צריכה	6,224.84	0.00	14,530.23	20,755.07		
154	22155	332 דלתא	6 - 81039935	1,000.50	0.00	2,822.15	3,822.65	13.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	367.15	0.00	1,194.01	1,561.16		
			סה"כ צריכה	1,367.65	0.00	4,016.16	5,383.81		
155	55226	333 א.ל ספורט - אדיס	1 - 81039935	1,617.80	0.00	3,114.60	4,732.40	24.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	489.04	0.00	1,590.42	2,079.47		
			סה"כ צריכה	2,106.84	0.00	4,705.02	6,811.87		
156	30494	336 קולומביה	3 - 81039935	844.20	0.00	1,811.80	2,656.00	14.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	348.79	0.00	1,134.31	1,483.10		
			סה"כ צריכה	1,192.99	0.00	2,946.11	4,139.10		
157	44107	337 -מגה ספורט	7 - 81039935	1,354.50	0.00	3,093.60	4,448.10	15.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	367.15	0.00	1,194.01	1,561.16		
			סה"כ צריכה	1,721.65	0.00	4,287.61	6,009.26		
158	22153	338 אמריקן איגל	4 - 81039935	206.00	0.00	779.20	985.20	2.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,055.19	0.00	3,431.59	4,486.78		
			סה"כ צריכה	1,261.19	0.00	4,210.79	5,471.98		
159	52863	343 מחסן גולדה אריאל	7 - 81018431	11.60	0.00	42.70	54.30	0.10	
			סה"כ צריכה	11.60	0.00	42.70	54.30		
160	60849	343 מחסן סוויט טיים	7 - 81018431	11.60	0.00	42.70	54.30	0.10	
			סה"כ צריכה	11.60	0.00	42.70	54.30		
161	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	163.10	0.00	333.50	496.60	0.25	
			סה"כ צריכה	163.10	0.00	333.50	496.60		
162	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	120.65	0.00	397.35	518.00	1.15	
			סה"כ צריכה	120.65	0.00	397.35	518.00		
163	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	875.95	0.00	2,189.50	3,065.45	3.90	
			סה"כ צריכה	875.95	0.00	2,189.50	3,065.45		
164	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	390.10	0.00	1,584.60	1,974.70	5.20	
			סה"כ צריכה	390.10	0.00	1,584.60	1,974.70		
165	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 22048319	1,258.50	0.00	4,387.65	5,646.15	13.12	
			סה"כ צריכה	1,258.50	0.00	4,387.65	5,646.15		
166	54446	אופטיקה הלפרין (שטח נוסף)	1 - 22048327	320.85	0.00	847.55	1,168.40	6.39	
			סה"כ צריכה	320.85	0.00	847.55	1,168.40		
167	39921	אופטיקנה	1 - 22048304	641.80	0.00	1,832.40	2,474.20	10.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.60	0.00	668.65	874.25		
			סה"כ צריכה	847.40	0.00	2,501.05	3,348.45		
168	42426	אופטיקנה שמיעה	3 - 22048306	28.85	0.00	223.85	252.70	2.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	56.91	0.00	185.07	241.98		
			סה"כ צריכה	85.76	0.00	408.92	494.68		
169	43364	אורבניקה	4 - 16092245	1,660.40	0.00	3,372.80	5,033.20	771.74	
			1 - 20281823	1,758.90	0.00	3,288.90	5,047.80	97.40	
			4 - 81011724	9,864.52	0.00	25,571.58	35,436.10	77.52	
			סה"כ צריכה	13,283.82	0.00	32,233.28	45,517.10		
170	29015	א"י אופטיק - 252-3	4 - 22048322	178.80	0.00	424.45	603.25	4.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.78	0.00	418.80	547.58		
			סה"כ צריכה	307.58	0.00	843.25	1,150.83		
171	26994	איל מקיאג	2 - 22048331	175.95	0.00	468.75	644.70	33.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.00	0.00	308.95	403.95		
			סה"כ צריכה	270.95	0.00	777.70	1,048.65		
172	56619	אימפרס יחידה 130א	1 - 17313417	606.97	0.00	1,277.10	1,884.07	8.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	77.36	0.00	251.58	328.94		
			סה"כ צריכה	684.33	0.00	1,528.67	2,213.00		
173	56978	אינטימיסימי	1 - 22048224	424.10	0.00	844.30	1,268.40	72.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	139.98	0.00	455.22	595.19		
			סה"כ צריכה	564.08	0.00	1,299.52	1,863.59		
174	60842	איתי ברנדס תאריך כניסה: 26/02/25	1 - 22344407	5.90	0.00	13.40	19.30	3.72	
			סה"כ צריכה	5.90	0.00	13.40	19.30		
175	37254	אקס מוס יהלומים	1 - 81029274	338.40	0.00	773.30	1,111.70	3.20	
			סה"כ צריכה	338.40	0.00	773.30	1,111.70		
176	47941	בודי שופ קומת ארומה	3 - 22048308	200.60	0.00	312.80	513.40	7.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.56	0.00	343.28	448.83		
			סה"כ צריכה	306.16	0.00	656.08	962.23		
177	34779	ברניקס	1 - 81029032	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	60019	גו מלון	3 - 22048333	116.64	0.00	332.53	449.17	1.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	38.00	0.00	123.58	161.58		
			סה"כ צריכה	154.64	0.00	456.11	610.75		
179	22063	דוכן הוט	3 - 16092218	41.36	0.00	158.70	200.06	0.50	
			סה"כ צריכה	41.36	0.00	158.70	200.06		
180	21894	דוכן שאנטי	1 - 22048354	32.93	0.00	92.66	125.58	0.76	
			סה"כ צריכה	32.93	0.00	92.66	125.58		
181	57666	המטבח של סימה	3 - 22048358	7.40	0.00	57.70	65.10	3.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	150.53	0.00	489.54	640.08		
			מנדפים 2	0.99	0.00	4.79	5.77		
			סה"כ צריכה	158.92	0.00	552.03	710.95		
182	39253	ואהבת	22048220 - 4	753.45	0.00	1,699.75	2,453.20	8.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.31	0.00	371.76	486.07		
			סה"כ צריכה	867.76	0.00	2,071.51	2,939.27		
			22048329 - 3	569.40	0.00	1,725.90	2,295.30	15.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	45.14	0.00	146.80	191.94		
			סה"כ צריכה	614.54	0.00	1,872.70	2,487.24		
			22048352 - 1	1,986.40	0.00	4,556.60	6,543.00	45.93	
			סה"כ צריכה	1,986.40	0.00	4,556.60	6,543.00		
			15129217 - 3	12,377.97	0.00	41,128.23	53,506.20	107.06	
			סה"כ צריכה	12,377.97	0.00	41,128.23	53,506.20		
			15129239 - 7	4,134.00	0.00	12,311.00	16,445.00	102.30	
			סה"כ צריכה	4,134.00	0.00	12,311.00	16,445.00		
			17313351 - 1	573.50	0.00	1,978.40	2,551.90	8.02	
			סה"כ צריכה	573.50	0.00	1,978.40	2,551.90		
			17313129 - 1	218.10	0.00	855.80	1,073.90	4.78	
			סה"כ צריכה	218.10	0.00	855.80	1,073.90		
			81018444 - 3	470.10	0.00	1,305.50	1,775.60	1.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.65	0.00	376.11	491.77		
			סה"כ צריכה	585.75	0.00	1,681.61	2,267.37		
			22048343 - 2	612.50	0.00	1,236.30	1,848.80	8.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.63	0.00	398.80	521.43		
			סה"כ צריכה	735.13	0.00	1,635.10	2,370.23		
			22048355 - 4	231.70	0.00	874.80	1,106.50	1.77	
			סה"כ צריכה	231.70	0.00	874.80	1,106.50		
			22344721 - 1	144.42	0.00	525.69	670.11	6.02	
			סה"כ צריכה	144.42	0.00	525.69	670.11		
			16193880 - 2	98.50	0.00	377.00	475.50	1.89	
			סה"כ צריכה	98.50	0.00	377.00	475.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
194	56509	מחסן זארה מרתף	15129217 - 13	1,007.04	0.00	2,715.36	3,722.40	15.43	
			סה"כ צריכה	1,007.04	0.00	2,715.36	3,722.40		
195	32611	מחסן חברת נקיון	22048333 - 2	190.90	0.00	411.75	602.65	2.16	
			סה"כ צריכה	190.90	0.00	411.75	602.65		
196	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.32	0.00	1.20	1.52	10.49	
			סה"כ צריכה	0.32	0.00	1.20	1.52		
197	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	119.90	0.00	347.70	467.60	4.16	
			סה"כ צריכה	119.90	0.00	347.70	467.60		
198	51619	מחסן סקארה	21262583 - 1	34.90	0.00	178.20	213.10	3.16	
			סה"כ צריכה	34.90	0.00	178.20	213.10		
199	58463	מחסן שמו	17313283 - 1	10.40	0.00	40.40	50.80	0.08	
			סה"כ צריכה	10.40	0.00	40.40	50.80		
200	47412	מחסן תפוחי אדמה	22048245 - 2	53.85	0.00	199.88	253.73	0.91	
			סה"כ צריכה	53.85	0.00	199.88	253.73		
201	43363	מלדיני	16048039 - 3	1,064.80	0.00	1,918.65	2,983.45	13.40	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	194.22	0.00	631.63	825.85			
		סה"כ צריכה	1,259.02	0.00	2,550.28	3,809.30			
202	46277	מסטר קורן	23000731 - 4	1,453.80	0.00	2,931.25	4,385.05	18.25	
			סה"כ צריכה	1,453.80	0.00	2,931.25	4,385.05		
203	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	23000731 - 2	688.40	0.00	1,623.70	2,312.10	9.96	
		חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	388.59	0.00	1,263.74	1,652.33			
		סה"כ צריכה	1,076.99	0.00	2,887.44	3,964.43			
204	55033	סופר פארם	22048330 - 2	2,946.30	0.00	8,272.50	11,218.80	29.59	
			סה"כ צריכה	2,946.30	0.00	8,272.50	11,218.80		
205	54851	סחוט	22048323 - 4	689.35	0.00	1,673.40	2,362.75	15.72	
			סה"כ צריכה	689.35	0.00	1,673.40	2,362.75		
206	57442	סקאלה - טעינת רכבים	81011813 - 2	2,873.42	0.00	5,748.75	8,622.17	0.17	
			81011813 - 8	642.53	0.00	2,033.77	2,676.30	0.03	
			סה"כ צריכה	3,515.95	0.00	7,782.52	11,298.47		
207	57523	סקאלה טעינת רכבים עליון	22048351 - 1	817.30	0.00	1,409.10	2,226.40	36.68	
			סה"כ צריכה	817.30	0.00	1,409.10	2,226.40		
208	28769	סקיצרס - 207-1	81011813 - 3	1,746.65	0.00	3,416.58	5,163.23	1.47	
			סה"כ צריכה	1,746.65	0.00	3,416.58	5,163.23		
209	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	4,163.00	0.00	8,684.60	12,847.60	17.10	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	947.89	0.00	3,082.64	4,030.53		
			סה"כ צריכה	5,110.89	0.00	11,767.24	16,878.13		
210	22151	פליינטייגר 334	2 - 81039935	992.50	0.00	2,126.20	3,118.70	16.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	407.23	0.00	1,324.34	1,731.56		
			סה"כ צריכה	1,399.73	0.00	3,450.54	4,850.26		
211	39255	פמינה	8 - 81034859	295.70	0.00	598.60	894.30	2.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.00	0.00	399.99	522.99		
			סה"כ צריכה	418.70	0.00	998.59	1,417.29		
212	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	3 - 16092235	27.95	0.00	97.00	124.95	0.38	
			סה"כ צריכה	27.95	0.00	97.00	124.95		
213	21716	פנוי 160-2	3 - 22048309	0.00	0.00	1.10	1.10	1.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.10	1.10		
214	19669	פעלתון	1 - 16048039	194.40	0.00	608.50	802.90	15.92	
			סה"כ צריכה	194.40	0.00	608.50	802.90		
215	27584	פרטנר חנות	1 - 22048344	445.70	0.00	1,590.10	2,035.80	7.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.35	0.00	596.29	779.64		
			סה"כ צריכה	629.05	0.00	2,186.39	2,815.44		
216	58410	קונדוטיית שמו	3 - 22048223	1,058.50	0.00	3,453.50	4,512.00	13.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	60.58	0.00	197.01	257.59		
			סה"כ צריכה	1,119.08	0.00	3,650.51	4,769.59		
217	47218	קופיקס (רמי לוי)	4 - 22048306	4,060.60	0.00	13,937.00	17,997.60	48.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	643.89	0.00	2,094.00	2,737.89		
			סה"כ צריכה	4,704.49	0.00	16,031.00	20,735.49		
218	56979	קלצדוניה יחידה 126	4 - 22048225	470.15	0.00	1,169.40	1,639.55	10.003	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.48	0.00	372.29	486.77		
			סה"כ צריכה	584.63	0.00	1,541.69	2,126.32		
219	38884	קפה נאמן	2 - 22048225	2,933.00	0.00	13,511.80	16,444.80	70.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	168.89	0.00	549.24	718.13		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מנדפים 2	391.26	0.00	1,120.87	1,512.13		
			סה"כ צריכה	3,493.15	0.00	15,181.92	18,675.06		
220	47222	קרולינה למקה - חנות	3 - 22048304	949.80	0.00	2,326.40	3,276.20	15.01	
			סה"כ צריכה	949.80	0.00	2,326.40	3,276.20		
221	48522	רזילי	1 - 17312829	301.70	0.00	681.90	983.60	9.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.09	0.00	214.92	281.01		
			סה"כ צריכה	367.79	0.00	896.82	1,264.61		
222	32609	שקעי כח חברת נקיון	4 - 22048332	148.65	0.00	530.95	679.60	4.19	
			סה"כ צריכה	148.65	0.00	530.95	679.60		
223	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	1 - 22048333	43.26	0.00	167.44	210.70	13.46	
			סה"כ צריכה	43.26	0.00	167.44	210.70		
224	48881	תמנון חדש	1 - 20281505	0.00	0.00	0.20	0.20	46.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,053.45	0.00	3,425.91	4,479.36		
			סה"כ צריכה	1,053.45	0.00	3,426.11	4,479.56		
			סה"כ צריכה	289,324.48	0.00	746,645.04	1,037,577.69		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,037,577.69		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 289,324.48)
 ■ גבע (Kwh 0.00)
 ■ שפל (Kwh 746,645.04)

