

דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 10/03/25

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 22

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39770	*לבדיקה מא (נובה) (מועמס לפי אחוז	21055537 - 1	1,562.80	0.00	5,761.60	7,324.40	15.41	
			21055537 - 3	339.30	0.00	1,285.40	1,624.70	2.47	
			סה"כ צריכה	1,902.10	0.00	7,047.00	8,949.10		
2	39772	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	21055537 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055538 - 2	5,572.80	0.00	20,102.40	25,675.20	88.75	
			21055543 - 4	11,747.40	0.00	44,201.40	55,948.80	116.71	
			סה"כ צריכה	17,320.20	0.00	64,303.80	81,624.00		
3	47264	*לבדיקה מא שעות חריג	21055537 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055538 - 2	4,022.40	0.00	12,578.40	16,600.80		
			21055543 - 4	8,227.20	0.00	26,375.57	34,602.77		
			סה"כ צריכה	12,249.60	0.00	38,953.97	51,203.57		
4	47258	*לבדיקה מא שעות רגילות	21055537 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055538 - 2	1,387.20	0.00	7,646.40	9,033.60		
			21055543 - 4	3,613.80	0.00	18,229.63	21,843.43		
			סה"כ צריכה	5,001.00	0.00	25,876.03	30,877.03		
5	39786	*נובה ציבורי (50%) מועמס על שוכרים לפי יחס צריכה	21055538 - 1	22,317.50	0.00	87,602.50	109,920.00	481.05	
			21055540 - 1	14,175.00	0.00	53,820.00	67,995.00	255.80	
			21055538 - 2	-2,786.40	0.00	-10,051.20	-12,837.60	88.75	
			21055538 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			21055538 - 4	-5,070.60	0.00	-19,278.60	-24,349.20	83.96	
			20065587 - 2	-4,350.30	0.00	-19,152.60	-23,502.90	133.92	
			20065587 - 3	-1,830.20	0.00	-6,248.20	-8,078.40	61.41	
			20065587 - 4	-1,431.60	0.00	-5,203.40	-6,635.00	96.89	
			21055544 - 1	-155.35	0.00	-592.30	-747.65	2.71	
			21055544 - 2	-42.10	0.00	-175.60	-217.70	1.91	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055539 - 1	-477.50	0.00	-1,136.90	-1,614.40	7.50	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.54	-226.32	-179.97	0.00	-46.35	21055539 - 2			
	70.25	-9,120.90	-7,365.90	0.00	-1,755.00	21055540 - 2			
	22.66	-3,915.00	-3,137.40	0.00	-777.60	21055540 - 3			
	15.41	-3,662.20	-2,880.80	0.00	-781.40	21055537 - 1			
	2.47	-812.35	-642.70	0.00	-169.65	21055537 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055537 - 4			
	95.58	-19,784.40	-15,812.00	0.00	-3,972.40	21055543 - 1			
	6.99	-234.80	-178.60	0.00	-56.20	21055543 - 2			
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 3			
	25.16	-1,172.70	-1,012.90	0.00	-159.80	21055537 - 2			
	116.71	-27,974.40	-22,100.70	0.00	-5,873.70	21055543 - 4			
		33,029.07	26,272.72	0.00	6,756.35	סה"כ צריכה			
	133.92	-47,005.80	-38,305.20	0.00	-8,700.60	20065587 - 2	ציבורי 100% לבדיקה	39784	6
	61.41	-16,156.80	-12,496.40	0.00	-3,660.40	20065587 - 3			
	96.89	-13,270.00	-10,406.80	0.00	-2,863.20	20065587 - 4			
	15.41	-7,324.40	-5,761.60	0.00	-1,562.80	21055537 - 1			
	25.16	-2,345.40	-2,025.80	0.00	-319.60	21055537 - 2			
	2.47	-1,624.70	-1,285.40	0.00	-339.30	21055537 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055537 - 4			
	481.05	219,840.00	175,205.00	0.00	44,635.00	21055538 - 1			
	88.75	-25,675.20	-20,102.40	0.00	-5,572.80	21055538 - 2			
	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21055538 - 3			
	83.96	-48,698.40	-38,557.20	0.00	-10,141.20	21055538 - 4			
	7.50	-3,228.80	-2,273.80	0.00	-955.00	21055539 - 1			
	1.54	-452.65	-359.95	0.00	-92.70	21055539 - 2			
	255.80	135,990.00	107,640.00	0.00	28,350.00	21055540 - 1			
	70.25	-18,241.80	-14,731.80	0.00	-3,510.00	21055540 - 2			
	22.66	-7,830.00	-6,274.80	0.00	-1,555.20	21055540 - 3			
	95.58	-39,568.80	-31,624.00	0.00	-7,944.80	21055543 - 1			
	6.99	-469.60	-357.20	0.00	-112.40	21055543 - 2			
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 3			
	116.71	-55,948.80	-44,201.40	0.00	-11,747.40	21055543 - 4			
	2.71	-1,495.30	-1,184.60	0.00	-310.70	21055544 - 1			
	1.91	-435.40	-351.20	0.00	-84.20	21055544 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055544 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055544 - 4			
		66,058.15	52,545.45	0.00	13,512.70	סה"כ צריכה			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	39741	שנאי 1 - לבדיקה	21055538 - 1	44,635.00	0.00	175,205.00	219,840.00	481.05	
			סה"כ צריכה	44,635.00	0.00	175,205.00	219,840.00		
8	39757	שנאי 2 - לבדיקה	21055540 - 1	28,350.00	0.00	107,640.00	135,990.00	255.80	
			סה"כ צריכה	28,350.00	0.00	107,640.00	135,990.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39748	אפלייד חדש ק.3	20065587 - 4	2,863.20	0.00	10,406.80	13,270.00	96.89	
			מא שעות רגילות	810.06	0.00	4,191.39	5,001.45		
			ציבורי	623.41	0.00	2,222.43	2,845.84		
			סה"כ צריכה	4,296.67	0.00	16,820.62	21,117.29		
2	39785	אפריקה ישראל ציבורי (50%)	21055538 - 1	22,317.50	0.00	87,602.50	109,920.00	481.05	
			21055540 - 1	14,175.00	0.00	53,820.00	67,995.00	255.80	
			21055538 - 2	-2,786.40	0.00	-10,051.20	-12,837.60	88.75	
			21055538 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			21055538 - 4	-5,070.60	0.00	-19,278.60	-24,349.20	83.96	
			20065587 - 2	-4,350.30	0.00	-19,152.60	-23,502.90	133.92	
			20065587 - 3	-1,830.20	0.00	-6,248.20	-8,078.40	61.41	
			20065587 - 4	-1,431.60	0.00	-5,203.40	-6,635.00	96.89	
			21055544 - 1	-155.35	0.00	-592.30	-747.65	2.71	
			21055544 - 2	-42.10	0.00	-175.60	-217.70	1.91	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055539 - 1	-477.50	0.00	-1,136.90	-1,614.40	7.50	
			21055539 - 2	-46.35	0.00	-179.97	-226.32	1.54	
			21055540 - 2	-1,755.00	0.00	-7,365.90	-9,120.90	70.25	
			21055540 - 3	-777.60	0.00	-3,137.40	-3,915.00	22.66	
			21055537 - 1	-781.40	0.00	-2,880.80	-3,662.20	15.41	
			21055537 - 3	-169.65	0.00	-642.70	-812.35	2.47	
			21055537 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055543 - 1	-3,972.40	0.00	-15,812.00	-19,784.40	95.58	
			21055543 - 2	-56.20	0.00	-178.60	-234.80	6.99	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			21055537 - 2	-159.80	0.00	-1,012.90	-1,172.70	25.16	
			21055543 - 4	-5,873.70	0.00	-22,100.70	-27,974.40	116.71	
			סה"כ צריכה	6,756.35	0.00	26,272.72	33,029.07		
3	39758	ביומקס ק.ד.	21055540 - 2	3,510.00	0.00	14,731.80	18,241.80	70.25	
			מא שעות רגילות	1,604.42	0.00	8,301.57	9,905.99		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	557.13	0.00	2,064.07	2,621.19		
			ציבורי	764.24	0.00	3,146.06	3,910.30		
			סה"כ צריכה	6,435.79	0.00	28,243.49	34,679.28		
4	39751	ביומקס ק.ד. חיוני	21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	39759	ביומקס ק.ה.	21055540 - 3	1,555.20	0.00	6,274.80	7,830.00	22.66	
			מיזוג אוויר	557.13	0.00	2,064.07	2,621.19		
			ציבורי	338.62	0.00	1,340.02	1,678.64		
			סה"כ צריכה	2,450.94	0.00	9,678.89	12,129.83		
6	39752	ביומקס ק.ה. חיוני	21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39753	חניה	21055539 - 1	955.00	0.00	2,273.80	3,228.80	7.50	
			סה"כ צריכה	955.00	0.00	2,273.80	3,228.80		
8	39768	נובה	20065587 - 3	3,660.40	0.00	12,496.40	16,156.80	61.41	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			ציבורי	796.99	0.00	2,668.68	3,465.66		
			סה"כ צריכה	4,457.39	0.00	15,165.08	19,622.46		
9	39754	נובה - לוח קומת גג	21055539 - 2	92.70	0.00	359.95	452.65	1.54	
			ציבורי	20.18	0.00	76.87	97.05		
			סה"כ צריכה	112.88	0.00	436.82	549.70		
10	39766	נובה ק.1	21055543 - 2	112.40	0.00	357.20	469.60	6.99	
			מא שעות חריגות	1,736.33	0.00	5,521.55	7,257.88		
			מא שעות רגילות	252.92	0.00	1,308.64	1,561.55		
			ציבורי	24.47	0.00	76.28	100.76		
			סה"כ צריכה	2,126.12	0.00	7,263.67	9,389.79		
11	39762	נובה ק.6 - קומת גג - קפיטריה	21055537 - 2	319.60	0.00	2,025.80	2,345.40	25.16	
			מא שעות חריגות	1,781.91	0.00	5,666.51	7,448.42		
			מא שעות רגילות	259.56	0.00	1,342.99	1,602.55		
			סה"כ צריכה	2,361.07	0.00	9,035.30	11,396.37		
12	39745	נובה ק.קרקע חדש 5ע	20065587 - 1	4,992.00	0.00	18,986.00	23,978.00	40.90	
			ציבורי	1,086.92	0.00	4,054.57	5,141.49		
			סה"כ צריכה	6,078.92	0.00	23,040.57	29,119.49		
13	39749	נובה ק.קרקע חיוני	21055544 - 1	310.70	0.00	1,184.60	1,495.30	2.71	
			ציבורי	67.65	0.00	252.98	320.63		
			סה"כ צריכה	378.35	0.00	1,437.58	1,815.93		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	39769	נובה קומת קרקע	20065587 - 1	-4,992.00	0.00	-18,986.00	-23,978.00	40.90	
			21055538 - 4	10,141.20	0.00	38,557.20	48,698.40	83.96	
			מא שעות חריגות	4,939.62	0.00	15,708.10	20,647.72		
			מא שעות רגילות	719.52	0.00	3,722.90	4,442.42		
			מיזוג אוויר	230.91	0.00	855.51	1,086.42		
			ציבורי	1,121.14	0.00	4,179.54	5,300.69		
			סה"כ צריכה	12,160.40	0.00	44,037.24	56,197.64		
15	39746	פתולאב ק.2	20065587 - 2	8,700.60	0.00	38,305.20	47,005.80	133.92	
			מא שעות רגילות	802.21	0.00	4,150.78	4,953.00		
			מיזוג אוויר	557.13	0.00	2,064.07	2,621.19		
			ציבורי	1,894.40	0.00	8,180.29	10,074.69		
			סה"כ צריכה	11,954.34	0.00	52,700.35	64,654.68		
16	39750	פתולאב ק.2 חיוני	21055544 - 2	84.20	0.00	351.20	435.40	1.91	
			ציבורי	18.33	0.00	75.00	93.33		
			סה"כ צריכה	102.53	0.00	426.20	528.73		
17	50114	קוונטום ארט ק.1	21055538 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			21055543 - 1	7,944.80	0.00	31,624.00	39,568.80	95.58	
			מא שעות חריגות	3,791.74	0.00	12,057.81	15,849.55		
			מא שעות רגילות	552.31	0.00	2,857.76	3,410.08		
			סה"כ צריכה	12,288.85	0.00	46,539.57	58,828.42		
			סה"כ צריכה	72,915.59	0.00	283,371.90	356,287.49		
			חשבון חברת חשמל	74,593.13		286,845.75	361,438.88		
			הפרש בקוט"ש	-1,677.54		-3,473.85	-5,151.39		
			הפרש באחוזים	-2.25%		-1.21%	-1.43%		



- פסגה (Kwh 72,915.59)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 283,371.90)

