

דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 10/03/25

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	1,797.60	0.00	6,907.20	8,704.80	34.27	
			23044879 - 3	978.00	0.00	3,809.60	4,787.60	10.62	
			סה"כ צריכה	2,775.60	0.00	10,716.80	13,492.40		
2	39692	*לבדיקה מיזוג אויר שעות חריגות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	1,204.80	0.00	3,808.80	5,013.60		
			23044879 - 3	698.80	0.00	2,371.60	3,070.40		
			סה"כ צריכה	1,903.60	0.00	6,180.40	8,084.00		
3	39708	*לבדיקה מיזוג אויר שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	624.00	0.00	3,117.60	3,741.60		
			23044879 - 3	310.00	0.00	1,438.40	1,748.40		
			סה"כ צריכה	934.00	0.00	4,556.00	5,490.00		
4	39705	*מפוחים - דרן מעבדות מפוחים לחלוקה	23044879 - 3	-978.00	0.00	-3,809.60	-4,787.60	10.62	
			23044880 - 1	3,843.20	0.00	15,097.60	18,940.80	40.46	
			23044880 - 3	-8.40	0.00	-104.60	-113.00	0.49	
			סה"כ צריכה	2,856.80	0.00	11,183.40	14,040.20		
5	39677	לא לחיוב - שירותי בית	23044889 - 1	10,442.40	0.00	40,300.00	50,742.40	101.30	
			סה"כ צריכה	10,442.40	0.00	40,300.00	50,742.40		
6	39658	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39661	פנוי לשעבר טרה ויטה קומה ראשונה - חיוני	23044887 - 1	624.60	0.00	2,646.90	3,271.50	11.46	
			סה"כ צריכה	624.60	0.00	2,646.90	3,271.50		
8	56389	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39646	שנאי 1	23044881 - 1	9,396.00	0.00	39,644.00	49,040.00	199.12	
			סה"כ צריכה	9,396.00	0.00	39,644.00	49,040.00		
10	39674	שנאי 2	23044888 - 2	11,348.00	0.00	49,636.00	60,984.00	189.20	
			סה"כ צריכה	11,348.00	0.00	49,636.00	60,984.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39667	DAREN מעבדות 5.ק	23044884 - 3	240.80	0.00	2,086.40	2,327.20	35.74	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	634.53	0.00	2,060.13	2,694.67		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	159.81	0.00	779.56	939.38		
			סה"כ צריכה	1,035.15	0.00	4,926.10	5,961.25		
2	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	2,360.60	0.00	3,309.20	5,669.80	37.90	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	40.72	0.00	198.64	239.36		
			סה"כ צריכה	2,401.32	0.00	3,507.84	5,909.16		
3	39698	אל אי אם 2.ק	23044883 - 1	310.00	0.00	3,534.80	3,844.80	39.60	
			23044883 - 2	1,868.00	0.00	8,558.00	10,426.00	273.49	
			23044887 - 2	838.80	0.00	3,172.40	4,011.20	13.02	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	1,269.07	0.00	4,120.27	5,389.33		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	319.63	0.00	1,559.13	1,878.76		
			מפוחים	1,300.40	0.00	5,262.85	6,563.25		
			סה"כ צריכה	5,905.89	0.00	26,207.45	32,113.34		
4	39682	אל אי אם 3.ק צד מזרח	23044883 - 4	428.00	0.00	2,944.80	3,372.80	26.81	
			23044887 - 3	523.40	0.00	2,221.40	2,744.80	7.45	
			מפוחים	410.10	0.00	1,781.11	2,191.21		
			סה"כ צריכה	1,361.50	0.00	6,947.31	8,308.81		
5	39697	אל אי אם 3.ק צד מערב	23044882 - 3	1,307.30	0.00	5,117.10	6,424.40	70.48	
			23044883 - 3	920.80	0.00	5,120.80	6,041.60	291.05	
			מפוחים	960.43	0.00	3,529.63	4,490.06		
			סה"כ צריכה	3,188.53	0.00	13,767.53	16,956.06		
6	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39643	דרן מעבדות מפוחים 5.ק	23044880 - 4	381.40	0.00	1,466.70	1,848.10	4.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	381.40	0.00	1,466.70	1,848.10		
8	39695	דרן מעבדות ק.5	23044884 - 4	364.00	0.00	2,951.60	3,315.60	33.58	
			23044887 - 4	151.80	0.00	600.80	752.60	2.42	
			סה"כ צריכה	515.80	0.00	3,552.40	4,068.20		
9	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	4.80	0.00	51.20	56.00	3.26	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		25.21	0.00	122.96	148.17		
			סה"כ צריכה	30.008	0.00	174.16	204.17		
10	39671	וונדה פייט טכנולוגיות ק.1	23044885 - 3	313.60	0.00	1,976.80	2,290.40	25.79	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		93.72	0.00	457.18	550.90		
			סה"כ צריכה	407.32	0.00	2,433.98	2,841.30		
11	39678	חינוי ולוח מעליות	23044889 - 2	2,631.04	0.00	10,586.88	13,217.92	29.56	
			סה"כ צריכה	2,631.04	0.00	10,586.88	13,217.92		
12	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	206.30	0.00	2,578.30	2,784.60	24.26	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	206.30	0.00	2,578.30	2,784.60		
13	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	269.80	0.00	1,032.40	1,302.20	2.68	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		89.84	0.00	438.26	528.10		
			סה"כ צריכה	359.64	0.00	1,470.66	1,830.30		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	8.40	0.00	104.60	113.00	0.49	
			סה"כ צריכה	8.40	0.00	104.60	113.00		
15	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	28.40	0.00	1,860.40	1,888.80	32.62	
			23044884 - 2	13.60	0.00	1,273.20	1,286.80	22.42	
			23044888 - 1	117.60	0.00	472.60	590.20	1.42	
			23044888 - 3	10.50	0.00	51.70	62.20	0.54	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		159.81	0.00	779.56	939.38		
			סה"כ צריכה	329.91	0.00	4,437.46	4,767.38		
16	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	-1,797.60	0.00	-6,907.20	-8,704.80	34.27	
			23044880 - 1	-3,843.20	0.00	-15,097.60	-18,940.80	40.46	
			23044880 - 4	-381.40	0.00	-1,466.70	-1,848.10	4.16	
			23044881 - 1	9,396.00	0.00	39,644.00	49,040.00	199.12	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044881 - 2	-206.30	0.00	-2,578.30	-2,784.60	24.26	
			23044882 - 1	-431.20	0.00	-1,768.80	-2,200.00	13.97	
			23044882 - 2	-4.80	0.00	-51.20	-56.00	3.26	
			23044882 - 3	-1,307.30	0.00	-5,117.10	-6,424.40	70.48	
			23044883 - 1	-310.00	0.00	-3,534.80	-3,844.80	39.60	
			23044883 - 2	-1,868.00	0.00	-8,558.00	-10,426.00	273.49	
			23044883 - 3	-920.80	0.00	-5,120.80	-6,041.60	291.05	
			23044883 - 4	-428.00	0.00	-2,944.80	-3,372.80	26.81	
			23044884 - 1	-28.40	0.00	-1,860.40	-1,888.80	32.62	
			23044884 - 2	-13.60	0.00	-1,273.20	-1,286.80	22.42	
			23044884 - 3	-240.80	0.00	-2,086.40	-2,327.20	35.74	
			23044884 - 4	-364.00	0.00	-2,951.60	-3,315.60	33.58	
			23044885 - 1	-269.80	0.00	-1,032.40	-1,302.20	2.68	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 3	-313.60	0.00	-1,976.80	-2,290.40	25.79	
			23044885 - 4	-2,360.60	0.00	-3,309.20	-5,669.80	37.90	
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 2	-838.80	0.00	-3,172.40	-4,011.20	13.02	
			23044887 - 3	-523.40	0.00	-2,221.40	-2,744.80	7.45	
			23044887 - 4	-151.80	0.00	-600.80	-752.60	2.42	
			23044888 - 1	-117.60	0.00	-472.60	-590.20	1.42	
			23044888 - 2	11,348.00	0.00	49,636.00	60,984.00	189.20	
			23044888 - 3	-10.50	0.00	-51.70	-62.20	0.54	
			23044889 - 2	-2,631.04	0.00	-10,586.88	-13,217.92	29.56	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044889 - 4	-329.40	0.00	-559.60	-889.00	2.43	
			סה"כ צריכה	1,052.06	0.00	3,979.32	5,031.38		
17	59056	קיו די אם ק.קרקע	23044882 - 1	431.20	0.00	1,768.80	2,200.00	13.97	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	45.25	0.00	220.71	265.95		
			מפוחים	185.87	0.00	609.81	795.68		
			סה"כ צריכה	662.32	0.00	2,599.32	3,261.64		
18	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	329.40	0.00	559.60	889.00	2.43	
			סה"כ צריכה	329.40	0.00	559.60	889.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20,806.00	0.00	89,299.60	110,105.60		
			חשבון חברת חשמל	22,039.63		91,074.38	113,114.01		
			הפרש בקוט"ש	-1,233.63		-1,774.78	-3,008.41		
			הפרש באחוזים	-5.60%		-1.95%	-2.66%		



- פסגה (20,806.00 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (89,299.60 Kwh)

