



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 16/03/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57466	KLA	22345321 - 1	435.80	0.00	3,198.30	3,634.10	57.42	
			סה"כ צריכה	435.80	0.00	3,198.30	3,634.10		
2	56387	אוסם קומה 1	23000143 - 3	1,780.80	0.00	12,154.80	13,935.60	82.38	
			ציבורי	468.56	0.00	2,890.83	3,359.39		
			סה"כ צריכה	2,249.36	0.00	15,045.63	17,294.99		
3	55996	מיזוג אוויר	23000143 - 4	250.40	0.00	805.60	1,056.00	31.04	
			23000919 - 2	302.40	0.00	1,126.00	1,428.40	44.07	
			23000919 - 4	1,986.80	0.00	7,710.40	9,697.20	284.10	
			סה"כ צריכה	2,539.60	0.00	9,642.00	12,181.60		
4	55994	פבליקו ק.3	23000919 - 3	1,588.00	0.00	6,260.00	7,848.00	42.75	
			ציבורי	417.83	0.00	1,488.84	1,906.68		
			סה"כ צריכה	2,005.83	0.00	7,748.84	9,754.68		
5	55993	רפואה דחופה	23000143 - 2	1,212.48	0.00	3,096.96	4,309.44	15.83	
			ציבורי	319.03	0.00	736.56	1,055.59		
			סה"כ צריכה	1,531.51	0.00	3,833.52	5,365.03		
			סה"כ צריכה	8,762.10	0.00	39,468.30	48,230.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				48,230.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 8,762.10)
 ■ גבע (Kwh 0.00)
 ■ שפל (Kwh 39,468.30)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60609	סולארי PV1 (שנאי 2) תאריך כניסה: 03/02/25	22345422 - 1	54.90	0.00	4,015.50	4,070.40	36.50	
			סה"כ צריכה	54.90	0.00	4,015.50	4,070.40		
2	55995	ציבורי	22345321 - 1	-435.80	0.00	-3,198.30	-3,634.10	57.42	
			22345422 - 1	54.90	0.00	4,015.50	4,070.40	36.50	
			23000143 - 1	3,884.80	0.00	18,896.00	22,780.80	1,065.90	
			23000143 - 2	-1,212.48	0.00	-3,096.96	-4,309.44	15.83	
			23000143 - 3	-1,780.80	0.00	-12,154.80	-13,935.60	82.38	
			23000143 - 4	-250.40	0.00	-805.60	-1,056.00	31.04	
			23000919 - 1	4,822.40	0.00	16,556.80	21,379.20	3,121.17	
			23000919 - 2	-302.40	0.00	-1,126.00	-1,428.40	44.07	
			23000919 - 3	-1,588.00	0.00	-6,260.00	-7,848.00	42.75	
			23000919 - 4	-1,986.80	0.00	-7,710.40	-9,697.20	284.10	
			סה"כ צריכה	1,205.42	0.00	5,116.24	6,321.66		
3	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	3,884.80	0.00	18,896.00	22,780.80	1,065.90	
			סה"כ צריכה	3,884.80	0.00	18,896.00	22,780.80		
4	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	4,822.40	0.00	16,556.80	21,379.20	3,121.17	
			סה"כ צריכה	4,822.40	0.00	16,556.80	21,379.20		

