



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 25/03/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	34.24	9.05	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	34.24		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	1,733.40	0.00	5,524.20	7,257.60	72.29	
			סה"כ צריכה	1,733.40	0.00	5,524.20	7,257.60		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	0.00	0.00	16.20	16.20	10.70	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	16.20	16.20		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	267.50	0.00	807.50	1,075.00	28.10	
			ציבורי	150.24	0.00	319.32	469.56		
			סה"כ צריכה	417.74	0.00	1,126.82	1,544.56		
7	58517	דיגיטליקה קומה 3	20065488 - 1	100.28	0.00	490.96	591.24	11.58	
			ציבורי	58.20	0.00	204.95	263.15		
			סה"כ צריכה	158.48	0.00	695.91	854.39		
8	51920	מגזינו בייקרי בע"מ תאריך כניסה: 18/02/25	21262493 - 1	189.22	0.00	1,182.64	1,371.87		
			ציבורי	111.58	0.00	532.53	644.11		
			סה"כ צריכה	300.80	0.00	1,715.18	2,015.98		
9	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	1,145.63	0.00	7,159.09	8,304.72	65.50	
			ציבורי	650.26	0.00	2,901.36	3,551.61		
			סה"כ צריכה	1,795.89	0.00	10,060.45	11,856.33		
10	55040	קומה 2 אני סרוויס	20065481 - 3	32.96	0.00	403.44	436.40	78.51	
			ציבורי	18.91	0.00	162.50	181.41		
			סה"כ צריכה	51.87	0.00	565.94	617.81		
11	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	95.44	0.00	489.92	585.36	78.03	
			ציבורי	54.34	0.00	196.95	251.29		
			סה"כ צריכה	149.78	0.00	686.87	836.65		
12	44588	קומה 2 זואביט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	261.20	0.00	1,071.20	1,332.40	8.51	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	148.52	0.00	431.04	579.56		
			סה"כ צריכה	409.72	0.00	1,502.24	1,911.96		
13	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	12.24	0.00	71.68	83.92	78.17	
			ציבורי	6.95	0.00	29.16	36.10		
			סה"כ צריכה	19.19	0.00	100.84	120.02		
14	51678	קומה 2 מגייסת	20065478 - 4	46.12	0.00	328.88	375.00	6.17	
			ציבורי	26.33	0.00	131.65	157.97		
			סה"כ צריכה	72.45	0.00	460.53	532.97		
15	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 (1999) בע"מ	20065481 - 2	27.48	0.00	469.44	496.92	78.37	
			ציבורי	15.56	0.00	188.03	203.59		
			סה"כ צריכה	43.04	0.00	657.47	700.51		
16	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	66.78	0.00	434.77	501.55	9.04	
			ציבורי	37.87	0.00	175.14	213.01		
			סה"כ צריכה	104.65	0.00	609.92	714.56		
17	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	300.84	0.00	1,280.88	1,581.72	77.10	
			ציבורי	170.77	0.00	514.13	684.91		
			סה"כ צריכה	471.61	0.00	1,795.01	2,266.63		
18	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	34.76	0.00	311.20	345.96	7.75	
			ציבורי	19.65	0.00	123.09	142.74		
			סה"כ צריכה	54.41	0.00	434.29	488.70		
19	54650	קומה 3 אווירם	20065482 - 4	50.92	0.00	253.20	304.12	28.12	
			ציבורי	28.83	0.00	101.91	130.74		
			סה"כ צריכה	79.75	0.00	355.11	434.86		
20	54651	קומה 3 אווירם (2)	20065480 - 1	37.56	0.00	375.96	413.52	5.71	
			ציבורי	21.28	0.00	150.74	172.02		
			סה"כ צריכה	58.84	0.00	526.70	585.54		
21	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	20.52	0.00	240.16	260.68	8.78	
			ציבורי	11.62	0.00	97.50	109.12		
			סה"כ צריכה	32.14	0.00	337.66	369.80		
22	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	56.72	0.00	434.16	490.88	7.02	
			ציבורי	32.18	0.00	174.11	206.30		
			סה"כ צריכה	88.90	0.00	608.27	697.18		
23	51594	קומה 3 נדלטיצ	20065480 - 4	111.64	0.00	491.12	602.76	30.39	
			ציבורי	63.23	0.00	195.78	259.01		
			סה"כ צריכה	174.87	0.00	686.90	861.77		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	36.96	0.00	209.36	246.32	26.50	
		ציבורי		20.99	0.00	84.28	105.27		
		סה"כ צריכה		57.95	0.00	293.64	351.59		
25	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	55.12	0.00	317.08	372.20	5.69	
		ציבורי		31.31	0.00	127.19	158.50		
		סה"כ צריכה		86.43	0.00	444.27	530.70		
26	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	48.08	0.00	222.60	270.68	3.30	
		ציבורי		27.29	0.00	89.59	116.88		
		סה"כ צריכה		75.37	0.00	312.19	387.56		
27	46436	קומה 4 אינטגרטי	20065479 - 3	68.84	0.00	520.24	589.08	5.70	
		ציבורי		39.12	0.00	207.83	246.95		
		סה"כ צריכה		107.96	0.00	728.07	836.03		
28	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	39.20	0.00	319.40	358.60	8.06	
		ציבורי		22.27	0.00	127.61	149.88		
		סה"כ צריכה		61.47	0.00	447.01	508.48		
29	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	56.60	0.00	401.84	458.44	7.72	
		ציבורי		31.91	0.00	158.19	190.11		
		סה"כ צריכה		88.51	0.00	560.03	648.55		
30	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	135.40	0.00	673.76	809.16	6.34	
		ציבורי		76.88	0.00	270.03	346.91		
		סה"כ צריכה		212.28	0.00	943.79	1,156.07		
31	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	69.40	0.00	878.16	947.56	8.03	
		ציבורי		39.37	0.00	355.06	394.43		
		סה"כ צריכה		108.77	0.00	1,233.22	1,341.99		
32	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	65.28	0.00	288.96	354.24	104.86	
		ציבורי		36.14	0.00	107.06	143.19		
		סה"כ צריכה		101.42	0.00	396.02	497.43		
33	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	368.64	0.00	3,029.12	3,397.76	34.56	
		ציבורי		209.77	0.00	1,220.52	1,430.29		
		סה"כ צריכה		578.41	0.00	4,249.64	4,828.05		
34	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	52.23	0.00	229.44	281.66	8.48	
		ציבורי	20281613 - 1	67.00	0.00	236.45	303.45	1.04	
		סה"כ צריכה		186.76	0.00	654.73	841.49		
		סה"כ צריכה		7,882.87	0.00	38,763.34	46,646.21		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	8,695.00		39,144.00	47,839.00		
			הפרש בקוט"ש	-812.13		-380.66	-1,192.79		
			הפרש באחוזים	-9.34%		-0.97%	-2.49%		



■ פסגה (Kwh 7,882.87)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 38,763.34)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	20065477 - 1	-65.28	0.00	-288.96	-354.24	104.86	
			20065477 - 2	-368.64	0.00	-3,029.12	-3,397.76	34.56	
			20065478 - 1	-300.84	0.00	-1,280.88	-1,581.72	77.10	
			20065478 - 2	-95.44	0.00	-489.92	-585.36	78.03	
			20065478 - 4	-46.12	0.00	-328.88	-375.00	6.17	
			20065479 - 3	-68.84	0.00	-520.24	-589.08	5.70	
			20065479 - 4	-135.40	0.00	-673.76	-809.16	6.34	
			20065480 - 1	-37.56	0.00	-375.96	-413.52	5.71	
			20065480 - 2	-20.52	0.00	-240.16	-260.68	8.78	
			20065480 - 3	-56.72	0.00	-434.16	-490.88	7.02	
			20065480 - 4	-111.64	0.00	-491.12	-602.76	30.39	
			20065481 - 1	-261.20	0.00	-1,071.20	-1,332.40	8.51	
			20065481 - 2	-27.48	0.00	-469.44	-496.92	78.37	
			20065481 - 3	-32.96	0.00	-403.44	-436.40	78.51	
			20065481 - 4	-12.24	0.00	-71.68	-83.92	78.17	
			20065482 - 1	-55.12	0.00	-317.08	-372.20	5.69	
			20065482 - 2	-48.08	0.00	-222.60	-270.68	3.30	
			20065482 - 3	-36.96	0.00	-209.36	-246.32	26.50	
			20065482 - 4	-50.92	0.00	-253.20	-304.12	28.12	
			20065483 - 1	4,842.50	0.00	22,412.50	27,255.00	3,265.55	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	72.29	-7,257.60	-5,524.20	0.00	-1,733.40	20065483 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 3			
	10.70	-16.20	-16.20	0.00	0.00	20065484 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065484 - 2			
	9.05	-34.24	-34.24	0.00	0.00	20065484 - 3			
	28.10	-1,075.00	-807.50	0.00	-267.50	20065484 - 4			
	11.58	-591.24	-490.96	0.00	-100.28	20065488 - 1			
	7.75	-345.96	-311.20	0.00	-34.76	20065488 - 2			
	8.03	-947.56	-878.16	0.00	-69.40	20065490 - 1			
	8.06	-358.60	-319.40	0.00	-39.20	20065490 - 2			
	7.72	-458.44	-401.84	0.00	-56.60	20065490 - 3			
	8.48	-281.66	-229.44	0.00	-52.23	20281509 - 1			
	1.04	-303.45	-236.45	0.00	-67.00	20281613 - 1			
	65.50	-8,304.72	-7,159.09	0.00	-1,145.63	20281745 - 1			
		19,391.21	16,350.84	0.00	3,040.37	20281748 - 1			
	9.04	-501.55	-434.77	0.00	-66.78	21262391 - 1			
		-1,371.87	-1,182.64	0.00	-189.22	21262493 - 1			
		11,795.00	9,566.09	0.00	2,228.92	סה"כ צריכה			
	3,265.55	27,255.00	22,412.50	0.00	4,842.50	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		27,255.00	22,412.50	0.00	4,842.50	סה"כ צריכה			
		19,391.21	16,350.84	0.00	3,040.37	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		19,391.21	16,350.84	0.00	3,040.37	סה"כ צריכה			

