



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 26/03/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	545.51	0.00	2,159.26	2,704.78	78.44	
			סה"כ צריכה	545.51	0.00	2,159.26	2,704.78		
2	50834	ציבורי מועמס	200000002 - 1	1,026.70	0.00	10,227.06	11,253.76		
			סה"כ צריכה	1,026.70	0.00	10,227.06	11,253.76		
3	50831	ראשי שנאי 1	21262634 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50832	ראשי שנאי 2	21262633 - 1	9,014.60	0.00	33,899.43	42,914.03	594.24	
			סה"כ צריכה	9,014.60	0.00	33,899.43	42,914.03		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50833	ציבורי לא מועמס	15112932 - 1	-1,418.90	0.00	-4,518.50	-5,937.40		
			15112933 - 1	-2,360.60	0.00	-6,930.10	-9,290.70		
			15112977 - 1	-973.80	0.00	-2,655.90	-3,629.70		
			15113416 - 1	-19.74	0.00	-87.66	-107.40	6.06	
			15113416 - 2	-25.38	0.00	-242.32	-267.70	16.15	
			15113416 - 3	-162.96	0.00	-957.98	-1,120.94	6.53	
			15113416 - 4	-0.08	0.00	-3.82	-3.90	1.75	
			15113416 - 5	-4.68	0.00	-7.32	-12.00	2.09	
			15113416 - 6	-0.02	0.00	-118.40	-118.42	6.16	
			15113416 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15113416 - 8	-14.54	0.00	-63.12	-77.66	6.18	
			15113416 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15113416 - 10	-2.30	0.00	-12.12	-14.42	5.03	
			15113416 - 11	-2.40	0.00	-263.22	-265.62	1.74	
			15113416 - 12	-11.18	0.00	-142.98	-154.16	8.18	
			15113416 - 13	-32.86	0.00	-182.52	-215.38	7.51	
			15113416 - 14	-5.40	0.00	-90.20	-95.60	11.73	
			15114152 - 3	-0.28	0.00	-32.72	-33.00	1.54	
			15114152 - 4	-28.35	0.00	-176.65	-205.00	5.84	
			15114152 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114152 - 6	-39.15	0.00	-428.15	-467.30	12.82	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114152 - 7	-2.26	0.00	-39.88	-42.14	3.02	
			15114152 - 8	-0.16	0.00	-7.34	-7.50	1.55	
			15114152 - 9	-14.50	0.00	-25.60	-40.10	2.93	
			15114152 - 11	-1.65	0.00	-36.45	-38.10	4.89	
			15114152 - 12	-20.16	0.00	-75.24	-95.40	2.21	
			15114152 - 14	-29.40	0.00	-100.50	-129.90	4.66	
			15114155 - 4	-128.15	0.00	-545.80	-673.95	13.07	
			15114155 - 5	-34.20	0.00	-723.60	-757.80	14.81	
			15114155 - 8	-417.60	0.00	-1,108.10	-1,525.70	19.06	
			15129231 - 1	-24.42	0.00	-93.89	-118.30	0.33	
			15129231 - 2	-22.82	0.00	-152.03	-174.85	3.32	
			15129231 - 3	0.00	0.00	-3.55	-3.55	4.78	
			15129231 - 4	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.36	
			15129231 - 6	-19.97	0.00	-381.12	-401.09	8.80	
			15129231 - 7	0.00	0.00	-6.05	-6.05	0.34	
			15129231 - 8	-4.35	0.00	-300.38	-304.74	3.31	
			15129231 - 9	-10.16	0.00	-176.59	-186.75	3.19	
			15129231 - 10	0.00	0.00	-52.64	-52.64	2.55	
			15129231 - 11	-49.09	0.00	-438.53	-487.62	4.67	
			15129231 - 12	-2.22	0.00	-8.27	-10.50	0.38	
			15129231 - 13	-6.74	0.00	-201.86	-208.59	6.47	
			15129231 - 14	-28.54	0.00	-464.62	-493.17	6.18	
			15129231 - 15	-38.00	0.00	-438.00	-476.00	92.72	
			15129232 - 1	-39.00	0.00	-199.00	-238.00	7.60	
			15129232 - 2	-4.30	0.00	-111.90	-116.20	7.00	
			15129232 - 3	-2.76	0.00	-46.58	-49.34	7.40	
			15129232 - 5	-23.90	0.00	-72.00	-95.90	4.33	
			15129232 - 6	-0.28	0.00	-97.00	-97.28	2.29	
			15129232 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			15129232 - 9	-433.20	0.00	-1,598.95	-2,032.15	8.56	
			15129232 - 10	-9.84	0.00	-43.20	-53.04	5.75	
			15129232 - 11	-1.00	0.00	-89.10	-90.10	7.84	
			15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129232 - 13	-0.20	0.00	-12.48	-12.68	1.63	
			15129232 - 14	-9.20	0.00	-43.05	-52.25	8.25	
			16045522 - 1	-9.16	0.00	-73.24	-82.40	6.24	
			16045522 - 2	-2.28	0.00	-25.42	-27.70	3.10	
			16045522 - 3	0.00	0.00	-4.90	-4.90	0.40	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	10.04	-115.65	-114.95	0.00	-0.70	16045522 - 4			
	0.39	-0.48	-0.27	0.00	-0.21	16048031 - 1			
	2.98	-49.18	-49.18	0.00	0.00	16048031 - 2			
	2.94	-403.97	-359.76	0.00	-44.21	16048031 - 3			
	6.34	-61.92	-59.63	0.00	-2.29	16048031 - 4			
	3.05	-161.70	-150.40	0.00	-11.30	16226525 - 1			
	12.08	-217.35	-214.30	0.00	-3.05	16226525 - 2			
	5.30	-29.72	-29.72	0.00	0.00	16226525 - 4			
	17.03	-816.95	-729.75	0.00	-87.20	16226525 - 6			
	4.99	-35.50	-32.00	0.00	-3.50	16226525 - 7			
	8.13	-284.05	-282.75	0.00	-1.30	16226525 - 8			
	0.67	-4.38	-4.30	0.00	-0.08	16226525 - 9			
	0.29	-1.00	-0.95	0.00	-0.05	16226525 - 10			
	0.34	-17.08	-14.02	0.00	-3.06	16226525 - 11			
	10.79	-231.50	-168.15	0.00	-63.35	16226525 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226554 - 1			
	3.52	-205.54	-198.80	0.00	-6.74	16226554 - 2			
	5.02	-111.40	-97.80	0.00	-13.60	16226554 - 3			
	4.72	-83.40	-79.90	0.00	-3.50	16226554 - 4			
	7.03	-319.95	-304.00	0.00	-15.95	16226554 - 5			
	0.10	-0.62	-0.62	0.00	0.00	16226554 - 6			
	7.54	-474.85	-395.20	0.00	-79.65	16226554 - 7			
	7.04	-178.35	-132.00	0.00	-46.35	16226554 - 8			
	5.23	-137.15	-118.60	0.00	-18.55	16226554 - 9			
	3.67	-30.42	-29.12	0.00	-1.30	16226554 - 10			
	3.08	-44.84	-44.84	0.00	0.00	16226554 - 12			
	3.16	-53.22	-45.32	0.00	-7.90	16226554 - 13			
	9.42	-3,656.27	-2,832.30	0.00	-823.96	17312998 - 1			
	78.44	-2,704.78	-2,159.26	0.00	-545.51	17313245 - 1			
		-11,253.76	-10,227.06	0.00	-1,026.70	200000002 - 1			
	594.24	42,914.03	33,899.43	0.00	9,014.60	21262633 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21262634 - 1			
	20.08	-7,751.20	-6,088.61	0.00	-1,662.59	21262637 - 1			
		-17,724.90	-15,774.69	0.00	-1,950.21	סה"כ צריכה			
		3,629.70	2,655.90	0.00	973.80	15112977 - 1	צילר 1	18647	2
		3,629.70	2,655.90	0.00	973.80	סה"כ צריכה			
		5,937.40	4,518.50	0.00	1,418.90	15112932 - 1	צילר 2	18646	3
		5,937.40	4,518.50	0.00	1,418.90	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	2,360.60	0.00	6,930.10	9,290.70		
			סה"כ צריכה	2,360.60	0.00	6,930.10	9,290.70		
5	49658	קומה 1 משרד 1 ש.י קניין רוחני	15129231 - 8	4.35	0.00	300.38	304.74	3.31	
			אוויר צח	3.80	0.00	15.04	18.84		
			ציבורי	1.20	0.00	158.88	160.08		
			סה"כ צריכה	9.35	0.00	474.31	483.66		
6	35099	קומה 1 משרד 11 הדר דריאל בע"מ	15129231 - 3	0.00	0.00	3.55	3.55	4.78	
			אוויר צח	2.78	0.00	11.02	13.80		
			ציבורי	0.00	0.00	1.88	1.88		
			סה"כ צריכה	2.78	0.00	16.45	19.23		
7	59507	קומה 1 משרד 12 גילה אלבו	16048031 - 3	44.21	0.00	359.76	403.97	2.94	
			סה"כ צריכה	44.21	0.00	359.76	403.97		
8	28371	קומה 1 משרד 14 סוטאל קר	15129231 - 15	38.00	0.00	438.00	476.00	92.72	
			אוויר צח	16.97	0.00	67.18	84.15		
			ציבורי	10.47	0.00	231.67	242.14		
			סה"כ צריכה	65.44	0.00	736.85	802.30		
9	27285	קומה 1 משרד 2 ש.י קניין רוחני	15129231 - 9	10.16	0.00	176.59	186.75	3.19	
			אוויר צח	5.66	0.00	22.39	28.05		
			ציבורי	2.80	0.00	93.40	96.20		
			סה"כ צריכה	18.62	0.00	292.39	311.01		
10	18601	קומה 1 משרד 23 מידווי יעוץ וסחר בעמ	15129231 - 6	19.97	0.00	381.12	401.09	8.80	
			אוויר צח	4.37	0.00	17.29	21.65		
			ציבורי	5.50	0.00	201.59	207.09		
			סה"כ צריכה	29.84	0.00	599.99	629.83		
11	59850	קומה 1 משרד 24 דר' אלי פריברג	16048031 - 4	2.29	0.00	59.63	61.92	6.34	
			אוויר צח	4.44	0.00	17.58	22.02		
			ציבורי	0.63	0.00	31.54	32.17		
			סה"כ צריכה	7.36	0.00	108.75	116.11		
12	31749	קומה 1 משרד 26 סוטאל קאר משרד קטן	15129231 - 7	0.00	0.00	6.05	6.05	0.34	
			אוויר צח	2.26	0.00	8.96	11.22		
			ציבורי	0.00	0.00	3.20	3.20		
			סה"כ צריכה	2.26	0.00	18.20	20.47		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	53404	קומה 1 משרד 27 שי קנין רוחני	15129231 - 14	28.54	0.00	464.62	493.17	6.18	
		אוויר צח		3.85	0.00	15.23	19.07		
		ציבורי		7.87	0.00	245.75	253.62		
		סה"כ צריכה		40.26	0.00	725.61	765.86		
14	31750	קומה 1 משרד 3 סופראנו	15129231 - 10	0.00	0.00	52.64	52.64	2.55	
		אוויר צח		3.75	0.00	14.85	18.60		
		ציבורי		0.00	0.00	27.84	27.84		
		סה"כ צריכה		3.75	0.00	95.33	99.08		
15	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור אציל	15129231 - 11	49.09	0.00	438.53	487.62	4.67	
		אוויר צח		3.75	0.00	14.85	18.60		
		ציבורי		13.53	0.00	231.95	245.48		
		סה"כ צריכה		66.37	0.00	685.33	751.69		
16	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומינקשיין בע"מ (פיני)	15129231 - 12	2.22	0.00	8.27	10.50	0.38	
		אוויר צח		3.75	0.00	14.85	18.60		
		ציבורי		0.61	0.00	4.38	4.99		
		סה"כ צריכה		6.59	0.00	27.49	34.08		
17	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.00	0.00	49.18	49.18	2.98	
		אוויר צח		2.78	0.00	11.02	13.80		
		ציבורי		0.00	0.00	26.01	26.01		
		סה"כ צריכה		2.78	0.00	86.22	89.00		
18	53492	קומה 1 משרד 6 קיטו מרום	15129231 - 13	6.74	0.00	201.86	208.59	6.47	
		אוויר צח		4.42	0.00	17.49	21.91		
		ציבורי		1.86	0.00	106.77	108.62		
		סה"כ צריכה		13.01	0.00	326.11	339.12		
19	50969	קומה 1 משרד 7 ויריליטי מדיקאל בע"מ	15129231 - 1	24.42	0.00	93.89	118.30	0.33	
		אוויר צח		2.66	0.00	10.52	13.18		
		ציבורי		6.73	0.00	49.66	56.39		
		סה"כ צריכה		33.80	0.00	154.07	187.88		
20	54774	קומה 1 משרד 8 יובל לביא	16048031 - 1	0.21	0.00	0.27	0.48	0.39	
		אוויר צח		2.50	0.00	9.89	12.38		
		ציבורי		0.06	0.00	0.14	0.20		
		סה"כ צריכה		2.76	0.00	10.30	13.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	59510	קומה 1 משרד 9 כיוון יזמות בע"מ	15129231 - 2	22.82	0.00	152.03	174.85	3.32	
			סה"כ צריכה	22.82	0.00	152.03	174.85		
22	22508	קומה 2 משרד 6A פרסונל סרוויס	16226525 - 8	0.65	0.00	141.38	142.03	8.13	
			אוויר צח	5.23	0.00	20.69	25.91		
			ציבורי	0.18	0.00	74.78	74.96		
			סה"כ צריכה	6.06	0.00	236.84	242.89		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	63.35	0.00	168.15	231.50	10.79	
			אוויר צח	9.89	0.00	39.16	49.05		
			ציבורי	17.46	0.00	88.94	106.40		
			סה"כ צריכה	90.70	0.00	296.25	386.95		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אפיקים סוכנות לביטוח	16226525 - 10	0.05	0.00	0.95	1.00	0.29	
			אוויר צח	3.55	0.00	14.05	17.60		
			ציבורי	0.01	0.00	0.50	0.52		
			סה"כ צריכה	3.61	0.00	15.50	19.11		
25	22503	קומה 2 משרד 11 טל פילאטיס (FLOW)	16226525 - 11	3.06	0.00	14.02	17.08	0.34	
			אוויר צח	5.07	0.00	20.05	25.11		
			ציבורי	0.84	0.00	7.42	8.26		
			סה"כ צריכה	8.97	0.00	41.48	50.45		
26	22507	קומה 2 משרד 2 וירליטי מדיקל	16226525 - 6	87.20	0.00	729.75	816.95	17.03	
			אוויר צח	15.17	0.00	60.06	75.23		
			ציבורי	24.03	0.00	385.99	410.02		
			סה"כ צריכה	126.41	0.00	1,175.80	1,302.20		
27	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	3.50	0.00	32.00	35.50	4.99	
			אוויר צח	7.27	0.00	28.78	36.05		
			ציבורי	0.96	0.00	16.93	17.89		
			סה"כ צריכה	11.73	0.00	77.70	89.44		
28	50972	קומה 2 משרד 5 שנמיו נכסים בע"מ	16226525 - 1	11.30	0.00	150.40	161.70	3.05	
			אוויר צח	8.77	0.00	34.70	43.47		
			ציבורי	3.11	0.00	79.55	82.67		
			סה"כ צריכה	23.18	0.00	264.65	287.83		
29	60183	קומה 2 משרד 6A -לאביב אורינבקי	16226525 - 8	0.65	0.00	141.38	142.03	8.13	







מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
37	50830	קומה 3 משרד 4 עתידים סוכנות לביטוח (2020) בע"מ	16226554 - 3	13.60	0.00	97.80	111.40	5.02	
		ציבורי		3.75	0.00	51.73	55.48		
		ציבורי		7.25	0.00	28.71	35.97		
		סה"כ צריכה		24.60	0.00	178.24	202.85		
38	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	3.50	0.00	79.90	83.40	4.72	
		אוויר צח		7.27	0.00	28.78	36.05		
		ציבורי		0.96	0.00	42.26	43.23		
		סה"כ צריכה		11.73	0.00	150.94	162.67		
39	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	15.95	0.00	304.00	319.95	7.03	
		אוויר צח		12.81	0.00	50.70	63.51		
		ציבורי		4.40	0.00	160.79	165.19		
		סה"כ צריכה		33.15	0.00	515.49	548.65		
40	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	46.35	0.00	132.00	178.35	7.04	
		אוויר צח		4.89	0.00	19.34	24.23		
		ציבורי		12.77	0.00	69.82	82.59		
		סה"כ צריכה		64.01	0.00	221.16	285.17		
41	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביס בע"מ	16226554 - 10	1.30	0.00	29.12	30.42	3.67	
		אוויר צח		5.94	0.00	23.51	29.45		
		ציבורי		0.36	0.00	15.40	15.76		
		סה"כ צריכה		7.60	0.00	68.04	75.63		
42	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	18.55	0.00	118.60	137.15	5.23	
		אוויר צח		8.63	0.00	34.15	42.78		
		ציבורי		5.11	0.00	62.73	67.84		
		סה"כ צריכה		32.29	0.00	215.48	247.77		
43	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	0.00	0.00	0.62	0.62	0.10	
		אוויר צח		1.71	0.00	6.79	8.50		
		ציבורי		0.00	0.00	0.33	0.33		
		סה"כ צריכה		1.71	0.00	7.73	9.45		
44	23851	קומה 4 משרד 1 סולנים לאבס בע"מ	15114152 - 14	29.40	0.00	100.50	129.90	4.66	
		אוויר צח		24.00	0.00	95.01	119.01		
		ציבורי		8.10	0.00	53.16	61.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	61.51	0.00	248.67	310.17		
45	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	0.16	0.00	7.34	7.50	1.55	
			אוויר צח	4.32	0.00	17.12	21.44		
			ציבורי	0.04	0.00	3.88	3.93		
			סה"כ צריכה	4.53	0.00	28.34	32.87		
46	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	2.26	0.00	39.88	42.14	3.02	
			אוויר צח	3.70	0.00	14.64	18.33		
			ציבורי	0.62	0.00	21.09	21.72		
			סה"כ צריכה	6.58	0.00	75.61	82.19		
47	50970	קומה 4 משרד 11 סולוניום לאבס בע"מ	15114152 - 12	20.16	0.00	75.24	95.40	2.21	
			אוויר צח	4.53	0.00	17.95	22.48		
			ציבורי	5.56	0.00	39.80	45.35		
			סה"כ צריכה	30.25	0.00	132.98	163.24		
48	27293	קומה 4 משרד 3 ראם אדרת סוכנות לביטוח	15114152 - 3	0.28	0.00	32.72	33.00	1.54	
			אוויר צח	6.52	0.00	25.81	32.33		
			ציבורי	0.08	0.00	17.31	17.38		
			סה"כ צריכה	6.88	0.00	75.84	82.71		
49	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	28.35	0.00	176.65	205.00	5.84	
			אוויר צח	11.57	0.00	45.78	57.34		
			ציבורי	7.81	0.00	93.44	101.25		
			סה"כ צריכה	47.73	0.00	315.86	363.59		
50	27295	קומה 4 משרד 5 עסק משפחתי	15114152 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	5.66	0.00	22.42	28.08		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5.66	0.00	22.42	28.08		
51	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	39.15	0.00	428.15	467.30	12.82	
			אוויר צח	16.26	0.00	64.38	80.64		
			ציבורי	10.79	0.00	226.46	237.25		
			סה"כ צריכה	66.20	0.00	718.99	785.20		
52	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	14.50	0.00	25.60	40.10	2.93	
			אוויר צח	8.58	0.00	33.97	42.55		
			ציבורי	4.00	0.00	13.54	17.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	27.08	0.00	73.11	100.19		
53	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	1.65	0.00	36.45	38.10	4.89	
		אוויר צח		5.54	0.00	21.92	27.46		
		ציבורי		0.45	0.00	19.28	19.73		
		סה"כ צריכה		7.64	0.00	77.65	85.29		
54	50971	קומה 5 משרד 10 דפנה בן צור	15129232 - 5	23.90	0.00	72.00	95.90	4.33	
		אוויר צח		4.47	0.00	17.70	22.17		
		ציבורי		6.59	0.00	38.08	44.67		
		סה"כ צריכה		34.96	0.00	127.78	162.74		
55	27902	קומה 5 משרד 11 א.א.אירפורט	15129232 - 6	0.28	0.00	97.00	97.28	2.29	
		אוויר צח		2.63	0.00	10.39	13.02		
		ציבורי		0.08	0.00	51.31	51.38		
		סה"כ צריכה		2.98	0.00	158.70	161.68		
56	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	0.20	0.00	12.48	12.68	1.63	
		אוויר צח		3.65	0.00	14.43	18.08		
		ציבורי		0.06	0.00	6.60	6.66		
		סה"כ צריכה		3.90	0.00	33.51	37.41		
57	18621	קומה 5 משרד 2 גולדנטיק מערכות	15129232 - 1	39.00	0.00	199.00	238.00	7.60	
		אוויר צח		10.60	0.00	41.96	52.57		
		ציבורי		10.75	0.00	105.26	116.01		
		סה"כ צריכה		60.35	0.00	346.22	406.57		
58	27288	קומה 5 משרד 3 פרונטאק בע"מ	15129232 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		אוויר צח		6.05	0.00	23.94	29.99		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		6.05	0.00	23.94	29.99		
59	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	433.20	0.00	1,598.95	2,032.15	8.56	
		אוויר צח		10.35	0.00	40.98	51.33		
		ציבורי		119.39	0.00	845.73	965.12		
		סה"כ צריכה		562.94	0.00	2,485.66	3,048.60		
60	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	9.84	0.00	43.20	53.04	5.75	
		אוויר צח		6.64	0.00	26.27	32.91		
		ציבורי		2.71	0.00	22.85	25.56		
		סה"כ צריכה		19.19	0.00	92.32	111.51		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	1.00	0.00	89.10	90.10	7.84	
		אוויר צח		7.62	0.00	30.15	37.77		
		ציבורי		0.28	0.00	47.13	47.40		
		סה"כ צריכה		8.89	0.00	166.38	175.28		
62	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	4.30	0.00	111.90	116.20	7.00	
		אוויר צח		8.58	0.00	33.98	42.56		
		ציבורי		1.19	0.00	59.19	60.37		
		סה"כ צריכה		14.07	0.00	205.07	219.14		
63	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	2.76	0.00	46.58	49.34	7.40	
		אוויר צח		7.32	0.00	28.96	36.27		
		ציבורי		0.76	0.00	24.64	25.40		
		סה"כ צריכה		10.84	0.00	100.17	111.01		
64	52721	קומה 5 משרד A1 קרמבה סיקורטי	15129232 - 14	9.20	0.00	43.05	52.25	8.25	
		אוויר צח		13.67	0.00	54.10	67.77		
		ציבורי		2.54	0.00	22.77	25.31		
		סה"כ צריכה		25.40	0.00	119.92	145.33		
65	22616	קומה 5 משרד B6 אביב אנליטיקל בע"מ	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		7.95	0.00	31.46	39.41		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		7.95	0.00	31.46	39.41		
66	51679	קומה 6 360 אבטחה משרד A4	15113416 - 4	0.08	0.00	3.82	3.90	1.75	
		אוויר צח		3.87	0.00	15.33	19.20		
		ציבורי		0.02	0.00	2.02	2.04		
		סה"כ צריכה		3.97	0.00	21.17	25.14		
67	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	0.70	0.00	114.95	115.65	10.04	
		אוויר צח		8.12	0.00	32.15	40.27		
		ציבורי		0.19	0.00	60.80	60.99		
		סה"כ צריכה		9.01	0.00	207.90	216.91		
68	60182	קומה 6 משרד 10- פיטוסי כמוס ומרטין	15113416 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אויר צח		3.03	0.00	12.00	15.04		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3.03	0.00	12.00	15.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	27297	קומה 6 משרד 11 צבי טל	16045522 - 1	9.16	0.00	73.24	82.40	6.24	
		אוויר צח		3.70	0.00	14.64	18.33		
		ציבורי		2.52	0.00	38.74	41.26		
		סה"כ צריכה		15.38	0.00	126.61	142.00		
70	60180	קומה 6 משרד 12- פיטוסי כמוס ומרטין	16045522 - 2	2.28	0.00	25.42	27.70	3.10	
		אוויר צח		3.03	0.00	12.00	15.04		
		ציבורי		0.63	0.00	13.45	14.07		
		סה"כ צריכה		5.94	0.00	50.87	56.81		
71	60181	קומה 6 משרד 13- פיטוסי כמוס ומרטין	15113416 - 8	14.54	0.00	63.12	77.66	6.18	
		אויר צח		2.89	0.00	11.46	14.35		
		ציבורי		4.01	0.00	33.39	37.39		
		סה"כ צריכה		21.44	0.00	107.96	129.41		
72	27606	קומה 6 משרד 14 יצחק עופר	15113416 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		2.74	0.00	10.86	13.60		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		2.74	0.00	10.86	13.60		
73	31394	קומה 6 משרד 15 ירון פלח	15113416 - 1	19.74	0.00	87.66	107.40	6.06	
		אוויר צח		3.93	0.00	15.56	19.50		
		ציבורי		5.44	0.00	46.37	51.81		
		סה"כ צריכה		29.11	0.00	149.59	178.70		
74	51332	קומה 6 משרד 2 יור סי.איי.או	15113416 - 2	25.38	0.00	242.32	267.70	16.15	
		אוויר צח		8.84	0.00	35.00	43.84		
		ציבורי		6.99	0.00	128.17	135.16		
		סה"כ צריכה		41.22	0.00	405.49	446.70		
75	35104	קומה 6 משרד 3 סאפיקו בע"מ	15113416 - 3	162.96	0.00	957.98	1,120.94	6.53	
		אויר צח		5.63	0.00	22.27	27.90		
		ציבורי		44.91	0.00	506.70	551.62		
		סה"כ צריכה		213.50	0.00	1,486.96	1,700.45		
76	51333	קומה 6 משרד 4 עומר פג	15113416 - 10	2.30	0.00	12.12	14.42	5.03	
		אוויר צח		3.86	0.00	15.29	19.16		
		ציבורי		0.63	0.00	6.41	7.04		
		סה"כ צריכה		6.80	0.00	33.82	40.62		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	50131	קומה 6 משרד 5A ירוק בדרך אחזקות בע"מ (1995)	15113416 - 12	11.18	0.00	142.98	154.16	8.18	
		אוויר צח		5.82	0.00	23.05	28.88		
		ציבורי		3.08	0.00	75.63	78.71		
		סה"כ צריכה		20.09	0.00	241.66	261.75		
78	22623	קומה 6 משרד 5B רותם הנדסה	15113416 - 11	2.40	0.00	263.22	265.62	1.74	
		אוויר צח		5.61	0.00	22.23	27.84		
		ציבורי		0.66	0.00	139.23	139.89		
		סה"כ צריכה		8.68	0.00	424.67	433.35		
79	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	5.40	0.00	90.20	95.60	11.73	
		אוויר צח		8.58	0.00	33.98	42.56		
		ציבורי		1.49	0.00	47.71	49.20		
		סה"כ צריכה		15.47	0.00	171.89	187.36		
80	28786	קומה 6 משרד 8 ירון פלח	15113416 - 6	0.02	0.00	118.40	118.42	6.16	
		אוויר צח		2.77	0.00	10.95	13.71		
		ציבורי		0.006	0.00	62.63	62.63		
		סה"כ צריכה		2.79	0.00	191.97	194.76		
81	27294	קומה 6 משרד 9 ראמגא ניהול	16045522 - 3	0.00	0.00	4.90	4.90	0.40	
		אוויר צח		3.20	0.00	12.68	15.88		
		ציבורי		0.00	0.00	2.59	2.59		
		סה"כ צריכה		3.20	0.00	20.17	23.37		
82	18635	קומה 6 משרד A6 סופטסייל בע"מ	15113416 - 13	32.86	0.00	182.52	215.38	7.51	
		אוויר צח		7.69	0.00	30.44	38.13		
		ציבורי		9.06	0.00	96.54	105.60		
		סה"כ צריכה		49.61	0.00	309.50	359.11		
83	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	4.68	0.00	7.32	12.00	2.09	
		אוויר צח		5.53	0.00	21.90	27.43		
		ציבורי		1.29	0.00	3.87	5.16		
		סה"כ צריכה		11.50	0.00	33.09	44.59		
84	23224	קומה 7 סולניים לאבס בע"מ	15114155 - 8	417.60	0.00	1,108.10	1,525.70	19.06	
		אוויר צח	21262637 - 1	1,662.59	0.00	6,088.61	7,751.20	20.08	
		ציבורי		573.29	0.00	3,806.56	4,379.85		
		סה"כ צריכה		2,692.86	0.00	11,159.18	13,852.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
85	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	128.15	0.00	545.80	673.95	13.07	
		אוויר צח		25.82	0.00	102.18	128.00		
		ציבורי		35.32	0.00	288.69	324.01		
		סה"כ צריכה		189.28	0.00	936.67	1,125.95		
86	52333	קומה 7 רשות ניקוז הירקון	15114155 - 5	34.20	0.00	723.60	757.80	14.81	
		אוויר צח		4.22	0.00	16.69	20.91		
		ציבורי		9.43	0.00	382.73	392.16		
		סה"כ צריכה		47.84	0.00	1,123.03	1,170.87		
87	60587	ראיתה חברה לבנין והשקעות בע"מ תאריך יציאה: 20/02/25	16226525 - 2	3.05	0.00	124.15	127.20	12.08	
		אוויר צח		387.41	0.00	1,561.96	1,949.38		
		ציבורי		0.90	0.00	71.61	72.51		
		סה"כ צריכה		391.37	0.00	1,757.72	2,149.09		
88	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	823.96	0.00	2,832.30	3,656.27	9.42	
		סה"כ צריכה		823.96	0.00	2,832.30	3,656.27		
		סה"כ צריכה		9,426.91	0.00	35,669.73	45,096.63		
		חשבון חברת חשמל		16,618.00		63,546.00	80,164.00		
		הפרש בקוט"ש		-7,191.09		-27,876.27	-35,067.37		
		הפרש באחוזים		-43.27%		-43.87%	-43.74%		



- פסגה (Kwh 9,426.91)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 35,669.73)

