



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (01/03/25 - 31/03/25)


תאריך הפקה: 01/04/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,310.74	0.00	9,797.86	11,108.59	45.57	
			סה"כ צריכה	1,310.74	0.00	9,797.86	11,108.59		
2	61285	אזורי מלל תעשיות בע"מ קומה 3	4 - 81007765	104.14	0.00	566.86	671.01	11.52	
			סה"כ צריכה	104.14	0.00	566.86	671.01		
3	61286	אזורי מלל תעשיות בע"מ קומה 4	5 - 81007765	752.42	0.00	5,975.54	6,727.95	53.38	
			סה"כ צריכה	752.42	0.00	5,975.54	6,727.95		
4	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	70.52	0.00	893.61	964.13	36.22	
			2 - 81007765	209.42	0.00	1,814.27	2,023.70	42.43	
			1 - 81007907	1,275.35	0.00	7,503.99	8,779.33	15.58	
			2 - 81007907	3,891.45	0.00	23,696.28	27,587.73	55.44	
			3 - 81007907	1,297.31	0.00	7,693.34	8,990.65	15.98	
			4 - 81007907	354.86	0.00	1,784.75	2,139.62	15.25	
			8 - 81007907	1,243.97	0.00	7,131.96	8,375.93	55.34	
			סה"כ צריכה	8,342.89	0.00	50,518.20	58,861.09		
5	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,186.54	0.00	5,451.82	6,638.36	12.90	
			2 - 81007805	74.51	0.00	413.59	488.11	12.84	
			8 - 81007805	2,877.62	0.00	15,119.93	17,997.55	36.14	
			5 - 81007907	-124.58	0.00	-367.47	-492.05	1.17	
			סה"כ צריכה	4,014.09	0.00	20,617.88	24,631.96		
6	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-118.04	0.00	-689.37	-807.41	1.21	
			6 - 81007765	1,094.99	0.00	4,884.18	5,979.17	19.65	
			סה"כ צריכה	976.95	0.00	4,194.80	5,171.76		
7	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	413.74	0.00	2,480.80	2,894.54	26.43	
			סה"כ צריכה	413.74	0.00	2,480.80	2,894.54		
8	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	42.39	0.00	249.55	291.94	0.48	
			סה"כ צריכה	42.39	0.00	249.55	291.94		
9	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	118.04	0.00	689.37	807.41	1.21	
			3 - 81007765	1,683.97	0.00	9,277.12	10,961.09	40.74	
			8 - 81007765	-413.74	0.00	-2,480.80	-2,894.54	26.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,388.27	0.00	7,485.69	8,873.96		
10	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	1,877.70	0.00	10,796.40	12,674.10	35.88	
			סה"כ צריכה	1,877.70	0.00	10,796.40	12,674.10		
11	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	3 - 81007805	586.32	0.00	3,352.46	3,938.78	20.88	
			סה"כ צריכה	586.32	0.00	3,352.46	3,938.78		
12	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	5 - 81007805	604.79	0.00	3,076.16	3,680.95	21.74	
			סה"כ צריכה	604.79	0.00	3,076.16	3,680.95		
13	30571	קומה 08 - אזורי מלל	4 - 81007805	4.38	0.00	42.34	46.73	0.04	
			סה"כ צריכה	4.38	0.00	42.34	46.73		
14	39037	קומה 09 - פלאפון	7 - 81007805	1,889.04	0.00	10,857.00	12,746.04	39.64	
			סה"כ צריכה	1,889.04	0.00	10,857.00	12,746.04		
15	30580	קומה 5 - וובלנגט - SEQENS	6 - 81007907	302.39	0.00	2,810.40	3,112.79	15.90	
			סה"כ צריכה	302.39	0.00	2,810.40	3,112.79		
			סה"כ צריכה	22,610.25	0.00	132,821.95	155,432.20		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				155,432.20		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (22,610.25 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (132,821.95 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57785	מתח גבוה	1 - 01103356	14,807.60	0.00	88,112.30	102,919.90	0.58	
			סה"כ צריכה	14,807.60	0.00	88,112.30	102,919.90		
2	30558	ראשי שנאי 1	1 - 70044501	12,357.31	0.00	77,052.29	89,409.60	144.77	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,357.31	0.00	77,052.29	89,409.60		
3	30556	ראשי שנאי 2	1 - 70024121	7,176.19	0.00	38,005.12	45,181.31	109.57	
			סה"כ צריכה	7,176.19	0.00	38,005.12	45,181.31		
4	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	3,779.58	0.00	22,103.87	25,883.46	100.48	
			סה"כ צריכה	3,779.58	0.00	22,103.87	25,883.46		

