



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד

תקופת דוח: (31/03/25 - 01/03/25)


תאריך הפקה: 01/04/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.94	-45,669.60	956.40	-46,768.60	142.60	16193939 - 1	אזורי מלל (שטח של מארוול לשעבר)	57322	1
	2.24	16.00	15.20	0.00	0.80	16193939 - 2			
	58.50	35,346.40	30,119.20	0.00	5,227.20	16193939 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 3			
	4.22	840.80	668.80	0.00	172.00	16225072 - 4			
	63.51	4,362.20	3,990.00	0.00	372.20	16254121 - 1			
	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 3			
	1.03	0.20	0.20	0.00	0.00	16254121 - 4			
		-5,104.00	35,749.80	-46,768.60	5,914.80	סה"כ צריכה			
	64.86	17,964.00	15,374.00	0.00	2,590.00	16092126 - 1	מיזוג אוויר	19947	2
	50.98	6,582.00	5,536.00	0.00	1,046.00	16092126 - 2			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 2			
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 4			
	98.74	66,953.60	57,189.60	0.00	9,764.00	16092129 - 1			
	5.90	3,861.30	3,293.60	0.00	567.70	18170746 - 2			
		95,360.90	81,393.20	0.00	13,967.70	סה"כ צריכה			
	7.07	3,154.60	2,629.20	0.00	525.40	15091185 - 1	משרדים	19948	3
	10.28	4,244.20	3,627.60	0.00	616.60	15091185 - 2			
	25.40	5,342.80	4,488.40	0.00	854.40	15091185 - 3			
	24.74	5,864.00	4,925.20	0.00	938.80	15091185 - 4			
	8.00	2,383.20	1,942.20	0.00	441.00	16092126 - 3			
	6.36	2,694.80	2,093.60	0.00	601.20	16092126 - 4			
	26.72	4,609.20	3,726.80	0.00	882.40	16092127 - 1			
	5.14	2,285.40	1,879.60	0.00	405.80	16092129 - 2			
	23.73	5,716.00	4,790.80	0.00	925.20	16092129 - 3			
	27.09	7,040.00	5,911.20	0.00	1,128.80	16092129 - 4			
		43,334.20	36,014.60	0.00	7,319.60	סה"כ צריכה			
	7.09	374.40	357.30	0.00	17.10	18120008 - 1	עמדת טעינה חניה 21	43511	4





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	34772	ציבורי	סה"כ צריכה	17.10	0.00	357.30	374.40		
			16193939 - 3	174.20	0.00	713.20	887.40	9.44	
			16224988 - 1	245.60	0.00	1,246.60	1,492.20	9.66	
			16224988 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224988 - 3	456.60	0.00	2,613.60	3,070.20	11.68	
			16224988 - 4	448.20	0.00	2,686.60	3,134.80	52.23	
			16254121 - 2	176.60	0.00	1,039.40	1,216.00	2.32	
			16254190 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254190 - 3	454.00	0.00	2,486.80	2,940.80	8.63	
			16254190 - 4	175.60	0.00	1,182.60	1,358.20	6.24	
			סה"כ צריכה	2,130.80	0.00	11,968.80	14,099.60		
			סה"כ צריכה	29,350.00	-46,768.60	165,483.70	148,065.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				148,065.10		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (29,350.00 Kwh)
- גבע (-46,768.60 Kwh)
- שפל (165,483.70 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	19,846.40	0.00	111,225.60	131,072.00	282.72	
			סה"כ צריכה	19,846.40	0.00	111,225.60	131,072.00		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	10,144.00	0.00	57,894.40	68,038.40	191.52	
			סה"כ צריכה	10,144.00	0.00	57,894.40	68,038.40		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	30,428.90	0.00	169,204.00	199,632.90	0.24	
			סה"כ צריכה	30,428.90	0.00	169,204.00	199,632.90		

