

דוח קוט"ש

עבור: אינטרגאמא נכסים

דוח מסכם עבור: בית אינטרגאמא

תקופת דוח: (31/03/25 - 01/03/25)

תאריך הפקה: 01/04/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	224.10	22,561.80	19,307.10	0.00	3,254.70	17313008 - 1	*מיזוג אויר	41002	1
	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17313045 - 1			
	268.44	2,815.20	2,442.70	0.00	372.50	17313046 - 1			
	14.32	882.80	814.60	0.00	68.20	17313177 - 1			
	30.24	6,341.30	5,502.50	0.00	838.80	17313305 - 1			
	14.58	1,338.90	1,196.20	0.00	142.70	17313310 - 1			
		10,117.80	8,751.10	0.00	1,366.70	18075241 - 1			
		9,815.80	8,411.90	0.00	1,403.90	18075248 - 1			
		39,554.70	33,528.00	0.00	6,026.70	18075278 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075353 - 1			
		617.30	523.00	0.00	94.30	18075380 - 1			
		4,627.80	3,961.50	0.00	666.30	18075399 - 1			
		98,673.40	84,438.60	0.00	14,234.80	סה"כ צריכה			
	3.72	167.10	163.00	0.00	4.10	17312741 - 1	MTU	35251	2
		1,249.40	1,165.20	0.00	84.20	18075383 - 1			
		1,245,036.13	44,092.49	2.80	1,200,940.84	חשמל מתקנים			
		0.00	0.00	0.00	0.00	יט"א אויר צח 8			
		1,246,452.63	45,420.69	2.80	1,201,029.14	סה"כ צריכה			
	10.32	2,432.00	2,085.10	0.00	346.90	17313076 - 1	א.ד. דגן	35178	3
		4,787,301.24	69,219.43	2.80	4,718,079.01	חשמל מתקנים			
		4,789,733.24	71,304.53	2.80	4,718,425.91	סה"כ צריכה			
	0.35	17.80	16.40	0.00	1.40	17313075 - 1	אבנט קומת כניסה / ציוד רפואי	35337	4
	19.47	786.90	734.00	0.00	52.90	17313474 - 1			
		763,431.37	24,911.16	2.80	738,517.41	חשמל מתקנים			
		764,236.07	25,661.56	2.80	738,571.71	סה"כ צריכה			
	2.42	142.40	121.70	0.00	20.70	17312733 - 1	אלון אלול	35352	5
	3.26	15.00	6.80	0.00	8.20	17313292 - 1			
		574.40	519.30	0.00	55.10	18075249 - 1			
		1,163,965.81	21,505.13	2.80	1,142,457.87	חשמל מתקנים			
		0.00	0.00	0.00	0.00	יט"א אויר צח 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	יט"א אויר צח 5			
		1,164,697.61	22,152.93	2.80	1,142,541.87	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	51602	אלון אלול - אולם תצוגה	18075290 - 1	1.20	0.00	5.40	6.60		
			18075395 - 1	69.70	0.00	706.90	776.60		
			חשמל מתקנים	964,288.85	2.80	23,646.35	987,938.00		
			סה"כ צריכה	964,359.75	2.80	24,358.65	988,721.20		
7	43346	בית דקל	17313555 - 1	0.00	0.00	59.10	59.10	29.83	
			20281693 - 1	45.30	0.00	1,231.10	1,276.40	10.80	
			חשמל מתקנים	616,111.21	2.80	42,831.00	658,945.01		
			סה"כ צריכה	616,156.51	2.80	44,121.20	660,280.51		
8	35342	בריגה	18075222 - 1	389.30	0.00	2,167.90	2,557.20		
			18075294 - 1	435.10	0.00	3,559.90	3,995.00		
			חשמל מתקנים	11,212,408.00	2.80	190,146.79	11,402,557.59		
			יט"א אויר צח 35	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ צריכה	11,213,232.40	2.80	195,874.59	11,409,109.79					
9	35334	גנרל מהנדסים	17313281 - 1	14.40	0.00	82.80	97.20	1.64	
			18075274 - 1	484.20	0.00	3,531.60	4,015.80		
			18075295 - 1	28.60	0.00	607.90	636.50		
			חשמל מתקנים	7,170,283.23	2.80	140,168.44	7,310,454.48		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ צריכה	7,170,810.43	2.80	144,390.74	7,315,203.98					
10	35188	גנרל מהנדסים מחסן	17313290 - 1	418.60	0.00	2,769.60	3,188.20	27.98	
			20281979 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	
			20281980 - 1	15.70	0.00	122.30	138.00	1.24	
			חשמל מתקנים	5,906,779.23	2.80	96,002.92	6,002,784.94		
			יט"א אויר צח 34	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 30	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ צריכה	5,907,213.53	2.80	98,894.82	6,006,111.14					
11	52641	דניאל - קפטיקום מחסן לובי	17313074 - 1	1.60	0.00	9.30	10.90	4.17	
			חשמל מתקנים	21,761.10	2.80	308.73	22,072.64		
			סה"כ צריכה	21,762.70	2.80	318.03	22,083.54		
12	35336	חברת בנצמרק	17313063 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	
			18075357 - 1	15.80	0.00	141.50	157.30		
			18075396 - 1	44.00	0.00	591.60	635.60		
			חשמל מתקנים	813,321.20	2.80	24,336.85	837,660.85		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ צריכה	813,381.00	2.80	25,069.95	838,453.75					
13	35189	טופ סאן	17312898 - 1	61.50	0.00	1,286.40	1,347.90	21.30	
			חשמל מתקנים	836,442.37	2.80	42,704.85	879,150.02		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	836,503.87	2.80	43,991.25	880,497.92		
14	35343	טי אנד איי	17313443 - 1	65.40	0.00	554.50	619.90	478,412.80	
			18075358 - 1	21.50	0.00	386.00	407.50		
			חשמל מתקנים	1,181,899.87	2.80	31,221.95	1,213,124.62		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,181,986.77	2.80	32,162.45	1,214,152.02		
15	35195	טי אנד איי מחסן	18075242 - 1	39.90	0.00	683.20	723.10		
			חשמל מתקנים	542,667.49	2.80	22,680.31	565,350.60		
			יט"א אויר צח 36	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	542,707.39	2.80	23,363.51	566,073.70		
16	35186	טמבור מרכז הדרכה	17313556 - 1	34.60	0.00	634.70	669.30	22.73	
			חשמל מתקנים	470,583.84	2.80	21,070.25	491,656.89		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	470,618.44	2.80	21,704.95	492,326.19		
17	60563	טמבור עמדות טעינה	22345344 - 1	0.18	0.00	379.44	379.62	13.03	
			סה"כ צריכה	0.18	0.00	379.44	379.62		
18	35355	טמבור ק.ק.	18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	91.60	0.00	1,462.80	1,554.40		
			18075379 - 1	850.40	0.00	7,023.60	7,874.00		
			20281971 - 1	32.00	0.00	2,312.20	2,344.20	48.03	
			חשמל מתקנים	13,247,071.07	2.80	358,483.04	13,605,556.91		
			יט"א אויר צח 37	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,248,045.07	2.80	369,281.64	13,617,329.51		
19	35357	טמבור ק.קרקע	17312734 - 1	36.00	0.00	407.00	443.00	4.65	
			17312771 - 1	29.50	0.00	338.70	368.20	4.95	
			17313473 - 1	45.80	0.00	752.20	798.00	14.97	
			18075258 - 1	51.50	0.00	892.90	944.40		
			חשמל מתקנים	2,214,192.17	2.80	79,367.81	2,293,562.78		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,214,354.97	2.80	81,758.61	2,296,116.38		
20	50949	י.ל. תאורה	17313289 - 1	68.20	0.00	260.80	329.00	21.13	
			חשמל מתקנים	927,566.99	2.80	8,657.82	936,227.61		
			סה"כ צריכה	927,635.19	2.80	8,918.62	936,556.61		
21	35346	מבנה גזית	17312742 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	
			17313537 - 1	105.60	0.00	1,336.30	1,441.90	11.75	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשמל מתקנים	1,436,232.76	2.80	44,361.39	1,480,596.95		
			סה"כ צריכה	1,436,338.36	2.80	45,697.69	1,482,038.85		
22	52888	מחסן י"ל	22344471 - 1	14.80	0.00	140.50	155.30	3.71	
			חשמל מתקנים	201,290.20	2.80	4,664.20	205,957.20		
			סה"כ צריכה	201,305.00	2.80	4,804.70	206,112.50		
23	52887	מחסן סונול	22344470 - 1	1.90	0.00	10.50	12.40	1.45	
			חשמל מתקנים	25,841.31	2.80	348.57	26,192.68		
			סה"כ צריכה	25,843.21	2.80	359.07	26,205.08		
24	35333	סנסיבל	17313282 - 1	112.20	0.00	650.90	763.10	1.29	
			18075239 - 1	133.20	0.00	1,473.20	1,606.40		
			18075251 - 1	193.40	0.00	2,552.70	2,746.10		
			חשמל מתקנים	5,967,982.33	2.80	155,256.56	6,123,241.69		
			יט"א אויר צח 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,968,421.13	2.80	159,933.36	6,128,357.29		
25	35353	סנסיבל מחסן	18075360 - 1	217.50	0.00	1,356.80	1,574.30		
			18075373 - 1	0.30	0.00	8.83	9.13		
			חשמל מתקנים	2,962,230.06	2.80	45,334.90	3,007,567.76		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,962,447.86	2.80	46,700.52	3,009,151.18		
26	44469	פלייאיסט	18075349 - 1	61.80	0.00	953.90	1,015.70		
			18110015 - 1	117.90	0.00	728.40	846.30	5.83	
			חשמל מתקנים	2,444,043.81	2.80	55,847.61	2,499,894.22		
			סה"כ צריכה	2,444,223.51	2.80	57,529.91	2,501,756.22		
27	50814	פניני חוכמה טעינת רכבים מינוס 3	17313496 - 1	23.50	0.00	125.10	148.60	3.58	
			חשמל מתקנים	319,616.19	2.80	4,152.97	323,771.96		
			סה"כ צריכה	319,639.69	2.80	4,278.07	323,920.56		
28	35190	פניני חוכמה מחסן A	17313149 - 1	24.50	0.00	141.20	165.70	5.13	
			חשמל מתקנים	333,216.88	2.80	4,687.44	337,907.12		
			יט"א אויר צח 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	333,241.38	2.80	4,828.64	338,072.82		
29	35349	פניני חוכמה משרדים	18075268 - 1	652.00	0.00	3,762.30	4,414.30		
			18075272 - 1	819.50	0.00	5,931.30	6,750.80		
			חשמל מתקנים	20,013,413.84	2.80	321,800.16	20,335,216.80		
			יט"א אויר צח 31	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	20,014,885.34	2.80	331,493.76	20,346,381.90		
30	35238	קומסייף ק.2	18075355 - 1	49.40	0.00	497.20	546.60		
			חשמל מתקנים	671,874.04	2.80	16,505.64	688,382.47		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			33	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	671,923.44	2.80	17,002.84	688,929.07		
31	35344	קונקטד	17313306 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	
			18075276 - 1	940.20	0.00	5,181.60	6,121.80		
			18075394 - 1	456.80	0.00	3,634.40	4,091.20		
			חשמל מתקנים	19,000,162.51	2.80	292,666.32	19,292,831.63		
			יט"א אויר צח 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	19,001,559.51	2.80	301,482.32	19,303,044.63		
32	35345	קמרו	18075300 - 1	912.90	0.00	5,184.20	6,097.10		
			18110016 - 1	504.10	0.00	3,004.60	3,508.70	33.64	
			חשמל מתקנים	19,272,176.29	2.80	271,845.05	19,544,024.14		
			יט"א אויר צח 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	19,273,593.29	2.80	280,033.85	19,553,629.94		
33	35239	רפק	17313348 - 1	0.80	0.00	197.10	197.90	11.09	
			18075351 - 1	108.40	0.00	1,295.90	1,404.30		
			20281995 - 1	31.30	0.00	528.60	559.90	10.76	
			חשמל מתקנים	1,910,896.80	2.80	67,111.41	1,978,011.02		
			יט"א אויר צח 33	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,911,037.30	2.80	69,133.01	1,980,173.12		
34	35335	תוקה פתרונו	17312617 - 1	20.20	0.00	662.50	682.70	6.76	
			17313444 - 1	130.20	0.00	1,855.70	1,985.90	22.24	
			20281952 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
			חשמל מתקנים	2,045,543.62	2.80	83,597.13	2,129,143.56		
			סה"כ צריכה	2,045,694.02	2.80	86,115.33	2,131,812.16		
			סה"כ צריכה	130,553,724.68	89.60	2,772,959.84	133,326,774.12		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				133,326,774.12		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 130,553,724.68)
■ גבע (Kwh 89.60)
■ שפל (Kwh 2,772,959.84)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35360	*ציבורי	17312617 - 1	-20.20	0.00	-662.50	-682.70	6.76	
			17312733 - 1	-20.70	0.00	-121.70	-142.40	2.42	
			17312734 - 1	-36.00	0.00	-407.00	-443.00	4.65	
			17312741 - 1	-4.10	0.00	-163.00	-167.10	3.72	
			17312742 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	
			17312771 - 1	-29.50	0.00	-338.70	-368.20	4.95	
			17312898 - 1	-61.50	0.00	-1,286.40	-1,347.90	21.30	
			17313008 - 1	-3,254.70	0.00	-19,307.10	-22,561.80	224.10	
			17313045 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	186.36	
			17313046 - 1	-372.50	0.00	-2,442.70	-2,815.20	268.44	
			17313063 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	
			17313074 - 1	-1.60	0.00	-9.30	-10.90	4.17	
			17313075 - 1	-1.40	0.00	-16.40	-17.80	0.35	
			17313076 - 1	-346.90	0.00	-2,085.10	-2,432.00	10.32	
			17313149 - 1	-24.50	0.00	-141.20	-165.70	5.13	
			17313177 - 1	-68.20	0.00	-814.60	-882.80	14.32	
			17313281 - 1	-14.40	0.00	-82.80	-97.20	1.64	
			17313282 - 1	-112.20	0.00	-650.90	-763.10	1.29	
			17313289 - 1	-68.20	0.00	-260.80	-329.00	21.13	
			17313290 - 1	-418.60	0.00	-2,769.60	-3,188.20	27.98	
			17313292 - 1	-8.20	0.00	-6.80	-15.00	3.26	
			17313305 - 1	-838.80	0.00	-5,502.50	-6,341.30	30.24	
			17313306 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	
			17313310 - 1	-142.70	0.00	-1,196.20	-1,338.90	14.58	
			17313348 - 1	-0.80	0.00	-197.10	-197.90	11.09	
			17313443 - 1	-65.40	0.00	-554.50	-619.90	478,412.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17313444			-130.20	0.00	-1,855.70	-1,985.90	22.24	
1	17313473			-45.80	0.00	-752.20	-798.00	14.97	
1	17313474			-52.90	0.00	-734.00	-786.90	19.47	
1	17313496			-23.50	0.00	-125.10	-148.60	3.58	
1	17313537			-105.60	0.00	-1,336.30	-1,441.90	11.75	
1	17313555			0.00	0.00	-59.10	-59.10	29.83	
1	17313556			-34.60	0.00	-634.70	-669.30	22.73	
1	18075222			-389.30	0.00	-2,167.90	-2,557.20		
1	18075234			0.00	0.00	0.00	0.00		
1	18075239			-133.20	0.00	-1,473.20	-1,606.40		
1	18075241			-1,366.70	0.00	-8,751.10	-10,117.80		
1	18075242			-39.90	0.00	-683.20	-723.10		
1	18075248			-1,403.90	0.00	-8,411.90	-9,815.80		
1	18075249			-55.10	0.00	-519.30	-574.40		
1	18075251			-193.40	0.00	-2,552.70	-2,746.10		
1	18075258			-51.50	0.00	-892.90	-944.40		
1	18075260			5,251.60	0.00	29,947.00	35,198.60		
1	18075268			-652.00	0.00	-3,762.30	-4,414.30		
1	18075272			-819.50	0.00	-5,931.30	-6,750.80		
1	18075274			-484.20	0.00	-3,531.60	-4,015.80		
1	18075276			-940.20	0.00	-5,181.60	-6,121.80		
1	18075278			-6,026.70	0.00	-33,528.00	-39,554.70		
1	18075290			-1.20	0.00	-5.40	-6.60		
1	18075294			-435.10	0.00	-3,559.90	-3,995.00		
1	18075295			-28.60	0.00	-607.90	-636.50		
1	18075300			-912.90	0.00	-5,184.20	-6,097.10		
1	18075349			-61.80	0.00	-953.90	-1,015.70		
1	18075351			-108.40	0.00	-1,295.90	-1,404.30		
1	18075352			-91.60	0.00	-1,462.80	-1,554.40		
1	18075353			0.00	0.00	0.00	0.00		
1	18075355			-49.40	0.00	-497.20	-546.60		
1	18075357			-15.80	0.00	-141.50	-157.30		
1	18075358			-21.50	0.00	-386.00	-407.50		
1	18075360			-217.50	0.00	-1,356.80	-1,574.30		
1	18075373			-0.30	0.00	-8.83	-9.13		
1	18075379			-850.40	0.00	-7,023.60	-7,874.00		
1	18075380			-94.30	0.00	-523.00	-617.30		
1	18075383			-84.20	0.00	-1,165.20	-1,249.40		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		179,844.80	157,549.80	0.00	22,295.00	18075393 - 1			
		-4,091.20	-3,634.40	0.00	-456.80	18075394 - 1			
		-776.60	-706.90	0.00	-69.70	18075395 - 1			
		-635.60	-591.60	0.00	-44.00	18075396 - 1			
		-4,627.80	-3,961.50	0.00	-666.30	18075399 - 1			
	5.83	-846.30	-728.40	0.00	-117.90	18110015 - 1			
	33.64	-3,508.70	-3,004.60	0.00	-504.10	18110016 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051902 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051902 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051902 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051902 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051971 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051971 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051971 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051971 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 4			
	10.80	-1,276.40	-1,231.10	0.00	-45.30	20281693 - 1			
	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20281952 - 1			
	48.03	-2,344.20	-2,312.20	0.00	-32.00	20281971 - 1			
	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20281979 - 1			
	1.24	-138.00	-122.30	0.00	-15.70	20281980 - 1			
	10.76	-559.90	-528.60	0.00	-31.30	20281995 - 1			
	1.45	-12.40	-10.50	0.00	-1.90	22344470 - 1			
	3.71	-155.30	-140.50	0.00	-14.80	22344471 - 1			
	68.89	13,118.20	13,057.80	0.00	60.40	22344706 - 1			
	52.67	8,714.70	8,690.70	0.00	24.00	22344707 - 1			
	4,326,031.36	133,089,431.40	2,563,335.10	2.80	130,526,093.50	22344710 - 1			
		133,139,429.88	2,609,534.68	2.80	130,529,892.40	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 1	יט"א אויר צח 1	35282	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 2	יט"א אויר צח 2	35281	3



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	35275	יט"א אויר צח 3	19051902 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	35276	יט"א אויר צח 30	19051902 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	35274	יט"א אויר צח 31	19051902 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	35280	יט"א אויר צח 32	19051971 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	35278	יט"א אויר צח 33	19051971 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	35283	יט"א אויר צח 34	19051985 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	35284	יט"א אויר צח 35	19051985 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	35269	יט"א אויר צח 36	19051982 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	35270	יט"א אויר צח 37	19051982 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	35273	יט"א אויר צח 4	19051902 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	35277	יט"א אויר צח 5 (שטח ריקום 52% - לא מועמס)	19051971 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35279	יט"א אויר צח 6	19051971 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	35271	יט"א אויר צח 7	19051982 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	35272	יט"א אויר צח 8	19051982 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	54106	מערכת סולארית	22344706 - 1	60.40	0.00	13,057.80	13,118.20	68.89	
			22344707 - 1	24.00	0.00	8,690.70	8,714.70	52.67	
			22344710 - 1	130,526,093.50	2.80	2,563,335.10	133,089,431.40	4,326,031.36	
			סה"כ צריכה	130,526,177.90	2.80	2,585,083.60	133,111,264.30		
19	35551	שנאים	18075260 - 1	5,251.60	0.00	29,947.00	35,198.60		
			18075393 - 1	22,295.00	0.00	157,549.80	179,844.80		
			סה"כ צריכה	27,546.60	0.00	187,496.80	215,043.40		

