



דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (31/03/25 - 01/03/25)

תאריך הפקה: 02/04/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40705	KFC	- 22 15114154	109.00	0.00	708.80	817.80	9.79	
			- 23 15114154	125.40	0.00	930.40	1,055.80	10.45	
			- 24 15114154	121.60	0.00	904.40	1,026.00	10.63	
			- 31 16226482	4.56	0.00	25.76	30.32	0.04	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	48.05	0.00	433.81	481.87		
			סה"כ צריכה	408.61	0.00	3,003.17	3,411.79		
2	35434	גוד פ.א.ע בע"מ 17.ח	16226478 - 1	1,463.00	0.00	5,660.80	7,123.80	30.79	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	194.98	0.00	955.77	1,150.75		
			סה"כ צריכה	1,657.98	0.00	6,616.57	8,274.55		
3	38482	דוכן בי פרש	- 20 15114153	62.45	0.00	341.65	404.10	1.00	
			16226484 - 8	175.70	0.00	969.15	1,144.85	6.39	
			סה"כ צריכה	238.15	0.00	1,310.80	1,548.95		
4	35160	דוכן ממתקים פינקי	- 31 15114153	58.20	0.00	325.55	383.75	1.00	
			- 11 16226486	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	58.20	0.00	325.55	383.75		
5	58185	דוכן נוטלה	- 12 16226486	1,064.75	0.00	3,672.55	4,737.30	19.90	
			סה"כ צריכה	1,064.75	0.00	3,672.55	4,737.30		
6	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	10,623.00	0.00	58,362.60	68,985.60	158.77	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10,623.00	0.00	58,362.60	68,985.60		
7	38190	זאפה	- 12 15114141	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18045223 - 1	3,122.60	0.00	9,674.50	12,797.10		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	416.16	0.00	1,633.45	2,049.61		
			סה"כ צריכה	3,538.76	0.00	11,307.95	14,846.71		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	44736	חברת המזרח לשיווק מכניות בע"מ	16226486 - 8	196.70	0.00	1,408.10	1,604.80	14.87	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	26.22	0.00	237.74	263.96		
			סה"כ צריכה	222.92	0.00	1,645.84	1,868.76		
9	40405	יאנגה	15114146 - 1	153.70	0.00	695.40	849.10	2.55	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	20.48	0.00	117.41	137.90		
			סה"כ צריכה	174.18	0.00	812.81	987.00		
10	60676	לוצ'נה קומה 1	15114153 - 1	458.80	0.00	1,925.20	2,384.00	20.44	
			סה"כ צריכה	458.80	0.00	1,925.20	2,384.00		
11	42300	ללין ח.76	15114146 - 2	348.50	0.00	1,221.50	1,570.00	13.79	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	46.45	0.00	206.24	252.69		
			סה"כ צריכה	394.95	0.00	1,427.74	1,822.69		
12	36512	מסעדת סדאפה	- 10 15114153	632.00	0.00	3,364.40	3,996.40	20.48	
			- 11 15114153	843.40	0.00	4,270.40	5,113.80	19.53	
			- 12 15114153	598.80	0.00	2,917.20	3,516.00	17.10	
			- 25 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 26 15114153	16.55	0.00	90.90	107.45	0.31	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	278.64	0.00	1,796.95	2,075.60		
			סה"כ צריכה	2,369.39	0.00	12,439.85	14,809.25		
13	36689	מסעדת פטריקס	- 11 15114141	5,358.40	0.00	14,361.20	19,719.60	78.98	
			- 29 15114153	0.93	0.00	2.00	2.93	0.09	
			- 30 15114153	0.00	0.00	1.68	1.68	0.04	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	714.26	0.00	2,425.38	3,139.64		
			סה"כ צריכה	6,073.59	0.00	16,790.26	22,863.85		
14	34491	מקדונלדס חנות 42	15114154 - 7	849.40	0.00	3,273.00	4,122.40	19.42	
			15114154 - 8	498.80	0.00	2,242.60	2,741.40	14.40	
			15114154 - 9	534.20	0.00	2,443.00	2,977.20	13.89	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	250.88	0.00	1,343.74	1,594.61		
			סה"כ צריכה	2,133.28	0.00	9,302.34	11,435.61		
15	34503	פאנקי מאנקי	15114141 - 8	758.40	0.00	3,363.20	4,121.60	18.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226480 - 3	179.70	0.00	725.30	905.00	9.88	
			- 12 16226480	22.10	0.00	141.50	163.60	1.22	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	127.97	0.00	714.20	842.17		
			סה"כ צריכה	1,088.17	0.00	4,944.20	6,032.37		
16	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	15114145 - 3	791.80	0.00	4,515.70	5,307.50	7.53	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	105.53	0.00	762.43	867.96		
			סה"כ צריכה	897.33	0.00	5,278.13	6,175.46		
17	61140	פאנקי מאנקי קומה 1 תאריך כניסה: 20/03/25	23070725 - 1	1,153.60	0.00	6,888.80	8,042.40	51.73	
			23070725 - 2	-216.80	0.00	-1,207.60	-1,424.40	18.49	
			23070725 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			23070726 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	936.80	0.00	5,681.20	6,618.00		
18	36502	פאנקי מאנקי - משרד	15114145 - 1	4.50	0.00	253.70	258.20	3.55	
			סה"כ צריכה	4.50	0.00	253.70	258.20		
19	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק"ק	16226486 - 1	5,158.80	0.00	21,080.00	26,238.80	124.01	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	687.54	0.00	3,559.16	4,246.70		
			סה"כ צריכה	5,846.34	0.00	24,639.16	30,485.50		
20	38864	פוט לוקר	- 10 15114141	2,030.00	0.00	8,882.80	10,912.80	40.62	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	270.55	0.00	1,499.78	1,770.33		
			סה"כ צריכה	2,300.55	0.00	10,382.58	12,683.13		
21	37260	פליפר	15114145 - 5	368.80	0.00	1,283.10	1,651.90	13.26	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	49.15	0.00	216.64	265.79		
			סה"כ צריכה	417.95	0.00	1,499.74	1,917.69		
22	53200	פרסקו	16226478 - 7	199.80	0.00	1,068.30	1,268.10	3.16	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	26.63	0.00	180.37	207.00		
			סה"כ צריכה	226.43	0.00	1,248.67	1,475.10		
23	40064	ציבורי	- 12 16092114	-61.20	0.00	-174.65	-235.85	1.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 11 16092114	-75.05	0.00	-210.45	-285.50	1.14	
			- 10 16092114	-65.25	0.00	-193.60	-258.85	1.04	
			16092114 - 9	-50.35	0.00	-149.40	-199.75	1.18	
			16092114 - 8	-62.75	0.00	-181.75	-244.50	1.29	
			16092114 - 7	-70.05	0.00	-215.75	-285.80	1.30	
			- 15 15114139	-32,427.20	0.00	-115,751.00	-148,178.20	7.89	
			16092173 - 1	-26.95	0.00	-141.20	-168.15	0.89	
			- 12 16226484	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 22 16226481	-18.00	0.00	-89.85	-107.85	0.57	
			- 23 16226481	-19.60	0.00	-101.65	-121.25	0.62	
			- 24 16226481	-5.75	0.00	-22.00	-27.75	0.49	
			- 25 16226481	-15.55	0.00	-77.20	-92.75	0.60	
			- 26 16226481	-7.35	0.00	-27.85	-35.20	0.64	
			- 27 16226481	-4.40	0.00	-15.80	-20.20	0.51	
			16092117 - 4	-15.50	0.00	-80.45	-95.95	0.55	
			16092117 - 5	-3.20	0.00	-6.20	-9.40	0.48	
			16092117 - 6	-2.10	0.00	-4.00	-6.10	0.43	
			17313244 - 1	-16.60	0.00	-123.30	-139.90	1.38	
			16092113 - 7	-37.75	0.00	-140.45	-178.20	0.81	
			16092113 - 8	-47.60	0.00	-174.85	-222.45	0.94	
			16092113 - 9	-59.30	0.00	-217.20	-276.50	1.10	
			- 10 16092113	-34.55	0.00	-103.05	-137.60	0.78	
			- 11 16092113	-30.05	0.00	-88.65	-118.70	0.71	
			- 12 16092113	-27.25	0.00	-80.50	-107.75	0.65	
			15114141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 13 15114141	-3,016.80	0.00	-12,792.00	-15,808.80	180.61	
			16226481 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 7	0.00	0.00	-0.55	-0.55	0.17	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226481 - 8	-24.55	0.00	-137.10	-161.65	3.00	
			16226481 - 9	-8.05	0.00	-35.95	-44.00	2.04	
			17313064 - 1	-1,288.40	0.00	-7,196.16	-8,484.56	43.76	
			15114139 - 1	29,712.00	0.00	141,260.00	170,972.00	498.80	
			15114139 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 6	1.80	0.00	81,368.40	81,370.20	407.32	
			15114139 - 9	32,476.00	0.00	-5,736.00	26,740.00	487.56	
			- 10 15114139	0.80	0.00	40,014.80	40,015.60	206.31	
			15114141 - 2	-10,623.00	0.00	-58,362.60	-68,985.60	158.77	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 5	26,632.00	0.00	110,928.00	137,560.00	410.40	
			15114141 - 7	-3,752.80	0.00	-20,330.40	-24,083.20	52.90	
			15114141 - 8	-758.40	0.00	-3,363.20	-4,121.60	18.50	
			- 10 15114141	-2,030.00	0.00	-8,882.80	-10,912.80	40.62	
			- 11 15114141	-5,358.40	0.00	-14,361.20	-19,719.60	78.98	
			- 12 15114141	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 15 15114141	19,983.50	0.00	101,798.80	121,782.30	2.19	
			15114145 - 1	-4.50	0.00	-253.70	-258.20	3.55	
			15114145 - 3	-791.80	0.00	-4,515.70	-5,307.50	7.53	
			15114145 - 5	-368.80	0.00	-1,283.10	-1,651.90	13.26	
			15114146 - 1	-153.70	0.00	-695.40	-849.10	2.55	
			15114146 - 2	-348.50	0.00	-1,221.50	-1,570.00	13.79	
			- 10 15114153	-632.00	0.00	-3,364.40	-3,996.40	20.48	
			- 11 15114153	-843.40	0.00	-4,270.40	-5,113.80	19.53	
			- 12 15114153	-598.80	0.00	-2,917.20	-3,516.00	17.10	
			- 20 15114153	-62.45	0.00	-341.65	-404.10	1.00	
			- 25 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 26 15114153	-16.55	0.00	-90.90	-107.45	0.31	
			- 29 15114153	-0.93	0.00	-2.00	-2.93	0.09	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 30 15114153	0.00	0.00	-1.68	-1.68	0.04	
			- 31 15114153	-58.20	0.00	-325.55	-383.75	1.00	
			- 32 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 35 15114153	-9.90	0.00	-54.85	-64.75	0.15	
			15114154 - 7	-849.40	0.00	-3,273.00	-4,122.40	19.42	
			15114154 - 8	-498.80	0.00	-2,242.60	-2,741.40	14.40	
			15114154 - 9	-534.20	0.00	-2,443.00	-2,977.20	13.89	
			- 22 15114154	-109.00	0.00	-708.80	-817.80	9.79	
			- 23 15114154	-125.40	0.00	-930.40	-1,055.80	10.45	
			- 24 15114154	-121.60	0.00	-904.40	-1,026.00	10.63	
			- 28 15114154	-1,559.20	0.00	-5,978.80	-7,538.00	25.35	
			- 29 15114154	-1,298.40	0.00	-4,364.40	-5,662.80	24.74	
			- 30 15114154	-1,658.40	0.00	-4,916.80	-6,575.20	29.71	
			- 39 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 40 15114154	-0.05	0.00	-0.50	-0.55	0.26	
			16226478 - 1	-1,463.00	0.00	-5,660.80	-7,123.80	30.79	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			16226478 - 7	-199.80	0.00	-1,068.30	-1,268.10	3.16	
			- 14 16226478	-265.60	0.00	-1,387.30	-1,652.90	4.41	
			16226480 - 3	-179.70	0.00	-725.30	-905.00	9.88	
			- 12 16226480	-22.10	0.00	-141.50	-163.60	1.22	
			- 13 16226480	-2.30	0.00	-2.00	-4.30	1.06	
			- 22 16226482	-179.60	0.00	-882.00	-1,061.60	3.42	
			- 23 16226482	-199.40	0.00	-958.40	-1,157.80	3.76	
			- 24 16226482	-160.20	0.00	-764.40	-924.60	2.95	
			- 28 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 31 16226482	-4.56	0.00	-25.76	-30.32	0.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 32 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	-902.06	0.00	-4,002.80	-4,904.86	17.27	
			16226483 - 5	-916.10	0.00	-3,695.70	-4,611.80	16.15	
			16226483 - 6	-953.34	0.00	-4,336.40	-5,289.74	16.01	
			16226484 - 6	-528.30	0.00	-666.30	-1,194.60	4.89	
			16226484 - 8	-175.70	0.00	-969.15	-1,144.85	6.39	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-5,158.80	0.00	-21,080.00	-26,238.80	124.01	
			16226486 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 8	-196.70	0.00	-1,408.10	-1,604.80	14.87	
			- 11 16226486	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313191 - 1	-4,713.80	0.00	-37,549.10	-42,262.90	318.80	
			18045223 - 1	-3,122.60	0.00	-9,674.50	-12,797.10		
			סה"כ צריכה	18,774.71	0.00	85,702.70	104,477.41		
24	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	4,713.80	0.00	37,549.10	42,262.90	318.80	
			סה"כ צריכה	4,713.80	0.00	37,549.10	42,262.90		
25	35433	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	- 14 16226478	265.60	0.00	1,387.30	1,652.90	4.41	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	35.40	0.00	234.23	269.63		
			סה"כ צריכה	301.00	0.00	1,621.53	1,922.53		
26	34514	קולנוע	- 15 15114139	32,427.20	0.00	115,751.00	148,178.20	7.89	
			15114141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 13 15114141	3,016.80	0.00	12,792.00	15,808.80	180.61	
			16092113 - 7	37.75	0.00	140.45	178.20	0.81	
			16092113 - 8	47.60	0.00	174.85	222.45	0.94	
			16092113 - 9	59.30	0.00	217.20	276.50	1.10	
			- 10 16092113	34.55	0.00	103.05	137.60	0.78	
			- 11 16092113	30.05	0.00	88.65	118.70	0.71	
			- 12 16092113	27.25	0.00	80.50	107.75	0.65	
			16092114 - 7	70.05	0.00	215.75	285.80	1.30	
			16092114 - 8	62.75	0.00	181.75	244.50	1.29	
			16092114 - 9	50.35	0.00	149.40	199.75	1.18	
			- 10 16092114	65.25	0.00	193.60	258.85	1.04	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 11 16092114	75.05	0.00	210.45	285.50	1.14	
			- 12 16092114	61.20	0.00	174.65	235.85	1.02	
			16092117 - 4	15.50	0.00	80.45	95.95	0.55	
			16092117 - 5	3.20	0.00	6.20	9.40	0.48	
			16092117 - 6	2.10	0.00	4.00	6.10	0.43	
			16092173 - 1	26.95	0.00	141.20	168.15	0.89	
			16226481 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 7	0.00	0.00	0.55	0.55	0.17	
			16226481 - 8	24.55	0.00	137.10	161.65	3.00	
			16226481 - 9	8.05	0.00	35.95	44.00	2.04	
			- 22 16226481	18.00	0.00	89.85	107.85	0.57	
			- 23 16226481	19.60	0.00	101.65	121.25	0.62	
			- 24 16226481	5.75	0.00	22.00	27.75	0.49	
			- 25 16226481	15.55	0.00	77.20	92.75	0.60	
			- 26 16226481	7.35	0.00	27.85	35.20	0.64	
			- 27 16226481	4.40	0.00	15.80	20.20	0.51	
			- 12 16226484	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313244 - 1	16.60	0.00	123.30	139.90	1.38	
			סה"כ צריכה	36,232.75	0.00	131,336.40	167,569.15		
27	38868	קפה ללוש	- 28 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 32 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	902.06	0.00	4,002.80	4,904.86	17.27	
			16226483 - 5	916.10	0.00	3,695.70	4,611.80	16.15	
			16226483 - 6	953.34	0.00	4,336.40	5,289.74	16.01	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	369.37	0.00	2,031.98	2,401.35		
			סה"כ צריכה	3,140.87	0.00	14,066.88	17,207.75		
28	49789	ריבר	- 24 15114153	70.20	0.00	363.05	433.25	1.50	
			- 32 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 35 15114153	9.90	0.00	54.85	64.75	0.15	
			- 28 15114154	1,559.20	0.00	5,978.80	7,538.00	25.35	
			- 29 15114154	1,298.40	0.00	4,364.40	5,662.80	24.74	
			- 30 15114154	1,658.40	0.00	4,916.80	6,575.20	29.71	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	612.54	0.00	2,647.07	3,259.61		
			סה"כ צריכה	5,208.64	0.00	18,324.97	23,533.61		
			סה"כ צריכה	109,506.39	0.00	471,472.20	580,978.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				580,978.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 109,506.39)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 471,472.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים) - מועמס על (שוכרים)	15114139 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	3,752.80	0.00	20,330.40	24,083.20	52.90	
			16226484 - 6	528.30	0.00	666.30	1,194.60	4.89	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,281.10	0.00	20,996.70	25,277.80		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	1.80	0.00	81,368.40	81,370.20	407.32	
			סה"כ צריכה	1.80	0.00	81,368.40	81,370.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	0.80	0.00	40,014.80	40,015.60	206.31	
			סה"כ צריכה	0.80	0.00	40,014.80	40,015.60		
4	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-849.40	0.00	-3,273.00	-4,122.40	19.42	
			15114154 - 8	-498.80	0.00	-2,242.60	-2,741.40	14.40	
			15114154 - 9	-534.20	0.00	-2,443.00	-2,977.20	13.89	
			15114154 - 22	-109.00	0.00	-708.80	-817.80	9.79	
			15114154 - 23	-125.40	0.00	-930.40	-1,055.80	10.45	
			15114154 - 24	-121.60	0.00	-904.40	-1,026.00	10.63	
			15114154 - 28	-1,559.20	0.00	-5,978.80	-7,538.00	25.35	
			15114154 - 29	-1,298.40	0.00	-4,364.40	-5,662.80	24.74	
			15114154 - 30	-1,658.40	0.00	-4,916.80	-6,575.20	29.71	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	-0.05	0.00	-0.50	-0.55	0.26	
			16226477 - 1	-25.60	0.00	-149.30	-174.90	0.41	
			16226477 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 1	-1,463.00	0.00	-5,660.80	-7,123.80	30.79	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			16226478 - 7	-199.80	0.00	-1,068.30	-1,268.10	3.16	
			16226478 - 14	-265.60	0.00	-1,387.30	-1,652.90	4.41	
			16226480 - 3	-179.70	0.00	-725.30	-905.00	9.88	
			16226480 - 13	-2.30	0.00	-2.00	-4.30	1.06	
			16226480 - 15	9,199.90	0.00	36,623.60	45,823.50		
			סה"כ צריכה	309.45	0.00	1,867.90	2,177.35		
5	43379	ציבורי חניון P2	15114145 - 3	-791.80	0.00	-4,515.70	-5,307.50	7.53	
			15114145 - 5	-368.80	0.00	-1,283.10	-1,651.90	13.26	
			15114145 - 15	5,664.60	0.00	28,119.20	33,783.80		
			15114146 - 1	-153.70	0.00	-695.40	-849.10	2.55	
			15114146 - 2	-348.50	0.00	-1,221.50	-1,570.00	13.79	
			15114153 - 10	-632.00	0.00	-3,364.40	-3,996.40	20.48	
			15114153 - 11	-843.40	0.00	-4,270.40	-5,113.80	19.53	
			15114153 - 12	-598.80	0.00	-2,917.20	-3,516.00	17.10	
			15114153 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 20	-62.45	0.00	-341.65	-404.10	1.00	
			15114153 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 31	-58.20	0.00	-325.55	-383.75	1.00	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	-9.90	0.00	-54.85	-64.75	0.15	
			סה"כ צריכה	1,797.05	0.00	9,129.45	10,926.50		
6	42800	ציבורי חניון P4	16226483 - 4	-902.06	0.00	-4,002.80	-4,904.86	17.27	
			16226483 - 5	-916.10	0.00	-3,695.70	-4,611.80	16.15	
			16226483 - 6	-953.34	0.00	-4,336.40	-5,289.74	16.01	
			16226484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 8	-175.70	0.00	-969.15	-1,144.85	6.39	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 15	3,224.10	0.00	13,534.00	16,758.10		
			סה"כ צריכה	276.90	0.00	529.95	806.85		
7	42802	ציבורי חניון P5	16226482 - 22	-179.60	0.00	-882.00	-1,061.60	3.42	
			16226482 - 23	-199.40	0.00	-958.40	-1,157.80	3.76	
			16226482 - 24	-160.20	0.00	-764.40	-924.60	2.95	
			16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 31	-4.56	0.00	-25.76	-30.32	0.04	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-5,158.80	0.00	-21,080.00	-26,238.80	124.01	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 12	-1,064.75	0.00	-3,672.55	-4,737.30	19.90	
			16226486 - 15	7,510.30	0.00	31,232.00	38,742.30		
			סה"כ צריכה	742.99	0.00	3,848.89	4,591.88		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-4,713.80	0.00	-37,549.10	-42,262.90	318.80	
			20281981 - 1	6,950.70	0.00	44,709.30	51,660.00	319.25	
			סה"כ צריכה	2,236.90	0.00	7,160.20	9,397.10		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 6 5 4 3 2)	16226480 - 15	9,199.90	0.00	36,623.60	45,823.50		
			סה"כ צריכה	9,199.90	0.00	36,623.60	45,823.50		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 9 8)	15114145 - 15	5,664.60	0.00	28,119.20	33,783.80		
			סה"כ צריכה	5,664.60	0.00	28,119.20	33,783.80		
11	42799	ראשי P4 (למונים: 23 22)	16226484 - 15	3,224.10	0.00	13,534.00	16,758.10		
			סה"כ צריכה	3,224.10	0.00	13,534.00	16,758.10		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	42801	ראשי P5 (למונים: 21 20)	15 - 16226486	7,510.30	0.00	31,232.00	38,742.30		
			סה"כ צריכה	7,510.30	0.00	31,232.00	38,742.30		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	1 - 20281981	6,950.70	0.00	44,709.30	51,660.00	319.25	
			סה"כ צריכה	6,950.70	0.00	44,709.30	51,660.00		
14	34507	ראשי שנאי T1	15 - 15114141	19,983.50	0.00	101,798.80	121,782.30	2.19	
			סה"כ צריכה	19,983.50	0.00	101,798.80	121,782.30		
15	34496	ראשי שנאי T2	9 - 15114139	32,476.00	0.00	-5,736.00	26,740.00	487.56	
			סה"כ צריכה	32,476.00	0.00	-5,736.00	26,740.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	1 - 15114139	29,712.00	0.00	141,260.00	170,972.00	498.80	
			סה"כ צריכה	29,712.00	0.00	141,260.00	170,972.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	5 - 15114141	26,632.00	0.00	110,928.00	137,560.00	410.40	
			סה"כ צריכה	26,632.00	0.00	110,928.00	137,560.00		

