



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/03/25 - 31/03/25)

תאריך הפקה: 06/04/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33760	****מרפאת שניים ש.ל.ה	7 - 81016947	699.50	0.00	3,355.40	4,054.90	8.90	
			סה"כ צריכה	699.50	0.00	3,355.40	4,054.90		
2	33773	IBS* ווינדמן 2	5 - 81037893	126.05	0.00	561.60	687.65	3.15	
			סה"כ צריכה	126.05	0.00	561.60	687.65		
3	33770	IBS* אוקסיגן	8 - 81022638	38.40	0.00	148.50	186.90	0.70	
			מיזוג אוויר	52.92	0.00	306.76	359.68		
			סה"כ צריכה	91.32	0.00	455.26	546.58		
4	33761	IBS* בזק	2 - 81018676	244.35	0.00	1,407.70	1,652.05	2.50	
			סה"כ צריכה	244.35	0.00	1,407.70	1,652.05		
5	33772	IBS* ברטק	3 - 81037893	38.40	0.00	262.65	301.05	1.20	
			מיזוג אוויר	27.46	0.00	159.17	186.63		
			סה"כ צריכה	65.86	0.00	421.82	487.68		
6	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	4 - 81022638	55.35	0.00	341.35	396.70	0.45	
			מיזוג אוויר	34.39	0.00	199.31	233.69		
			סה"כ צריכה	89.74	0.00	540.66	630.39		
7	33771	IBS* ווינדמן הפקות	1 - 81037893	70.85	0.00	538.75	609.60	2.80	
			מיזוג אוויר	78.19	0.00	453.19	531.38		
			סה"כ צריכה	149.04	0.00	991.94	1,140.98		
8	52869	זארה*	2 - 22048052	10,219.20	0.00	44,689.80	54,909.00	121.15	
			3 - 22048052	3,595.80	0.00	14,130.60	17,726.40	180.88	
			סה"כ צריכה	13,815.00	0.00	58,820.40	72,635.40		
9	33764	IBS* כללית אסתטיקה	2 - 81022638	80.30	0.00	835.40	915.70	3.00	
			סה"כ צריכה	80.30	0.00	835.40	915.70		
10	15640	IBS* מגדל חניה	8 - 81016887	1,447.99	0.00	7,681.56	9,129.55	14.42	
			סה"כ צריכה	1,447.99	0.00	7,681.56	9,129.55		
11	33767	IBS* מוב טיים משרד	5 - 81022638	15.00	0.00	118.50	133.50	0.55	
			סה"כ צריכה	15.00	0.00	118.50	133.50		
12	33765	IBS* מרפאת שניים	3 - 81022638	140.70	0.00	616.00	756.70	3.20	
			מיזוג אוויר	51.43	0.00	298.08	349.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	192.13	0.00	914.08	1,106.20		
13	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	16.25	0.00	147.35	163.60	0.65	
			מיזוג אוויר	35.77	0.00	207.34	243.12		
			סה"כ צריכה	52.02	0.00	354.69	406.72		
14	33763	*עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	93.50	0.00	626.10	719.60	0.80	
			מיזוג אוויר	136.05	0.00	788.55	924.60		
			סה"כ צריכה	229.55	0.00	1,414.65	1,644.20		
15	32603	*פרטנר חדר תקשורת	1 - 17313207	736.30	0.00	4,174.30	4,910.60	9.67	
			סה"כ צריכה	736.30	0.00	4,174.30	4,910.60		
16	33762	*ציבורי IBS	1 - 81018676	-416.20	0.00	-2,412.40	-2,828.60	6.40	
			2 - 81018676	-244.35	0.00	-1,407.70	-1,652.05	2.50	
			4 - 81018676	1,975.20	0.00	11,522.40	13,497.60	18.00	
			1 - 81022638	-93.50	0.00	-626.10	-719.60	0.80	
			2 - 81022638	-80.30	0.00	-835.40	-915.70	3.00	
			3 - 81022638	-140.70	0.00	-616.00	-756.70	3.20	
			4 - 81022638	-55.35	0.00	-341.35	-396.70	0.45	
			5 - 81022638	-15.00	0.00	-118.50	-133.50	0.55	
			7 - 81022638	-16.25	0.00	-147.35	-163.60	0.65	
			8 - 81022638	-38.40	0.00	-148.50	-186.90	0.70	
			1 - 81037893	-70.85	0.00	-538.75	-609.60	2.80	
			3 - 81037893	-38.40	0.00	-262.65	-301.05	1.20	
			5 - 81037893	-126.05	0.00	-561.60	-687.65	3.15	
			סה"כ צריכה	639.85	0.00	3,506.10	4,145.95		
17	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	7 - 81016878	238.83	0.00	2,950.37	3,189.20	2.21	
			סה"כ צריכה	238.83	0.00	2,950.37	3,189.20		
18	15693	15693 - סופר פארם ב.חיוני ה.101	6 - 81016878	7,719.04	0.00	37,813.91	45,532.95	68.28	
			סה"כ צריכה	7,719.04	0.00	37,813.91	45,532.95		
19	43828	253 ראלף לורן חדש	1 - 81016600	1,391.88	0.00	3,961.85	5,353.73	1.69	
			מיזוג אוויר	701.76	0.00	1,818.27	2,520.03		
			סה"כ צריכה	2,093.65	0.00	5,780.12	7,873.77		
20	15565	166.n ASH	5 - 81014245	367.14	0.00	1,176.70	1,543.84	0.66	
			מיזוג אוויר	130.78	0.00	338.84	469.61		
			סה"כ צריכה	497.92	0.00	1,515.54	2,013.46		
21	45526	Bang & olufsen 273.n	6 - 81016363	514.71	0.00	1,269.09	1,783.80	0.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	627.07	0.00	1,560.20	2,187.27		
22	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	1,021.91	0.00	3,509.07	4,530.98	3.74	
			מיזוג אויר	303.91	0.00	787.44	1,091.35		
			סה"כ צריכה	1,325.82	0.00	4,296.51	5,622.33		
23	15567	288.n IDIGITAL	23070784 - 1	1,573.80	0.00	5,661.80	7,235.60	256.54	
			מיזוג אויר	548.89	0.00	1,422.16	1,971.05		
			סה"כ צריכה	2,122.69	0.00	7,083.96	9,206.65		
24	57748	Q8 סקאלה	22048053 - 3	2,066.00	0.00	7,616.00	9,682.00	122.96	
			סה"כ צריכה	2,066.00	0.00	7,616.00	9,682.00		
25	57749	Q9 סקאלה	22048053 - 4	1,311.60	0.00	6,630.80	7,942.40	131.85	
			סה"כ צריכה	1,311.60	0.00	6,630.80	7,942.40		
26	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	264.67	0.00	788.98	1,053.64	0.55	
			מיזוג אויר	103.15	0.00	267.25	370.40		
			סה"כ צריכה	367.81	0.00	1,056.23	1,424.04		
27	15574	אדיס n.250	81014232 - 3	329.80	0.00	951.30	1,281.10	1.20	
			מיזוג אויר	292.86	0.00	758.81	1,051.67		
			סה"כ צריכה	622.66	0.00	1,710.11	2,332.77		
28	15606	אוטלו n.174	81014241 - 3	809.77	0.00	3,213.50	4,023.27	8.80	
			סה"כ צריכה	809.77	0.00	3,213.50	4,023.27		
29	15544	אופטיק דורון n.151	81016191 - 5	522.33	0.00	1,644.10	2,166.42	0.97	
			מיזוג אויר	136.30	0.00	353.15	489.46		
			סה"כ צריכה	658.63	0.00	1,997.25	2,655.88		
30	16031	אופטיקה n.167	81016358 - 8	541.64	0.00	2,033.88	2,575.52	2.84	
			מיזוג אויר	130.78	0.00	338.84	469.61		
			סה"כ צריכה	672.41	0.00	2,372.72	3,045.13		
31	15576	אוריג'ינלס n.176	81015037 - 2	984.80	0.00	2,532.20	3,517.00	1.40	
			מיזוג אויר	254.18	0.00	658.59	912.77		
			סה"כ צריכה	1,238.98	0.00	3,190.79	4,429.77		
32	54023	אחלה קאר - שטיפת רכבים	22344594 - 1	195.30	0.00	1,733.80	1,929.10	1,796,341.76	
			סה"כ צריכה	195.30	0.00	1,733.80	1,929.10		
33	15542	איי אופטיק קונסט n.214	81014231 - 2	893.02	0.00	2,716.97	3,609.99	1.54	
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	1,005.38	0.00	3,008.08	4,013.46		
34	15631	איל מקיאג' n.168	81016321 - 3	652.12	0.00	1,613.62	2,265.74	0.66	
			מיזוג אויר	99.46	0.00	257.71	357.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	751.59	0.00	1,871.32	2,622.91		
35	15579	אימפרס ח.233	2 - 81016935	405.45	0.00	1,577.64	1,983.09	1.16	
			מיזוג אויר	95.78	0.00	248.16	343.94		
			סה"כ צריכה	501.23	0.00	1,825.80	2,327.03		
36	15580	אינדיגו ח.212	6 - 81016353	214.04	0.00	731.23	945.27	0.46	
			מיזוג אויר	101.30	0.00	262.48	363.78		
			סה"כ צריכה	315.34	0.00	993.71	1,309.05		
37	15581	אינטימה ח.165	4 - 81016358	293.14	0.00	1,106.99	1,400.13	0.30	
			מיזוג אויר	128.93	0.00	334.07	463.00		
			סה"כ צריכה	422.07	0.00	1,441.05	1,863.12		
38	55448	איציק הגדול	3 - 23000491	160.24	0.00	870.70	1,030.94	2.13	
			סה"כ צריכה	160.24	0.00	870.70	1,030.94		
39	15582	אירוקה ח.127	3 - 81014174	558.82	0.00	1,825.85	2,384.67	2.82	
			מיזוג אויר	75.52	0.00	195.67	271.18		
			סה"כ צריכה	634.34	0.00	2,021.51	2,655.85		
40	15637	איתי ברנדס ח.217	6 - 81016347	411.49	0.00	1,493.31	1,904.80	3.20	
			מיזוג אויר	114.20	0.00	295.89	410.08		
			סה"כ צריכה	525.68	0.00	1,789.20	2,314.88		
41	15584	אלמ ח.179	6 - 81015037	1,290.30	0.00	3,419.10	4,709.40	1.40	
			מיזוג אויר	624.40	0.00	1,617.83	2,242.24		
			סה"כ צריכה	1,914.70	0.00	5,036.93	6,951.64		
42	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	5 - 81016984	97.50	0.00	313.00	410.50		
			סה"כ צריכה	97.50	0.00	313.00	410.50		
43	15588	אמריקן איגל ח.248	7 - 81016984	1,590.80	0.00	5,727.40	7,318.20	16.20	
			סה"כ צריכה	1,590.80	0.00	5,727.40	7,318.20		
44	15589	אמריקן יונטג ח.269	2 - 81016363	503.16	0.00	1,245.07	1,748.23	0.23	
			מיזוג אוויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	615.52	0.00	1,536.18	2,151.70		
45	15590	אן פונטיין ח.131	3 - 81014245	100.97	0.00	322.48	423.45	0.18	
			מיזוג אויר	66.31	0.00	171.80	238.11		
			סה"כ צריכה	167.28	0.00	494.28	661.57		
46	15594	אפריל ח.156-157	2 - 81016358	950.69	0.00	3,096.80	4,047.49	2.25	
			מיזוג אויר	211.82	0.00	548.82	760.64		
			סה"כ צריכה	1,162.51	0.00	3,645.62	4,808.13		
47	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	3 - 24022076	461.60	0.00	2,561.00	3,022.60	16.66	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר מגדלים	451.14	0.00	2,166.76	2,617.90		
			סה"כ צריכה	912.74	0.00	4,727.76	5,640.50		
48	15596	אקס טי ספנות ק. 8	1 - 24022076	209.70	0.00	1,121.30	1,331.00	12.05	
			מיזוג אוויר מגדלים	177.62	0.00	853.10	1,030.72		
			סה"כ צריכה	387.32	0.00	1,974.40	2,361.72		
49	15665	אקס טי שטח נוסף קומה 8	4 - 24022075	15.40	0.00	57.60	73.00	2.80	
			מיזוג אוויר מגדלים	273.52	0.00	1,313.67	1,587.18		
			סה"כ צריכה	288.92	0.00	1,371.27	1,660.18		
50	15598	ארומה ח.280	2 - 81016878	1,741.51	0.00	6,335.26	8,076.76	9.94	
			מיזוג אוויר	92.10	0.00	238.62	330.71		
			סה"כ צריכה	1,833.60	0.00	6,573.88	8,407.48		
51	15685	ארמני אקסציינג ח.180	1 - 81016984	1,561.60	0.00	5,086.40	6,648.00	9.80	
			מיזוג אוויר	215.50	0.00	558.37	773.87		
			סה"כ צריכה	1,777.10	0.00	5,644.77	7,421.87		
52	15599	ארקפה ח.147	1 - 81016887	2,881.05	0.00	15,026.81	17,907.86	41.66	
			מיזוג אוויר	226.55	0.00	587.00	813.55		
			סה"כ צריכה	3,107.60	0.00	15,613.81	18,721.41		
53	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	541.81	0.00	1,522.21	2,064.01	0.69	
			מיזוג אוויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	654.16	0.00	1,813.32	2,467.48		
54	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	1,101.83	0.00	3,120.93	4,222.76	2.20	
			מיזוג אוויר	128.93	0.00	334.07	463.00		
			סה"כ צריכה	1,230.76	0.00	3,455.00	4,685.76		
55	35354	בוטיק מימוזה ח.257	7 - 81014219	606.81	0.00	1,599.90	2,206.71	0.60	
			מיזוג אוויר	103.15	0.00	267.25	370.40		
			סה"כ צריכה	709.96	0.00	1,867.16	2,577.11		
56	15638	בוס ח.224-226	5 - 81014212	1,080.85	0.00	3,488.11	4,568.96	9.46	
			מיזוג אוויר	534.15	0.00	1,383.98	1,918.14		
			סה"כ צריכה	1,615.00	0.00	4,872.10	6,487.10		
57	15625	ביונד סקין ח.220	8 - 81016347	922.99	0.00	2,285.82	3,208.81	0.62	
			מיזוג אוויר	163.93	0.00	424.74	588.67		
			סה"כ צריכה	1,086.92	0.00	2,710.56	3,797.48		
58	15602	בילבונג ח.121	6 - 81014245	750.16	0.00	1,923.23	2,673.39	1.76	
			מיזוג אוויר	178.66	0.00	462.92	641.58		
			סה"כ צריכה	928.82	0.00	2,386.15	3,314.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
59	15632	בירקנשטוק ח. 216	81016347 - 5	749.18	0.00	2,143.54	2,892.72	1.73	
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	861.54	0.00	2,434.65	3,296.19		
60	60319	בית כנסת	24022439 - 3	30.74	0.00	137.65	168.38	1.47	
			סה"כ צריכה	30.74	0.00	137.65	168.38		
61	44245	ברניקס	81025708 - 1	20.73	0.00	122.38	143.11	0.23	
			סה"כ צריכה	20.73	0.00	122.38	143.11		
62	15706	ברנדיס ח. 164	81014241 - 5	360.23	0.00	1,172.83	1,533.05	3.26	
			מיזוג אויר	130.78	0.00	338.84	469.61		
			סה"כ צריכה	491.00	0.00	1,511.67	2,002.67		
63	15613	ג'נרלי' צ'רלינג בע"מ	81016600 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	15607	גאנט ח. 249	81014232 - 1	1,019.20	0.00	2,731.30	3,750.50	6.50	
			מיזוג אויר	230.24	0.00	596.55	826.78		
			סה"כ צריכה	1,249.44	0.00	3,327.85	4,577.28		
65	15608	גו מלון ח. 117	81014174 - 6	285.55	0.00	1,057.24	1,342.80	1.13	
			מיזוג אויר	75.52	0.00	195.67	271.18		
			סה"כ צריכה	361.07	0.00	1,252.91	1,613.98		
66	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,345.19	0.00	3,483.66	4,828.84	1.31	
			סה"כ צריכה	1,345.19	0.00	3,483.66	4,828.84		
67	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	209.20	0.00	787.80	997.00	3.00	
			מיזוג אויר מגדלים	150.38	0.00	722.25	872.63		
			סה"כ צריכה	359.58	0.00	1,510.05	1,869.63		
68	15614	גק קובה ח. 270	81016363 - 3	293.31	0.00	1,440.13	1,733.44	5.76	
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	405.67	0.00	1,731.24	2,136.91		
69	15554	דה רוקוקו ח. 272	81016363 - 5	340.59	0.00	1,141.52	1,482.11	0.69	
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	452.95	0.00	1,432.64	1,885.59		
70	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	308.30	0.00	1,211.30	1,519.60	395,182.08	
			סה"כ צריכה	308.30	0.00	1,211.30	1,519.60		
71	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	498.53	0.00	2,418.40	2,916.93	5.13	
			סה"כ צריכה	498.53	0.00	2,418.40	2,916.93		
72	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	51.60	0.00	273.97	325.58		
			סה"כ צריכה	51.60	0.00	273.97	325.58		
73	44070	דוכן פייס	23000491 - 2	51.58	0.00	287.60	339.18	1.56	
			סה"כ צריכה	51.58	0.00	287.60	339.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	44243	דוכן פרחים	24022439 - 2	41.38	0.00	225.12	266.50	1.09	
			סה"כ צריכה	41.38	0.00	225.12	266.50		
75	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	1,071.22	0.00	2,787.16	3,858.38	0.86	
			סה"כ צריכה	1,071.22	0.00	2,787.16	3,858.38		
76	35291	דורית שדה	81014210 - 5	103.29	0.00	359.43	462.72	0.24	
			מיזוג אוויר	46.05	0.00	119.31	165.36		
			סה"כ צריכה	149.34	0.00	478.74	628.08		
77	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	1,639.22	0.00	3,860.09	5,499.32	0.68	
			מיזוג אוויר	401.53	0.00	1,040.37	1,441.91		
			סה"כ צריכה	2,040.76	0.00	4,900.47	6,941.22		
78	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	112.87	0.00	340.80	453.67	0.22	
			מיזוג אוויר	46.05	0.00	119.31	165.36		
			סה"כ צריכה	158.92	0.00	460.11	619.02		
79	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	340.60	0.00	1,165.50	1,506.09	2.31	
			מיזוג אוויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	452.95	0.00	1,456.61	1,909.56		
80	15545	דר זרחה ק.3	81015040 - 6	13.40	0.00	156.70	170.10	0.30	
			מיזוג אוויר מגדלים	79.55	0.00	382.06	461.61		
			סה"כ צריכה	92.95	0.00	538.76	631.71		
81	35358	ה. שטרן חדש ח. A 240	81016441 - 4	673.53	0.00	2,350.42	3,023.96	1.01	
			סה"כ צריכה	673.53	0.00	2,350.42	3,023.96		
82	15761	האקט	81016441 - 6	680.83	0.00	2,325.29	3,006.11	0.85	
			מיזוג	180.51	0.00	467.69	648.20		
			סה"כ צריכה	861.34	0.00	2,792.98	3,654.31		
83	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	531.63	0.00	1,461.55	1,993.18	0.69	
			מיזוג אוויר	121.57	0.00	314.98	436.54		
			סה"כ צריכה	653.19	0.00	1,776.53	2,429.72		
84	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	603.03	0.00	1,393.82	1,996.86	0.51	
			מיזוג אוויר	213.66	0.00	553.59	767.25		
			סה"כ צריכה	816.69	0.00	1,947.42	2,764.11		
85	23642	הפניקס חיתום קומה 10	24022076 - 2	86.00	0.00	363.90	449.90	2.65	
			מיזוג אוויר מגדלים	127.50	0.00	612.35	739.84		
			סה"כ צריכה	213.50	0.00	976.25	1,189.74		
86	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	260.90	0.00	1,214.61	1,475.51	1.60	
			מיזוג אוויר	97.62	0.00	252.94	350.56		
			סה"כ צריכה	358.52	0.00	1,467.55	1,826.07		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
87	37388	ורנר אופנה ת. 227	81014245 - 4	305.96	0.00	1,095.99	1,401.94	2.03	
			מיזוג אויר	176.82	0.00	458.15	634.97		
			סה"כ צריכה	482.78	0.00	1,554.13	2,036.91		
88	42944	ח. 181 לוקסט	81016984 - 2	886.00	0.00	2,674.20	3,560.20	1.60	
			מיזוג אוויר	259.71	0.00	672.90	932.61		
			סה"כ צריכה	1,145.71	0.00	3,347.10	4,492.81		
89	44718	ח. 222	81016347 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	600.83	0.00	1,715.82	2,316.64	0.96	
			מיזוג אוויר	191.56	0.00	496.33	687.88		
			סה"כ צריכה	792.38	0.00	2,212.14	3,004.52		
91	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	467.89	0.00	1,442.80	1,910.69	1.40	
			מיזוג אויר	110.51	0.00	286.34	396.86		
			סה"כ צריכה	578.40	0.00	1,729.14	2,307.54		
92	58404	ח. 265 - אולסינס	81016331 - 5	23.25	0.00	198.09	221.33	0.53	
			מיזוג אוויר	200.77	0.00	520.19	720.95		
			סה"כ צריכה	224.01	0.00	718.27	942.29		
93	15741	ח. 113-114 אלו יוגה	81014245 - 8	695.49	0.00	1,887.39	2,582.88	4.54	
			מיזוג אויר	396.01	0.00	1,026.06	1,422.07		
			סה"כ צריכה	1,091.49	0.00	2,913.45	4,004.95		
94	15550	ח. 208-209 - לולו למון	81016785 - 4	3,243.06	0.00	11,348.92	14,591.98	15.70	
			סה"כ צריכה	3,243.06	0.00	11,348.92	14,591.98		
95	15571	ח. 228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	15702	ח. 244-245 פאם קליניק	81014211 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	15551	ח. 267 - אמפוריו ארמני	81016331 - 6	959.63	0.00	2,378.61	3,338.24	0.67	
			מיזוג אוויר	224.71	0.00	582.23	806.94		
			סה"כ צריכה	1,184.35	0.00	2,960.83	4,145.18		
98	61101	ח. 1 תוניום ראשי שנאי 1	13141002 - 1	-189.30	0.00	-1,097.50	-1,286.80		
			13148234 - 1	-35.00	0.00	-201.70	-236.70		
			17313207 - 1	-736.30	0.00	-4,174.30	-4,910.60	9.67	
			17313208 - 1	-21.70	0.00	-129.00	-150.70	1.54	
			18040248 - 1	-6.45	0.00	-37.35	-43.80	0.36	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18040248 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			18040248 - 3	-26.90	0.00	-154.75	-181.65	0.25	
			18040248 - 4	-28.30	0.00	-176.00	-204.30	1.17	
			20281752 - 1	-4.60	0.00	-47.50	-52.10	3.60	
			23000491 - 1	-34.94	0.00	-211.50	-246.44	3.00	
			23000491 - 2	-51.58	0.00	-287.60	-339.18	1.56	
			23000491 - 3	-160.24	0.00	-870.70	-1,030.94	2.13	
			23000491 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.009	
			24022439 - 1	-298.60	0.00	-1,652.90	-1,951.50	4.89	
			24022439 - 2	-41.38	0.00	-225.12	-266.50	1.09	
			24022439 - 3	-30.74	0.00	-137.65	-168.38	1.47	
			24022439 - 4	-27.60	0.00	-70.33	-97.93	5.40	
			24022440 - 1	-127.07	0.00	-763.34	-890.42	2.06	
			24022440 - 2	-49.80	0.00	-253.64	-303.44	5.75	
			24022440 - 3	-36.14	0.00	-137.09	-173.23	1.45	
			24022440 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			81016878 - 3	-124.38	0.00	-321.89	-446.27	0.13	
			81016887 - 1	-2,881.05	0.00	-15,026.81	-17,907.86	41.66	
			81016887 - 2	-2,258.59	0.00	-6,129.41	-8,388.00	10.94	
			81016887 - 3	14,161.23	0.00	59,980.75	74,141.97	95.55	
			81016887 - 4	4,341.02	0.00	22,448.57	26,789.59	51.70	
			81025335 - 1	-360.40	0.00	-1,937.65	-2,298.05	4.76	
			81025453 - 1	-51.60	0.00	-273.97	-325.58		
			81025453 - 2	-10.80	0.00	-59.59	-70.39		
			81025453 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81025708 - 1	-20.73	0.00	-122.38	-143.11	0.23	
			81026474 - 1	-38.36	0.00	-171.30	-209.66	0.77	
			סה"כ צריכה	10,849.69	0.00	47,758.36	58,608.04		
99	15641	טוליפ גלארי ח.215	81014231 - 3	403.68	0.00	1,279.67	1,683.35	2.70	
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	516.04	0.00	1,570.78	2,086.82		
100	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	2,258.59	0.00	6,129.41	8,388.00	10.94	
			מיזוג אויר	392.33	0.00	1,016.51	1,408.84		
			סה"כ צריכה	2,650.91	0.00	7,145.92	9,796.83		
101	15765	טורקזי משלוחים	24022440 - 3	36.14	0.00	137.09	173.23	1.45	
			סה"כ צריכה	36.14	0.00	137.09	173.23		
102	45162	טעינת רכבים 2 סקאלה	17312750 - 1	19.10	0.00	795.10	814.20	43.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	19.10	0.00	795.10	814.20		
103	15650	לאונידיס	1 - 81026474	38.36	0.00	171.30	209.66	0.77	
			סה"כ צריכה	38.36	0.00	171.30	209.66		
104	15645	לאוקסיטן ח.132	5 - 81014231	302.79	0.00	866.54	1,169.33	0.37	
			מיזוג אוויר	79.20	0.00	205.21	284.41		
			סה"כ צריכה	381.99	0.00	1,071.75	1,453.75		
105	15646	לואי ויטון	2 - 81014232	3,219.20	0.00	9,022.40	12,241.60	31.40	
			סה"כ צריכה	3,219.20	0.00	9,022.40	12,241.60		
106	15647	לואי ויטון ק. 5	7 - 81015040	172.50	0.00	635.40	807.90	2.40	
			מיזוג אוויר מגדלים	103.52	0.00	497.20	600.73		
			סה"כ צריכה	276.02	0.00	1,132.60	1,408.63		
107	57012	לוח מ"א קומה א	3 - 22048054	220.40	0.00	1,206.60	1,427.00	9.97	
			סה"כ צריכה	220.40	0.00	1,206.60	1,427.00		
108	57011	לוח מ"א קומת קרקע	2 - 22048054	566.60	0.00	3,169.00	3,735.60	32.37	
			סה"כ צריכה	566.60	0.00	3,169.00	3,735.60		
109	15651	ללין ח. 158-160	1 - 81014210	1,320.70	0.00	3,469.54	4,790.23	0.64	
			מיזוג אוויר	195.24	0.00	505.87	701.11		
			סה"כ צריכה	1,515.94	0.00	3,975.41	5,491.35		
110	15591	לנדזור ח.139	2 - 81016785	2,157.78	0.00	7,028.39	9,186.17	10.98	
			מיזוג אוויר	84.73	0.00	219.53	304.26		
			סה"כ צריכה	2,242.51	0.00	7,247.92	9,490.43		
111	15653	מאסימו דוטי	8 - 81014241	3,074.88	0.00	9,153.27	12,228.15	22.77	
			מיזוג אוויר	845.43	0.00	2,190.51	3,035.95		
			סה"כ צריכה	3,920.32	0.00	11,343.78	15,264.10		
112	15654	מאק ח.142	3 - 81014210	513.84	0.00	1,898.88	2,412.72	2.90	
			מיזוג אוויר	152.88	0.00	396.11	548.98		
			סה"כ צריכה	666.72	0.00	2,294.99	2,961.71		
113	15553	מגדל חיוני	7 - 81040358	389.20	0.00	2,245.90	2,635.10	3.60	
			סה"כ צריכה	389.20	0.00	2,245.90	2,635.10		
114	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	3 - 24022075	325.60	0.00	2,068.80	2,394.40	11.34	
			מיזוג אוויר מגדלים	355.25	0.00	1,706.20	2,061.44		
			סה"כ צריכה	680.85	0.00	3,775.00	4,455.84		
115	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	2 - 81015040	60.30	0.00	221.10	281.40	0.40	
			מיזוג אוויר מגדלים	66.47	0.00	319.26	385.73		
			סה"כ צריכה	126.77	0.00	540.36	667.13		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
116	15658	מגדל משרדים אפסילון 5.ק	81014871 - 4	125.50	0.00	621.10	746.60	0.50	
		מיזוג אוויר מגדלים		141.66	0.00	680.38	822.05		
		סה"כ צריכה		267.16	0.00	1,301.48	1,568.65		
117	15659	מגדל משרדים גיזה 12.ק	81016947 - 1	161.00	0.00	1,075.60	1,236.60	1.60	
		מיזוג אוויר מגדלים		249.54	0.00	1,198.52	1,448.07		
		סה"כ צריכה		410.54	0.00	2,274.12	2,684.67		
118	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 04.ק	81015040 - 3	101.90	0.00	586.50	688.40	1.60	
		מיזוג אוויר מגדלים		366.14	0.00	1,758.53	2,124.68		
		סה"כ צריכה		468.04	0.00	2,345.03	2,813.08		
119	15662	מגדל משרדים נור מד 4.ק	81015040 - 4	217.20	0.00	1,604.30	1,821.50	4.30	
		סה"כ צריכה		217.20	0.00	1,604.30	1,821.50		
120	15663	מגדל משרדים נור מד 5.ק	81014871 - 5	47.30	0.00	460.80	508.10	0.60	
		מיזוג אוויר מגדלים		129.68	0.00	622.81	752.49		
		סה"כ צריכה		176.98	0.00	1,083.61	1,260.59		
121	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10.ק	81016947 - 3	355.30	0.00	1,052.80	1,408.10	3.40	
		מיזוג אוויר מגדלים		181.98	0.00	874.03	1,056.01		
		סה"כ צריכה		537.28	0.00	1,926.83	2,464.11		
122	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	24022075 - 1	312.80	0.00	2,591.60	2,904.40	23.43	
		מיזוג אוויר מגדלים		451.14	0.00	2,166.76	2,617.90		
		סה"כ צריכה		763.94	0.00	4,758.36	5,522.30		
123	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	6.45	0.00	37.35	43.80	0.36	
		סה"כ צריכה		6.45	0.00	37.35	43.80		
124	28178	מחסן ארמי	17313208 - 1	21.70	0.00	129.00	150.70	1.54	
		סה"כ צריכה		21.70	0.00	129.00	150.70		
125	35517	מחסן מטבח טורקיז	81016351 - 1	643.53	0.00	4,005.24	4,648.77	8.14	
		סה"כ צריכה		643.53	0.00	4,005.24	4,648.77		
126	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	26.90	0.00	154.75	181.65	0.25	
		סה"כ צריכה		26.90	0.00	154.75	181.65		
127	60325	מחסן 1 עובד	20281935 - 1	246.40	0.00	1,413.90	1,660.30	4.85	
		סה"כ צריכה		246.40	0.00	1,413.90	1,660.30		
128	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	23.20	0.00	133.20	156.40	86,507.52	
		סה"כ צריכה		23.20	0.00	133.20	156.40		
129	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	35.00	0.00	201.70	236.70		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	35.00	0.00	201.70	236.70		
130	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	17.30	0.00	90.00	107.30	4.93	
			סה"כ צריכה	17.30	0.00	90.00	107.30		
131	28404	מחסן לאוניס	24022439 - 1	298.60	0.00	1,652.90	1,951.50	4.89	
			סה"כ צריכה	298.60	0.00	1,652.90	1,951.50		
132	44242	מחסן לנדזור	17312749 - 1	177.80	0.00	1,038.60	1,216.40	4.66	
			סה"כ צריכה	177.80	0.00	1,038.60	1,216.40		
133	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	82.91	0.00	798.19	881.10	2.88	
			סה"כ צריכה	82.91	0.00	798.19	881.10		
134	15673	מחסן מימסו צוקה	23070771 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	4.60	0.00	47.50	52.10	3.60	
			סה"כ צריכה	4.60	0.00	47.50	52.10		
136	39547	מחסן נייק	23000491 - 1	34.94	0.00	211.50	246.44	3.00	
			סה"כ צריכה	34.94	0.00	211.50	246.44		
137	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
138	59492	מחסן פולה	24022698 - 2	18.18	0.00	69.40	87.58	1.51	
			סה"כ צריכה	18.18	0.00	69.40	87.58		
139	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	28.30	0.00	176.00	204.30	1.17	
			סה"כ צריכה	28.30	0.00	176.00	204.30		
140	60335	מחסנים סבי - אור לי	17312972 - 1	25.60	0.00	184.10	209.70	4.63	
			סה"כ צריכה	25.60	0.00	184.10	209.70		
141	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	1,147.56	0.00	3,603.55	4,751.11	7.00	
			מיזוג אויר	353.65	0.00	916.29	1,269.94		
			סה"כ צריכה	1,501.20	0.00	4,519.85	6,021.05		
142	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	531.32	0.00	1,297.70	1,829.02	0.24	
			מיזוג אויר	114.20	0.00	295.89	410.08		
			סה"כ צריכה	645.51	0.00	1,593.59	2,239.10		
143	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	214.34	0.00	1,539.93	1,754.27	0.35	
			מיזוג אויר	134.46	0.00	348.38	482.84		
			סה"כ צריכה	348.80	0.00	1,888.31	2,237.11		
144	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	7.40	0.00	33.60	41.00	0.10	
			מיזוג אויר מגדלים	83.91	0.00	403.00	486.90		
			סה"כ צריכה	91.31	0.00	436.60	527.90		
145	15742	מנח ח.115-116	81016441 - 5	1,454.93	0.00	3,766.92	5,221.84	1.18	
			מיזוג אויר	447.58	0.00	1,159.68	1,607.27		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,902.51	0.00	4,926.60	6,829.11		
146	52868	מנגו מחסן	24022440 - 2	49.80	0.00	253.64	303.44	5.75	
			סה"כ צריכה	49.80	0.00	253.64	303.44		
147	15682	מקדונלדס ח.ת.	81016785 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
148	15684	מרק קיין ח.ת.	81016347 - 1	957.32	0.00	2,653.82	3,611.14	1.60	
			מיזוג אוויר	110.51	0.00	286.34	396.86		
			סה"כ צריכה	1,067.84	0.00	2,940.16	4,008.00		
149	23643	משרדי הנהלה ק. 12	81016947 - 8	210.80	0.00	1,125.40	1,336.20	1.00	
			סה"כ צריכה	210.80	0.00	1,125.40	1,336.20		
150	43897	נארס	81016191 - 6	1,451.89	0.00	3,774.54	5,226.43	1.66	
			מיזוג אוויר	173.14	0.00	448.60	621.74		
			סה"כ צריכה	1,625.03	0.00	4,223.14	5,848.17		
151	15687	נור מד ק. 6	81014871 - 6	508.00	0.00	2,235.80	2,743.80	5.20	
			מיזוג אוויר מגדלים	488.19	0.00	2,344.71	2,832.90		
			סה"כ צריכה	996.19	0.00	4,580.51	5,576.70		
152	15686	נור מד ק. 3	81016878 - 4	10,629.28	0.00	51,523.58	62,152.86	87.62	
			מיזוג אוויר מגדלים	249.54	0.00	1,198.52	1,448.07		
			סה"כ צריכה	10,878.82	0.00	52,722.11	63,600.93		
153	15708	ניק ח. 152-155	81016191 - 8	1,134.11	0.00	3,506.97	4,641.08	12.66	
			מיזוג אוויר	528.63	0.00	1,369.67	1,898.29		
			סה"כ צריכה	1,662.73	0.00	4,876.63	6,539.37		
154	15689	נספרסו ח.ת.	81016935 - 3	1,020.27	0.00	3,876.69	4,896.95	6.31	
			מיזוג אוויר	375.75	0.00	973.56	1,349.31		
			סה"כ צריכה	1,396.01	0.00	4,850.25	6,246.26		
155	58091	סאטה	81016878 - 3	124.38	0.00	321.89	446.27	0.13	
			מיזוג אוויר	40.52	0.00	104.99	145.51		
			סה"כ צריכה	164.90	0.00	426.88	591.78		
156	15690	סאקס ח.ת. 118	81014174 - 8	513.89	0.00	1,599.24	2,113.13	1.27	
			מיזוג אוויר	191.56	0.00	496.33	687.88		
			סה"כ צריכה	705.45	0.00	2,095.57	2,801.01		
157	15585	סבון ח.ת. 277	81016351 - 5	213.57	0.00	577.23	790.80	0.20	
			מיזוג אוויר	47.89	0.00	124.08	171.97		
			סה"כ צריכה	261.46	0.00	701.31	962.77		
158	15691	סוהו ח.ת. 261-262	81016331 - 3	455.07	0.00	1,101.38	1,556.45	1.20	
			מיזוג אוויר	167.61	0.00	434.28	601.90		
			סה"כ צריכה	622.68	0.00	1,535.66	2,158.34		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
159	15692	סוורבסקי ח.170	81016321 - 5	366.77	0.00	1,116.03	1,482.80	0.69	
			מיזוג אויר	77.36	0.00	200.44	277.80		
			סה"כ צריכה	444.13	0.00	1,316.47	1,760.60		
160	51296	סחוט	81016600 - 5	390.90	0.00	1,717.42	2,108.32	3.53	
			סה"כ צריכה	390.90	0.00	1,717.42	2,108.32		
161	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	467.75	0.00	1,843.19	2,310.94	6.15	
			מיזוג אויר	259.71	0.00	672.90	932.61		
			סה"כ צריכה	727.46	0.00	2,516.09	3,243.55		
162	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	456.37	0.00	1,033.21	1,489.58	2.43	
			מיזוג אויר	178.66	0.00	462.92	641.58		
			סה"כ צריכה	635.03	0.00	1,496.13	2,131.16		
163	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	819.21	0.00	2,073.77	2,892.97	0.60	
			מיזוג אויר	197.08	0.00	510.64	707.73		
			סה"כ צריכה	1,016.29	0.00	2,584.41	3,600.70		
164	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,138.11	0.00	6,438.57	7,576.68	11.01	
			סה"כ צריכה	1,138.11	0.00	6,438.57	7,576.68		
165	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	239.16	0.00	1,182.42	1,421.58	2.10	
			סה"כ צריכה	239.16	0.00	1,182.42	1,421.58		
166	15612	סמסונייט ח.258	81014219 - 8	315.00	0.00	900.66	1,215.66	0.48	
			מיזוג אויר	82.89	0.00	214.76	297.64		
			סה"כ צריכה	397.88	0.00	1,115.42	1,513.30		
167	15621	עולם המתקים	13141002 - 1	189.30	0.00	1,097.50	1,286.80		
			סה"כ צריכה	189.30	0.00	1,097.50	1,286.80		
168	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	413.04	0.00	1,398.74	1,811.78	1.38	
			מיזוג אויר	198.93	0.00	515.41	714.34		
			סה"כ צריכה	611.96	0.00	1,914.16	2,526.12		
169	15583	פאטיט באטו ח.218-219	81016347 - 7	481.80	0.00	1,726.76	2,208.56	2.33	
			מיזוג אויר	167.61	0.00	434.28	601.90		
			סה"כ צריכה	649.41	0.00	2,161.05	2,810.45		
170	15703	פדני ח.133-134	81014211 - 6	1,026.85	0.00	3,510.24	4,537.09	3.04	
			מיזוג אויר	250.50	0.00	649.04	899.54		
			סה"כ צריכה	1,277.35	0.00	4,159.28	5,436.63		
171	15704	פוזילוב ח.112	81014174 - 2	449.54	0.00	1,178.00	1,627.54	0.38	
			מיזוג אויר	75.52	0.00	195.67	271.18		
			סה"כ צריכה	525.06	0.00	1,373.66	1,898.72		
172	15688	פוט לוקר ח.177	81015037 - 3	2,014.80	0.00	4,924.70	6,939.50	2.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	414.43	0.00	1,073.78	1,488.21		
			סה"כ צריכה	2,429.23	0.00	5,998.48	8,427.71		
173	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	498.77	0.00	1,482.72	1,981.49	1.85	
			מיזוג אויר	169.46	0.00	439.06	608.51		
			סה"כ צריכה	668.23	0.00	1,921.77	2,590.0002		
174	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	764.83	0.00	2,317.48	3,082.30	1.57	
			מיזוג אויר	206.29	0.00	534.50	740.80		
			סה"כ צריכה	971.12	0.00	2,851.98	3,823.10		
175	15707	פוקס הום ח.248	7 - 81015037	949.00	0.00	2,773.80	3,722.80	1.60	
			סה"כ צריכה	949.00	0.00	2,773.80	3,722.80		
176	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	360.40	0.00	1,937.65	2,298.05	4.76	
			סה"כ צריכה	360.40	0.00	1,937.65	2,298.05		
177	15709	פלאנט טיים ח.146	2 - 81016191	436.68	0.00	1,408.54	1,845.21	0.86	
			מיזוג אויר	90.25	0.00	233.85	324.10		
			סה"כ צריכה	526.93	0.00	1,642.38	2,169.31		
178	15710	פלאפון אנטנות	7 - 81014871	751.90	0.00	3,778.10	4,530.00	6.00	
			סה"כ צריכה	751.90	0.00	3,778.10	4,530.00		
179	15719	פנוי	1 - 81016358	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
180	15543	פנוי ח.144	8 - 81016321	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	15724	פעלתון ח.183	1 - 81016353	332.24	0.00	1,235.65	1,567.89	6.25	
			מיזוג אויר	261.55	0.00	677.68	939.23		
			סה"כ צריכה	593.79	0.00	1,913.33	2,507.11		
182	38734	פקטורי	5 - 81014211	983.52	0.00	2,757.12	3,740.64	6.87	
			מיזוג אויר	368.38	0.00	954.47	1,322.85		
			סה"כ צריכה	1,351.90	0.00	3,711.59	5,063.50		
183	15642	פקטורי נשים ח.246-247	6 - 81014212	1,152.52	0.00	3,983.88	5,136.40	2.89	
			מיזוג אויר	738.60	0.00	1,913.72	2,652.32		
			סה"כ צריכה	1,891.12	0.00	5,897.60	7,788.71		
184	15577	פקטורי קפה	5 - 81014219	208.80	0.00	778.88	987.68	1.79	
			סה"כ צריכה	208.80	0.00	778.88	987.68		
185	15726	פרטי בלרינה ח.108	7 - 81014174	114.22	0.00	301.00	415.22	0.36	
			מיזוג אויר	27.63	0.00	71.59	99.21		
			סה"כ צריכה	141.85	0.00	372.58	514.44		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
186	15555	פרטנר תקשורת	81016321 - 7	603.82	0.00	3,170.94	3,774.76	7.37	
			סה"כ צריכה	603.82	0.00	3,170.94	3,774.76		
187	50749	צ'יטה	18247231 - 1	49.40	0.00	230.00	279.40	4.56	
			סה"כ צריכה	49.40	0.00	230.00	279.40		
188	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	3,389.93	0.00	12,476.80	15,866.73	16.12	
			סה"כ צריכה	3,389.93	0.00	12,476.80	15,866.73		
190	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	4,530.91	0.00	16,103.37	20,634.28	19.05	
			סה"כ צריכה	4,530.91	0.00	16,103.37	20,634.28		
191	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	4,867.75	0.00	25,537.49	30,405.24	38.72	
			סה"כ צריכה	4,867.75	0.00	25,537.49	30,405.24		
192	23470	ציבורי א1 - א7 , ב2	81014211 - 4	5,593.53	0.00	20,466.90	26,060.43	36.74	
			81014241 - 8	-3,074.88	0.00	-9,153.27	-12,228.15	22.77	
			סה"כ צריכה	2,518.65	0.00	11,313.63	13,832.28		
193	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	5,708.00	0.00	27,620.00	33,328.00	57.00	
			81040358 - 7	-389.20	0.00	-2,245.90	-2,635.10	3.60	
			81040358 - 8	-2,781.60	0.00	-11,271.60	-14,053.20	26.40	
			סה"כ צריכה	2,537.20	0.00	14,102.50	16,639.70		
194	15681	ציבורי מעלית 11	81016984 - 6	13.50	0.00	71.50	85.00	0.10	
			סה"כ צריכה	13.50	0.00	71.50	85.00		
195	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	1,704.32	0.00	8,466.88	10,171.20	13.44	
			סה"כ צריכה	1,704.32	0.00	8,466.88	10,171.20		
196	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	547.98	0.00	2,667.09	3,215.07	13.33	
			סה"כ צריכה	547.98	0.00	2,667.09	3,215.07		
197	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1 צילרים קומה 3	81040358 - 1	1,378.80	0.00	5,626.80	7,005.60	48.00	
			סה"כ צריכה	1,378.80	0.00	5,626.80	7,005.60		
198	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	1,196.40	0.00	8,845.20	10,041.60	39.60	
			סה"כ צריכה	1,196.40	0.00	8,845.20	10,041.60		
199	15559	ציבורי, מ"א	81040358 - 4	2,745.60	0.00	10,403.60	13,149.20	3.20	
			סה"כ צריכה	2,745.60	0.00	10,403.60	13,149.20		
200	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	2,781.60	0.00	11,271.60	14,053.20	26.40	
			סה"כ צריכה	2,781.60	0.00	11,271.60	14,053.20		
201	15561	ציבורי, משאבות איוורור QE2	81040358 - 3	4,656.00	0.00	23,688.00	28,344.00	32.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,656.00	0.00	23,688.00	28,344.00		
202	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	7 - 81014871	-751.90	0.00	-3,778.10	-4,530.00	6.00	
			7 - 81016887	5,390.22	0.00	26,089.08	31,479.30	48.66	
			5 - 81016947	-239.16	0.00	-1,182.42	-1,421.58	2.10	
			סה"כ צריכה	4,399.16	0.00	21,128.56	25,527.72		
203	15736	קאלה ח.139	3 - 81016441	147.15	0.00	376.86	524.01	0.30	
			מיזוג אויר	49.73	0.00	128.85	178.59		
			סה"כ צריכה	196.88	0.00	505.71	702.59		
204	15564	קבוצת בינו ק.13	6 - 81016947	22.20	0.00	224.90	247.10	0.30	
			מיזוג אוויר מגדלים	173.26	0.00	832.16	1,005.43		
			סה"כ צריכה	195.46	0.00	1,057.06	1,252.53		
205	59824	קומה 07 - אקס טי ניהול בע"מ	2 - 81014871	37.20	0.00	253.30	290.50	0.60	
			מיזוג אוויר מגדלים	99.16	0.00	476.27	575.43		
			סה"כ צריכה	136.36	0.00	729.57	865.93		
206	15739	קילס ח.279	8 - 81016351	318.77	0.00	1,405.31	1,724.08	1.84	
			מיזוג אויר	71.83	0.00	186.12	257.96		
			סה"כ צריכה	390.60	0.00	1,591.43	1,982.03		
207	23644	קפה אלברט מחסן קרור	8 - 81016984	674.05	0.00	3,813.40	4,487.45	7.45	
			סה"כ צריכה	674.05	0.00	3,813.40	4,487.45		
208	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	5 - 81016878	2,453.33	0.00	13,439.37	15,892.70	9.96	
			מיזוג אויר	49.73	0.00	128.85	178.59		
			סה"כ צריכה	2,503.06	0.00	13,568.22	16,071.28		
209	15727	קפה גרין ח.266	8 - 81016363	513.10	0.00	5,130.89	5,643.99	8.62	
			מיזוג אוויר	57.10	0.00	147.94	205.04		
			סה"כ צריכה	570.20	0.00	5,278.83	5,849.03		
210	15745	קפה טורקיז	5 - 81014232	9,569.60	0.00	42,292.80	51,862.40	74.40	
			מיזוג אוויר	364.70	0.00	944.93	1,309.62		
			סה"כ צריכה	9,934.30	0.00	43,237.73	53,172.02		
211	15746	קרביץ ח.108A	5 - 81014174	571.23	0.00	2,168.04	2,739.27	2.51	
			מיזוג אויר	187.87	0.00	486.78	674.65		
			סה"כ צריכה	759.11	0.00	2,654.82	3,413.92		
212	15747	קרולינה הררה ח.260	2 - 81016331	483.44	0.00	1,408.57	1,892.01	0.65	
			מיזוג אויר	169.46	0.00	439.06	608.51		
			סה"כ צריכה	652.90	0.00	1,847.62	2,500.52		
213	15749	קרייזי לין ח.271	4 - 81016363	0.00	0.00	6.41	6.41	0.87	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	112.36	0.00	297.53	409.88		
214	60322	ראדק	4 - 24022439	27.60	0.00	70.33	97.93	5.40	
			סה"כ צריכה	27.60	0.00	70.33	97.93		
215	15756	רביד ח.169	4 - 81016321	113.07	0.00	358.48	471.55	0.17	
			מיזוג אויר	38.68	0.00	100.22	138.90		
			סה"כ צריכה	151.75	0.00	458.70	610.45		
216	15757	רויאליטי ח.145	1 - 81016191	70.90	0.00	297.06	367.96	2.06	
			מיזוג אויר	68.15	0.00	176.58	244.73		
			סה"כ צריכה	139.06	0.00	473.64	612.69		
217	15610	רולקס ח.252	4 - 81014232	475.20	0.00	1,649.60	2,124.80	1.10	
			מיזוג אויר	101.30	0.00	262.48	363.78		
			סה"כ צריכה	576.50	0.00	1,912.08	2,488.58		
218	38194	רונו חן ח.275	8 - 81016331	332.16	0.00	907.77	1,239.94	0.48	
			מיזוג אויר	112.36	0.00	291.11	403.47		
			סה"כ צריכה	444.52	0.00	1,198.89	1,643.41		
219	15758	רזילי ח.109	2 - 81016441	441.46	0.00	1,106.16	1,547.61	0.56	
			מיזוג אויר	189.72	0.00	491.55	681.27		
			סה"כ צריכה	631.17	0.00	1,597.71	2,228.88		
220	15760	רלף לורן ח.124-126	1 - 81014241	1,993.37	0.00	7,222.00	9,215.37	15.24	
			מיזוג אויר	464.16	0.00	1,202.63	1,666.79		
			סה"כ צריכה	2,457.53	0.00	8,424.63	10,882.16		
221	15630	שאנל ח.129	1 - 81014245	259.54	0.00	977.09	1,236.63	1.24	
			מיזוג אויר	97.62	0.00	252.94	350.56		
			סה"כ צריכה	357.16	0.00	1,230.02	1,587.18		
222	15679	שופרא ח.161	5 - 81016358	425.96	0.00	1,136.30	1,562.26	0.47	
			מיזוג אויר	132.62	0.00	343.61	476.23		
			סה"כ צריכה	558.57	0.00	1,479.91	2,038.49		
223	15766	שילב ח.242-243	3 - 81014212	1,031.83	0.00	2,626.66	3,658.49	0.40	
			מיזוג אויר	381.27	0.00	987.88	1,369.15		
			סה"כ צריכה	1,413.10	0.00	3,614.54	5,027.64		
224	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	1,669.41	0.00	8,880.81	10,550.21	15.47	
			סה"כ צריכה	1,669.41	0.00	8,880.81	10,550.21		
225	15701	תכשיטי פלאנט ח.243A	3 - 81014211	305.53	0.00	875.86	1,181.39	0.24	
			מיזוג אויר	51.57	0.00	133.63	185.20		
			סה"כ צריכה	357.10	0.00	1,009.49	1,366.59		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	227,350.10	0.00	896,363.77	1,123,713.87		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,123,713.87		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 227,350.10)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 896,363.77)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור % 100	1 - 22344649	20,778.50	0.00	53,837.00	74,615.50	476.20	
			סה"כ צריכה	20,778.50	0.00	53,837.00	74,615.50		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	4 - 16193811	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	33777	*מ"א על הגג IBS	1 - 81018676	416.20	0.00	2,412.40	2,828.60	6.40	
			סה"כ צריכה	416.20	0.00	2,412.40	2,828.60		
4	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	6 - 81022638	668.00	0.00	3,824.80	4,492.80	7.20	
			סה"כ צריכה	668.00	0.00	3,824.80	4,492.80		
5	33776	*ראשי בניין IBS	4 - 81018676	1,975.20	0.00	11,522.40	13,497.60	18.00	
			סה"כ צריכה	1,975.20	0.00	11,522.40	13,497.60		
6	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	3 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	6 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	2 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	39350	יחידות DX	15091184 - 1	160.90	0.00	860.10	1,021.00	31.64	
			15091184 - 2	311.00	0.00	1,210.50	1,521.50	27.35	
			15091184 - 3	266.90	0.00	1,343.80	1,610.70	32.59	
			15091184 - 4	633.10	0.00	2,218.30	2,851.40	42.58	
			16193811 - 1	299.80	0.00	1,757.50	2,057.30	36.15	
			16193811 - 2	997.70	0.00	3,517.90	4,515.60	39.00	
			16193811 - 3	270.20	0.00	1,196.40	1,466.60	36.62	
			סה"כ צריכה	2,939.60	0.00	12,104.50	15,044.10		
29	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	8,676.80	0.00	21,854.00	30,530.80	8.80	
			סה"כ צריכה	8,676.80	0.00	21,854.00	30,530.80		
30	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה	22048052 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	52874	לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6	22048053 - 1	3,597.60	0.00	21,892.80	25,490.40	73.40	
			סה"כ צריכה	3,597.60	0.00	21,892.80	25,490.40		
32	52927	לוח חרום משנאי 6	22048053 - 2	0.60	0.00	40.80	41.40	17.94	
			סה"כ צריכה	0.60	0.00	40.80	41.40		
33	60198	מעלית A,B, מגדל משרדים	24022258 - 1	350.00	0.00	1,588.60	1,938.60	10.88	
			סה"כ צריכה	350.00	0.00	1,588.60	1,938.60		
34	60199	מעלית C מגדל משרדים	24022258 - 2	193.40	0.00	907.40	1,100.80	392.47	
			סה"כ צריכה	193.40	0.00	907.40	1,100.80		
35	60200	מפוח יניקה ק. 14	24022258 - 3	356.30	0.00	1,713.90	2,070.20	33.50	
			סה"כ צריכה	356.30	0.00	1,713.90	2,070.20		
36	15667	פנוי	81015040 - 5	86.20	0.00	326.70	412.90	0.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	86.20	0.00	326.70	412.90		
37	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15714	פנוי	81014210 - 8	8,672.00	0.00	27,563.88	36,235.88	26.23	
			סה"כ צריכה	8,672.00	0.00	27,563.88	36,235.88		
39	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15566	פנוי אמפריון ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	14.90	0.00	70.18	85.08	0.19	
			סה"כ צריכה	14.90	0.00	70.18	85.08		
50	15729	צוקה ח.206 -פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	5,147.00	0.00	21,635.00	26,782.00	31.00	
			סה"כ צריכה	5,147.00	0.00	21,635.00	26,782.00		
52	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	30,874.03	0.00	145,056.25	175,930.28	198.30	
			סה"כ צריכה	30,874.03	0.00	145,056.25	175,930.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
53	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	41,836.50	0.00	174,818.02	216,654.53	202.50	
			סה"כ צריכה	41,836.50	0.00	174,818.02	216,654.53		
54	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	41,806.70	0.00	173,708.20	215,514.90	200.90	
			סה"כ צריכה	41,806.70	0.00	173,708.20	215,514.90		
55	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	37,419.80	0.00	124,229.20	161,649.00	94.05	
			סה"כ צריכה	37,419.80	0.00	124,229.20	161,649.00		
56	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	58,658.05	0.00	194,968.24	253,626.29	152.06	
			סה"כ צריכה	58,658.05	0.00	194,968.24	253,626.29		
57	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	52873	שנאי 6	22048052 - 1	21,964.80	0.00	101,827.20	123,792.00	409.44	
			סה"כ צריכה	21,964.80	0.00	101,827.20	123,792.00		

