



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/03/25 - 01/03/25)

תאריך הפקה: 07/04/25

| מקדם הספק | שיא ביקוש    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh   | גבע Kwh | פסגה Kwh  | מספר מונה / קבוצה | שם דייר         | מזהה דייר | מס |
|-----------|--------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|----|
|           | 7,140,802.56 | 42,939.60         | 32,869.30 | 0.00    | 10,070.30 | 20281499 - 1      | 3/3* לוח צרכנים | 21696     | 1  |
|           |              | 42,939.60         | 32,869.30 | 0.00    | 10,070.30 | סה"כ צריכה        |                 |           |    |
|           | 28.60        | 9,344.60          | 7,680.20  | 0.00    | 1,664.40  | 22048303 - 1      | 1*ציבורי שנאי   | 23152     | 2  |
|           | 19.74        | 8,038.00          | 6,655.80  | 0.00    | 1,382.20  | 22048303 - 2      |                 |           |    |
|           | 2.81         | 974.40            | 805.40    | 0.00    | 169.00    | 22048303 - 3      |                 |           |    |
|           | 21.69        | 8,474.00          | 7,027.40  | 0.00    | 1,446.60  | 22048307 - 1      |                 |           |    |
|           | 0.005        | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 22048307 - 2      |                 |           |    |
|           | 7.18         | 3,070.80          | 2,500.80  | 0.00    | 570.00    | 22048307 - 4      |                 |           |    |
|           |              | 29,901.80         | 24,669.60 | 0.00    | 5,232.20  | סה"כ צריכה        |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129217 - 1      | 2*ציבורי שנאי   | 23154     | 3  |
|           | 0.70         | 327.50            | 260.20    | 0.00    | 67.30     | 15129217 - 2      |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129217 - 8      |                 |           |    |
|           | 5.03         | 2,329.00          | 1,953.00  | 0.00    | 376.00    | 15129217 - 9      |                 |           |    |
|           | 12.43        | 2,975.00          | 2,240.00  | 0.00    | 735.00    | 15129217 - 10     |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129217 - 11     |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129217 - 12     |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129217 - 14     |                 |           |    |
|           | 96.20        | 51,641.90         | 42,451.90 | 0.00    | 9,190.00  | 20281506 - 1      |                 |           |    |
|           |              | 57,273.40         | 46,905.10 | 0.00    | 10,368.30 | סה"כ צריכה        |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129239 - 1      | 3*ציבורי שנאי   | 23157     | 4  |
|           | 7.29         | 2,093.60          | 1,643.60  | 0.00    | 450.00    | 15129239 - 2      |                 |           |    |
|           | 193.84       | 44,530.40         | 36,719.20 | 0.00    | 7,811.20  | 15129239 - 4      |                 |           |    |
|           | 0.91         | 411.35            | 314.55    | 0.00    | 96.80     | 15129239 - 8      |                 |           |    |
|           | 4.56         | 2,029.25          | 1,551.00  | 0.00    | 478.25    | 15129239 - 9      |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129239 - 10     |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129239 - 11     |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129239 - 12     |                 |           |    |
|           |              | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 15129239 - 13     |                 |           |    |
|           | 7.78         | 2,157.80          | 1,706.80  | 0.00    | 451.00    | 15129239 - 14     |                 |           |    |
|           |              | 51,222.40         | 41,935.15 | 0.00    | 9,287.25  | סה"כ צריכה        |                 |           |    |
|           | 767.93       | -6,852.00         | -4,982.80 | 0.00    | -1,869.20 | 16092245 - 4      | 4+5*ציבורי שנאי | 23153     | 5  |
|           | 9.13         | 65,051.40         | 49,809.70 | 0.00    | 15,241.70 | 16226471 - 15     |                 |           |    |
|           | 29.94        | -10,474.20        | -7,368.80 | 0.00    | -3,105.40 | 18029704 - 1      |                 |           |    |



| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh     | גבע Kwh | פסגה Kwh   | מספר מונה / קבוצה | שם דייר        | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|-------------------|----------------|-----------|----|
|           | 24.17     | -17,206.30        | -14,641.00  | 0.00    | -2,565.30  | 18029704 - 2      |                |           |    |
|           | 28.51     | -9,024.20         | -6,338.60   | 0.00    | -2,685.60  | 18029704 - 5      |                |           |    |
|           | 241.42    | -147,570.40       | -122,943.20 | 0.00    | -24,627.20 | 18029704 - 14     |                |           |    |
|           | 97.40     | -6,872.90         | -4,873.70   | 0.00    | -1,999.20  | 20281823 - 1      |                |           |    |
|           | 89.14     | -76,668.83        | -58,965.40  | 0.00    | -17,703.44 | 81029270 - 1      |                |           |    |
|           | 360.24    | 283,843.20        | 227,729.00  | 0.00    | 56,114.20  | 81029731 - 1      |                |           |    |
|           |           | 74,225.77         | 57,425.20   | 0.00    | 16,800.56  | סה"כ צריכה        |                |           |    |
|           | 14.86     | 3,620.30          | 2,680.60    | 0.00    | 939.70     | 14155701 - 1      | *ציבורי שנאי 6 | 23158     | 6  |
|           | 10.52     | 3,953.00          | 3,175.88    | 0.00    | 777.13     | 14155701 - 3      |                |           |    |
|           | 12.38     | 2,741.80          | 1,880.50    | 0.00    | 861.30     | 15091164 - 2      |                |           |    |
|           | 2.02      | 521.60            | 423.50      | 0.00    | 98.10      | 15091164 - 3      |                |           |    |
|           | 6.75      | 2,006.30          | 1,482.20    | 0.00    | 524.10     | 15091164 - 4      |                |           |    |
|           | 4.53      | 2,767.80          | 2,287.40    | 0.00    | 480.40     | 16092245 - 3      |                |           |    |
|           |           | 15,610.80         | 11,930.08   | 0.00    | 3,680.73   | סה"כ צריכה        |                |           |    |
|           | 33.79     | 6,662.66          | 5,311.71    | 0.00    | 1,350.95   | 81011724 - 2      | *ציבורי שנאי 8 | 22294     | 7  |
|           | 1.70      | 591.90            | 474.50      | 0.00    | 117.40     | 81036741 - 1      |                |           |    |
|           | 3.00      | 1,374.90          | 992.40      | 0.00    | 382.50     | 81036741 - 2      |                |           |    |
|           | 5.80      | 3,672.80          | 3,068.20    | 0.00    | 604.60     | 81036741 - 3      |                |           |    |
|           |           | 0.00              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 81036741 - 4      |                |           |    |
|           |           | 0.00              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 81036741 - 5      |                |           |    |
|           |           | 12,302.26         | 9,846.81    | 0.00    | 2,455.45   | סה"כ צריכה        |                |           |    |
|           |           | 0.00              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 15129205 - 3      | *ציבורי שנאי 9 | 22535     | 8  |
|           | 50.84     | 22,940.16         | 18,860.80   | 0.00    | 4,079.36   | 15129205 - 4      |                |           |    |
|           | 1.63      | 173.30            | 138.00      | 0.00    | 35.30      | 15129205 - 5      |                |           |    |
|           | 5.43      | 2,109.60          | 1,587.20    | 0.00    | 522.40     | 15129205 - 6      |                |           |    |
|           | 44.59     | 23,956.50         | 19,763.40   | 0.00    | 4,193.10   | 15129205 - 7      |                |           |    |
|           | 13.52     | 4,274.20          | 3,388.40    | 0.00    | 885.80     | 15129205 - 8      |                |           |    |
|           |           | 0.00              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 15129205 - 9      |                |           |    |
|           |           | 0.00              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 15129205 - 10     |                |           |    |
|           | 8.97      | 2,652.20          | 1,880.00    | 0.00    | 772.20     | 15129205 - 11     |                |           |    |
|           | 4.50      | 1,851.00          | 1,551.20    | 0.00    | 299.80     | 15129205 - 12     |                |           |    |
|           |           | 0.00              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 15129205 - 13     |                |           |    |
|           |           | 0.00              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 15129205 - 14     |                |           |    |
|           |           | 57,956.96         | 47,169.00   | 0.00    | 10,787.96  | סה"כ צריכה        |                |           |    |
|           | 2.02      | 521.60            | 423.50      | 0.00    | 98.10      | 15091164 - 3      | דרגנועים       | 21558     | 9  |
|           |           | 521.60            | 423.50      | 0.00    | 98.10      | סה"כ צריכה        |                |           |    |
|           | 12.38     | 2,741.80          | 1,880.50    | 0.00    | 861.30     | 15091164 - 2      | דרגנועים 2     | 21557     | 10 |
|           |           | 2,741.80          | 1,880.50    | 0.00    | 861.30     | סה"כ צריכה        |                |           |    |



| מס | מזהה דייר | שם דייר                             | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 11 | 22123     | הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2           | 81029270 - 1      | 17,703.44 | 0.00    | 58,965.40 | 76,668.83         | 89.14     |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 17,703.44 | 0.00    | 58,965.40 | 76,668.83         |           |           |
| 12 | 22019     | הזנה ללוח חרום                      | 18029704 - 10     | 108.80    | 0.00    | 438.40    | 547.20            | 3.74      |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 108.80    | 0.00    | 438.40    | 547.20            |           |           |
| 13 | 22015     | יטא 2                               | 18029704 - 4      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 14 | 23184     | יטא 5                               | 16226471 - 7      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 15 | 23183     | יטא 6                               | 16226471 - 8      | 0.00      | 0.00    | 802.80    | 802.80            | 6.28      |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 802.80    | 802.80            |           |           |
| 16 | 22014     | יטא 7                               | 18029704 - 3      | 724.00    | 0.00    | 1,975.00  | 2,699.00          | 7.40      |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 724.00    | 0.00    | 1,975.00  | 2,699.00          |           |           |
| 17 | 23185     | יטא 8                               | 16226471 - 10     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 18 | 23186     | יטא 9                               | 16226471 - 9      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 19 | 21698     | לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131 | 20281504 - 1      | 11,196.60 | 0.00    | 36,250.80 | 47,447.40         | 167.04    |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 11,196.60 | 0.00    | 36,250.80 | 47,447.40         |           |           |
| 20 | 15436     | לוח 02E                             | 15129205 - 12     | 299.80    | 0.00    | 1,551.20  | 1,851.00          | 4.50      |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 299.80    | 0.00    | 1,551.20  | 1,851.00          |           |           |
| 21 | 15437     | לוח EP 33                           | 15129205 - 13     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 22 | 15434     | לוח EP 35                           | 15129205 - 10     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 23 | 15433     | לוח EP 36                           | 15129205 - 9      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 24 | 15428     | לוח EP 3                            | 15129205 - 3      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 25 | 21554     | לוח דיירים EE3-5                    | 16224906 - 3      | 29,003.20 | 0.00    | 86,859.20 | 115,862.40        | 382.13    |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 29,003.20 | 0.00    | 86,859.20 | 115,862.40        |           |           |
| 26 | 21553     | לוח דיירים EE5-3                    | 16224906 - 1      | 16,803.60 | 0.00    | 43,671.60 | 60,475.20         | 217.36    |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 16,803.60 | 0.00    | 43,671.60 | 60,475.20         |           |           |
| 27 | 21555     | לוח דיירים EE5-5                    | 16224906 - 4      | 2,367.10  | 0.00    | 7,163.60  | 9,530.70          | 28.94     |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 2,367.10  | 0.00    | 7,163.60  | 9,530.70          |           |           |
| 28 | 15429     | לוח חיוני 1                         | 15129205 - 4      | 4,079.36  | 0.00    | 18,860.80 | 22,940.16         | 50.84     |           |
|    |           |                                     | סה"כ צריכה        | 4,079.36  | 0.00    | 18,860.80 | 22,940.16         |           |           |
| 29 | 21552     | לוח חיוני EN1                       | 14155701 - 4      | 340.20    | 0.00    | 1,475.80  | 1,816.00          | 133.00    |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר             | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 340.20   | 0.00    | 1,475.80  | 1,816.00          |           |           |
| 30 | 22071     | לוח חניון EPN1 F625 | 3 - 16092245      | 480.40   | 0.00    | 2,287.40  | 2,767.80          | 4.53      |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 480.40   | 0.00    | 2,287.40  | 2,767.80          |           |           |
| 31 | 15438     | לוח יטאות           | 14 - 15129205     | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 32 | 22028     | לוח מא              | 11 - 15129217     | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 33 | 22024     | לוח מא EP11         | 8 - 15129217      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 34 | 22046     | לוח מא EP12         | 1 - 16045527      | 35.89    | 0.00    | 104.45    | 140.34            | 10.16     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 35.89    | 0.00    | 104.45    | 140.34            |           |           |
| 35 | 22048     | לוח מא EP30         | 3 - 16045527      | 31.68    | 0.00    | 85.10     | 116.78            | 0.37      |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 31.68    | 0.00    | 85.10     | 116.78            |           |           |
| 36 | 22022     | לוח מא EP31         | 1 - 15129217      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 37 | 22031     | לוח מפוחים אויר צח  | 14 - 15129217     | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 38 | 23182     | לוח משאבות          | 5 - 16226471      | 4,445.60 | 0.00    | 12,948.80 | 17,394.40         | 81.58     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 4,445.60 | 0.00    | 12,948.80 | 17,394.40         |           |           |
| 39 | 15435     | לוח ציבורי E 2-7    | 11 - 15129205     | 772.20   | 0.00    | 1,880.00  | 2,652.20          | 8.97      |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 772.20   | 0.00    | 1,880.00  | 2,652.20          |           |           |
| 40 | 15431     | לוח ציבורי E 2/1    | 7 - 15129205      | 4,193.10 | 0.00    | 19,763.40 | 23,956.50         | 44.59     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 4,193.10 | 0.00    | 19,763.40 | 23,956.50         |           |           |
| 41 | 15432     | לוח ציבורי E 2/3    | 8 - 15129205      | 885.80   | 0.00    | 3,388.40  | 4,274.20          | 13.52     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 885.80   | 0.00    | 3,388.40  | 4,274.20          |           |           |
| 42 | 15430     | לוח ציבורי E 2/5    | 6 - 15129205      | 522.40   | 0.00    | 1,587.20  | 2,109.60          | 5.43      |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 522.40   | 0.00    | 1,587.20  | 2,109.60          |           |           |
| 43 | 22023     | לוח ציבורי E3-1     | 2 - 15129217      | 67.30    | 0.00    | 260.20    | 327.50            | 0.70      |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 67.30    | 0.00    | 260.20    | 327.50            |           |           |
| 44 | 22026     | לוח ציבורי E3-3     | 9 - 15129217      | 376.00   | 0.00    | 1,953.00  | 2,329.00          | 5.03      |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 376.00   | 0.00    | 1,953.00  | 2,329.00          |           |           |
| 45 | 22027     | לוח ציבורי E3-5     | 10 - 15129217     | 735.00   | 0.00    | 2,240.00  | 2,975.00          | 12.43     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 735.00   | 0.00    | 2,240.00  | 2,975.00          |           |           |
| 46 | 21556     | לוח ציבורי E5-7     | 1 - 15091164      | 1,166.90 | 0.00    | 3,505.50  | 4,672.40          | 14.22     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 1,166.90 | 0.00    | 3,505.50  | 4,672.40          |           |           |
| 47 | 21550     | לוח ציבורי E5-7-1   | 1 - 14155701      | 939.70   | 0.00    | 2,680.60  | 3,620.30          | 14.86     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 939.70   | 0.00    | 2,680.60  | 3,620.30          |           |           |
| 48 | 21559     | לוח ציבורי E5-7-2   | 4 - 15091164      | 524.10   | 0.00    | 1,482.20  | 2,006.30          | 6.75      |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר                      | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש  | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|------------|-----------|
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 524.10    | 0.00    | 1,482.20   | 2,006.30          |            |           |
| 49 | 22047     | לוח ציבורי E6-4              | 2 - 16045527      | 33.52     | 0.00    | 97.62      | 131.14            | 0.32       |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 33.52     | 0.00    | 97.62      | 131.14            |            |           |
| 50 | 44094     | לוח צרכנים EE                | 5 - 15129234      | 30.40     | 0.00    | 3,618.40   | 3,648.80          | 44.82      |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 30.40     | 0.00    | 3,618.40   | 3,648.80          |            |           |
| 51 | 15427     | לוח צרכנים EE 1/3            | 4 - 15129234      | 1,066.80  | 0.00    | 12,707.60  | 13,774.40         | 62.19      |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 1,066.80  | 0.00    | 12,707.60  | 13,774.40         |            |           |
| 52 | 15426     | לוח צרכנים EE 1/5            | 3 - 15129234      | 1,022.40  | 0.00    | 18,549.60  | 19,572.00         | 70.29      |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 1,022.40  | 0.00    | 18,549.60  | 19,572.00         |            |           |
| 53 | 22036     | לוח צרכנים EE3-3             | 6 - 15129239      | 8,591.20  | 0.00    | 38,156.00  | 46,747.20         | 153.46     |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 8,591.20  | 0.00    | 38,156.00  | 46,747.20         |            |           |
| 54 | 22000     | לוח צרכנים EE3/1             | 1 - 21262529      | 113.00    | 0.00    | 651.10     | 764.10            | 325,058.56 |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 113.00    | 0.00    | 651.10     | 764.10            |            |           |
| 55 | 23465     | לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה* | 1 - 18029704      | 3,105.40  | 0.00    | 7,368.80   | 10,474.20         | 29.94      |           |
|    |           |                              | 2 - 18029704      | 2,565.30  | 0.00    | 14,641.00  | 17,206.30         | 24.17      |           |
|    |           |                              | 5 - 18029704      | 2,685.60  | 0.00    | 6,338.60   | 9,024.20          | 28.51      |           |
|    |           |                              | 14 - 18029704     | 24,627.20 | 0.00    | 122,943.20 | 147,570.40        | 241.42     |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 32,983.50 | 0.00    | 151,291.60 | 184,275.10        |            |           |
| 56 | 56759     | למאזן                        | 2 - 22048247      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 3 - 22048307      | 1,063.70  | 0.00    | 2,805.10   | 3,868.80          | 9.93       |           |
|    |           |                              | 1 - 22048308      | 7,892.80  | 0.00    | 34,812.80  | 42,705.60         | 103.38     |           |
|    |           |                              | 4 - 22048308      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 2 - 22048310      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 4 - 22048310      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 2 - 22048329      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 3 - 22048331      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 4 - 22048331      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 1 - 22048332      | 0.00      | 0.00    | 0.10       | 0.10              | 0.04       |           |
|    |           |                              | 2 - 22048342      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 0.01       |           |
|    |           |                              | 4 - 22048352      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 2 - 22048354      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 4 - 81011813      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 1 - 81011867      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |
|    |           |                              | 2 - 81011867      | 1,934.68  | 0.00    | 4,870.18   | 6,804.86          | 42.91      |           |
|    |           |                              | 3 - 81011867      | 1,924.52  | 0.00    | 4,961.24   | 6,885.76          | 44.06      |           |
|    |           |                              | סה"כ צריכה        | 12,815.70 | 0.00    | 47,449.42  | 60,265.12         |            |           |
| 57 | 21672     | למעקב - 8.1-פרטנר אנטנות*    | 1 - 22048346      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00              |            |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר  | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 58 | 21685     | למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמת*              | 22048335 - 2      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 59 | 21688     | למעקב 151.1-קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. *3 | 22048339 - 1      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.002     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 60 | 21707     | למעקב 167-חדר מירס*                            | 22048324 - 2      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 61 | 22143     | למעקב 180(קניון לשעבר בודי שופ)*               | 16193880 - 1      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 62 | 22090     | למעקב 267.4-שיפ מפוח עשן*                      | 81011724 - 5      | 0.00     | 0.00    | 0.001   | 0.001             |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.001   | 0.001             |           |           |
| 63 | 21913     | למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*                        | 22048250 - 3      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 64 | 21963     | למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*                        | 22048226 - 3      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 65 | 21970     | למעקב פנוי 11 - 266-שנטי*                      | 22048355 - 1      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 66 | 21901     | למעקב קניון (לשעבר 154-רויאלטי)*               | 22048354 - 4      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 67 | 21967     | למעקב 004-קידום לחמן*                          | 22048351 - 2      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 68 | 22029     | מא חדר חשמל                                    | 15129217 - 12     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
| 69 | 22069     | מעלית 17                                       | 16092245 - 1      | 22.70    | 0.00    | 105.95  | 128.65            | 65.54     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 22.70    | 0.00    | 105.95  | 128.65            |           |           |
| 70 | 22070     | מעלית 18                                       | 16092245 - 2      | 21.15    | 0.00    | 104.50  | 125.65            | 98.16     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 21.15    | 0.00    | 104.50  | 125.65            |           |           |
| 71 | 15425     | משאבות ספרינקלים                               | 15129234 - 2      | 0.00     | 0.00    | 5.60    | 5.60              | 19.09     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 5.60    | 5.60              |           |           |
| 72 | 21736     | משרד מוקד אמון                                 | 22048222 - 1      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00              |           |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר  | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 73 | 58146     | פוטולטאי                                       | 16224906 - 2      | 92.00    | 0.00    | 36,754.40 | 36,846.40         | 275.92    |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 92.00    | 0.00    | 36,754.40 | 36,846.40         |           |           |
| 74 | 59234     | פוטולטאי                                       | 81011813 - 6      | 46.55    | 0.00    | 18,474.07 | 18,520.62         | 98.37     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 46.55    | 0.00    | 18,474.07 | 18,520.62         |           |           |
| 75 | 21998     | פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03               | 22048332 - 3      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.003     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 76 | 22106     | פנוי - ניר ברזש - 81011867-6                   | 81011867 - 6      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 77 | 22092     | פנוי זארה                                      | 81011724 - 7      | 0.97     | 0.00    | 5.65      | 6.62              | 0.01      |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.97     | 0.00    | 5.65      | 6.62              |           |           |
| 78 | 21647     | פנוי 1 13177-06                                | 22048345 - 2      | 8.60     | 0.00    | 49.65     | 58.25             | 0.08      |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 8.60     | 0.00    | 49.65     | 58.25             |           |           |
| 79 | 21650     | פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01                     | 22048329 - 1      | 43.15    | 0.00    | 115.50    | 158.65            | 3.73      |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 43.15    | 0.00    | 115.50    | 158.65            |           |           |
| 80 | 21653     | פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04 | 22048329 - 4      | 35.90    | 0.00    | 231.20    | 267.10            | 1.71      |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 35.90    | 0.00    | 231.20    | 267.10            |           |           |
| 81 | 21709     | פנוי 7 121-קרייזי לין לשעבר 24306-08           | 22048324 - 4      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 82 | 21849     | פנוי 8 022-קודי סטאר 24318-06                  | 22048338 - 2      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.003     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 83 | 22091     | פנוי-מנגו מפוח עשן                             | 81011724 - 6      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 84 | 22017     | צילר 1   | 18029704 - 8      | 0.00     | 0.00    | 28.80     | 28.80             | 21.59     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 28.80     | 28.80             |           |           |
| 85 | 22020     | צילר 2   | 18029704 - 11     | 0.00     | 0.00    | 52.80     | 52.80             | 52.05     |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 52.80     | 52.80             |           |           |
| 86 | 23181     | צילר 3   | 16226471 - 1      | 0.00     | 0.00    | 563.20    | 563.20            | 278.17    |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 563.20    | 563.20            |           |           |
| 87 | 23180     | צילר 4   | 16226471 - 2      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 88 | 23179     | צילר 5   | 16226471 - 3      | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              |           |           |
| 89 | 23178     | צילר 6   | 16226471 - 4      | 6,084.80 | 0.00    | 21,103.20 | 27,188.00         | 245.15    |           |
|    |           |  | סה"כ צריכה        | 6,084.80 | 0.00    | 21,103.20 | 27,188.00         |           |           |





| מס  | מזהה דייר | שם דייר              | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh   | גבע Kwh | שפל Kwh      | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 90  | 22018     | צילר 7               | 18029704 - 9      | 3,000.40   | 0.00    | 10,030.80    | 13,031.20         | 85.44     |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 3,000.40   | 0.00    | 10,030.80    | 13,031.20         |           |           |
| 91  | 16943     | ראשי לוח EE2/3       | 15129205 - 1      | 8,088.00   | 0.00    | 23,874.00    | 31,962.00         | 105.69    |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 8,088.00   | 0.00    | 23,874.00    | 31,962.00         |           |           |
| 92  | 16944     | ראשי לוח EE2/5       | 15129205 - 2      | 9,573.60   | 0.00    | 30,080.40    | 39,654.00         | 134.75    |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 9,573.60   | 0.00    | 30,080.40    | 39,654.00         |           |           |
| 93  | 21551     | ראשי לוח גנטור       | 14155701 - 3      | 777.13     | 0.00    | 3,175.88     | 3,953.00          | 10.52     |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 777.13     | 0.00    | 3,175.88     | 3,953.00          |           |           |
| 94  | 22126     | ראשי מ"ג             | 11103436 - 1      | 367,129.10 | 0.00    | 1,222,055.70 | 1,589,184.80      | 0.39      |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 367,129.10 | 0.00    | 1,222,055.70 | 1,589,184.80      |           |           |
| 95  | 44095     | ראשי מעגלים FSE-FS26 | 15129234 - 6      | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0.00              |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0.00              |           |           |
| 96  | 23187     | ראשי מפסקים F421-429 | 16226471 - 6      | 561.20     | 0.00    | 2,665.20     | 3,226.40          | 15.87     |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 561.20     | 0.00    | 2,665.20     | 3,226.40          |           |           |
| 97  | 22049     | שלט גולף             | 16045527 - 4      | 1.62       | 0.00    | 4.40         | 6.02              | 10.47     |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 1.62       | 0.00    | 4.40         | 6.02              |           |           |
| 98  | 22050     | שלט זיפ              | 16045528 - 1      | 4.05       | 0.00    | 11.49        | 15.54             | 0.04      |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 4.05       | 0.00    | 11.49        | 15.54             |           |           |
| 99  | 22051     | שלט מקדולנד          | 16045528 - 2      | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0.00              | 0.002     |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0.00              |           |           |
| 100 | 22052     | שלט קפה גו           | 16045528 - 3      | 29.46      | 0.00    | 84.69        | 114.14            | 0.28      |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 29.46      | 0.00    | 84.69        | 114.14            |           |           |
| 101 | 22053     | שלט קרניז            | 16045528 - 4      | 62.43      | 0.00    | 180.62       | 243.06            | 0.60      |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 62.43      | 0.00    | 180.62       | 243.06            |           |           |
| 102 | 22005     | שנאי 1               | 22048303 - 4      | 76,112.00  | 0.00    | 206,756.00   | 282,868.00        | 886.12    |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 76,112.00  | 0.00    | 206,756.00   | 282,868.00        |           |           |
| 103 | 21700     | שנאי 2               | 20281514 - 1      | 41,800.50  | 0.00    | 164,780.50   | 206,581.00        | 481.60    |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 41,800.50  | 0.00    | 164,780.50   | 206,581.00        |           |           |
| 104 | 21985     | שנאי 3               | 20281500 - 1      | 40,577.50  | 0.00    | 155,094.00   | 195,671.50        | 534.80    |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 40,577.50  | 0.00    | 155,094.00   | 195,671.50        |           |           |
| 105 | 22075     | שנאי 4               | 16226471 - 15     | 15,241.70  | 0.00    | 49,809.70    | 65,051.40         | 9.13      |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 15,241.70  | 0.00    | 49,809.70    | 65,051.40         |           |           |
| 106 | 22125     | שנאי 5               | 81029731 - 1      | 56,114.20  | 0.00    | 227,729.00   | 283,843.20        | 360.24    |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 56,114.20  | 0.00    | 227,729.00   | 283,843.20        |           |           |
| 107 | 22105     | שנאי 6               | 81011867 - 5      | 26,048.59  | 0.00    | 77,035.52    | 103,084.11        | 262.55    |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה        | 26,048.59  | 0.00    | 77,035.52    | 103,084.11        |           |           |
| 108 | 22086     | שנאי 8               | 81011724 - 1      | 35,989.99  | 0.00    | 122,667.24   | 158,657.23        | 390.55    |           |



| מס  | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |           |         | סה"כ צריכה        | 35,989.99 | 0.00    | 122,667.24 | 158,657.23        |           |           |
| 109 | 22098     | שנאי 9  | 81011813 - 5      | 45,633.54 | 0.00    | 136,719.95 | 182,353.48        | 468.99    |           |
|     |           |         | סה"כ צריכה        | 45,633.54 | 0.00    | 136,719.95 | 182,353.48        |           |           |

| מס | מזהה דייר | שם דייר                 | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש    | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|--------------|-----------|
| 1  | 32087     | *מחסן צוקה              | 16193880 - 3                     | 75.90     | 0.00    | 1,094.60  | 1,170.50          | 66.79        |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 75.90     | 0.00    | 1,094.60  | 1,170.50          |              |           |
| 2  | 21632     | 001-פלאפון אנטנות       | 22048319 - 3                     | 983.35    | 0.00    | 5,218.10  | 6,201.45          | 11.09        |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 983.35    | 0.00    | 5,218.10  | 6,201.45          |              |           |
| 3  | 21958     | 002.1-סלקום אנטנות      | 22048226 - 1                     | 178.75    | 0.00    | 952.85    | 1,131.60          | 2.29         |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 178.75    | 0.00    | 952.85    | 1,131.60          |              |           |
| 4  | 21735     | 002.2-סלקום אנטנות      | 22048309 - 4                     | 567.55    | 0.00    | 3,146.25  | 3,713.80          | 6.21         |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 567.55    | 0.00    | 3,146.25  | 3,713.80          |              |           |
| 5  | 21826     | 002.3-סלקום אנטנות      | 22048326 - 4                     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |              |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00              |              |           |
| 6  | 21644     | 002.4-סלקום             | 22048344 - 3                     | 383.55    | 0.00    | 2,060.65  | 2,444.20          | 4.24         |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 383.55    | 0.00    | 2,060.65  | 2,444.20          |              |           |
| 7  | 21969     | 003-אתי פולישוק         | 22048351 - 4                     | 126.20    | 0.00    | 65.40     | 191.60            | 7.35         |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 126.20    | 0.00    | 65.40     | 191.60            |              |           |
| 8  | 21693     | 005-טוים אר אס          | 22048306 - 2                     | 747.20    | 0.00    | 2,787.60  | 3,534.80          | 13.16        |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,118.76  | 0.00    | 5,131.61  | 6,250.37          |              |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 1,865.96  | 0.00    | 7,919.21  | 9,785.17          |              |           |
| 9  | 21641     | 008-ארומה               | 21262534 - 1                     | 2,396.70  | 0.00    | 9,363.20  | 11,759.90         | 2,786,590.72 |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 342.18    | 0.00    | 1,569.52  | 1,911.70          |              |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 863.00            |              |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 2,738.88  | 0.00    | 10,932.72 | 14,534.60         |              |           |
| 10 | 21640     | 101/201-המשבר לצרכן חדש | 08029811 - 1                     | 21,400.00 | 0.00    | 58,600.00 | 80,000.00         | 483.20       |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 21,400.00 | 0.00    | 58,600.00 | 80,000.00         |              |           |
| 11 | 55109     | 102 עונות (חדש)         | 22048354 - 3                     | 206.30    | 0.00    | 889.75    | 1,096.05          | 6.79         |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 89.85     | 0.00    | 412.14    | 501.99            |              |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר                 | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקונטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 296.15   | 0.00    | 1,301.89  | 1,598.04            |           |           |
| 12 | 46283     | 103 דרך היופי           | 22048352 - 3                     | 138.10   | 0.00    | 461.50    | 599.60              | 6.50      |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 68.00    | 0.00    | 311.90    | 379.90              |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 206.10   | 0.00    | 773.40    | 979.50              |           |           |
| 13 | 42457     | 104 - קארטרס            | 22048352 - 2                     | 159.80   | 0.00    | 735.70    | 895.50              | 8.95      |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 142.31   | 0.00    | 652.75    | 795.06              |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 302.11   | 0.00    | 1,388.45  | 1,690.56            |           |           |
| 14 | 53240     | 105 - ויקטוריה סיקרט    | 22048355 - 3                     | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00                |           |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 706.40   | 0.00    | 3,240.18  | 3,946.59            |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 706.40   | 0.00    | 3,240.18  | 3,946.59            |           |           |
| 15 | 22088     | 114 קסטרו               | 81011724 - 3                     | 4,000.05 | 0.00    | 11,232.05 | 15,232.10           | 50.50     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 780.69   | 0.00    | 3,580.95  | 4,361.65            |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 4,780.75 | 0.00    | 14,813.01 | 19,593.75           |           |           |
| 16 | 21708     | 115 - הודיס             | 22048324 - 3                     | 1,228.55 | 0.00    | 4,394.85  | 5,623.40            | 18.69     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 200.40   | 0.00    | 919.20    | 1,119.59            |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 1,428.95 | 0.00    | 5,314.05  | 6,742.99            |           |           |
| 17 | 21713     | 116-סטימצקי             | 22048304 - 4                     | 560.30   | 0.00    | 2,742.10  | 3,302.40            | 12.69     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 187.61   | 0.00    | 860.56    | 1,048.17            |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 747.91   | 0.00    | 3,602.66  | 4,350.57            |           |           |
| 18 | 21706     | 117-118 טווינטי פור סבן | 22048324 - 1                     | 990.40   | 0.00    | 2,953.40  | 3,943.80            | 15.55     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 297.30   | 0.00    | 1,363.68  | 1,660.98            |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 1,287.70 | 0.00    | 4,317.08  | 5,604.78            |           |           |
| 19 | 32473     | 119-120 דיזל איטליה     | 22048323 - 3                     | 774.30   | 0.00    | 2,544.60  | 3,318.90            | 24.47     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 270.87   | 0.00    | 1,242.47  | 1,513.34            |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 1,045.17 | 0.00    | 3,787.07  | 4,832.24            |           |           |
| 20 | 47217     | 121 - זיפ               | 22048306 - 1                     | 954.60   | 0.00    | 3,216.30  | 4,170.90            | 20.69     |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר                     | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקונט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|    |           |                             | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 549.51   | 0.00    | 2,520.54  | 3,070.05           |           |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 1,504.11 | 0.00    | 5,736.84  | 7,240.95           |           |           |
| 21 | 59677     | 122 ג'י.יו. אס מרקטינג גאנט | 22048304 - 2                     | 708.00   | 0.00    | 2,798.25  | 3,506.25           | 17.90     |           |
|    |           |                             | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 253.86   | 0.00    | 1,164.43  | 1,418.29           |           |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 961.86   | 0.00    | 3,962.68  | 4,924.54           |           |           |
| 22 | 21664     | 126 לנדור מטבח              | 22048225 - 1                     | 2,685.80 | 0.00    | 11,443.60 | 14,129.40          | 46.50     |           |
|    |           |                             | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 203.24   | 0.00    | 932.23    | 1,135.47           |           |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 2,889.04 | 0.00    | 12,375.83 | 15,264.87          |           |           |
| 23 | 21749     | 126.1 מחסן לנדור            | 22048245 - 3                     | 18.15    | 0.00    | 90.65     | 108.80             | 0.69      |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 18.15    | 0.00    | 90.65     | 108.80             |           |           |
| 24 | 55441     | 127 אוריג'ינלס (חדש)        | 22048224 - 4                     | 529.40   | 0.00    | 1,945.20  | 2,474.60           | 13.15     |           |
|    |           |                             | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 142.04   | 0.00    | 651.54    | 793.58             |           |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 671.44   | 0.00    | 2,596.74  | 3,268.18           |           |           |
| 25 | 21661     | 128-פרג'                    | 22048224 - 3                     | 334.20   | 0.00    | 1,200.30  | 1,534.50           | 10.10     |           |
|    |           |                             | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 112.68   | 0.00    | 516.84    | 629.51             |           |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 446.88   | 0.00    | 1,717.14  | 2,164.01           |           |           |
| 26 | 21742     | 128.1 מחסן פרג              | 22048245 - 1                     | 5.05     | 0.00    | 16.70     | 21.75              | 3.23      |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 5.05     | 0.00    | 16.70     | 21.75              |           |           |
| 27 | 60850     | 130 סוויט טיים              | 22048224 - 2                     | 131.60   | 0.00    | 695.20    | 826.80             | 5.27      |           |
|    |           |                             | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 110.17   | 0.00    | 505.32    | 615.49             |           |           |
|    |           |                             | מנדפים                           | 18.91    | 0.00    | 61.76     | 80.66              |           |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 260.67   | 0.00    | 1,262.28  | 1,522.95           |           |           |
| 28 | 42390     | 131 נייקי (נוסף)            | 16048032 - 3                     | 5,064.80 | 0.00    | 12,778.00 | 17,842.80          | 82.24     |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 5,064.80 | 0.00    | 12,778.00 | 17,842.80          |           |           |
| 29 | 53113     | 131.1 ביוטיקר חדש           | 16048032 - 4                     | 2.20     | 0.00    | 11.40     | 13.60              | 0.60      |           |
|    |           |                             | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 465.44   | 0.00    | 2,134.92  | 2,600.36           |           |           |
|    |           |                             | סה"כ צריכה                       | 467.64   | 0.00    | 2,146.32  | 2,613.96           |           |           |
| 30 | 47544     | 132.2 מחסן א.ל.מ.           | 22048221 - 2                     | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00               |           |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר             | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00               |           |           |
| 31 | 21776     | מחסן לגעת באוכל ק.2 | 22048221 - 4                     | 1.10     | 0.00    | 3.80      | 4.90               | 0.16      |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 1.10     | 0.00    | 3.80      | 4.90               |           |           |
| 32 | 48524     | 133 - סטרדיוורוס    | 16048032 - 2                     | 5,428.80 | 0.00    | 19,604.20 | 25,033.00          | 81.26     |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 780.41   | 0.00    | 3,579.67  | 4,360.08           |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 6,209.21 | 0.00    | 23,183.87 | 29,393.08          |           |           |
| 33 | 21691     | 134-צילדרנס פלייס   | 22048339 - 4                     | 1,287.20 | 0.00    | 3,171.20  | 4,458.40           | 18.31     |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 435.38   | 0.00    | 1,997.04  | 2,432.42           |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 1,722.58 | 0.00    | 5,168.24  | 6,890.82           |           |           |
| 34 | 21915     | 134.2 - יאנגה       | 22048327 - 2                     | 193.25   | 0.00    | 663.55    | 856.80             | 6.32      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 86.55    | 0.00    | 396.98    | 483.53             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 279.80   | 0.00    | 1,060.53  | 1,340.33           |           |           |
| 35 | 21682     | 135 לי קופר         | 22048342 - 3                     | 412.75   | 0.00    | 1,155.30  | 1,568.05           | 7.89      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 167.64   | 0.00    | 768.97    | 936.61             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 580.39   | 0.00    | 1,924.27  | 2,504.66           |           |           |
| 36 | 21678     | 136-קרביץ           | 22048340 - 3                     | 414.90   | 0.00    | 1,472.60  | 1,887.50           | 10.14     |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 191.84   | 0.00    | 879.95    | 1,071.79           |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 606.74   | 0.00    | 2,352.55  | 2,959.29           |           |           |
| 37 | 21676     | 137-ללין            | 22048340 - 1                     | 657.05   | 0.00    | 2,650.75  | 3,307.80           | 8.70      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 75.60    | 0.00    | 346.75    | 422.35             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 732.65   | 0.00    | 2,997.50  | 3,730.15           |           |           |
| 38 | 21918     | 137.1 טופ טן        | 22048327 - 4                     | 389.30   | 0.00    | 1,139.00  | 1,528.30           | 7.75      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 66.07    | 0.00    | 303.04    | 369.11             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 455.37   | 0.00    | 1,442.04  | 1,897.41           |           |           |
| 39 | 21680     | 138-דיזל            | 22048342 - 1                     | 819.40   | 0.00    | 2,066.85  | 2,886.25           | 12.64     |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 114.13   | 0.00    | 523.50    | 637.63             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 933.53   | 0.00    | 2,590.35  | 3,523.88           |           |           |
| 40 | 47545     | 14 - א.ל.מ חדש      | 22048308 - 2                     | 1,456.80 | 0.00    | 5,212.60  | 6,669.40           | 29.85     |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר          | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 675.53   | 0.00    | 3,098.59  | 3,774.12         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 2,132.33 | 0.00    | 8,311.19  | 10,443.52        |           |           |
| 41 | 21686     | 140 - טו ג       | 22048335 - 3                     | 1,277.00 | 0.00    | 3,752.15  | 5,029.15         | 19.70     |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 227.93   | 0.00    | 1,045.49  | 1,273.42         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 1,504.93 | 0.00    | 4,797.64  | 6,302.57         |           |           |
| 42 | 58287     | 142-3 מאניה      | 22048335 - 1                     | 952.25   | 0.00    | 2,463.15  | 3,415.40         | 14.96     |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 270.87   | 0.00    | 1,242.47  | 1,513.34         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 1,223.12 | 0.00    | 3,705.62  | 4,928.74         |           |           |
| 43 | 49662     | 142-3 סאקרה      | 22048331 - 1                     | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00             |           |           |
|    |           |                  | 22048340 - 2                     | 1,923.50 | 0.00    | 4,892.60  | 6,816.10         | 28.94     |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 353.29   | 0.00    | 1,620.51  | 1,973.80         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 2,276.79 | 0.00    | 6,513.11  | 8,789.90         |           |           |
| 44 | 21689     | 143- סברובסקי    | 22048339 - 2                     | 346.05   | 0.00    | 977.00    | 1,323.05         | 8.46      |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 88.71    | 0.00    | 406.91    | 495.62           |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 434.76   | 0.00    | 1,383.91  | 1,818.67         |           |           |
| 45 | 21687     | 144 - גולברי     | 22048335 - 4                     | 628.20   | 0.00    | 1,982.20  | 2,610.40         | 13.24     |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 196.30   | 0.00    | 900.41    | 1,096.71         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 824.50   | 0.00    | 2,882.61  | 3,707.11         |           |           |
| 46 | 22094     | 145-מנגו         | 81011813 - 1                     | 2,956.01 | 0.00    | 8,768.37  | 11,724.38        | 36.83     |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 651.78   | 0.00    | 2,989.65  | 3,641.43         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 3,607.79 | 0.00    | 11,758.01 | 15,365.80        |           |           |
| 47 | 58667     | 146.1 קריזי ליון | 22048327 - 3                     | 399.60   | 0.00    | 1,675.60  | 2,075.20         | 11.90     |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 193.41   | 0.00    | 887.15    | 1,080.56         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 593.01   | 0.00    | 2,562.75  | 3,155.76         |           |           |
| 48 | 21683     | 146.1-קסטרו קיד  | 22048342 - 4                     | 811.20   | 0.00    | 2,276.20  | 3,087.40         | 14.56     |           |
|    |           |                  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 193.66   | 0.00    | 888.29    | 1,081.95         |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה                       | 1,004.86 | 0.00    | 3,164.49  | 4,169.35         |           |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר                  | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 49 | 21714     | 147-148 מחסן רנואר       | 22048309 - 1                     | 4.85     | 0.00    | 29.50     | 34.35              | 0.13      |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 4.85     | 0.00    | 29.50     | 34.35              |           |           |
| 50 | 21679     | 149 א'-ארנקי שולה        | 22048340 - 4                     | 561.20   | 0.00    | 1,584.10  | 2,145.30           | 12.24     |           |
|    |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 93.65    | 0.00    | 429.56    | 523.21             |           |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 654.85   | 0.00    | 2,013.66  | 2,668.51           |           |           |
| 51 | 25901     | 150-2 רנואר              | 22048339 - 3                     | 7,090.40 | 0.00    | 18,811.60 | 25,902.00          | 91.57     |           |
|    |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,313.88 | 0.00    | 6,026.64  | 7,340.53           |           |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 8,404.28 | 0.00    | 24,838.24 | 33,242.53          |           |           |
| 52 | 21648     | 155-סחוט                 | 22048345 - 3                     | 660.45   | 0.00    | 2,490.80  | 3,151.25           | 16.06     |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 660.45   | 0.00    | 2,490.80  | 3,151.25           |           |           |
| 53 | 21639     | 155.1-סחוט - מחסן        | 22048320 - 4                     | 136.20   | 0.00    | 787.35    | 923.55             | 1.61      |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 136.20   | 0.00    | 787.35    | 923.55             |           |           |
| 54 | 21703     | 156-דינמיקה              | 22048323 - 2                     | 116.65   | 0.00    | 671.25    | 787.90             | 1.29      |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 116.65   | 0.00    | 671.25    | 787.90             |           |           |
| 55 | 21702     | 157-דזון עולם הממתקים    | 22048323 - 1                     | 188.80   | 0.00    | 900.60    | 1,089.40           | 2.97      |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 188.80   | 0.00    | 900.60    | 1,089.40           |           |           |
| 56 | 21997     | 158-ריגושים              | 22048332 - 2                     | 66.70    | 0.00    | 201.05    | 267.75             | 1.12      |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 66.70    | 0.00    | 201.05    | 267.75             |           |           |
| 57 | 43109     | 161 קניון (דוכן פלאפון)  | 22048245 - 4                     | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00               |           |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00               |           |           |
| 58 | 21779     | 162-מפעל הפיס - היפר נטו | 22048248 - 1                     | 69.30    | 0.00    | 322.30    | 391.60             | 2.06      |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 69.30    | 0.00    | 322.30    | 391.60             |           |           |
| 59 | 21636     | 164-מגנוליה              | 22048320 - 1                     | 83.30    | 0.00    | 273.90    | 357.20             | 1.00      |           |
|    |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 28.08    | 0.00    | 128.79    | 156.87             |           |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 111.38   | 0.00    | 402.69    | 514.07             |           |           |
| 60 | 21651     | 170 אפרודיטה             | 22048330 - 4                     | 214.80   | 0.00    | 716.30    | 931.10             | 5.91      |           |
|    |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 233.51   | 0.00    | 1,071.10  | 1,304.61           |           |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה                       | 448.31   | 0.00    | 1,787.40  | 2,235.71           |           |           |
| 61 | 21656     | 171-ורדינון              | 22048330 - 3                     | 484.05   | 0.00    | 1,624.70  | 2,108.75           | 13.19     |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר                | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh  | סה"כ צריכה בקוטר ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
|    |           |                        | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 191.84   | 0.00    | 879.95   | 1,071.79           |           |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 675.89   | 0.00    | 2,504.65 | 3,180.54           |           |           |
| 62 | 21655     | 175-177-שילב קידס      | 22048330 - 1                     | 2,215.10 | 0.00    | 6,934.70 | 9,149.80           | 36.76     |           |
|    |           |                        | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 454.21   | 0.00    | 2,083.40 | 2,537.61           |           |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 2,669.31 | 0.00    | 9,018.10 | 11,687.41          |           |           |
| 63 | 21745     | 182 אושי אושי דוכן     | 22048248 - 2                     | 546.65   | 0.00    | 2,273.40 | 2,820.05           | 15.13     |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 546.65   | 0.00    | 2,273.40 | 2,820.05           |           |           |
| 64 | 21767     | 182.1 - אושי אושי מחסן | 22048221 - 1                     | 252.55   | 0.00    | 2,122.60 | 2,375.15           | 17.04     |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 252.55   | 0.00    | 2,122.60 | 2,375.15           |           |           |
| 65 | 54794     | 189 ריבר               | 22048248 - 3                     | 378.80   | 0.00    | 1,512.60 | 1,891.40           | 7.16      |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 378.80   | 0.00    | 1,512.60 | 1,891.40           |           |           |
| 66 | 54795     | 189.1 מחסן ריבר        | 16048032 - 1                     | 200.40   | 0.00    | 902.60   | 1,103.00           | 3.06      |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 200.40   | 0.00    | 902.60   | 1,103.00           |           |           |
| 67 | 21671     | 202-פלי פוט            | 22048343 - 4                     | 617.30   | 0.00    | 1,338.20 | 1,955.50           | 7.30      |           |
|    |           |                        | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 87.16    | 0.00    | 399.79   | 486.94             |           |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 704.46   | 0.00    | 1,737.99 | 2,442.44           |           |           |
| 68 | 21670     | 203-פלומר              | 22048343 - 3                     | 590.30   | 0.00    | 1,488.60 | 2,078.90           | 7.60      |           |
|    |           |                        | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 69.20    | 0.00    | 317.43   | 386.64             |           |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 659.50   | 0.00    | 1,806.03 | 2,465.54           |           |           |
| 69 | 33829     | 204 - סולתם            | 22048346 - 3                     | 259.70   | 0.00    | 941.90   | 1,201.60           | 7.46      |           |
|    |           |                        | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 123.88   | 0.00    | 568.20   | 692.08             |           |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 383.58   | 0.00    | 1,510.10 | 1,893.68           |           |           |
| 70 | 21645     | 209-הדור השלישי        | 22048344 - 4                     | 571.55   | 0.00    | 2,224.35 | 2,795.90           | 9.22      |           |
|    |           |                        | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 154.60   | 0.00    | 709.11   | 863.71             |           |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 726.15   | 0.00    | 2,933.46 | 3,659.61           |           |           |
| 71 | 21643     | 210-גויה               | 22048344 - 2                     | 193.20   | 0.00    | 596.90   | 790.10             | 5.92      |           |
|    |           |                        | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 101.25   | 0.00    | 464.41   | 565.66             |           |           |
|    |           |                        | סה"כ צריכה                       | 294.45   | 0.00    | 1,061.31 | 1,355.76           |           |           |
| 72 | 21675     | 211-סבון של פעם        | 22048346 - 4                     | 297.25   | 0.00    | 1,116.90 | 1,414.15           | 7.77      |           |

| מס | מזהה דייר | שם דייר             | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 89.02    | 0.00    | 408.35    | 497.37             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 386.27   | 0.00    | 1,525.25  | 1,911.52           |           |           |
| 73 | 47548     | 212 - רויאלטי       | 22048346 - 2                     | 261.30   | 0.00    | 991.70    | 1,253.00           | 7.10      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 82.58    | 0.00    | 378.80    | 461.38             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 343.88   | 0.00    | 1,370.50  | 1,714.38           |           |           |
| 74 | 21649     | 212.1 אוינס         | 22048345 - 4                     | 95.95    | 0.00    | 471.60    | 567.55             | 6.82      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 39.64    | 0.00    | 181.82    | 221.46             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 135.59   | 0.00    | 653.42    | 789.01             |           |           |
| 75 | 48480     | 213.1 - אלקטרה WIWI | 22048305 - 2                     | 255.40   | 0.00    | 986.95    | 1,242.35           | 5.12      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 64.30    | 0.00    | 294.93    | 359.23             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 319.70   | 0.00    | 1,281.88  | 1,601.58           |           |           |
| 76 | 21907     | 213.2 רולדון        | 22048305 - 4                     | 2,144.80 | 0.00    | 10,426.20 | 12,571.00          | 40.49     |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 131.27   | 0.00    | 602.14    | 733.42             |           |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 745.17             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 2,276.07 | 0.00    | 11,028.34 | 14,049.59          |           |           |
| 77 | 39913     | 214-215 נעמן גרופ   | 22048310 - 1                     | 752.55   | 0.00    | 1,336.40  | 2,088.95           | 9.75      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 182.81   | 0.00    | 838.51    | 1,021.32           |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 935.36   | 0.00    | 2,174.91  | 3,110.27           |           |           |
| 78 | 60483     | 216-ניין ווסט       | 22048250 - 2                     | 461.25   | 0.00    | 1,321.05  | 1,782.30           | 9.03      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 124.80   | 0.00    | 572.44    | 697.24             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 586.05   | 0.00    | 1,893.49  | 2,479.54           |           |           |
| 79 | 21903     | 217-נעלי נימרוד     | 22048305 - 1                     | 358.90   | 0.00    | 1,127.30  | 1,486.20           | 8.61      |           |
|    |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 124.80   | 0.00    | 572.44    | 697.24             |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה                       | 483.70   | 0.00    | 1,699.74  | 2,183.44           |           |           |
| 80 | 21910     | 218 - 219 פייר קרדן | 22048250 - 1                     | 1,198.55 | 0.00    | 3,824.40  | 5,022.95           | 22.16     |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר                        | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 258.32    | 0.00    | 1,184.89  | 1,443.21         |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 1,456.87  | 0.00    | 5,009.29  | 6,466.16         |           |           |
| 81 | 48167     | 220 - אריסטו שמש               | 3 - 22048247                     | 289.60    | 0.00    | 867.60    | 1,157.20         | 7.12      |           |
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 86.88     | 0.00    | 398.50    | 485.38           |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 376.48    | 0.00    | 1,266.10  | 1,642.58         |           |           |
| 82 | 52622     | 221 רנובה                      | 1 - 22048247                     | 350.60    | 0.00    | 1,227.30  | 1,577.90         | 7.99      |           |
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 87.54     | 0.00    | 401.53    | 489.07           |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 438.14    | 0.00    | 1,628.83  | 2,066.97         |           |           |
| 83 | 54722     | 222 לילית קמעונאות בע"מ / נארס | 3 - 22048310                     | 846.35    | 0.00    | 2,839.55  | 3,685.90         | 14.43     |           |
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 115.86    | 0.00    | 531.46    | 647.32           |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 962.21    | 0.00    | 3,371.01  | 4,333.22         |           |           |
| 84 | 21888     | 223-224 אפריל                  | 4 - 22048247                     | 1,123.90  | 0.00    | 5,328.40  | 6,452.30         | 28.94     |           |
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 286.07    | 0.00    | 1,312.17  | 1,598.23         |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 1,409.97  | 0.00    | 6,640.57  | 8,050.53         |           |           |
| 85 | 22104     | 225 חנות H&M                   | 4 - 81011867                     | 10,156.15 | 0.00    | 29,538.87 | 39,695.02        | 108.64    |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 10,156.15 | 0.00    | 29,538.87 | 39,695.02        |           |           |
| 86 | 21866     | 229 ריקושט                     | 2 - 22048223                     | 448.40    | 0.00    | 1,298.50  | 1,746.90         | 10.15     |           |
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 229.96    | 0.00    | 1,054.81  | 1,284.77         |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 678.36    | 0.00    | 2,353.31  | 3,031.67         |           |           |
| 87 | 51397     | 230 א - הוניגמן ילדים נוסף     | 2 - 22048226                     | 694.60    | 0.00    | 2,167.00  | 2,861.60         | 10.36     |           |
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 144.36    | 0.00    | 662.14    | 806.50           |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 838.96    | 0.00    | 2,829.14  | 3,668.10         |           |           |
| 88 | 21863     | 230-קרוקס                      | 1 - 22048223                     | 785.10    | 0.00    | 1,938.30  | 2,723.40         | 11.77     |           |
|    |           |                                | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 146.12    | 0.00    | 670.25    | 816.37           |           |           |
|    |           |                                | סה"כ צריכה                       | 931.22    | 0.00    | 2,608.55  | 3,539.77         |           |           |
| 89 | 21954     | 232 סוויט גירל שופ             | 3 - 22048220                     | 428.70    | 0.00    | 1,252.95  | 1,681.65         | 10.30     |           |



| מס | מזהה דייר | שם דייר                 | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 82.58    | 0.00    | 378.80    | 461.38             |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 511.28   | 0.00    | 1,631.75  | 2,143.03           |           |           |
| 90 | 21872     | 233-באג                 | 22048219 - 1                     | 752.30   | 0.00    | 2,288.40  | 3,040.70           | 8.89      |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 198.20   | 0.00    | 909.12    | 1,107.32           |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 950.50   | 0.00    | 3,197.52  | 4,148.02           |           |           |
| 91 | 21943     | 234-הפנינג              | 22048220 - 1                     | 806.10   | 0.00    | 1,811.90  | 2,618.00           | 13.74     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 215.31   | 0.00    | 987.61    | 1,202.92           |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 1,021.41 | 0.00    | 2,799.51  | 3,820.92           |           |           |
| 92 | 21874     | 235 א'-גלידה ב"ש        | 22048219 - 2                     | 672.80   | 0.00    | 2,763.30  | 3,436.10           | 12.68     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 49.55    | 0.00    | 227.28    | 276.83             |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 722.35   | 0.00    | 2,990.58  | 3,712.93           |           |           |
| 93 | 21965     | 235-עולם הממתקים        | 22048226 - 4                     | 225.80   | 0.00    | 676.20    | 902.00             | 5.25      |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 57.15    | 0.00    | 262.13    | 319.28             |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 282.95   | 0.00    | 938.33    | 1,221.28           |           |           |
| 94 | 21637     | 235.1-עולם הממתקים-מחסן | 22048320 - 2                     | 30.75    | 0.00    | 147.40    | 178.15             | 1.27      |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 30.75    | 0.00    | 147.40    | 178.15             |           |           |
| 95 | 21634     | 235.2-מחסן גלידה בש     | 22048319 - 2                     | 49.40    | 0.00    | 284.70    | 334.10             | 0.85      |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 49.40    | 0.00    | 284.70    | 334.10             |           |           |
| 96 | 21951     | 237-צבע הכסף 2          | 22048220 - 2                     | 254.20   | 0.00    | 488.10    | 742.30             | 5.58      |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 92.99    | 0.00    | 426.53    | 519.52             |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 347.19   | 0.00    | 914.63    | 1,261.82           |           |           |
| 97 | 21701     | 238-גלובוס מקס          | 20281513 - 1                     | 9,606.40 | 0.00    | 34,823.80 | 44,430.20          | 187.20    |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 9,606.40 | 0.00    | 34,823.80 | 44,430.20          |           |           |
| 98 | 21995     | 239-צוקה                | 22048358 - 4                     | 2,394.90 | 0.00    | 7,078.80  | 9,473.70           | 28.52     |           |
|    |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 97.75    | 0.00    | 448.35    | 546.09             |           |           |
|    |           |                         | מנדפים 2                         | 344.07   | 0.00    | 628.83    | 972.90             |           |           |
|    |           |                         | סה"כ צריכה                       | 2,836.72 | 0.00    | 8,155.98  | 10,992.69          |           |           |
| 99 | 21738     | 239.1-צוקה מחסן         | 22048222 - 3                     | 20.30    | 0.00    | 108.45    | 128.75             | 0.27      |           |

| מס  | מזהה דייר | שם דייר                    | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 20.30    | 0.00    | 108.45    | 128.75             |           |           |
| 100 | 60824     | 241 מקדונלדס כשר           | 4 - 22048353                     | 16.30    | 0.00    | 69.80     | 86.10              | 1.58      |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 16.30    | 0.00    | 69.80     | 86.10              |           |           |
| 101 | 60825     | 241.1 מחסן מקדונלדס כשר    | 2 - 22048222                     | 79.70    | 0.00    | 448.40    | 528.10             | 1.89      |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 79.70    | 0.00    | 448.40    | 528.10             |           |           |
| 102 | 21989     | 242-ניו דלי סנדוויץ        | 3 - 22048353                     | 2,057.40 | 0.00    | 5,379.40  | 7,436.80           | 33.28     |           |
|     |           |                            | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 67.90    | 0.00    | 311.45    | 379.35             |           |           |
|     |           |                            | מנדפים 2                         | 295.58   | 0.00    | 477.87    | 773.45             |           |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 2,420.88 | 0.00    | 6,168.72  | 8,589.60           |           |           |
| 103 | 21774     | 242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ | 3 - 22048221                     | 100.70   | 0.00    | 720.60    | 821.30             | 11.07     |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 100.70   | 0.00    | 720.60    | 821.30             |           |           |
| 104 | 21799     | 243-קרפצו                  | 1 - 22048322                     | 1,478.00 | 0.00    | 5,032.50  | 6,510.50           | 32.01     |           |
|     |           |                            | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 44.26    | 0.00    | 203.04    | 247.30             |           |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 1,522.26 | 0.00    | 5,235.54  | 6,757.80           |           |           |
| 105 | 38752     | 244-סיציליאנו              | 1 - 22048358                     | 922.50   | 0.00    | 3,309.70  | 4,232.20           | 22.52     |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 922.50   | 0.00    | 3,309.70  | 4,232.20           |           |           |
| 106 | 41850     | 245-בורגרנץ'               | 1 - 22048338                     | 1,902.60 | 0.00    | 6,107.80  | 8,010.40           | 23.83     |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 1,902.60 | 0.00    | 6,107.80  | 8,010.40           |           |           |
| 107 | 21987     | 245-א-מקדונלדס             | 1 - 22048353                     | 3,260.20 | 0.00    | 11,484.00 | 14,744.20          | 44.37     |           |
|     |           |                            | העמסת מנדף                       | 8.01     | 0.00    | 1,573.67  | 1,581.68           |           |           |
|     |           |                            | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 160.21   | 0.00    | 734.87    | 895.08             |           |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 3,428.43 | 0.00    | 13,792.54 | 17,220.96          |           |           |
| 108 | 21633     | 245.1-מקדונלדס-מחסן        | 1 - 22048319                     | 0.00     | 0.00    | 0.05      | 0.05               | 0.10      |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 0.00     | 0.00    | 0.05      | 0.05               |           |           |
| 109 | 21840     | 246-אינגליש קייק           | 4 - 22048336                     | 1,471.40 | 0.00    | 8,316.90  | 9,788.30           | 39.35     |           |
|     |           |                            | העמסת מנדפים                     | 3.62     | 0.00    | 1,139.67  | 1,143.29           |           |           |
|     |           |                            | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 149.11   | 0.00    | 683.96    | 833.07             |           |           |
|     |           |                            | סה"כ צריכה                       | 1,624.13 | 0.00    | 10,140.54 | 11,764.67          |           |           |
| 110 | 35574     | 247-ריפליי                 | 1 - 22048326                     | 852.30   | 0.00    | 2,698.90  | 3,551.20           | 16.38     |           |
|     |           |                            | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 187.13   | 0.00    | 858.36    | 1,045.50           |           |           |

| מס  | מזהה דייר | שם דייר             | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh  | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 1,039.43 | 0.00    | 3,557.26 | 4,596.70           |           |           |
| 111 | 21805     | 248-קיווי           | 22048322 - 3                     | 477.60   | 0.00    | 1,373.35 | 1,850.95           | 11.33     |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 134.33   | 0.00    | 616.16   | 750.49             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 611.93   | 0.00    | 1,989.51 | 2,601.44           |           |           |
| 112 | 19670     | 249 בובי בראון      | 23000731 - 1                     | 416.30   | 0.00    | 1,262.70 | 1,679.00           | 10.18     |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 54.80    | 0.00    | 251.37   | 306.17             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 471.10   | 0.00    | 1,514.07 | 1,985.17           |           |           |
| 113 | 27301     | 249-250 ביגה        | 22048353 - 2                     | 1,371.00 | 0.00    | 4,913.20 | 6,284.20           | 22.33     |           |
|     |           |                     | מיזוג אוויר                      | 135.44   | 0.00    | 621.23   | 756.67             |           |           |
|     |           |                     | מנדפים להעמסה                    | 3.37     | 0.00    | 673.26   | 676.63             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 1,509.81 | 0.00    | 6,207.69 | 7,717.50           |           |           |
| 114 | 21638     | 249.1-מחסן רולדין   | 22048320 - 3                     | 181.05   | 0.00    | 1,073.10 | 1,254.15           | 4.40      |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 181.05   | 0.00    | 1,073.10 | 1,254.15           |           |           |
| 115 | 27302     | 249.2 ביגה          | 22048222 - 4                     | 494.15   | 0.00    | 2,630.70 | 3,124.85           | 6.45      |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 494.15   | 0.00    | 2,630.70 | 3,124.85           |           |           |
| 116 | 21802     | 251-גנטלמן          | 22048322 - 2                     | 360.65   | 0.00    | 1,140.75 | 1,501.40           | 9.35      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 92.33    | 0.00    | 423.50   | 515.83             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 452.98   | 0.00    | 1,564.25 | 2,017.23           |           |           |
| 117 | 21819     | 253-הבורסה לתכשיטים | 22048326 - 2                     | 218.70   | 0.00    | 748.55   | 967.25             | 5.40      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 64.42    | 0.00    | 295.46   | 359.88             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 283.12   | 0.00    | 1,044.01 | 1,327.13           |           |           |
| 118 | 21852     | 254-היינס           | 22048338 - 3                     | 263.40   | 0.00    | 847.20   | 1,110.60           | 10.88     |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 298.67   | 0.00    | 1,369.97 | 1,668.64           |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 562.07   | 0.00    | 2,217.17 | 2,779.24           |           |           |
| 119 | 19672     | 254.1-נעלי פאפיה    | 23000731 - 3                     | 499.15   | 0.00    | 1,014.40 | 1,513.55           | 6.26      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 128.14   | 0.00    | 587.75   | 715.88             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 627.29   | 0.00    | 1,602.15 | 2,229.43           |           |           |
| 120 | 21822     | 254.2- תפור עלי     | 22048326 - 3                     | 243.20   | 0.00    | 1,110.50 | 1,353.70           | 8.83      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 79.78    | 0.00    | 365.92   | 445.70             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 322.98   | 0.00    | 1,476.42 | 1,799.40           |           |           |



| מס  | מזהה דייר | שם דייר                                     | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---|----------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 121 | 21791     | 254.2.1 - מחסן תפור עלי                     | 22048248 - 4                     | 0.00     | 0.00    | 3.75      | 3.75             | 0.35      |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 0.00     | 0.00    | 3.75      | 3.75             |           |           |
| 122 | 21831     | 255 - גלי                                   | 22048336 - 1                     | 1,872.80 | 0.00    | 4,633.40  | 6,506.20         | 21.20     |           |
|     |           |   | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 349.49   | 0.00    | 1,603.08  | 1,952.58         |           |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 2,222.29 | 0.00    | 6,236.48  | 8,458.78         |           |           |
| 123 | 21837     | 257-צומת ספרים                              | 22048336 - 3                     | 1,533.50 | 0.00    | 4,166.60  | 5,700.10         | 20.52     |           |
|     |           |   | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 348.50   | 0.00    | 1,598.54  | 1,947.04         |           |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 1,882.00 | 0.00    | 5,765.14  | 7,647.14         |           |           |
| 124 | 21834     | 258-לורד קיטש                               | 22048336 - 2                     | 360.55   | 0.00    | 1,014.65  | 1,375.20         | 8.92      |           |
|     |           |   | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 161.45   | 0.00    | 740.56    | 902.01           |           |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 522.00   | 0.00    | 1,755.21  | 2,277.21         |           |           |
| 125 | 44108     | 259 - הארי                                  | 22048338 - 4                     | 989.00   | 0.00    | 2,535.40  | 3,524.40         | 29.98     |           |
|     |           |   | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 346.85   | 0.00    | 1,590.96  | 1,937.81         |           |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 1,335.85 | 0.00    | 4,126.36  | 5,462.21         |           |           |
| 126 | 21992     | 260-262 גולף אנד קו                         | 22048358 - 2                     | 4,312.80 | 0.00    | 15,033.60 | 19,346.40        | 78.16     |           |
|     |           |   | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,575.69 | 0.00    | 7,227.52  | 8,803.21         |           |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 5,888.49 | 0.00    | 22,261.12 | 28,149.61        |           |           |
| 127 | 54762     | T-BAR - 265                                 | 22048225 - 3                     | 334.50   | 0.00    | 1,244.50  | 1,579.00         | 11.76     |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 334.50   | 0.00    | 1,244.50  | 1,579.00         |           |           |
| 128 | 54907     | 265 מחסן סחוט                               | 22048309 - 2                     | 112.95   | 0.00    | 626.15    | 739.10           | 1.58      |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 112.95   | 0.00    | 626.15    | 739.10           |           |           |
| 129 | 49075     | 268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים) | 22048351 - 3                     | 274.70   | 0.00    | 1,993.80  | 2,268.50         | 14.55     |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 274.70   | 0.00    | 1,993.80  | 2,268.50         |           |           |
| 130 | 22114     | 301-פוקס                                    | 81018431 - 8                     | 4,210.40 | 0.00    | 15,169.20 | 19,379.60        | 62.80     |           |
|     |           |   | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,404.20 | 0.00    | 6,440.90  | 7,845.10         |           |           |
|     |           |   | סה"כ צריכה                       | 5,614.60 | 0.00    | 21,610.10 | 27,224.70        |           |           |
| 131 | 44597     | 301.1 נאטורפיל                              | 81039935 - 8                     | 682.30   | 0.00    | 1,436.25  | 2,118.55         | 10.10     |           |
|     |           |   | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 239.49   | 0.00    | 1,098.52  | 1,338.01         |           |           |





| מס  | מזהה דייר | שם דייר             | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh  | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 921.79   | 0.00    | 2,534.77 | 3,456.56           |           |           |
| 132 | 57227     | 302-1 פוד אפיל      | 7 - 81018444                     | 524.80   | 0.00    | 1,593.30 | 2,118.10           | 1.00      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 251.10   | 0.00    | 1,151.78 | 1,402.88           |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 775.90   | 0.00    | 2,745.08 | 3,520.98           |           |           |
| 133 | 22129     | 303.1 פנדורה        | 3 - 81034859                     | 355.30   | 0.00    | 1,192.20 | 1,547.50           | 2.90      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 77.63    | 0.00    | 356.07   | 433.70             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 432.93   | 0.00    | 1,548.27 | 1,981.20           |           |           |
| 134 | 25902     | 304 - אי דיגטל      | 4 - 81034859                     | 582.20   | 0.00    | 1,849.30 | 2,431.50           | 2.00      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 198.50   | 0.00    | 910.49   | 1,108.98           |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 780.70   | 0.00    | 2,759.79 | 3,540.48           |           |           |
| 135 | 22128     | 304.2 בילבונג       | 2 - 81034859                     | 380.40   | 0.00    | 1,199.40 | 1,579.80           | 0.40      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 112.54   | 0.00    | 516.23   | 628.77             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 492.94   | 0.00    | 1,715.63 | 2,208.57           |           |           |
| 136 | 22131     | 305 פיקס            | 5 - 81034859                     | 409.10   | 0.00    | 1,083.10 | 1,492.20           | 0.20      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 115.86   | 0.00    | 531.46   | 647.32             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 524.96   | 0.00    | 1,614.56 | 2,139.52           |           |           |
| 137 | 22132     | 306 רונן חן         | 6 - 81034859                     | 467.10   | 0.00    | 1,294.20 | 1,761.30           | 0.40      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 109.24   | 0.00    | 501.08   | 610.32             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 576.34   | 0.00    | 1,795.28 | 2,371.62           |           |           |
| 138 | 22133     | 307 יונס קמוטו      | 7 - 81034859                     | 205.00   | 0.00    | 461.20   | 666.20             | 0.10      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 110.93   | 0.00    | 508.80   | 619.73             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 315.93   | 0.00    | 970.005  | 1,285.93           |           |           |
| 139 | 22115     | 309.1-טבע נאות      | 1 - 81018444                     | 356.00   | 0.00    | 952.40   | 1,308.40           | 0.40      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 94.97    | 0.00    | 435.62   | 530.59             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 450.97   | 0.00    | 1,388.02 | 1,838.99           |           |           |
| 140 | 22116     | 309.2- לידי קומפורט | 2 - 81018444                     | 140.90   | 0.00    | 429.50   | 570.40             | 0.30      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 88.79    | 0.00    | 407.29   | 496.08             |           |           |





| מס  | מזהה דייר | שם דייר                                  | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקונטיינר | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--|----------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 229.69   | 0.00    | 836.79    | 1,066.48             |           |           |
| 141 | 22078     | 311 קפה גרג                              | 81011509 - 1                     | 3,723.76 | 0.00    | 13,089.15 | 16,812.90            | 65.86     |           |
|     |           |  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 115.10   | 0.00    | 527.97    | 643.08               |           |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 3,838.86 | 0.00    | 13,617.12 | 17,455.98            |           |           |
| 142 | 22142     | 311.1 י.ט.א קפה גרג                      | 81037207 - 3                     | 124.82   | 0.00    | 404.14    | 528.96               | 1.20      |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 124.82   | 0.00    | 404.14    | 528.96               |           |           |
| 143 | 22079     | 312 ניו                                  | 81011509 - 2                     | 597.82   | 0.00    | 1,710.08  | 2,307.90             | 19.12     |           |
|     |           |  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 113.97   | 0.00    | 522.74    | 636.71               |           |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 711.79   | 0.00    | 2,232.82  | 2,944.61             |           |           |
| 144 | 29212     | 313 סלקום                                | 81011509 - 3                     | 426.29   | 0.00    | 1,638.89  | 2,065.17             | 16.24     |           |
|     |           |  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 156.91   | 0.00    | 719.72    | 876.63               |           |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 583.20   | 0.00    | 2,358.61  | 2,941.80             |           |           |
| 145 | 60426     | 314 אלדו                                 | 81011509 - 4                     | 1,323.52 | 0.00    | 3,124.04  | 4,447.56             | 27.41     |           |
|     |           |  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 153.61   | 0.00    | 704.57    | 858.17               |           |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 1,477.13 | 0.00    | 3,828.61  | 5,305.73             |           |           |
| 146 | 54725     | 315 6P-מיה אינספריישן (פופ אפ יחידה 315) | 81037207 - 1                     | 252.47   | 0.00    | 728.70    | 981.17               | 7.70      |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 252.47   | 0.00    | 728.70    | 981.17               |           |           |
| 147 | 41808     | 315.2 סוויט טיים                         | 81011509 - 5                     | 710.81   | 0.00    | 2,752.37  | 3,463.18             | 14.28     |           |
|     |           |  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 90.51    | 0.00    | 415.17    | 505.68               |           |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 801.32   | 0.00    | 3,167.53  | 3,968.85             |           |           |
| 148 | 22083     | 316 ליה לונדון                           | 81011509 - 6                     | 566.98   | 0.00    | 1,880.27  | 2,447.25             | 9.88      |           |
|     |           |  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 104.07   | 0.00    | 477.36    | 581.44               |           |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 671.05   | 0.00    | 2,357.63  | 3,028.69             |           |           |
| 149 | 53242     | 317 פינגוין Charles/Tyrwhitt             | 81037207 - 2                     | 438.18   | 0.00    | 1,195.19  | 1,633.37             | 8.05      |           |
|     |           |  | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 115.62   | 0.00    | 530.32    | 645.94               |           |           |
|     |           |  | סה"כ צריכה                       | 553.80   | 0.00    | 1,725.51  | 2,279.31             |           |           |
| 150 | 22084     | 318 מאק                                  | 81011509 - 7                     | 601.91   | 0.00    | 1,755.09  | 2,357.00             | 16.96     |           |



| מס  | מזהה דייר | שם דייר              | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 108.84   | 0.00    | 499.26    | 608.10           |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 710.76   | 0.00    | 2,254.35  | 2,965.11         |           |           |
| 151 | 45430     | GUESS 319            | 81011509 - 8                     | 782.72   | 0.00    | 1,598.85  | 2,381.57         | 22.74     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 218.05   | 0.00    | 1,000.19  | 1,218.24         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 1,000.78 | 0.00    | 2,599.04  | 3,599.81         |           |           |
| 152 | 59652     | 325 ברשקה            | 81018431 - 2                     | 4,441.98 | 0.00    | 14,448.85 | 18,890.82        | 41.60     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 519.94   | 0.00    | 2,384.93  | 2,904.87         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 4,961.92 | 0.00    | 16,833.78 | 21,795.70        |           |           |
| 153 | 59653     | 327 פול אנד בר       | 81018431 - 3                     | 4,976.62 | 0.00    | 17,761.64 | 22,738.26        | 43.80     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 436.04   | 0.00    | 2,000.07  | 2,436.11         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 5,412.66 | 0.00    | 19,761.71 | 25,174.36        |           |           |
| 154 | 22155     | 332 דלתא             | 81039935 - 6                     | 818.10   | 0.00    | 2,512.15  | 3,330.25         | 14.60     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 330.33   | 0.00    | 1,515.20  | 1,845.54         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 1,148.43 | 0.00    | 4,027.35  | 5,175.79         |           |           |
| 155 | 55226     | 333 א.ל ספורט - אדיס | 81039935 - 1                     | 1,838.00 | 0.00    | 4,569.80  | 6,407.80         | 24.60     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 440.004  | 0.00    | 2,018.25  | 2,458.25         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 2,278.00 | 0.00    | 6,588.05  | 8,866.05         |           |           |
| 156 | 30494     | 336 קולומביה         | 81039935 - 3                     | 931.90   | 0.00    | 2,497.70  | 3,429.60         | 13.80     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 313.82   | 0.00    | 1,439.44  | 1,753.26         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 1,245.72 | 0.00    | 3,937.14  | 5,182.86         |           |           |
| 157 | 44107     | 337 -מגה ספורט       | 81039935 - 7                     | 1,511.70 | 0.00    | 4,321.15  | 5,832.85         | 15.80     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 330.33   | 0.00    | 1,515.20  | 1,845.54         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 1,842.03 | 0.00    | 5,836.35  | 7,678.39         |           |           |
| 158 | 22153     | 338 אמריקן איגל      | 81039935 - 4                     | 223.60   | 0.00    | 1,269.60  | 1,493.20         | 4.40      |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 949.38   | 0.00    | 4,354.69  | 5,304.07         |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 1,172.98 | 0.00    | 5,624.29  | 6,797.27         |           |           |
| 159 | 60849     | 343 מחסן סוויט טיים  | 81018431 - 7                     | 9.10     | 0.00    | 50.80     | 59.90            | 0.10      |           |



| מס  | מזהה דייר | שם דייר                       | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקונט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 9.10      | 0.00    | 50.80     | 59.90              |           |           |
| 160 | 22112     | 344-קרולינה למקה              | 6 - 81018431                     | 154.20    | 0.00    | 408.85    | 563.05             | 1.50      |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 154.20    | 0.00    | 408.85    | 563.05             |           |           |
| 161 | 22119     | 345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6 | 6 - 81018444                     | 134.30    | 0.00    | 584.05    | 718.35             | 1.40      |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 134.30    | 0.00    | 584.05    | 718.35             |           |           |
| 162 | 22121     | 346 - דוכן פוקצריה            | 8 - 81018444                     | 759.65    | 0.00    | 2,477.65  | 3,237.30           | 4.35      |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 759.65    | 0.00    | 2,477.65  | 3,237.30           |           |           |
| 163 | 22118     | 346.1-מחסן פוקצריה            | 5 - 81018444                     | 418.50    | 0.00    | 2,222.90  | 2,641.40           | 6.70      |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 418.50    | 0.00    | 2,222.90  | 2,641.40           |           |           |
| 164 | 21635     | 8.2-פרטנר אנטנות              | 4 - 22048319                     | 1,024.20  | 0.00    | 5,389.85  | 6,414.05           | 11.77     |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 1,024.20  | 0.00    | 5,389.85  | 6,414.05           |           |           |
| 165 | 54446     | אופטיקה הלפרין (שטח נוסף)     | 1 - 22048327                     | 238.40    | 0.00    | 990.15    | 1,228.55           | 7.79      |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 238.40    | 0.00    | 990.15    | 1,228.55           |           |           |
| 166 | 39921     | אופטיקנה                      | 1 - 22048304                     | 526.90    | 0.00    | 2,193.60  | 2,720.50           | 11.94     |           |
|     |           |                               | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 184.99    | 0.00    | 848.51    | 1,033.50           |           |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 711.89    | 0.00    | 3,042.11  | 3,754.00           |           |           |
| 167 | 42426     | אופטיקנה שמיעה                | 3 - 22048306                     | 20.30     | 0.00    | 264.80    | 285.10             | 2.71      |           |
|     |           |                               | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 51.20     | 0.00    | 234.86    | 286.06             |           |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 71.50     | 0.00    | 499.66    | 571.16             |           |           |
| 168 | 43364     | אורבניקה                      | 4 - 16092245                     | 1,869.20  | 0.00    | 4,982.80  | 6,852.00           | 767.93    |           |
|     |           |                               | 1 - 20281823                     | 1,999.20  | 0.00    | 4,873.70  | 6,872.90           | 97.40     |           |
|     |           |                               | 4 - 81011724                     | 8,499.62  | 0.00    | 31,581.65 | 40,081.27          | 78.20     |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 12,368.02 | 0.00    | 41,438.15 | 53,806.17          |           |           |
| 169 | 29015     | א"י אופטיק - 252-3            | 4 - 22048322                     | 142.35    | 0.00    | 548.20    | 690.55             | 5.55      |           |
|     |           |                               | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 115.86    | 0.00    | 531.46    | 647.32             |           |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 258.21    | 0.00    | 1,079.66  | 1,337.87           |           |           |
| 170 | 26994     | איל מקיאג                     | 2 - 22048331                     | 165.70    | 0.00    | 602.60    | 768.30             | 3.40      |           |
|     |           |                               | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 85.47     | 0.00    | 392.06    | 477.53             |           |           |
|     |           |                               | סה"כ צריכה                       | 251.17    | 0.00    | 994.66    | 1,245.83           |           |           |





| מס  | מזהה דייר | שם דייר             | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh  | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 171 | 56619     | אימפרס יחידה א130   | 17313417 - 1                     | 607.92   | 0.00    | 1,556.12 | 2,164.04           | 9.36      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 69.60    | 0.00    | 319.25   | 388.85             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 677.52   | 0.00    | 1,875.37 | 2,552.90           |           |           |
| 172 | 56978     | אינטימיסימי         | 22048224 - 1                     | 361.10   | 0.00    | 1,177.30 | 1,538.40           | 72.34     |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 125.94   | 0.00    | 577.67   | 703.61             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 487.04   | 0.00    | 1,754.97 | 2,242.01           |           |           |
| 173 | 60842     | איתי ברנדס          | 22344407 - 1                     | 57.50    | 0.00    | 179.00   | 236.50             | 3.72      |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 57.50    | 0.00    | 179.00   | 236.50             |           |           |
| 174 | 37254     | אקס מוס יהלומים     | 81029274 - 1                     | 360.90   | 0.00    | 1,326.60 | 1,687.50           | 0.40      |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 360.90   | 0.00    | 1,326.60 | 1,687.50           |           |           |
| 175 | 47941     | בודי שופ קומת ארומה | 22048308 - 3                     | 150.00   | 0.00    | 480.40   | 630.40             | 7.31      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 94.97    | 0.00    | 435.62   | 530.59             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 244.97   | 0.00    | 916.02   | 1,160.99           |           |           |
| 176 | 34779     | בריקס               | 81029032 - 1                     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00               |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00               |           |           |
| 177 | 60019     | גו מלון             | 22048333 - 3                     | 88.51    | 0.00    | 395.76   | 484.27             | 1.16      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 34.19    | 0.00    | 156.82   | 191.01             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 122.70   | 0.00    | 552.58   | 675.28             |           |           |
| 178 | 22063     | דוכן הוט            | 16092218 - 3                     | 33.66    | 0.00    | 188.37   | 222.03             | 0.67      |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 33.66    | 0.00    | 188.37   | 222.03             |           |           |
| 179 | 21894     | דוכן שאנטי          | 22048354 - 1                     | 26.24    | 0.00    | 110.27   | 136.51             | 0.30      |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 26.24    | 0.00    | 110.27   | 136.51             |           |           |
| 180 | 57666     | המטבח של סימה       | 22048358 - 3                     | 531.60   | 0.00    | 1,899.50 | 2,431.10           | 30.79     |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 135.44   | 0.00    | 621.23   | 756.67             |           |           |
|     |           |                     | מנדפים 2                         | 76.37    | 0.00    | 168.74   | 245.11             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 743.41   | 0.00    | 2,689.47 | 3,432.88           |           |           |
| 181 | 39253     | ואהבת               | 22048220 - 4                     | 723.95   | 0.00    | 2,152.15 | 2,876.10           | 8.77      |           |
|     |           |                     | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 102.85   | 0.00    | 471.76   | 574.61             |           |           |
|     |           |                     | סה"כ צריכה                       | 826.80   | 0.00    | 2,623.91 | 3,450.71           |           |           |
| 182 | 53247     | ויסוצקי             | 22048329 - 3                     | 498.10   | 0.00    | 2,285.90 | 2,784.00           | 16.31     |           |





| מס  | מזהה דייר | שם דייר                 | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקונט"ש | שיא ביקוש  | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|------------|-----------|
|     |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 40.61     | 0.00    | 186.29    | 226.91             |            |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 538.71    | 0.00    | 2,472.19  | 3,010.91           |            |           |
| 183 | 54201     | ויקטוריה סיקרט          | 1 - 22048352                     | 1,493.80  | 0.00    | 5,917.40  | 7,411.20           | 49.15      |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 1,493.80  | 0.00    | 5,917.40  | 7,411.20           |            |           |
| 184 | 56980     | זארה חדש                | 3 - 15129217                     | 10,922.01 | 0.00    | 47,776.41 | 58,698.42          | 107.92     |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 10,922.01 | 0.00    | 47,776.41 | 58,698.42          |            |           |
| 185 | 56981     | זארה צילר               | 7 - 15129239                     | 3,811.00  | 0.00    | 18,862.00 | 22,673.00          | 113.44     |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 3,811.00  | 0.00    | 18,862.00 | 22,673.00          |            |           |
| 186 | 42141     | חדר קירור מאפה נאמן     | 1 - 17313351                     | 502.30    | 0.00    | 2,479.00  | 2,981.30           | 8.02       |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 502.30    | 0.00    | 2,479.00  | 2,981.30           |            |           |
| 187 | 56508     | חדר שומרים חניון 5      | 1 - 17313129                     | 73.70     | 0.00    | 522.40    | 596.10             | 4.78       |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 73.70     | 0.00    | 522.40    | 596.10             |            |           |
| 188 | 34769     | טוז (אלפא תכשיטים בע"מ) | 3 - 81018444                     | 463.30    | 0.00    | 1,846.90  | 2,310.20           | 3.30       |           |
|     |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 104.06    | 0.00    | 477.29    | 581.34             |            |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 567.36    | 0.00    | 2,324.19  | 2,891.54           |            |           |
| 189 | 58288     | מאניה ילדים             | 2 - 22048343                     | 540.90    | 0.00    | 1,493.30  | 2,034.20           | 8.73       |           |
|     |           |                         | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 110.33    | 0.00    | 506.08    | 616.41             |            |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 651.23    | 0.00    | 1,999.38  | 2,650.61           |            |           |
| 190 | 50944     | מחסן אורבניקה           | 4 - 22048355                     | 177.00    | 0.00    | 1,027.70  | 1,204.70           | 1.84       |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 177.00    | 0.00    | 1,027.70  | 1,204.70           |            |           |
| 191 | 57667     | מחסן המטבח של סימה      | 1 - 22344721                     | 276.10    | 0.00    | 1,433.10  | 1,709.20           | 237,240.32 |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 276.10    | 0.00    | 1,433.10  | 1,709.20           |            |           |
| 192 | 53379     | מחסן ויסוצקי            | 2 - 16193880                     | 85.80     | 0.00    | 492.20    | 578.00             | 1.92       |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 85.80     | 0.00    | 492.20    | 578.00             |            |           |
| 193 | 56509     | מחסן זארה מרתף          | 13 - 15129217                    | 1,054.08  | 0.00    | 3,884.96  | 4,939.04           | 22.78      |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 1,054.08  | 0.00    | 3,884.96  | 4,939.04           |            |           |
| 194 | 32611     | מחסן חברת נקיון         | 2 - 22048333                     | 144.85    | 0.00    | 504.35    | 649.20             | 1.96       |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 144.85    | 0.00    | 504.35    | 649.20             |            |           |
| 195 | 22061     | מחסן לי קופר            | 1 - 16092218                     | 0.26      | 0.00    | 1.46      | 1.71               | 10.49      |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 0.26      | 0.00    | 1.46      | 1.71               |            |           |
| 196 | 42140     | מחסן מאפה נאמן          | 1 - 17313352                     | 177.10    | 0.00    | 872.40    | 1,049.50           | 368,967.68 |           |
|     |           |                         | סה"כ צריכה                       | 177.10    | 0.00    | 872.40    | 1,049.50           |            |           |
| 197 | 51619     | מחסן סקארה              | 1 - 21262583                     | 25.20     | 0.00    | 152.50    | 177.70             | 3.16       |           |



| מס  | מזהה דייר | שם דייר                  | מספר מונה / קבוצה                 | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 25.20    | 0.00    | 152.50    | 177.70           |           |           |
| 198 | 58463     | מחסן שמו                 | 17313283 - 1                      | 6.90     | 0.00    | 37.80     | 44.70            | 0.08      |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 6.90     | 0.00    | 37.80     | 44.70            |           |           |
| 199 | 47412     | מחסן תפוחי אדמה          | 22048245 - 2                      | 46.58    | 0.00    | 255.37    | 301.95           | 1.00      |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 46.58    | 0.00    | 255.37    | 301.95           |           |           |
| 200 | 43363     | מלדיני                   | 16048039 - 3                      | 989.70   | 0.00    | 2,276.75  | 3,266.45         | 15.99     |           |
|     |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור  | 174.75   | 0.00    | 801.54    | 976.29           |           |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 1,164.45 | 0.00    | 3,078.29  | 4,242.74         |           |           |
| 201 | 46277     | מסטר קורן                | 23000731 - 4                      | 1,209.35 | 0.00    | 3,248.40  | 4,457.75         | 19.90     |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 1,209.35 | 0.00    | 3,248.40  | 4,457.75         |           |           |
| 202 | 29016     | נאוטיקה/טימברלנד (252-3) | 23000731 - 2                      | 766.40   | 0.00    | 2,055.00  | 2,821.40         | 10.32     |           |
|     |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור | 349.62   | 0.00    | 1,603.69  | 1,953.32         |           |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 1,116.02 | 0.00    | 3,658.69  | 4,774.72         |           |           |
| 203 | 55033     | סופר פארם                | 22048330 - 2                      | 2,689.00 | 0.00    | 10,340.80 | 13,029.80        | 30.50     |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 2,689.00 | 0.00    | 10,340.80 | 13,029.80        |           |           |
| 204 | 54851     | סחוט                     | 22048323 - 4                      | 590.50   | 0.00    | 2,070.20  | 2,660.70         | 14.46     |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 590.50   | 0.00    | 2,070.20  | 2,660.70         |           |           |
| 205 | 57442     | סקאלה - טעינת רכבים      | 81011813 - 2                      | 2,447.13 | 0.00    | 6,498.91  | 8,946.04         | 131.33    |           |
|     |           |                          | 81011813 - 8                      | 450.24   | 0.00    | 2,015.55  | 2,465.79         | 39.76     |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 2,897.36 | 0.00    | 8,514.46  | 11,411.82        |           |           |
| 206 | 57523     | סקאלה טעינת רכבים עליון  | 22048351 - 1                      | 390.20   | 0.00    | 1,791.30  | 2,181.50         | 69.07     |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 390.20   | 0.00    | 1,791.30  | 2,181.50         |           |           |
| 207 | 28769     | סקיצרס - 207-1           | 81011813 - 3                      | 1,969.15 | 0.00    | 5,283.64  | 7,252.79         | 24.74     |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 1,969.15 | 0.00    | 5,283.64  | 7,252.79         |           |           |
| 208 | 43273     | פוט לוקר 2               | 81018431 - 4                      | 4,118.60 | 0.00    | 11,628.30 | 15,746.90        | 43.60     |           |
|     |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור  | 852.84   | 0.00    | 3,911.87  | 4,764.71         |           |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 4,971.44 | 0.00    | 15,540.17 | 20,511.61        |           |           |
| 209 | 22151     | פליינטייגר 334           | 81039935 - 2                      | 1,270.40 | 0.00    | 3,546.90  | 4,817.30         | 18.90     |           |
|     |           |                          | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור  | 366.39   | 0.00    | 1,680.59  | 2,046.98         |           |           |
|     |           |                          | סה"כ צריכה                        | 1,636.79 | 0.00    | 5,227.49  | 6,864.28         |           |           |
| 210 | 39255     | פמינה                    | 81034859 - 8                      | 355.30   | 0.00    | 926.90    | 1,282.20         | 0.40      |           |




| מס  | מזהה דייר | שם דייר              | מספר מונה / קבוצה                | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקונט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 110.66   | 0.00    | 507.59    | 618.25             |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 465.96   | 0.00    | 1,434.49  | 1,900.45           |           |           |
| 211 | 22067     | פנוי - מחסן מקס ברנר | 3 - 16092235                     | 25.30    | 0.00    | 133.65    | 158.95             | 0.38      |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 25.30    | 0.00    | 133.65    | 158.95             |           |           |
| 212 | 21716     | פנוי 2-160           | 3 - 22048309                     | 34.05    | 0.00    | 206.90    | 240.95             | 1.38      |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 34.05    | 0.00    | 206.90    | 240.95             |           |           |
| 213 | 19669     | פעלתון               | 1 - 16048039                     | 405.50   | 0.00    | 1,603.30  | 2,008.80           | 18.20     |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 405.50   | 0.00    | 1,603.30  | 2,008.80           |           |           |
| 214 | 27584     | פרטנר חנות           | 1 - 22048344                     | 406.50   | 0.00    | 2,126.30  | 2,532.80           | 7.73      |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 164.97   | 0.00    | 756.69    | 921.66             |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 571.47   | 0.00    | 2,882.99  | 3,454.46           |           |           |
| 215 | 58410     | קונדוטריית שמו       | 3 - 22048223                     | 1,051.30 | 0.00    | 4,434.80  | 5,486.10           | 17.46     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 54.51    | 0.00    | 250.008   | 304.51             |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 1,105.81 | 0.00    | 4,684.81  | 5,790.61           |           |           |
| 216 | 47218     | קופיקס (רמי לוי)     | 4 - 22048306                     | 3,508.80 | 0.00    | 17,882.40 | 21,391.20          | 44.20     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 579.32   | 0.00    | 2,657.29  | 3,236.61           |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 4,088.12 | 0.00    | 20,539.69 | 24,627.81          |           |           |
| 217 | 56979     | קלצדוניה יחידה 126   | 4 - 22048225                     | 466.00   | 0.00    | 1,499.60  | 1,965.60           | 10.15     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 103.00   | 0.00    | 472.44    | 575.44             |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 569.00   | 0.00    | 1,972.04  | 2,541.04           |           |           |
| 218 | 38884     | קפה נאמן             | 2 - 22048225                     | 2,288.40 | 0.00    | 16,524.40 | 18,812.80          | 72.32     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 151.95   | 0.00    | 696.99    | 848.95             |           |           |
|     |           |                      | מנדפים 2                         | 328.77   | 0.00    | 1,467.91  | 1,796.68           |           |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 2,769.12 | 0.00    | 18,689.30 | 21,458.42          |           |           |
| 219 | 47222     | קרולונה למקה - חנות  | 3 - 22048304                     | 969.90   | 0.00    | 3,246.20  | 4,216.10           | 15.74     |           |
|     |           |                      | סה"כ צריכה                       | 969.90   | 0.00    | 3,246.20  | 4,216.10           |           |           |
| 220 | 48522     | רזילי                | 1 - 17312829                     | 293.60   | 0.00    | 830.90    | 1,124.50           | 10.35     |           |
|     |           |                      | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 59.46    | 0.00    | 272.74    | 332.20             |           |           |





| מס  | מזהה דייר | שם דייר               | מספר מונה / קבוצה               | פסגה Kwh   | גבע Kwh | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |           |                       | סה"כ צריכה                      | 353.06     | 0.00    | 1,103.64   | 1,456.70          |           |           |
| 221 | 32609     | שקעי כח חברת נקיון    | 22048332 - 4                    | 127.15     | 0.00    | 628.70     | 755.85            | 3.88      |           |
|     |           |                       | סה"כ צריכה                      | 127.15     | 0.00    | 628.70     | 755.85            |           |           |
| 222 | 32610     | שקעי תאורה חברת נקיון | 22048333 - 1                    | 34.34      | 0.00    | 196.16     | 230.50            | 13.46     |           |
|     |           |                       | סה"כ צריכה                      | 34.34      | 0.00    | 196.16     | 230.50            |           |           |
| 223 | 48881     | תמנון חדש             | 20281505 - 1                    | 5,454.80   | 0.00    | 12,539.00  | 17,993.80         | 46.32     |           |
|     |           |                       | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קרור | 947.81     | 0.00    | 4,347.49   | 5,295.30          |           |           |
|     |           |                       | סה"כ צריכה                      | 6,402.61   | 0.00    | 16,886.49  | 23,289.10         |           |           |
|     |           |                       | סה"כ צריכה                      | 282,122.39 | 0.00    | 999,361.97 | 1,283,092.53      |           |           |
|     |           |                       | חשבון חברת חשמל                 |            |         |            | 0.00              |           |           |
|     |           |                       | הפרש בקוט"ש                     |            |         |            | 1,283,092.53      |           |           |
|     |           |                       | הפרש באחוזים                    |            |         |            |                   |           |           |



- פסגה (282,122.39 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (999,361.97 Kwh)

