



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/03/25 - 01/03/25)

תאריך הפקה: 07/04/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	102.15	14,835.60	13,158.00	0.00	1,677.60	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		14,835.60	13,158.00	0.00	1,677.60	סה"כ צריכה			
		14,835.60	13,158.00	0.00	1,677.60	סה"כ צריכה			
	0.00						חשבון חברת חשמל		
	14,835.60						הפרש בקוט"ש		
							הפרש באחוזים		



■ פסגה (Kwh 1,677.60)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 13,158.00)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 1	לא להפקה	60800	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	131.60	2,251.60	1,946.30	0.00	305.30	21262477 - 1	צילר 1	50117	2
		2,251.60	1,946.30	0.00	305.30	סה"כ צריכה			
	184.88	1,432.00	1,220.50	0.00	211.50	21262478 - 1	צילר 2	50118	3
		1,432.00	1,220.50	0.00	211.50	סה"כ צריכה			
	180.16	1,604.20	1,396.60	0.00	207.60	20281854 - 1	צילר 3	50513	4
		1,604.20	1,396.60	0.00	207.60	סה"כ צריכה			

