



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (31/03/25 - 01/03/25)

תאריך הפקה: 07/04/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	47586	*עומר הנדסה	1 - 21262610	5,220.30	0.00	29,312.90	34,533.20	134.70	
			סה"כ צריכה	5,220.30	0.00	29,312.90	34,533.20		
2	42372	בניין A - אודיסיי - Sparkion (שקע טעינה)	1 - 17313236	24.10	0.00	56.70	80.80	14.31	
			סה"כ צריכה	24.10	0.00	56.70	80.80		
3	46205	בניין A - אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ-עמיתים ק.10	3 - 22026868	790.40	0.00	4,957.20	5,747.60	15.23	
			סה"כ צריכה	790.40	0.00	4,957.20	5,747.60		
4	46206	בניין A - אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ-עמיתים ק.10 מערבי	4 - 22026868	649.60	0.00	3,918.40	4,568.00	12.98	
			סה"כ צריכה	649.60	0.00	3,918.40	4,568.00		
5	44845	בניין A - אינפידט מחסן ק.12	1 - 20281691	6.80	0.00	43.00	49.80	1.50	
			סה"כ צריכה	6.80	0.00	43.00	49.80		
6	44844	בניין A - אינפידט מחסן ק.3-	1 - 20281692	42.30	0.00	286.10	328.40	2.45	
			סה"כ צריכה	42.30	0.00	286.10	328.40		
7	33346	בניין A - אינפידט ק.3 צפוני	1 - 22026879	413.20	0.00	2,690.80	3,104.00	19.46	
			סה"כ צריכה	413.20	0.00	2,690.80	3,104.00		
8	13111	בניין A - אינפידט ק.4	3 - 22026879	3,802.00	0.00	20,383.20	24,185.20	48.74	
			סה"כ צריכה	3,802.00	0.00	20,383.20	24,185.20		
9	30266	בניין A - אינפידט ק.6 מערבי	3 - 22026881	514.80	0.00	3,798.00	4,312.80	20.34	
			סה"כ צריכה	514.80	0.00	3,798.00	4,312.80		
10	46422	בניין A - ג'קדה ק.7 מערבי	1 - 22026835	1,053.20	0.00	6,571.60	7,624.80	26.46	
			סה"כ צריכה	1,053.20	0.00	6,571.60	7,624.80		
11	35833	בניין A - דיג'סייף טכנולוגיות בע"מ ק.5	1 - 22026881	2,062.40	0.00	11,757.60	13,820.00	24.55	
			סה"כ צריכה	2,062.40	0.00	11,757.60	13,820.00		
			22026881 - 2	590.40	0.00	3,047.20	3,637.60	11.90	
			סה"כ צריכה	2,652.80	0.00	14,804.80	17,457.60		
12	59659	בניין A - הלייבור	2 - 22026871	6.40	0.00	356.80	363.20	7.37	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6.40	0.00	356.80	363.20		
13	52984	בניין A - מ.ל.ר.ן פרויקטים ומחסר 8-9 (ק 9 מערבי)	22026868 - 1	788.40	0.00	5,275.60	6,064.00	21.16	
			סה"כ צריכה	788.40	0.00	5,275.60	6,064.00		
14	13004	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 8 מערבי)	22026835 - 4	2,591.60	0.00	14,945.20	17,536.80	27.42	
			סה"כ צריכה	2,591.60	0.00	14,945.20	17,536.80		
15	48045	בניין A - שגרירות תאילנד צד דרומי 11.ק	22026871 - 1	269.20	0.00	1,894.40	2,163.60	13.26	
			סה"כ צריכה	269.20	0.00	1,894.40	2,163.60		
16	13123	בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב)	15112931 - 1	-3,346.10	0.00	-21,894.20	-25,240.30		
			22026871 - 3	3,102.00	0.00	19,207.20	22,309.20	97.37	
			22344413 - 1	11,022.20	0.00	47,787.60	58,809.80	614.40	
			22344417 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10,778.10	0.00	45,100.60	55,878.70		
17	13096	בניין A ציבורי	14158973 - 1	5,772.90	0.00	35,071.50	40,844.40		
			15112931 - 1	3,346.10	0.00	21,894.20	25,240.30		
			17013916 - 1	9,829.10	0.00	53,655.00	63,484.10		
			20281691 - 1	-6.80	0.00	-43.00	-49.80	1.50	
			20281692 - 1	-42.30	0.00	-286.10	-328.40	2.45	
			22026835 - 1	-1,053.20	0.00	-6,571.60	-7,624.80	26.46	
			22026835 - 4	-2,591.60	0.00	-14,945.20	-17,536.80	27.42	
			22026868 - 1	-788.40	0.00	-5,275.60	-6,064.00	21.16	
			22026868 - 3	-790.40	0.00	-4,957.20	-5,747.60	15.23	
			22026868 - 4	-649.60	0.00	-3,918.40	-4,568.00	12.98	
			22026871 - 1	-269.20	0.00	-1,894.40	-2,163.60	13.26	
			22026871 - 2	-6.40	0.00	-356.80	-363.20	7.37	
			22026871 - 3	-3,102.00	0.00	-19,207.20	-22,309.20	97.37	
			22026879 - 1	-413.20	0.00	-2,690.80	-3,104.00	19.46	
			22026879 - 3	-3,802.00	0.00	-20,383.20	-24,185.20	48.74	
			22026881 - 1	-2,062.40	0.00	-11,757.60	-13,820.00	24.55	
			22026881 - 2	-590.40	0.00	-3,047.20	-3,637.60	11.90	
			22026881 - 3	-514.80	0.00	-3,798.00	-4,312.80	20.34	
			סה"כ צריכה	2,265.40	0.00	11,488.40	13,753.80		
18	33751	בניין B - אודיסיי - Sparkion (שקע טעינה) 4.ק	17313067 - 1	18.00	0.00	195.10	213.10	10.68	
			סה"כ צריכה	18.00	0.00	195.10	213.10		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50196	בניין B - ארקין (1999) בע"מ ק.9	22026831 - 1	533.60	0.00	3,226.80	3,760.40	27.15	
			סה"כ צריכה	533.60	0.00	3,226.80	3,760.40		
20	22871	בניין B - ג'ו ישראל או אי (2016) בע"מ ק.3	22344416 - 1	175.40	0.00	931.10	1,106.50	32.54	
			סה"כ צריכה	175.40	0.00	931.10	1,106.50		
21	12933	בניין B - ד"ר סינתייה ווב משרד עו"ד	22026826 - 1	154.00	0.00	1,113.70	1,267.70	10.48	
			סה"כ צריכה	154.00	0.00	1,113.70	1,267.70		
22	33860	בניין B - ויהייב טק בע"מ (ק.10 מזרחי)	22026831 - 3	67.20	0.00	264.00	331.20	263.71	
			סה"כ צריכה	67.20	0.00	264.00	331.20		
23	49644	בניין B - ויהייב טק ק.10	22026831 - 4	468.00	0.00	2,016.40	2,484.40	19.53	
			22026837 - 2	134.10	0.00	525.10	659.20	3.90	
			סה"כ צריכה	602.10	0.00	2,541.50	3,143.60		
24	46144	בניין B - חב' נורוסנס ק.4	22026826 - 4	58.30	0.00	353.50	411.80	6.58	
			סה"כ צריכה	58.30	0.00	353.50	411.80		
25	44250	בניין B - ספיד אפ קומה 10	22026837 - 4	52.30	0.00	606.30	658.60	10.53	
			סה"כ צריכה	52.30	0.00	606.30	658.60		
26	51600	בניין B - עמדת טעינה 206 קומה 2- חב פיטנגו ק.11	21262530 - 1	18.10	0.00	438.70	456.80	20.66	
			סה"כ צריכה	18.10	0.00	438.70	456.80		
27	12985	בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי)	22026837 - 1	674.40	0.00	4,730.40	5,404.80	34.18	
			סה"כ צריכה	674.40	0.00	4,730.40	5,404.80		
28	40829	בניין B - פיטנגו שקע טעינה	17312581 - 1	3.80	0.00	50.60	54.40	3.64	
			סה"כ צריכה	3.80	0.00	50.60	54.40		
29	42860	בניין B - פיטנגו שקע טעינה בחניון - איתי	20281993 - 1	0.00	0.00	72.70	72.70	3.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	72.70	72.70		
30	12996	בניין B - ר.א.מ. B6	22026819 - 3	1,051.60	0.00	6,192.80	7,244.40	16.45	
			סה"כ צריכה	1,051.60	0.00	6,192.80	7,244.40		
31	12997	בניין B - ראם (ק 5 מזרחי)	22026819 - 2	815.40	0.00	5,067.00	5,882.40	15.57	
			סה"כ צריכה	815.40	0.00	5,067.00	5,882.40		
32	12998	בניין B - ראם (ק 7 מזרחי)	22048433 - 1	2,376.80	0.00	13,536.80	15,913.60	38.52	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,376.80	0.00	13,536.80	15,913.60		
33	12999	בניין B - ראם (ק 8 מזרחי)	22048433 - 3	1,534.80	0.00	9,066.80	10,601.60	28.81	
			סה"כ צריכה	1,534.80	0.00	9,066.80	10,601.60		
34	13000	בניין B - ראם משרד הביטחון (ק 6 מזרחי)	22026819 - 4	1,366.40	0.00	7,771.20	9,137.60	17.90	
			סה"כ צריכה	1,366.40	0.00	7,771.20	9,137.60		
35	13124	בניין B מיזוג אוויר	17313427 - 1	3,718.40	0.00	21,856.10	25,574.50	76.08	
			20281581 - 1	4,944.90	0.00	28,505.50	33,450.40	495.60	
			22026837 - 3	1,528.80	0.00	9,090.00	10,618.80	19.30	
			סה"כ צריכה	10,192.10	0.00	59,451.60	69,643.70		
36	13117	בניין B ציבורי	14152660 - 1	2,614.80	0.00	20,978.50	23,593.30		
			14158916 - 1	6,912.60	0.00	45,008.60	51,921.20		
			17313427 - 1	-3,718.40	0.00	-21,856.10	-25,574.50	76.08	
			20281581 - 1	-4,944.90	0.00	-28,505.50	-33,450.40	495.60	
			22026819 - 2	-815.40	0.00	-5,067.00	-5,882.40	15.57	
			22026819 - 3	-1,051.60	0.00	-6,192.80	-7,244.40	16.45	
			22026819 - 4	-1,366.40	0.00	-7,771.20	-9,137.60	17.90	
			22026826 - 1	-154.00	0.00	-1,113.70	-1,267.70	10.48	
			22026826 - 4	-58.30	0.00	-353.50	-411.80	6.58	
			22026831 - 1	-533.60	0.00	-3,226.80	-3,760.40	27.15	
			22026831 - 3	-67.20	0.00	-264.00	-331.20	263.71	
			22026831 - 4	-468.00	0.00	-2,016.40	-2,484.40	19.53	
			22026837 - 1	-674.40	0.00	-4,730.40	-5,404.80	34.18	
			22026837 - 2	-134.10	0.00	-525.10	-659.20	3.90	
			22026837 - 3	-1,528.80	0.00	-9,090.00	-10,618.80	19.30	
			22026837 - 4	-52.30	0.00	-606.30	-658.60	10.53	
			22048433 - 1	-2,376.80	0.00	-13,536.80	-15,913.60	38.52	
			22048433 - 3	-1,534.80	0.00	-9,066.80	-10,601.60	28.81	
			22344416 - 1	-175.40	0.00	-931.10	-1,106.50	32.54	
			22344577 - 1	12,042.20	0.00	66,296.40	78,338.60	592.20	
			סה"כ צריכה	1,915.20	0.00	17,430.00	19,345.20		
37	58026	בניין C - אגרוטק 7.ק	22026839 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	50434	בניין C - אדל'ביס 9.ק	22026832 - 2	134.00	0.00	738.10	872.10	4.48	
			סה"כ צריכה	134.00	0.00	738.10	872.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	50435	בניין C - אדלביס שלב ב 9.ק	22026832 - 3	562.80	0.00	3,447.20	4,010.00	11.73	
		סה"כ צריכה		562.80	0.00	3,447.20	4,010.00		
40	53315	בניין C - איולה קומה 6	22026839 - 2	391.61	0.00	1,616.38	2,007.99	10.003	
		סה"כ צריכה		391.61	0.00	1,616.38	2,007.99		
41	49343	בניין C - אלפא אל טי אל 6.ק	22026839 - 1	648.80	0.00	3,605.20	4,254.00	270.44	
		סה"כ צריכה		648.80	0.00	3,605.20	4,254.00		
42	42172	בניין C - דיזנוף סחר 11.ק	22026847 - 3	235.20	0.00	2,070.40	2,305.60	12.74	
		סה"כ צריכה		235.20	0.00	2,070.40	2,305.60		
43	49454	בניין C - וכלר וולף 4.ק	22027047 - 4	143.86	0.00	903.76	1,047.62	5.15	
		סה"כ צריכה		143.86	0.00	903.76	1,047.62		
44	42808	בניין C - חברת סימנס בע"מ 5.ק	22027068 - 1	770.00	0.00	4,550.80	5,320.80	17.30	
		סה"כ צריכה		770.00	0.00	4,550.80	5,320.80		
45	47236	בניין C - סייסק 3.ק	22027047 - 2	1,120.40	0.00	6,380.80	7,501.20	27.25	
		סה"כ צריכה		1,120.40	0.00	6,380.80	7,501.20		
46	34653	בניין C - סייסק 8.ק	22026848 - 1	284.00	0.00	1,114.00	1,398.00	9.42	
		22026848 - 2		942.80	0.00	3,660.40	4,603.20	24.76	
		סה"כ צריכה		1,226.80	0.00	4,774.40	6,001.20		
47	34654	בניין C - פורטינט אבטחה ישראל 10.ק	22026847 - 1	533.60	0.00	3,421.60	3,955.20	15.38	
		22026847 - 4		1,904.80	0.00	10,891.20	12,796.00	21.23	
		סה"כ צריכה		2,438.40	0.00	14,312.80	16,751.20		
48	46517	בניין C - פורטינט אבטחה ישראל 11.ק	22026832 - 4	319.20	0.00	1,737.20	2,056.40	9.15	
		סה"כ צריכה		319.20	0.00	1,737.20	2,056.40		
49	44291	בניין C - פורטינט אבטחה ישראל 9.ק	22026847 - 2	273.06	0.00	1,811.52	2,084.58	9.86	
		סה"כ צריכה		273.06	0.00	1,811.52	2,084.58		
50	49030	בניין C - פיירארק 4.ק	22027047 - 3	472.40	0.00	3,250.80	3,723.20	17.49	
		סה"כ צריכה		472.40	0.00	3,250.80	3,723.20		
51	45464	בניין C - קורל ריף 5.ק	22027068 - 2	858.40	0.00	5,140.70	5,999.10	14.76	
		סה"כ צריכה		858.40	0.00	5,140.70	5,999.10		
52	13125	בניין C מיזוג אויר כלל ביטוח	22026828 - 2	179.40	0.00	1,575.60	1,755.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026828 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026828 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026846 - 2	4,306.20	0.00	25,153.20	29,459.40	124.25	
			סה"כ צריכה	4,485.60	0.00	26,728.80	31,214.40		
53	13115	בנין C ציבורי כלל ביטוח	18075333 - 1	3,247.00	0.00	32,373.80	35,620.80		
			22026828 - 1	2,994.00	0.00	16,998.00	19,992.00	39.36	
			22026828 - 2	-179.40	0.00	-1,575.60	-1,755.00		
			22026828 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026828 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026832 - 2	-134.00	0.00	-738.10	-872.10	4.48	
			22026832 - 3	-562.80	0.00	-3,447.20	-4,010.00	11.73	
			22026832 - 4	-319.20	0.00	-1,737.20	-2,056.40	9.15	
			22026839 - 1	-648.80	0.00	-3,605.20	-4,254.00	270.44	
			22026839 - 2	-391.61	0.00	-1,616.38	-2,007.99	10.003	
			22026839 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026846 - 1	12,235.00	0.00	66,835.00	79,070.00	224.55	
			22026846 - 2	-4,306.20	0.00	-25,153.20	-29,459.40	124.25	
			22026847 - 1	-533.60	0.00	-3,421.60	-3,955.20	15.38	
			22026847 - 2	-273.06	0.00	-1,811.52	-2,084.58	9.86	
			22026847 - 3	-235.20	0.00	-2,070.40	-2,305.60	12.74	
			22026847 - 4	-1,904.80	0.00	-10,891.20	-12,796.00	21.23	
			22026848 - 1	-284.00	0.00	-1,114.00	-1,398.00	9.42	
			22026848 - 2	-942.80	0.00	-3,660.40	-4,603.20	24.76	
			22027047 - 2	-1,120.40	0.00	-6,380.80	-7,501.20	27.25	
			22027047 - 3	-472.40	0.00	-3,250.80	-3,723.20	17.49	
			22027047 - 4	-143.86	0.00	-903.76	-1,047.62	5.15	
			22027068 - 1	-770.00	0.00	-4,550.80	-5,320.80	17.30	
			22027068 - 2	-858.40	0.00	-5,140.70	-5,999.10	14.76	
			סה"כ צריכה	4,395.48	0.00	35,137.94	39,533.41		
54	37538	בנין D - אסנס ק.5. תאריך יציאה: 12/03/25	81009904 - 1	268.46	0.00	1,537.30	1,805.76	10.96	
			סה"כ צריכה	268.46	0.00	1,537.30	1,805.76		
55	12863	בנין D - אסנס סקיוריטי ק.6	81009904 - 4	2,642.90	0.00	14,257.05	16,899.95	44.29	
			סה"כ צריכה	2,642.90	0.00	14,257.05	16,899.95		
56	12864	בנין D - אסנס סקיוריטי ק.7	81007768 - 2	1,222.17	0.00	6,161.55	7,383.72	40.13	
			סה"כ צריכה	1,222.17	0.00	6,161.55	7,383.72		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
57	43917	בניין D - בית ד.ב.ק. 9.ק.	81007768 - 5	383.68	0.00	1,629.26	2,012.94	8.78	
			סה"כ צריכה	383.68	0.00	1,629.26	2,012.94		
58	12904	בניין D - בנק הפועלים 8	70060663 - 1	610.97	0.00	3,699.49	4,310.47	9.92	
			סה"כ צריכה	610.97	0.00	3,699.49	4,310.47		
59	36944	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) 3.ק.	81007764 - 1	580.71	0.00	3,606.89	4,187.60	43.42	
			סה"כ צריכה	580.71	0.00	3,606.89	4,187.60		
60	36943	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) 4.ק.	81007764 - 3	1,111.65	0.00	5,739.56	6,851.20	27.49	
			81007764 - 4	229.54	0.00	1,254.54	1,484.08	13.66	
			סה"כ צריכה	1,341.19	0.00	6,994.09	8,335.28		
61	39274	בניין D - גיא ודורון לוי עמדות טעינה	70058555 - 1	165.66	0.00	1,700.25	1,865.91	20.90	
			סה"כ צריכה	165.66	0.00	1,700.25	1,865.91		
62	61059	בניין D - גיא ודורון לוי ק.5 תאריך כניסה: 13/03/25	81009904 - 1	43.55	0.00	422.30	465.85	5.82	
			סה"כ צריכה	43.55	0.00	422.30	465.85		
63	12870	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8	81007768 - 3	259.16	0.00	1,355.60	1,614.76	11.67	
			סה"כ צריכה	259.16	0.00	1,355.60	1,614.76		
64	12871	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8 (2)	81007768 - 4	939.67	0.00	3,426.10	4,365.77	19.52	
			סה"כ צריכה	939.67	0.00	3,426.10	4,365.77		
65	12877	בניין D - דייר ק. 11	81009503 - 7	965.02	0.00	3,338.66	4,303.69	50.27	
			סה"כ צריכה	965.02	0.00	3,338.66	4,303.69		
66	12878	בניין D - דייר ק. 12	81009503 - 8	947.00	0.00	3,407.25	4,354.25	65.92	
			סה"כ צריכה	947.00	0.00	3,407.25	4,354.25		
67	12940	בניין D - חברת ויולה-מחסנים קומת חניון 2-	70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	12942	בניין D - חינוי חדר שרתים	81007768 - 6	397.79	0.00	2,279.85	2,677.64	4.14	
			סה"כ צריכה	397.79	0.00	2,279.85	2,677.64		
69	41836	בניין D - יוניטד פאסט קלואל אינק	81007843 - 1	320.34	0.00	2,985.69	3,306.03	14.78	
			סה"כ צריכה	320.34	0.00	2,985.69	3,306.03		
70	22870	בניין D - נאוויטס	81007768 - 8	638.54	0.00	3,350.45	3,988.99	21.07	
			סה"כ צריכה	638.54	0.00	3,350.45	3,988.99		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	48984	בניין D - עמדות טעינה יולה קרדיט ק.3- (בניין D - מסחר)	81007843 - 8	0.00	0.00	193.08	193.08	10.78	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	193.08	193.08		
72	13120	בניין D - ק.7, Plenus	81007768 - 6	-397.79	0.00	-2,279.85	-2,677.64	4.14	
			81009503 - 2	-387.45	0.00	-1,250.60	-1,638.05	14.47	
			81009503 - 6	1,220.80	0.00	5,290.07	6,510.87	31.20	
			סה"כ צריכה	435.57	0.00	1,759.62	2,195.19		
73	12841	בניין D - ק.10, וינטג' ניהול 2022 בע"מ	81009503 - 2	387.45	0.00	1,250.60	1,638.05	14.47	
			סה"כ צריכה	387.45	0.00	1,250.60	1,638.05		
74	40161	בניין D - שקע טעינה ויולה	17312911 - 1	61.90	0.00	173.90	235.80	10.80	
			17312918 - 1	10.10	0.00	153.40	163.50	10.88	
			21262335 - 1	0.20	0.00	1.60	1.80	10.57	
			סה"כ צריכה	72.20	0.00	328.90	401.10		
75	13126	בניין D מיזוג אוויר	81009503 - 1	212.43	0.00	582.62	795.05	53.81	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.006	0.006		
			81009882 - 1	2,286.53	0.00	11,131.81	13,418.34	107.81	
			81009882 - 2	4,107.43	0.00	23,517.89	27,625.33	171.55	
			81009882 - 3	136.61	0.00	820.68	957.29	51.22	
			81009882 - 5	252.49	0.00	416.99	669.48	0.65	
			סה"כ צריכה	6,995.49	0.00	36,470.004	43,465.49		
76	13119	בניין D ציבורי	14158931 - 1	4,865.80	0.00	44,074.60	48,940.40		
			14158960 - 1	5,927.20	0.00	49,547.60	55,474.80		
			22344861 - 1	28.50	0.00	212.40	240.90	5.28	
			70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70060663 - 1	-610.97	0.00	-3,699.49	-4,310.47	9.92	
			81007764 - 1	-580.71	0.00	-3,606.89	-4,187.60	43.42	
			81007764 - 3	-1,111.65	0.00	-5,739.56	-6,851.20	27.49	
			81007764 - 4	-229.54	0.00	-1,254.54	-1,484.08	13.66	
			81007768 - 2	-1,222.17	0.00	-6,161.55	-7,383.72	40.13	
			81007768 - 3	-259.16	0.00	-1,355.60	-1,614.76	11.67	
			81007768 - 4	-939.67	0.00	-3,426.10	-4,365.77	19.52	
			81007768 - 5	-383.68	0.00	-1,629.26	-2,012.94	8.78	
			81007768 - 8	-638.54	0.00	-3,350.45	-3,988.99	21.07	
			81007843 - 1	-320.34	0.00	-2,985.69	-3,306.03	14.78	
			81009503 - 1	-212.43	0.00	-582.62	-795.05	53.81	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81009503 - 3	-2,934.59	0.00	-11,552.14	-14,486.74	27.54	
			81009503 - 4	0.00	0.00	-0.006	-0.006		
			81009503 - 6	-1,220.80	0.00	-5,290.07	-6,510.87	31.20	
			81009503 - 7	-965.02	0.00	-3,338.66	-4,303.69	50.27	
			81009503 - 8	-947.00	0.00	-3,407.25	-4,354.25	65.92	
			81009882 - 1	-2,286.53	0.00	-11,131.81	-13,418.34	107.81	
			81009882 - 2	-4,107.43	0.00	-23,517.89	-27,625.33	171.55	
			81009882 - 3	-136.61	0.00	-820.68	-957.29	51.22	
			81009882 - 5	-252.49	0.00	-416.99	-669.48	0.65	
			81009882 - 7	14,114.37	0.00	74,977.09	89,091.46	238.46	
			81009904 - 1	-312.01	0.00	-1,959.60	-2,271.61	10.96	
			81009904 - 4	-2,642.90	0.00	-14,257.05	-16,899.95	44.29	
			סה"כ צריכה	2,621.61	0.00	59,327.79	61,949.39		
77	12839	בניין OPTIC I - M (מסחר)	22026842 - 4	78.20	0.00	587.60	665.80	4.18	
			סה"כ צריכה	78.20	0.00	587.60	665.80		
78	12843	בניין M - מגדיר (מסחר)	22026836 - 2	58.15	0.00	276.75	334.90	3.51	
			סה"כ צריכה	58.15	0.00	276.75	334.90		
79	32166	בניין M - אלבר צ'י רכב (מסחר)	21262388 - 1	40.70	0.00	376.40	417.10	8.96	
			סה"כ צריכה	40.70	0.00	376.40	417.10		
80	36275	בניין M - אמיר שקורי (מסחר)	22026840 - 3	89.90	0.00	1,240.60	1,330.50	11.96	
			סה"כ צריכה	89.90	0.00	1,240.60	1,330.50		
81	47032	בניין M - באבי אגאדיר הרצליה (מסחר מערבי)	22026836 - 3	3,291.80	0.00	15,181.80	18,473.60	60.21	
			סה"כ צריכה	3,291.80	0.00	15,181.80	18,473.60		
82	59494	בניין M - בטי בלו (בן עמי זמני)	22026843 - 3	2.60	0.00	21.90	24.50	0.91	
			סה"כ צריכה	2.60	0.00	21.90	24.50		
83	12903	בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר)	22026824 - 2	736.50	0.00	5,050.60	5,787.10	23.53	
			סה"כ צריכה	736.50	0.00	5,050.60	5,787.10		
84	12865	בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר)	81007745 - 1	876.38	0.00	5,414.11	6,290.49	29.63	
			סה"כ צריכה	876.38	0.00	5,414.11	6,290.49		
85	22878	בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי)	22026844 - 3	3,721.20	0.00	17,817.60	21,538.80	64.60	
			סה"כ צריכה	3,721.20	0.00	17,817.60	21,538.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
86	12925	בניין M - דיימונד ספא (מסחר)	22026843 - 4	203.00	0.00	1,096.40	1,299.40	13.64	
		סה"כ צריכה		203.00	0.00	1,096.40	1,299.40		
87	59818	בניין M - הטעם לתת (בניין D - מסחר)	81007745 - 8	215.72	0.00	2,843.02	3,058.74	22.42	
		סה"כ צריכה		215.72	0.00	2,843.02	3,058.74		
88	12936	בניין M - הרץ- קשר רנט א קר (מסחר)	22026845 - 4	51.80	0.00	732.90	784.70	7.31	
		סה"כ צריכה		51.80	0.00	732.90	784.70		
89	50440	בניין M - טבע קסטל (מסחר)	22026836 - 4	2,889.20	0.00	15,555.20	18,444.40	41.79	
		סה"כ צריכה		2,889.20	0.00	15,555.20	18,444.40		
90	12956	בניין M - כחול (מספרה - מסחר)	22026843 - 2	256.00	0.00	1,401.00	1,657.00	12.62	
		סה"כ צריכה		256.00	0.00	1,401.00	1,657.00		
91	44276	בניין M - ללבסקי ניהול בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 3	475.21	0.00	1,814.01	2,289.21	7.10	
		סה"כ צריכה		475.21	0.00	1,814.01	2,289.21		
92	56040	בניין M - מודולו נובה (מסחר)	22345464 - 1	1,575.40	0.00	12,403.90	13,979.30	152.58	
		סה"כ צריכה		1,575.40	0.00	12,403.90	13,979.30		
93	53662	בניין M - מודלה בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 2	1,107.79	0.00	4,122.69	5,230.48	17.23	
		סה"כ צריכה		1,107.79	0.00	4,122.69	5,230.48		
94	55141	בניין M - מוצה הרצליה (בניין D - מסחר)	81007745 - 2	2,104.57	0.00	7,087.33	9,191.90	30.66	
		סה"כ צריכה		2,104.57	0.00	7,087.33	9,191.90		
95	25131	בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר)	22026824 - 1	119.30	0.00	728.20	847.50	4.65	
		סה"כ צריכה		119.30	0.00	728.20	847.50		
96	12965	בניין M - מחסני מד 1 (מסחר)	22026845 - 3	1,524.25	0.00	8,741.10	10,265.35	18.74	
		סה"כ צריכה		1,524.25	0.00	8,741.10	10,265.35		
97	12881	בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר)	81007843 - 7	646.45	0.00	5,649.88	6,296.33	33.89	
		סה"כ צריכה		646.45	0.00	5,649.88	6,296.33		
98	12979	בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר)	22026820 - 1	2,243.80	0.00	9,657.40	11,901.20	23.58	
		סה"כ צריכה		2,243.80	0.00	9,657.40	11,901.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
99	12980	בניין M - סלקום (מסחר)	22344423 - 1	130.10	0.00	746.40	876.50	4.27	
			סה"כ צריכה	130.10	0.00	746.40	876.50		
100	54826	בניין M - סקאלה עמדת טעינה	22026888 - 2	166.80	0.00	3,230.40	3,397.20	88.42	
			סה"כ צריכה	166.80	0.00	3,230.40	3,397.20		
101	12983	בניין M - ערן חסדאי - פיצוציה (מסחר)	22026845 - 1	150.50	0.00	1,135.60	1,286.10	4.71	
			סה"כ צריכה	150.50	0.00	1,135.60	1,286.10		
102	56079	בניין M - פולרט גרופ (בניין D - מסחר)	81007843 - 5	1,106.29	0.00	3,732.49	4,838.78	26.78	
			סה"כ צריכה	1,106.29	0.00	3,732.49	4,838.78		
103	12988	בניין M - פרטנר (מסחר)	22344414 - 1	283.50	0.00	1,625.70	1,909.20	6.04	
			סה"כ צריכה	283.50	0.00	1,625.70	1,909.20		
104	12893	בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר)	81007745 - 6	609.30	0.00	1,757.64	2,366.95	12.19	
			סה"כ צריכה	609.30	0.00	1,757.64	2,366.95		
105	36691	בניין M - קמפצ'ה (בניין C - מסחר)	22026820 - 2	2,553.80	0.00	11,044.60	13,598.40	36.83	
			סה"כ צריכה	2,553.80	0.00	11,044.60	13,598.40		
			סה"כ צריכה	4,557.40	0.00	17,547.60	22,105.00	18.78	
106	40017	בניין M - ר.ש. מסעדות	22026844 - 2	460.30	0.00	6,615.70	7,076.00	41.22	
			סה"כ צריכה	460.30	0.00	6,615.70	7,076.00		
107	12869	בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר)	81007843 - 4	61.24	0.00	844.79	906.02	6.71	
			סה"כ צריכה	61.24	0.00	844.79	906.02		
108	46423	בניין M - יעקב בביב (בניין C - מסחר)	22026845 - 2	182.20	0.00	2,555.40	2,737.60	17.58	
			סה"כ צריכה	182.20	0.00	2,555.40	2,737.60		
109	13127	חשמל חינוך	22026884 - 2	2,824.00	0.00	17,514.00	20,338.00	58.28	
			סה"כ צריכה	2,824.00	0.00	17,514.00	20,338.00		
			סה"כ צריכה	9,856.00	0.00	59,646.90	69,502.90	181.44	
			סה"כ צריכה	9,856.00	0.00	59,646.90	69,502.90	5.28	
110	13121	מסחר - ציבורי	15140051 - 1	10,807.70	0.00	87,068.30	97,876.00		
			סה"כ צריכה	10,807.70	0.00	87,068.30	97,876.00		
			סה"כ צריכה	-3.80	0.00	-50.60	-54.40	3.64	
			סה"כ צריכה	-61.90	0.00	-173.90	-235.80	10.80	
			סה"כ צריכה	-10.10	0.00	-153.40	-163.50	10.88	
			סה"כ צריכה	-18.00	0.00	-195.10	-213.10	10.68	
			סה"כ צריכה	-24.10	0.00	-56.70	-80.80	14.31	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20281993 - 1	0.00	0.00	-72.70	-72.70	3.45	
			21262335 - 1	-0.20	0.00	-1.60	-1.80	10.57	
			21262388 - 1	-40.70	0.00	-376.40	-417.10	8.96	
			21262530 - 1	-18.10	0.00	-438.70	-456.80	20.66	
			21262610 - 1	-5,220.30	0.00	-29,312.90	-34,533.20	134.70	
			22026820 - 1	-2,243.80	0.00	-9,657.40	-11,901.20	23.58	
			22026820 - 2	-2,553.80	0.00	-11,044.60	-13,598.40	36.83	
			22026824 - 1	-119.30	0.00	-728.20	-847.50	4.65	
			22026824 - 2	-736.50	0.00	-5,050.60	-5,787.10	23.53	
			22026836 - 2	-58.15	0.00	-276.75	-334.90	3.51	
			22026836 - 3	-3,291.80	0.00	-15,181.80	-18,473.60	60.21	
			22026836 - 4	-2,889.20	0.00	-15,555.20	-18,444.40	41.79	
			22026840 - 3	-89.90	0.00	-1,240.60	-1,330.50	11.96	
			22026842 - 4	-78.20	0.00	-587.60	-665.80	4.18	
			22026843 - 2	-256.00	0.00	-1,401.00	-1,657.00	12.62	
			22026843 - 3	-2.60	0.00	-21.90	-24.50	0.91	
			22026843 - 4	-203.00	0.00	-1,096.40	-1,299.40	13.64	
			22026844 - 2	-460.30	0.00	-6,615.70	-7,076.00	41.22	
			22026844 - 3	-3,721.20	0.00	-17,817.60	-21,538.80	64.60	
			22026845 - 1	-150.50	0.00	-1,135.60	-1,286.10	4.71	
			22026845 - 2	-182.20	0.00	-2,555.40	-2,737.60	17.58	
			22026845 - 3	-1,524.25	0.00	-8,741.10	-10,265.35	18.74	
			22026845 - 4	-51.80	0.00	-732.90	-784.70	7.31	
			22026846 - 4	-2,003.60	0.00	-6,503.00	-8,506.60	18.78	
			22026884 - 1	6,245.00	0.00	35,535.00	41,780.00	141.50	
			22026884 - 2	-2,824.00	0.00	-17,514.00	-20,338.00	58.28	
			22026888 - 2	-166.80	0.00	-3,230.40	-3,397.20	88.42	
			22344414 - 1	-283.50	0.00	-1,625.70	-1,909.20	6.04	
			22344418 - 1	17,491.50	0.00	98,672.30	116,163.80	311.40	
			22344423 - 1	-130.10	0.00	-746.40	-876.50	4.27	
			22344425 - 1	-7,060.50	0.00	-42,345.30	-49,405.80	181.44	
			22344572 - 1	13,034.10	0.00	62,287.70	75,321.80	278.00	
			22345464 - 1	-1,575.40	0.00	-12,403.90	-13,979.30	152.58	
			70058555 - 1	-165.66	0.00	-1,700.25	-1,865.91	20.90	
			81007745 - 1	-876.38	0.00	-5,414.11	-6,290.49	29.63	
			81007745 - 2	-2,104.57	0.00	-7,087.33	-9,191.90	30.66	
			81007745 - 6	-609.30	0.00	-1,757.64	-2,366.95	12.19	
			81007745 - 8	-215.72	0.00	-2,843.02	-3,058.74	22.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007843 - 2	-1,107.79	0.00	-4,122.69	-5,230.48	17.23	
			81007843 - 3	-475.21	0.00	-1,814.01	-2,289.21	7.10	
			81007843 - 4	-61.24	0.00	-844.79	-906.02	6.71	
			81007843 - 5	-1,106.29	0.00	-3,732.49	-4,838.78	26.78	
			81007843 - 7	-646.45	0.00	-5,649.88	-6,296.33	33.89	
			81007843 - 8	0.00	0.00	-193.08	-193.08	10.78	
			81009503 - 3	2,934.59	0.00	11,552.14	14,486.74	27.54	
			סה"כ צריכה	5,090.69	0.00	45,315.11	50,405.80		
			סה"כ צריכה	139,155.47	0.00	837,166.99	976,322.46		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				976,322.46		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (139,155.47 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (837,166.99 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60815	לא להפקה	11103668 - 1	2,000.40	0.00	14,584.50	16,584.90	0.26	
			17313528 - 1	3,204.20	0.00	9,397.00	12,601.20	73.92	
			18247293 - 1	4.70	0.00	9.60	14.30	7.44	
			21262659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026820 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22026820 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			22026824 - 3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.001	
			22026824 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026826 - 2	0.00	0.00	5.10	5.10	1.20	
			22026826 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026831 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026832 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026835 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026835 - 3			
	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	22026836 - 1			
		619.20	549.60	0.00	69.60	22026838 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026838 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026838 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026838 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026839 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026840 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026840 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026840 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026842 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026842 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026842 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	22026843 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026844 - 1			
	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	22026844 - 4			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22026846 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026848 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026848 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026868 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026871 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026879 - 2			
	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22026879 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026881 - 4			
	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	22026884 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026884 - 4			
	9.62	4,767.30	3,806.40	0.00	960.90	22026888 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026888 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026888 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22027047 - 1			
	0.006	0.10	0.10	0.00	0.00	22027068 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22027068 - 4			
	262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22048433 - 2			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22048433 - 4			
	35.80	15,430.50	12,722.00	0.00	2,708.50	22344409 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22344412 - 1	4,327.50	0.00	16,081.80	20,409.30	514.80	
			22344417 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22344426 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007745 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007745 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007745 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007764 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007764 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007764 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007764 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007764 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007768 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007768 - 7	265.13	0.00	1,521.47	1,786.60	2.91	
			81007843 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009503 - 5	1,027.16	0.00	4,967.74	5,994.89	27.94	
			81009882 - 4	4,151.92	0.00	22,189.38	26,341.30	94.61	
			81009882 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009904 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009904 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009904 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009904 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009904 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009904 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	18,720.01	0.00	85,834.78	104,554.80		
2	12880	מסחר - בניין D לוח מנדפים	81009503 - 3	2,934.59	0.00	11,552.14	14,486.74	27.54	
			סה"כ צריכה	2,934.59	0.00	11,552.14	14,486.74		
3	12969	ראשי QM0 שלב ב בניין C	22026828 - 1	2,994.00	0.00	16,998.00	19,992.00	39.36	
			סה"כ צריכה	2,994.00	0.00	16,998.00	19,992.00		
4	12970	ראשי QT1 שלב ב בניין C מסחר	22026884 - 1	6,245.00	0.00	35,535.00	41,780.00	141.50	
			סה"כ צריכה	6,245.00	0.00	35,535.00	41,780.00		
5	12971	ראשי QT3 שלב ב בניין C	22026846 - 1	12,235.00	0.00	66,835.00	79,070.00	224.55	
			סה"כ צריכה	12,235.00	0.00	66,835.00	79,070.00		
6	9476	ראשי QTR2 שנאי בניין A	17013916 - 1	9,829.10	0.00	53,655.00	63,484.10		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,829.10	0.00	53,655.00	63,484.10		
7	9475	ראשי QTR2 שנאי בניין B	14158916 - 1	6,912.60	0.00	45,008.60	51,921.20		
			סה"כ צריכה	6,912.60	0.00	45,008.60	51,921.20		
8	33906	ראשי QTR2 שנאי בניין C חדש	18075333 - 1	3,247.00	0.00	32,373.80	35,620.80		
			סה"כ צריכה	3,247.00	0.00	32,373.80	35,620.80		
9	9477	ראשי QTR3 שנאי בניין A	14158973 - 1	5,772.90	0.00	35,071.50	40,844.40		
			סה"כ צריכה	5,772.90	0.00	35,071.50	40,844.40		
10	9472	ראשי QTR3 שנאי בניין B	14152660 - 1	2,614.80	0.00	20,978.50	23,593.30		
			סה"כ צריכה	2,614.80	0.00	20,978.50	23,593.30		
11	53395	ראשי בניין D - משאבות מילוי מאגר מים (משאבות הידרנט)	22344861 - 1	28.50	0.00	212.40	240.90	5.28	
			סה"כ צריכה	28.50	0.00	212.40	240.90		
12	12901	ראשי בניין D- שנאי ציבורי	81009882 - 7	14,114.37	0.00	74,977.09	89,091.46	238.46	
			סה"כ צריכה	14,114.37	0.00	74,977.09	89,091.46		
13	42646	ראשי מסחר - שנאי C	22344572 - 1	13,034.10	0.00	62,287.70	75,321.80	278.00	
			סה"כ צריכה	13,034.10	0.00	62,287.70	75,321.80		
14	13001	ראשי שדה חיוני בניין A ציבורי	15112931 - 1	3,346.10	0.00	21,894.20	25,240.30		
			סה"כ צריכה	3,346.10	0.00	21,894.20	25,240.30		
15	13002	ראשי שנאי Q1 בניין D	14158931 - 1	4,865.80	0.00	44,074.60	48,940.40		
			סה"כ צריכה	4,865.80	0.00	44,074.60	48,940.40		
16	24645	ראשי שנאי QTR2 - מסחר	15140051 - 1	10,807.70	0.00	87,068.30	97,876.00		
			סה"כ צריכה	10,807.70	0.00	87,068.30	97,876.00		
17	13013	ראשי שנאי מיגדל B מיזרחי (חבמ"ת)	22344577 - 1	12,042.20	0.00	66,296.40	78,338.60	592.20	
			סה"כ צריכה	12,042.20	0.00	66,296.40	78,338.60		
18	61276	ראשי שנאי ציבורי מערב 2- מסחר	22344418 - 1	17,491.50	0.00	98,672.30	116,163.80	311.40	
			סה"כ צריכה	17,491.50	0.00	98,672.30	116,163.80		
19	13008	ראשי שנאי Q2 בניין D	14158960 - 1	5,927.20	0.00	49,547.60	55,474.80		
			סה"כ צריכה	5,927.20	0.00	49,547.60	55,474.80		

