



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 10/04/25

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (31/03/25 - 01/03/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	1,980.00	0.00	10,663.20	12,643.20	58.06	
			23044879 - 3	564.80	0.00	3,245.60	3,810.40	5.23	
			סה"כ צריכה	2,544.80	0.00	13,908.80	16,453.60		
2	39692	*לבדיקה מיוג אויר שעות חריגות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	1,039.20	0.00	5,488.80	6,528.00		
			23044879 - 3	337.00	0.00	2,068.40	2,405.40		
			סה"כ צריכה	1,376.20	0.00	7,557.20	8,933.40		
3	39708	*לבדיקה מיוג אויר שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	943.20	0.00	5,176.80	6,120.00		
			23044879 - 3	229.00	0.00	1,174.80	1,403.80		
			סה"כ צריכה	1,172.20	0.00	6,351.60	7,523.80		
4	39705	*מפוחים - דרן מעבדות מפוחים לחלוקה	23044879 - 3	-564.80	0.00	-3,245.60	-3,810.40	5.23	
			23044880 - 1	2,416.00	0.00	13,990.40	16,406.40	24.51	
			23044880 - 3	-7.80	0.00	-110.00	-117.80	0.48	
			סה"כ צריכה	1,843.40	0.00	10,634.80	12,478.20		
5	39677	לא לחיוב - שירותי בית	23044889 - 1	7,636.00	0.00	43,148.80	50,784.80	87.20	
			סה"כ צריכה	7,636.00	0.00	43,148.80	50,784.80		
6	39658	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39661	פנוי לשעבר טרה ויטה קומה ראשונה - חיוני	23044887 - 1	514.10	0.00	3,179.20	3,693.30	11.66	
			סה"כ צריכה	514.10	0.00	3,179.20	3,693.30		
8	56389	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39646	שנאי 1	23044881 - 1	7,712.00	0.00	41,476.00	49,188.00	171.36	
			סה"כ צריכה	7,712.00	0.00	41,476.00	49,188.00		
10	39674	שנאי 2	23044888 - 2	8,260.00	0.00	49,332.00	57,592.00	127.64	
			סה"כ צריכה	8,260.00	0.00	49,332.00	57,592.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39667	DAREN מעבדות 5.ק	23044884 - 3	203.20	0.00	1,645.60	1,848.80	26.83	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	458.73	0.00	2,519.07	2,977.80		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	200.57	0.00	1,086.80	1,287.38		
			סה"כ צריכה	862.51	0.00	5,251.47	6,113.98		
2	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	2,048.80	0.00	4,962.40	7,011.20	40.80	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	51.11	0.00	276.92	328.03		
			סה"כ צריכה	2,099.91	0.00	5,239.32	7,339.23		
3	39698	אל אי אם 2.ק	23044883 - 1	229.20	0.00	2,040.80	2,270.00	27.69	
			23044883 - 2	1,568.40	0.00	8,908.00	10,476.40	270.63	
			23044887 - 2	444.50	0.00	2,374.50	2,819.00	14.64	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	917.47	0.00	5,038.13	5,955.60		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	401.14	0.00	2,173.61	2,574.75		
			מפוחים	861.47	0.00	4,914.00	5,775.47		
			סה"כ צריכה	4,422.18	0.00	25,449.04	29,871.22		
4	39682	אל אי אם 3.ק צד מזרח	23044883 - 4	165.60	0.00	1,595.60	1,761.20	22.61	
			23044887 - 3	470.00	0.00	2,873.40	3,343.40	8.06	
			מפוחים	244.21	0.00	1,648.29	1,892.50		
			סה"כ צריכה	879.81	0.00	6,117.29	6,997.10		
5	39697	אל אי אם 3.ק צד מערב	23044882 - 3	1,046.40	0.00	6,100.20	7,146.60	69.93	
			23044883 - 3	576.00	0.00	3,166.00	3,742.00	288.37	
			מפוחים	623.37	0.00	3,417.63	4,040.99		
			סה"כ צריכה	2,245.77	0.00	12,683.83	14,929.59		
6	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39643	דרן מעבדות מפוחים 5.ק	23044880 - 4	341.80	0.00	1,853.80	2,195.60	4.13	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	341.80	0.00	1,853.80	2,195.60		
8	39695	דרן מעבדות ק.5	23044884 - 4	162.00	0.00	1,413.20	1,575.20	21.96	
			23044887 - 4	135.10	0.00	790.70	925.80	4.01	
			סה"כ צריכה	297.10	0.00	2,203.90	2,501.00		
9	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	3.20	0.00	19.60	22.80	1.82	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		31.64	0.00	171.43	203.06		
			סה"כ צריכה	34.84	0.00	191.03	225.86		
10	39671	וונדה פייט טכנולוגיות ק.1	23044885 - 3	286.00	0.00	1,862.40	2,148.40	17.72	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		117.63	0.00	637.36	754.98		
			סה"כ צריכה	403.63	0.00	2,499.76	2,903.38		
11	39678	חינוי ולוח מעליות	23044889 - 2	2,169.60	0.00	12,691.84	14,861.44	29.03	
			סה"כ צריכה	2,169.60	0.00	12,691.84	14,861.44		
12	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	239.50	0.00	3,756.30	3,995.80	30.77	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	239.50	0.00	3,756.30	3,995.80		
13	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	160.20	0.00	885.00	1,045.20	4.38	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		112.76	0.00	610.98	723.74		
			סה"כ צריכה	272.96	0.00	1,495.98	1,768.94		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	7.80	0.00	110.00	117.80	0.48	
			סה"כ צריכה	7.80	0.00	110.00	117.80		
15	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	42.00	0.00	817.60	859.60	15.25	
			23044884 - 2	14.40	0.00	746.40	760.80	19.55	
			23044888 - 1	105.90	0.00	628.00	733.90	66.90	
			23044888 - 3	8.00	0.00	63.50	71.50	2.05	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		200.57	0.00	1,086.80	1,287.38		
			סה"כ צריכה	370.87	0.00	3,342.30	3,713.18		
16	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	-1,980.00	0.00	-10,663.20	-12,643.20	58.06	
			23044880 - 1	-2,416.00	0.00	-13,990.40	-16,406.40	24.51	
			23044880 - 4	-341.80	0.00	-1,853.80	-2,195.60	4.13	
			23044881 - 1	7,712.00	0.00	41,476.00	49,188.00	171.36	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044881 - 2	-239.50	0.00	-3,756.30	-3,995.80	30.77	
			23044882 - 1	-297.60	0.00	-1,775.60	-2,073.20	9.55	
			23044882 - 2	-3.20	0.00	-19.60	-22.80	1.82	
			23044882 - 3	-1,046.40	0.00	-6,100.20	-7,146.60	69.93	
			23044883 - 1	-229.20	0.00	-2,040.80	-2,270.00	27.69	
			23044883 - 2	-1,568.40	0.00	-8,908.00	-10,476.40	270.63	
			23044883 - 3	-576.00	0.00	-3,166.00	-3,742.00	288.37	
			23044883 - 4	-165.60	0.00	-1,595.60	-1,761.20	22.61	
			23044884 - 1	-42.00	0.00	-817.60	-859.60	15.25	
			23044884 - 2	-14.40	0.00	-746.40	-760.80	19.55	
			23044884 - 3	-203.20	0.00	-1,645.60	-1,848.80	26.83	
			23044884 - 4	-162.00	0.00	-1,413.20	-1,575.20	21.96	
			23044885 - 1	-160.20	0.00	-885.00	-1,045.20	4.38	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 3	-286.00	0.00	-1,862.40	-2,148.40	17.72	
			23044885 - 4	-2,048.80	0.00	-4,962.40	-7,011.20	40.80	
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 2	-444.50	0.00	-2,374.50	-2,819.00	14.64	
			23044887 - 3	-470.00	0.00	-2,873.40	-3,343.40	8.06	
			23044887 - 4	-135.10	0.00	-790.70	-925.80	4.01	
			23044888 - 1	-105.90	0.00	-628.00	-733.90	66.90	
			23044888 - 2	8,260.00	0.00	49,332.00	57,592.00	127.64	
			23044888 - 3	-8.00	0.00	-63.50	-71.50	2.05	
			23044889 - 2	-2,169.60	0.00	-12,691.84	-14,861.44	29.03	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			23044889 - 4	-234.20	0.00	-668.50	-902.70	2.43	
			סה"כ צריכה	624.40	0.00	4,515.46	5,139.86		
17	59056	קיו די אם ק.קרקע	23044882 - 1	297.60	0.00	1,775.60	2,073.20	9.55	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		56.78	0.00	307.69	364.47		
		מפוחים		114.35	0.00	654.89	769.24		
		סה"כ צריכה		468.73	0.00	2,738.18	3,206.91		
18	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	234.20	0.00	668.50	902.70	2.43	
		סה"כ צריכה		234.20	0.00	668.50	902.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	15,975.60	0.00	90,808.00	106,783.60		
			חשבון חברת חשמל	17,103.38		93,026.75	110,130.13		
			הפרש בקוט"ש	-1,127.78		-2,218.75	-3,346.53		
			הפרש באחוזים	-6.59%		-2.39%	-3.04%		



- פסגה (15,975.60 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (90,808.00 Kwh)

