



דוח קוט"ש

עבור: באלק כמיקלס בע"מ


דוח מסכם עבור: בית אמיליה רחובות

תקופת דוח: (15/12/24 - 18/11/24)

תאריך הפקה: 10/04/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.07	11,024.00	9,075.60	0.00	1,948.40	04130573 - 1	באלק כמיקלס	59712	1
	0.79	4,470.00	3,699.70	0.00	770.30	08029440 - 1			
		15,494.00	12,775.30	0.00	2,718.70	סה"כ צריכה			
	2.07	14,958.70	12,574.60	0.00	2,384.10	04130576 - 1	בקטוכם	59455	2
	0.94	8,014.60	6,811.20	0.00	1,203.40	08029439 - 1			
	2.28	35,356.70	29,446.00	0.00	5,910.70	08029443 - 1			
		7,942.28	6,479.09	0.00	1,463.19	ציבורי			
		66,272.29	55,310.89	0.00	10,961.39	סה"כ צריכה			
	54.44	1,139.40	1,002.00	0.00	137.40	22026401 - 1	מ"א החיוביים מתבצעין ע"י סלבריגייט	59477	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026401 - 2			
	80.73	19,029.50	15,843.25	0.00	3,186.25	22026401 - 3			
	13.99	3,395.20	2,791.36	0.00	603.84	22026407 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026407 - 3			
	139.61	7,810.80	6,522.60	0.00	1,288.20	22026408 - 1			
	66.57	132.00	132.00	0.00	0.00	22026408 - 2			
		31,506.90	26,291.21	0.00	5,215.69	סה"כ צריכה			
	0.42	4,503.30	3,709.50	0.00	793.80	08029438 - 1	מכללת פרס	59481	4
	0.49	3,420.20	2,856.20	0.00	564.00	08029441 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026406 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026406 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026406 - 4			
		8,778.32	7,161.10	0.00	1,617.22	ציבורי			
		16,701.82	13,726.80	0.00	2,975.02	סה"כ צריכה			
		129,975.00	108,104.20	0.00	21,870.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		129,975.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 21,870.80)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 108,104.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	59482	ציבורי- באלק כמיקלס	22026408 - 1	-1,288.20	0.00	-6,522.60	-7,810.80	139.61	
			22026408 - 2	0.00	0.00	-132.00	-132.00	66.57	
			22026401 - 1	-137.40	0.00	-1,002.00	-1,139.40	54.44	
			22026401 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026407 - 1	-603.84	0.00	-2,791.36	-3,395.20	13.99	
			22026407 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026401 - 3	-3,186.25	0.00	-15,843.25	-19,029.50	80.73	
			04130572 - 1	19,292.10	0.00	95,483.40	114,775.50	1.82	
			04130573 - 1	-1,948.40	0.00	-9,075.60	-11,024.00	1.07	
			04130576 - 1	-2,384.10	0.00	-12,574.60	-14,958.70	2.07	
			08029438 - 1	-793.80	0.00	-3,709.50	-4,503.30	0.42	
			08029439 - 1	-1,203.40	0.00	-6,811.20	-8,014.60	0.94	
			08029440 - 1	-770.30	0.00	-3,699.70	-4,470.00	0.79	
			08029441 - 1	-564.00	0.00	-2,856.20	-3,420.20	0.49	
			08029442 - 1	2,578.70	0.00	12,620.80	15,199.50	2.39	
			08029443 - 1	-5,910.70	0.00	-29,446.00	-35,356.70	2.28	
			22026406 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026406 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026406 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,080.41	0.00	13,640.19	16,720.60		
2	59509	שנאי 1	08029442 - 1	2,578.70	0.00	12,620.80	15,199.50	2.39	
			סה"כ צריכה	2,578.70	0.00	12,620.80	15,199.50		
3	59508	שנאי 2	04130572 - 1	19,292.10	0.00	95,483.40	114,775.50	1.82	
			סה"כ צריכה	19,292.10	0.00	95,483.40	114,775.50		

