



דוח קוט"ש


עבור: רשף עבודות חשמל

דוח מסכם עבור: מומנטום נתניה

תקופת דוח: (19/03/25 - 20/02/25)

תאריך הפקה: 15/04/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60535	INFINEON מזרח	24022458 - 1	284.70	0.00	1,608.30	1,893.00	33.15	
			סה"כ צריכה	284.70	0.00	1,608.30	1,893.00		
2	60534	INFINEON מערב	24022459 - 2	1,183.60	0.00	5,702.80	6,886.40	79.00	
			סה"כ צריכה	1,183.60	0.00	5,702.80	6,886.40		
3	60543	לוח חשמל תחנת דלק	24022454 - 3	1,273.60	0.00	4,960.32	6,233.92	30.70	
			סה"כ צריכה	1,273.60	0.00	4,960.32	6,233.92		
4	60538	מאפייה צילר 08:00 עד 17:00	24022456 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			24022460 - 1	560.00	0.00	384.00	944.00		
			סה"כ צריכה	560.00	0.00	384.00	944.00		
5	60532	צילר 1 שעות מ 08:00 עד 17:00	24022460 - 1	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00		
6	60536	קומה 1 מזרח (חדרי כושר)	24022457 - 1	664.80	0.00	1,981.60	2,646.40	34.38	
			סה"כ צריכה	664.80	0.00	1,981.60	2,646.40		
7	60544	שדה ציבורי חיוני	09090373 - 1	2,268.90	0.00	10,653.50	12,922.40	0.21	
			סה"כ צריכה	2,268.90	0.00	10,653.50	12,922.40		
			סה"כ צריכה	6,235.60	0.00	30,834.52	37,070.12		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				37,070.12		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (6,235.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (30,834.52 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60546	לוח חשמל ראשי חירום 1-	09090386 - 1	160.80	0.00	747.00	907.80	0.71	
			סה"כ צריכה	160.80	0.00	747.00	907.80		
2	60540	מפסק ראשי שנאי 1	09090376 - 1	6,663.70	0.00	32,058.70	38,722.40	0.52	
			סה"כ צריכה	6,663.70	0.00	32,058.70	38,722.40		
3	60539	מפסק ראשי שנאי 2	09090360 - 1	2,493.10	0.00	14,038.90	16,532.00	0.41	
			סה"כ צריכה	2,493.10	0.00	14,038.90	16,532.00		
4	60705	סה"כ צילר	24022460 - 1	568.00	0.00	5,918.40	6,486.40	151.18	
			סה"כ צריכה	568.00	0.00	5,918.40	6,486.40		
5	60541	פס צבירה של שנאי 1	24022454 - 1	1,170.00	0.00	6,857.50	8,027.50	3,317.95	
			סה"כ צריכה	1,170.00	0.00	6,857.50	8,027.50		
6	60537	פס צבירה של שנאי 2	24022456 - 1	2,302.50	0.00	12,622.50	14,925.00	191.05	
			סה"כ צריכה	2,302.50	0.00	12,622.50	14,925.00		
7	60542	ראשי מעגלים QA8-QA17	24022454 - 2	1,908.40	0.00	7,363.60	9,272.00	42.09	
			סה"כ צריכה	1,908.40	0.00	7,363.60	9,272.00		
8	60533	שוכרים קומה 4	24022459 - 1	1,184.00	0.00	7,276.80	8,460.80	126.41	
			סה"כ צריכה	1,184.00	0.00	7,276.80	8,460.80		

