



**דוח קוט"ש**

עבור: רשף עבודות חשמל


דוח מסכם עבור: מומנטום נתניה

תקופת דוח: (19/03/25 - 20/02/25)

תאריך הפקה: 15/04/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	33.15	1,893.00	1,608.30	0.00	284.70	24022458 - 1	INFINEON מזרח	60535	1
		1,893.00	1,608.30	0.00	284.70	סה"כ צריכה			
	79.00	6,886.40	5,702.80	0.00	1,183.60	24022459 - 2	INFINEON מערב	60534	2
		6,886.40	5,702.80	0.00	1,183.60	סה"כ צריכה			
	30.70	6,233.92	4,960.32	0.00	1,273.60	24022454 - 3	לוח חשמל תחנת דלק	60543	3
		6,233.92	4,960.32	0.00	1,273.60	סה"כ צריכה			
	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24022456 - 2	מאפייה צילר 08:00 עד 17:00	60538	4
		944.00	384.00	0.00	560.00	24022460 - 1			
		944.00	384.00	0.00	560.00	סה"כ צריכה			
		5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	24022460 - 1	צילר 1 שעות מ 08:00 עד 17:00	60532	5
		5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	34.38	2,646.40	1,981.60	0.00	664.80	24022457 - 1	קומה 1 מזרח (חדרי כושר)	60536	6
		2,646.40	1,981.60	0.00	664.80	סה"כ צריכה			
	0.21	12,922.40	10,653.50	0.00	2,268.90	09090373 - 1	שדה ציבורי חיוני	60544	7
		12,922.40	10,653.50	0.00	2,268.90	סה"כ צריכה			
	126.41	8,460.80	7,276.80	0.00	1,184.00	24022459 - 1	שוכרים קומה 4	60533	8
		8,460.80	7,276.80	0.00	1,184.00	סה"כ צריכה			
		45,530.92	38,111.32	0.00	7,419.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		45,530.92				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 7,419.60)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 38,111.32)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60546	לוח חשמל ראשי חירום -1	09090386 - 1	160.80	0.00	747.00	907.80	0.71	
			סה"כ צריכה	160.80	0.00	747.00	907.80		
2	60540	מפסק ראשי שנאי 1	09090376 - 1	6,663.70	0.00	32,058.70	38,722.40	0.52	
			סה"כ צריכה	6,663.70	0.00	32,058.70	38,722.40		
3	60539	מפסק ראשי שנאי 2	09090360 - 1	2,493.10	0.00	14,038.90	16,532.00	0.41	
			סה"כ צריכה	2,493.10	0.00	14,038.90	16,532.00		
4	60705	סה"כ צ'ילר	24022460 - 1	568.00	0.00	5,918.40	6,486.40	151.18	
			סה"כ צריכה	568.00	0.00	5,918.40	6,486.40		
5	60541	פס צבירה של שנאי 1	24022454 - 1	1,170.00	0.00	6,857.50	8,027.50	3,317.95	
			סה"כ צריכה	1,170.00	0.00	6,857.50	8,027.50		
6	60537	פס צבירה של שנאי 2	24022456 - 1	2,302.50	0.00	12,622.50	14,925.00	191.05	
			סה"כ צריכה	2,302.50	0.00	12,622.50	14,925.00		
7	60542	ראשי מעגלים QA8-QA17	24022454 - 2	1,908.40	0.00	7,363.60	9,272.00	42.09	
			סה"כ צריכה	1,908.40	0.00	7,363.60	9,272.00		

