

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד


תקופת דוח: (30/04/25 - 01/04/25)

תאריך הפקה: 04/05/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.92	1,061.00	931.40	0.00	129.60	16193939 - 1	אזורי מלל (שטח של מארוול לשעבר)	57322	1
	2.61	12.80	11.20	0.00	1.60	16193939 - 2			
	52.66	33,044.80	28,416.00	0.00	4,628.80	16193939 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 3			
	4.53	616.80	510.40	0.00	106.40	16225072 - 4			
	56.22	3,894.60	3,514.60	0.00	380.00	16254121 - 1			
	0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 4			
		38,630.00	33,383.60	0.00	5,246.40	סה"כ צריכה			
	65.74	19,930.00	17,230.00	0.00	2,700.00	16092126 - 1	מיזוג אוויר	19947	2
	65.46	7,842.00	6,490.00	0.00	1,352.00	16092126 - 2			
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 2			
	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 4			
	65.80	47,070.40	40,522.40	0.00	6,548.00	16092129 - 1			
	5.87	3,738.30	3,219.80	0.00	518.50	18170746 - 2			
		78,580.70	67,462.20	0.00	11,118.50	סה"כ צריכה			
	5.51	3,095.40	2,634.80	0.00	460.60	15091185 - 1	משרדים	19948	3
	10.25	4,080.40	3,519.20	0.00	561.20	15091185 - 2			
	18.14	5,524.40	4,676.40	0.00	848.00	15091185 - 3			
	22.23	5,762.00	4,850.40	0.00	911.60	15091185 - 4			
	7.30	2,264.40	1,867.20	0.00	397.20	16092126 - 3			
	6.27	2,616.40	2,078.40	0.00	538.00	16092126 - 4			
	20.51	4,251.60	3,427.60	0.00	824.00	16092127 - 1			
	5.00	2,594.20	2,182.60	0.00	411.60	16092129 - 2			
	20.17	4,952.00	4,142.80	0.00	809.20	16092129 - 3			
	22.14	7,006.00	5,834.00	0.00	1,172.00	16092129 - 4			
		42,146.80	35,213.40	0.00	6,933.40	סה"כ צריכה			
	7.09	182.40	143.30	0.00	39.10	18120008 - 1	עמדת טעינה חניה 21	43511	4



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	34772	ציבורי	סה"כ צריכה	39.10	0.00	143.30	182.40		
			16193939 - 3	167.90	0.00	794.10	962.00	9.93	
			16224988 - 1	213.40	0.00	1,133.60	1,347.00	12.88	
			16224988 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224988 - 3	427.80	0.00	2,541.20	2,969.00	15.08	
			16224988 - 4	332.60	0.00	2,252.80	2,585.40	17.45	
			16254121 - 2	89.00	0.00	537.60	626.60	2.66	
			16254190 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254190 - 3	446.00	0.00	2,444.40	2,890.40	9.97	
			16254190 - 4	160.20	0.00	990.60	1,150.80	1.61	
			סה"כ צריכה	1,836.90	0.00	10,694.30	12,531.20		
			סה"כ צריכה	25,174.30	0.00	146,896.80	172,071.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				172,071.10		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (25,174.30 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (146,896.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	16,339.20	0.00	94,908.80	111,248.00	271.07	
			סה"כ צריכה	16,339.20	0.00	94,908.80	111,248.00		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	9,235.20	0.00	55,052.80	64,288.00	161.31	
			סה"כ צריכה	9,235.20	0.00	55,052.80	64,288.00		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	25,948.20	0.00	150,086.90	176,035.10	0.24	
			סה"כ צריכה	25,948.20	0.00	150,086.90	176,035.10		

