

דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 06/05/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32747	מדחס 1 מבנה א"	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	31715	מדחס 1 תגה	18017317 - 3	17,700.16	0.00	80,906.08	98,606.24	241.58	
			סה"כ צריכה	17,700.16	0.00	80,906.08	98,606.24		
3	32749	מדחס 2 מבנה א"	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	31714	מדחס 2 תגה	18017317 - 2	60.50	0.00	264.00	324.50	59.14	
			סה"כ צריכה	60.50	0.00	264.00	324.50		
5	32750	מדחס 3 מבנה א"	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	31713	מדחס 3 תגה	18017317 - 1	1,877.10	0.00	7,373.50	9,250.60	122.83	
			סה"כ צריכה	1,877.10	0.00	7,373.50	9,250.60		
7	32694	מדחס 4 מבנה א"	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	31716	מדחס 4 תגה	18017317 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	32748	מדחס 5 מבנה א"	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	31720	צילר 4 - 120 טון	18017314 - 1	104,786.40	17,386.40	418,277.20	540,450.00	793.58	
			סה"כ צריכה	104,786.40	17,386.40	418,277.20	540,450.00		
11	31719	צילר 1 - 100 טון	18017298 - 2	39,940.80	12,242.00	127,745.60	179,928.40	371.74	
			סה"כ צריכה	39,940.80	12,242.00	127,745.60	179,928.40		
12	31718	צילר 2 - 80 טון	18017298 - 1	90,358.80	19,740.40	338,197.60	448,296.80	576.41	
			סה"כ צריכה	90,358.80	19,740.40	338,197.60	448,296.80		
13	32751	צילר 3 - 80 טון	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	31717	צילר 5 תגה 60 טון	18017318 - 1	55,936.00	7,486.40	216,203.20	279,625.60	395.54	
			סה"כ צריכה	55,936.00	7,486.40	216,203.20	279,625.60		
			סה"כ צריכה	310,659.76	56,855.20	1,188,967.18	1,556,482.14		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,556,482.14		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						

