



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (30/04/25 - 01/04/25)

תאריך הפקה: 07/05/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	57.42	2,769.70	2,486.40	0.00	283.30	22345321 - 1	KLA	57466	1
		925.95	821.57	0.00	104.38	ציבורי			
		3,695.65	3,307.97	0.00	387.68	סה"כ צריכה			
	43.13	10,273.60	9,043.60	0.00	1,230.00	23000143 - 3	אוסם קומה 1	56387	2
		3,441.43	2,988.24	0.00	453.19	ציבורי			
		13,715.03	12,031.84	0.00	1,683.19	סה"כ צריכה			
	1.10	531.60	515.60	0.00	16.00	23000143 - 4	מיזוג אוויר	55996	3
	45.91	7,736.40	6,716.80	0.00	1,019.60	23000919 - 2			
	13.88	6,700.00	5,690.80	0.00	1,009.20	23000919 - 4			
		14,968.00	12,923.20	0.00	2,044.80	סה"כ צריכה			
	17.05	4,099.60	3,449.60	0.00	650.00	23000919 - 3	פבליקו ק.3	55994	4
		1,379.33	1,139.84	0.00	239.49	ציבורי			
		5,478.93	4,589.44	0.00	889.49	סה"כ צריכה			
	0.82	36.80	31.50	0.00	5.30	22345001 - 1	פבליקו חניון	60685	5
		36.80	31.50	0.00	5.30	סה"כ צריכה			
	16.68	4,851.36	3,969.60	0.00	881.76	23000143 - 2	רפואה דחופה	55993	6
		1,636.54	1,311.66	0.00	324.88	ציבורי			
		6,487.90	5,281.26	0.00	1,206.64	סה"כ צריכה			
		44,382.30	38,165.20	0.00	6,217.10	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		44,382.30				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (6,217.10 Kwh)  
 ■ גבע (0.00 Kwh)  
 ■ שפל (38,165.20 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60609	סולארי PV1 (שנאי 2)	22345422 - 1	141.90	0.00	7,062.80	7,204.70	36.55	
			סה"כ צריכה	141.90	0.00	7,062.80	7,204.70		
2	55995	צבורי	22345001 - 1	-5.30	0.00	-31.50	-36.80	0.82	
			22345321 - 1	-283.30	0.00	-2,486.40	-2,769.70	57.42	
			22345422 - 1	141.90	0.00	7,062.80	7,204.70	36.55	
			23000143 - 1	2,894.40	0.00	17,926.40	20,820.80	1,061.04	
			23000143 - 2	-881.76	0.00	-3,969.60	-4,851.36	16.68	
			23000143 - 3	-1,230.00	0.00	-9,043.60	-10,273.60	43.13	
			23000143 - 4	-16.00	0.00	-515.60	-531.60	1.10	
			23000919 - 1	3,180.80	0.00	13,176.00	16,356.80	76.62	
			23000919 - 2	-1,019.60	0.00	-6,716.80	-7,736.40	45.91	
			23000919 - 3	-650.00	0.00	-3,449.60	-4,099.60	17.05	
			23000919 - 4	-1,009.20	0.00	-5,690.80	-6,700.00	13.88	
			סה"כ צריכה	1,121.94	0.00	6,261.30	7,383.24		
3	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	2,894.40	0.00	17,926.40	20,820.80	1,061.04	
			סה"כ צריכה	2,894.40	0.00	17,926.40	20,820.80		
4	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	3,180.80	0.00	13,176.00	16,356.80	76.62	
			סה"כ צריכה	3,180.80	0.00	13,176.00	16,356.80		

