



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (04/05/25 - 01/04/25)

תאריך הפקה: 07/05/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		20,936.00	18,327.10	0.00	2,608.90	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		20,936.00	18,327.10	0.00	2,608.90	סה"כ צריכה			
	414.40	138,658.62	119,710.38	0.00	18,948.25	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		138,658.62	119,710.38	0.00	18,948.25	סה"כ צריכה			
		159,594.62	138,037.48	0.00	21,557.15	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		159,594.62				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (21,557.15 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (138,037.48 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	7,549.00	6,554.80	0.00	994.20	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		7,549.00	6,554.80	0.00	994.20	סה"כ צריכה			
	43.23	34,392.69	15,855.47	6,791.64	11,745.58	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		34,392.69	15,855.47	6,791.64	11,745.58	סה"כ צריכה			
		20,936.00	18,327.10	0.00	2,608.90	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
	414.40	138,658.62	119,710.38	0.00	18,948.25	22344634 - 1			
		159,594.62	138,037.48	0.00	21,557.15	סה"כ צריכה			

