



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (30/04/25 - 01/04/25)

תאריך הפקה: 11/05/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	23044239 - 2	848.40	0.00	4,687.60	5,536.00	19.30	
			23044244 - 4	55.25	0.00	370.10	425.35	1.84	
			סה"כ צריכה	903.65	0.00	5,057.70	5,961.35		
2	56836	בניין A סריוס - חדש סופר בגג UPS	23044245 - 4	1,780.40	0.00	10,987.20	12,767.60	20.10	
			סה"כ צריכה	1,780.40	0.00	10,987.20	12,767.60		
3	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	23044240 - 4	1,128.00	0.00	8,680.00	9,808.00	33.11	
			23044241 - 1	130.90	0.00	1,004.00	1,134.90	2.59	
			23044241 - 2	228.40	0.00	1,416.90	1,645.30	2.86	
			23044241 - 3	656.00	0.00	4,222.00	4,878.00	12.16	
			סה"כ צריכה	2,143.30	0.00	15,322.90	17,466.20		
4	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	23044245 - 2	5,430.40	0.00	34,408.00	39,838.40	72.20	
			סה"כ צריכה	5,430.40	0.00	34,408.00	39,838.40		
5	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	23044242 - 2	168.80	0.00	1,511.10	1,679.90	5.46	
			סה"כ צריכה	168.80	0.00	1,511.10	1,679.90		
6	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	23044244 - 3	138.00	0.00	988.00	1,126.00	4.08	
			סה"כ צריכה	138.00	0.00	988.00	1,126.00		
7	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	23044240 - 1	212.40	0.00	1,548.60	1,761.00	9.92	
			23044240 - 2	152.55	0.00	982.30	1,134.85	3.54	
			סה"כ צריכה	364.95	0.00	2,530.90	2,895.85		
8	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	23044239 - 4	698.08	0.00	4,614.08	5,312.16	13.48	
			סה"כ צריכה	698.08	0.00	4,614.08	5,312.16		
9	42197	בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי	23044239 - 3	1,556.20	0.00	11,324.00	12,880.20	42.67	
			סה"כ צריכה	1,556.20	0.00	11,324.00	12,880.20		
10	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	247.35	0.00	1,586.88	1,834.23	6.37	
			סה"כ צריכה	247.35	0.00	1,586.88	1,834.23		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	23044240 - 3	1,730.20	0.00	11,634.50	13,364.70	28.91	
		סה"כ צריכה		1,730.20	0.00	11,634.50	13,364.70		
12	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	23044244 - 1	564.40	0.00	4,642.80	5,207.20	37.65	
		סה"כ צריכה		564.40	0.00	4,642.80	5,207.20		
13	61413	בניין B צילו-בלו	23044247 - 3	107.60	0.00	763.90	871.50	5.63	
		סה"כ צריכה		107.60	0.00	763.90	871.50		
14	50808	בניין B אואקס טק קומה 3	14155760 - 1	253.20	0.00	754.40	1,007.60	10.35	
		סה"כ צריכה		253.20	0.00	754.40	1,007.60		
15	48402	בניין B כהנא	23044247 - 2	129.60	0.00	1,442.40	1,572.00	8.45	
		סה"כ צריכה		129.60	0.00	1,442.40	1,572.00		
16	42204	בניין B לייף פלאזה - 7 main ק.3	23044246 - 2	204.00	0.00	1,269.00	1,473.00	8.71	
		סה"כ צריכה		204.00	0.00	1,269.00	1,473.00		
17	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	23044249 - 2	98.60	0.00	748.70	847.30	13.70	
		סה"כ צריכה		98.60	0.00	748.70	847.30		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	23044249 - 3	1,419.20	0.00	7,344.40	8,763.60	31.64	
		סה"כ צריכה		1,419.20	0.00	7,344.40	8,763.60		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	23044246 - 1	669.60	0.00	7,267.20	7,936.80	40.45	
		סה"כ צריכה		669.60	0.00	7,267.20	7,936.80		
20	55055	בניין B לייף פלאזה - פורצלנוסה ק.0	23044249 - 1	605.00	0.00	4,074.60	4,679.60	9.51	
		סה"כ צריכה		605.00	0.00	4,074.60	4,679.60		
21	56834	בניין B סלקום	17313130 - 1	87.30	0.00	539.90	627.20	3.69	
		סה"כ צריכה		87.30	0.00	539.90	627.20		
22	60247	בניין B עמדות טעינת רכב סופר פארם מינוס 1	23070529 - 2	51.75	0.00	2,422.75	2,474.50	65.23	
		סה"כ צריכה		51.75	0.00	2,422.75	2,474.50		
23	56835	בניין B פלאפון	22344753 - 1	49.80	0.00	309.10	358.90	0.63	
		סה"כ צריכה		49.80	0.00	309.10	358.90		
24	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	23044249 - 4	133.20	0.00	874.80	1,008.00	3.16	
		סה"כ צריכה		133.20	0.00	874.80	1,008.00		
25	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	23044247 - 4	985.60	0.00	5,557.20	6,542.80	20.49	
		סה"כ צריכה		985.60	0.00	5,557.20	6,542.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,243.20	0.00	6,126.40	7,369.60	24.84	
		סה"כ צריכה		1,243.20	0.00	6,126.40	7,369.60		
27	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	712.10	0.00	5,031.90	5,744.00	53.72	
		סה"כ צריכה		712.10	0.00	5,031.90	5,744.00		
28	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	966.00	0.00	5,030.40	5,996.40	21.45	
		סה"כ צריכה		966.00	0.00	5,030.40	5,996.40		
29	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	142.00	0.00	1,414.80	1,556.80	8.39	
		סה"כ צריכה		142.00	0.00	1,414.80	1,556.80		
30	42188	בניין C *אור צח ב.חיוני	21055417 - 3	3,000.87	0.00	19,606.20	22,607.07	38.87	
		סה"כ צריכה		3,000.87	0.00	19,606.20	22,607.07		
31	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	2,071.08	0.00	13,442.90	15,513.98	22.48	
		סה"כ צריכה		2,071.08	0.00	13,442.90	15,513.98		
32	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	1,294.98	0.00	8,119.08	9,414.06	31.47	
		סה"כ צריכה		1,294.98	0.00	8,119.08	9,414.06		
33	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	1,010.28	0.00	10,448.00	11,458.28	70.64	
		סה"כ צריכה		1,010.28	0.00	10,448.00	11,458.28		
35	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	0.00	0.00	2.40	2.40	402.34	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	2.40	2.40		
36	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	0.00	0.00	1.80	1.80	393.22	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	1.80	1.80		
37	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	23044251 - 4	3,133.01	0.00	26,847.00	29,980.008	131.74	
		סה"כ צריכה		3,133.01	0.00	26,847.00	29,980.008		
38	42252	בניין C איגל	23044253 - 4	1,439.20	0.00	7,649.60	9,088.80	22.27	
		סה"כ צריכה		1,439.20	0.00	7,649.60	9,088.80		
39	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	22344686 - 1	156.60	0.00	863.40	1,020.00	10.30	
		סה"כ צריכה		156.60	0.00	863.40	1,020.00		
40	42474	בניין C ג'ויסיפי מנג'מנט בע"מ	23044252 - 1	35.13	0.00	762.34	797.47	8.03	
		סה"כ צריכה		35.13	0.00	762.34	797.47		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	23044253 - 3	110.50	0.00	561.05	671.55	6.38	
			סה"כ צריכה	110.50	0.00	561.05	671.55		
42	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	23044251 - 1	276.93	0.00	2,082.53	2,359.46	8.83	
			סה"כ צריכה	276.93	0.00	2,082.53	2,359.46		
43	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	23044250 - 4	108.03	0.00	736.67	844.70	2.56	
			סה"כ צריכה	108.03	0.00	736.67	844.70		
45	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055347 - 2	18.69	0.00	120.27	138.95	0.20	
			סה"כ צריכה	18.69	0.00	120.27	138.95		
46	42240	בניין C 2. ק. מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 1	73.07	0.00	471.89	544.96	0.88	
			23044254 - 1	3,746.76	0.00	25,389.82	29,136.58	56.50	
			סה"כ צריכה	3,819.84	0.00	25,861.71	29,681.55		
47	42241	בניין C 3. ק. מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 2	99.10	0.00	669.85	768.95	1.13	
			23044254 - 2	961.14	0.00	8,061.38	9,022.52	25.78	
			סה"כ צריכה	1,060.24	0.00	8,731.23	9,791.47		
48	42235	בניין C 4. ק. אקיפוז	21055347 - 3	124.73	0.00	1,325.18	1,449.91	6.64	
			סה"כ צריכה	124.73	0.00	1,325.18	1,449.91		
49	42242	בניין C 4. ק. פלייטיקה	23044254 - 3	718.00	0.00	5,299.92	6,017.92	18.21	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	718.00	0.00	5,299.92	6,017.92		
50	42228	בניין C 5. ק. פלייטיקה	23044250 - 2	1,162.61	0.00	8,561.21	9,723.82	33.92	
			סה"כ צריכה	1,162.61	0.00	8,561.21	9,723.82		
51	48255	בניין C 6. ק. פלייטיקה	21055348 - 3	247.75	0.00	2,036.83	2,284.58	11.22	
			סה"כ צריכה	247.75	0.00	2,036.83	2,284.58		
52	52912	בניין C 6. ק. רינובו	21055348 - 2	116.49	0.00	2,188.82	2,305.31	12.40	
			סה"כ צריכה	116.49	0.00	2,188.82	2,305.31		
53	51795	בניין C 7. ק. מילטון	23044252 - 3	170.40	0.00	1,607.48	1,777.88	10.002	
			סה"כ צריכה	170.40	0.00	1,607.48	1,777.88		
54	42246	בניין C 8. ק. אגל מערכות	23044252 - 2	1,201.06	0.00	8,981.09	10,182.15	26.63	
			סה"כ צריכה	1,201.06	0.00	8,981.09	10,182.15		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	42248	בניין C ק.8 כהנאה	23044252 - 4	210.94	0.00	1,958.91	2,169.85	8.50	
			סה"כ צריכה	210.94	0.00	1,958.91	2,169.85		
56	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	23044251 - 3	2,035.39	0.00	15,690.19	17,725.58	40.48	
			סה"כ צריכה	2,035.39	0.00	15,690.19	17,725.58		
57	57841	בניין C רייבנו מטענים 2-	20004341 - 1	40.10	0.00	1,467.00	1,507.10	40.68	
			סה"כ צריכה	40.10	0.00	1,467.00	1,507.10		
58	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	23044242 - 3	8,992.50	0.00	56,235.00	65,227.50	254.28	
			23044242 - 4	2,740.00	0.00	19,070.00	21,810.00	100.93	
			סה"כ צריכה	11,732.50	0.00	75,305.00	87,037.50		
59	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	23044248 - 1	1,606.00	0.00	12,898.00	14,504.00	163.56	
			23044248 - 2	3,620.00	0.00	21,682.00	25,302.00	135.70	
			סה"כ צריכה	5,226.00	0.00	34,580.00	39,806.00		
60	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	23044241 - 4	2,358.30	0.00	14,651.80	17,010.10	28.53	
			23044242 - 1	1,195.20	0.00	6,148.40	7,343.60	67.19	
			סה"כ צריכה	3,553.50	0.00	20,800.20	24,353.70		
61	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	23044248 - 3	29.20	0.00	184.40	213.60	0.67	
			23044248 - 4	76.70	0.00	951.20	1,027.90	4.30	
			סה"כ צריכה	105.90	0.00	1,135.60	1,241.50		
62	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	42212	לייף פלאזה - חניון	18075265 - 1	3,574.17	0.00	26,143.40	29,717.57		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,574.17	0.00	26,143.40	29,717.57		
66	45431	ציבורי בניין A	17313183 - 1	61,787.60	0.00	234,095.80	295,883.40	1,014.60	
			18075265 - 1	-3,574.17	0.00	-26,143.40	-29,717.57		
			21055370 - 1	-247.35	0.00	-1,586.88	-1,834.23	6.37	
			23044239 - 2	-848.40	0.00	-4,687.60	-5,536.00	19.30	
			23044239 - 3	-1,556.20	0.00	-11,324.00	-12,880.20	42.67	
			23044239 - 4	-698.08	0.00	-4,614.08	-5,312.16	13.48	
			23044240 - 1	-212.40	0.00	-1,548.60	-1,761.00	9.92	
			23044240 - 2	-152.55	0.00	-982.30	-1,134.85	3.54	
			23044240 - 3	-1,730.20	0.00	-11,634.50	-13,364.70	28.91	
			23044240 - 4	-1,128.00	0.00	-8,680.00	-9,808.00	33.11	
			23044241 - 1	-130.90	0.00	-1,004.00	-1,134.90	2.59	
			23044241 - 2	-228.40	0.00	-1,416.90	-1,645.30	2.86	
			23044241 - 3	-656.00	0.00	-4,222.00	-4,878.00	12.16	
			23044241 - 4	-2,358.30	0.00	-14,651.80	-17,010.10	28.53	
			23044242 - 1	-1,195.20	0.00	-6,148.40	-7,343.60	67.19	
			23044242 - 2	-168.80	0.00	-1,511.10	-1,679.90	5.46	
			23044242 - 3	-8,992.50	0.00	-56,235.00	-65,227.50	254.28	
			23044242 - 4	-2,740.00	0.00	-19,070.00	-21,810.00	100.93	
			23044244 - 1	-564.40	0.00	-4,642.80	-5,207.20	37.65	
			23044244 - 3	-138.00	0.00	-988.00	-1,126.00	4.08	
			23044244 - 4	-55.25	0.00	-370.10	-425.35	1.84	
			23044245 - 2	-5,430.40	0.00	-34,408.00	-39,838.40	72.20	
			23044245 - 4	-1,780.40	0.00	-10,987.20	-12,767.60	20.10	
			סה"כ צריכה	27,201.70	0.00	7,239.14	34,440.85		
67	45432	ציבורי בניין B	14155760 - 1	-253.20	0.00	-754.40	-1,007.60	10.35	
			14155760 - 2	-142.00	0.00	-1,414.80	-1,556.80	8.39	
			14155760 - 3	-1,243.20	0.00	-6,126.40	-7,369.60	24.84	
			14155760 - 4	-966.00	0.00	-5,030.40	-5,996.40	21.45	
			17312743 - 1	-712.10	0.00	-5,031.90	-5,744.00	53.72	
			17313130 - 1	-87.30	0.00	-539.90	-627.20	3.69	
			20281675 - 1	17,863.93	0.00	90,613.39	108,477.31	583.20	
			22344753 - 1	-49.80	0.00	-309.10	-358.90	0.63	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	40.45	-7,936.80	-7,267.20	0.00	-669.60	23044246 - 1			
	8.71	-1,473.00	-1,269.00	0.00	-204.00	23044246 - 2			
	8.45	-1,572.00	-1,442.40	0.00	-129.60	23044247 - 2			
	5.63	-871.50	-763.90	0.00	-107.60	23044247 - 3			
	20.49	-6,542.80	-5,557.20	0.00	-985.60	23044247 - 4			
	163.56	-14,504.00	-12,898.00	0.00	-1,606.00	23044248 - 1			
	135.70	-25,302.00	-21,682.00	0.00	-3,620.00	23044248 - 2			
	0.67	-213.60	-184.40	0.00	-29.20	23044248 - 3			
	4.30	-1,027.90	-951.20	0.00	-76.70	23044248 - 4			
	9.51	-4,679.60	-4,074.60	0.00	-605.00	23044249 - 1			
	13.70	-847.30	-748.70	0.00	-98.60	23044249 - 2			
	31.64	-8,763.60	-7,344.40	0.00	-1,419.20	23044249 - 3			
	3.16	-1,008.00	-874.80	0.00	-133.20	23044249 - 4			
	65.23	-2,474.50	-2,422.75	0.00	-51.75	23070529 - 2			
		8,600.21	3,925.94	0.00	4,674.28	סה"כ צריכה			
	0.88	-544.96	-471.89	0.00	-73.07	16092203 - 1	ציבורי בניין C	45433	68
	1.13	-768.95	-669.85	0.00	-99.10	16092203 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092203 - 3			
	40.68	-1,507.10	-1,467.00	0.00	-40.10	20004341 - 1			
	986.70	231,639.00	200,260.30	0.00	31,378.70	20281665 - 1			
	0.20	-138.95	-120.27	0.00	-18.69	21055347 - 2			
	6.64	-1,449.91	-1,325.18	0.00	-124.73	21055347 - 3			
	12.40	-2,305.31	-2,188.82	0.00	-116.49	21055348 - 2			
	11.22	-2,284.58	-2,036.83	0.00	-247.75	21055348 - 3			
	402.34	-2.40	-2.40	0.00	0.00	21055417 - 2			
	38.87	-22,607.07	-19,606.20	0.00	-3,000.87	21055417 - 3			
	22.48	-15,513.98	-13,442.90	0.00	-2,071.08	21055417 - 4			
	393.22	-1.80	-1.80	0.00	0.00	21055418 - 1			
	31.47	-9,414.06	-8,119.08	0.00	-1,294.98	21055418 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055418 - 3			
	70.64	-11,458.28	-10,448.00	0.00	-1,010.28	21055418 - 4			
	10.30	-1,020.00	-863.40	0.00	-156.60	22344686 - 1			
	33.92	-9,723.82	-8,561.21	0.00	-1,162.61	23044250 - 2			
	2.56	-844.70	-736.67	0.00	-108.03	23044250 - 4			
	8.83	-2,359.46	-2,082.53	0.00	-276.93	23044251 - 1			
	40.48	-17,725.58	-15,690.19	0.00	-2,035.39	23044251 - 3			
	131.74	-29,980.008	-26,847.00	0.00	-3,133.01	23044251 - 4			
	8.03	-797.47	-762.34	0.00	-35.13	23044252 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044252 - 2	-1,201.06	0.00	-8,981.09	-10,182.15	26.63	
			23044252 - 3	-170.40	0.00	-1,607.48	-1,777.88	10.002	
			23044252 - 4	-210.94	0.00	-1,958.91	-2,169.85	8.50	
			23044253 - 3	-110.50	0.00	-561.05	-671.55	6.38	
			23044253 - 4	-1,439.20	0.00	-7,649.60	-9,088.80	22.27	
			23044254 - 1	-3,746.76	0.00	-25,389.82	-29,136.58	56.50	
			23044254 - 2	-961.14	0.00	-8,061.38	-9,022.52	25.78	
			23044254 - 3	-718.00	0.00	-5,299.92	-6,017.92	18.21	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070529 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,815.86	0.00	25,307.51	33,123.37		
			סה"כ צריכה	111,030.23	0.00	524,969.49	635,999.71		
			חשבון חברת חשמל	94,815.00		556,074.50	650,889.50		
			הפרש בקוט"ש	16,215.23		-31,105.01	-14,889.79		
			הפרש באחוזים	17.10%		-5.59%	-2.29%		



■ פסגה (111,030.23 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (524,969.49 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	61,787.60	0.00	234,095.80	295,883.40	1,014.60	
			סה"כ צריכה	61,787.60	0.00	234,095.80	295,883.40		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	17,863.93	0.00	90,613.39	108,477.31	583.20	
			סה"כ צריכה	17,863.93	0.00	90,613.39	108,477.31		
3	42211	בניין C מיקדן (שנאי T3 ישן) חדש	20281665 - 1	31,378.70	0.00	200,260.30	231,639.00	986.70	
			סה"כ צריכה	31,378.70	0.00	200,260.30	231,639.00		
4	59059	בניין C שנאי 4	23070529 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	42253	לידיעה - בניין C לוח ראשי Q1	1 - 23044250	10,562.72	0.00	84,580.00	95,142.72	269.32	
			סה"כ צריכה	10,562.72	0.00	84,580.00	95,142.72		
6	42186	לידיעה - בניין C לוח ראשי Q0	1 - 21055417	15,940.00	0.00	116,727.60	132,667.60	287.12	
			סה"כ צריכה	15,940.00	0.00	116,727.60	132,667.60		

