



דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (11/05/25 - 01/05/25)

תאריך הפקה: 14/05/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9746	מיזוג אויר - לידעה	14152620 - 1	25.20	0.00	9,797.90	9,823.10		
			14152634 - 1	1,001.10	0.00	9,198.70	10,199.80		
			14152642 - 1	2,772.90	0.00	19,034.20	21,807.10		
			14158920 - 1	923.90	0.00	8,336.20	9,260.10		
			14158979 - 1	494.60	0.00	3,755.60	4,250.20		
			15091234 - 1	3,657.50	0.00	21,005.00	24,662.50	4,850.23	
			סה"כ צריכה	8,875.20	0.00	71,127.60	80,002.80		
2	59985	דרייב נט - מעבדה ב-1 - אל פסק C חדרי תקשורת	15091209 - 4	1,561.20	0.00	12,304.80	13,866.00	55.94	
			סה"כ צריכה	1,561.20	0.00	12,304.80	13,866.00		
3	9629	דרייב נט אל פסק A1 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 3	6,953.00	0.00	54,081.00	61,034.00	239.41	
			סה"כ צריכה	6,953.00	0.00	54,081.00	61,034.00		
4	9630	דרייב נט אל פסק A2 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 4	6,938.00	0.00	53,956.00	60,894.00	238.91	
			סה"כ צריכה	6,938.00	0.00	53,956.00	60,894.00		
5	60965	צריכה ציבורית	13148435 - 1	-14.95	0.00	-121.95	-136.90		
			13156969 - 1	0.00	0.00	-0.10	-0.10		
			13199804 - 1	-16.60	0.00	-187.20	-203.80		
			13199858 - 1	-13.02	0.00	-107.00	-120.01		
			13199894 - 1	-29.30	0.00	-239.80	-269.10		
			14152620 - 1	-25.20	0.00	-9,797.90	-9,823.10		
			14152634 - 1	-1,001.10	0.00	-9,198.70	-10,199.80		
			14152642 - 1	-2,772.90	0.00	-19,034.20	-21,807.10		
			14155755 - 1	-26.04	0.00	-203.34	-229.38	0.99	
			14155755 - 2	-7.70	0.00	-60.35	-68.05	0.26	
			14155755 - 3	-11.99	0.00	-55.99	-67.98	0.77	
			14158920 - 1	-923.90	0.00	-8,336.20	-9,260.10		
			14158979 - 1	-494.60	0.00	-3,755.60	-4,250.20		
			15091203 - 1	-15.15	0.00	-109.54	-124.70	1.21	
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091206 - 4	1,824.00	0.00	12,217.60	14,041.60	271.36	
			15091207 - 1	7,699.20	0.00	51,552.00	59,251.20	417.54	
			15091208 - 1	17,376.00	0.00	146,598.40	163,974.40	825.54	
			15091209 - 4	-1,561.20	0.00	-12,304.80	-13,866.00	55.94	
			15091211 - 3	-6,953.00	0.00	-54,081.00	-61,034.00	239.41	
			15091211 - 4	-6,938.00	0.00	-53,956.00	-60,894.00	238.91	
			15091218 - 1	-29.70	0.00	-231.85	-261.55	1.97	
			15091219 - 3	-140.80	0.00	-746.40	-887.20	10.89	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091234 - 1	-3,657.50	0.00	-21,005.00	-24,662.50	4,850.23	
			15112865 - 1	-24.75	0.00	-297.02	-321.77		
			15112872 - 1	-136.40	0.00	-1,586.90	-1,723.30		
			15112873 - 1	-63.20	0.00	-761.20	-824.40		
			15112965 - 1	-81.10	0.00	-1,146.60	-1,227.70		
			15112982 - 1	-61.80	0.00	-1,063.60	-1,125.40		
			15112985 - 1	-33.30	0.00	-337.90	-371.20		
			15140006 - 1	-45.50	0.00	-399.70	-445.20		
			15140028 - 1	-42.00	0.00	-383.90	-425.90		
			15140030 - 1	0.20	0.00	3.70	3.90		
			15140031 - 1	34.40	0.00	329.50	363.90		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-68.10	0.00	-794.10	-862.20		
			16092135 - 1	-46.00	0.00	-328.50	-374.50	5.45	
			16092135 - 2	-37.10	0.00	-140.70	-177.80	2.68	
			16092135 - 4	-40.40	0.00	-277.80	-318.20	5.85	
			17013914 - 1	-20.16	0.00	-165.52	-185.68		
			17013974 - 1	-232.50	0.00	-2,143.20	-2,375.70		
			18170730 - 1	5,977.60	0.00	35,321.60	41,299.20	279.04	
			21262386 - 1	-298.00	0.00	-2,303.60	-2,601.60	12.39	
			סה"כ צריכה	7,048.44	0.00	40,359.65	47,408.09		
6	16929	קומה 01 NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	136.40	0.00	1,586.90	1,723.30		
			סה"כ צריכה	136.40	0.00	1,586.90	1,723.30		
7	23784	קומה 01 NEXTAG - מספק משני צד (מזרח)	15112873 - 1	63.20	0.00	761.20	824.40		
			16092135 - 1	46.00	0.00	328.50	374.50	5.45	
			16092135 - 4	40.40	0.00	277.80	318.20	5.85	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	149.60	0.00	1,367.50	1,517.10		
8	19805	קומה 01 - NEXTAGE - מפסק ראשי חינני	13156969 - 1	0.00	0.00	0.10	0.10		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
9	27312	קומה 01 נקסט אייג'	16092135 - 2	37.10	0.00	140.70	177.80	2.68	
			17013914 - 1	20.16	0.00	165.52	185.68		
			סה"כ צריכה	57.26	0.00	306.22	363.48		
10	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חינני - ריק	13148435 - 1	14.95	0.00	121.95	136.90		
			13199894 - 1	29.30	0.00	239.80	269.10		
			15112965 - 1	81.10	0.00	1,146.60	1,227.70		
			סה"כ צריכה	125.35	0.00	1,508.35	1,633.70		
11	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חינני	13199804 - 1	16.60	0.00	187.20	203.80		
			17013974 - 1	232.50	0.00	2,143.20	2,375.70		
			סה"כ צריכה	249.10	0.00	2,330.40	2,579.50		
12	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	3.85	0.00	30.17	34.02	0.26	
			סה"כ צריכה	3.85	0.00	30.17	34.02		
13	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חינני 50%	14155755 - 1	13.02	0.00	101.67	114.69	0.99	
			סה"כ צריכה	13.02	0.00	101.67	114.69		
14	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	15112985 - 1	33.30	0.00	337.90	371.20		
			סה"כ צריכה	33.30	0.00	337.90	371.20		
15	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	3.85	0.00	30.17	34.02	0.26	
			סה"כ צריכה	3.85	0.00	30.17	34.02		
16	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חינני 50%	14155755 - 1	13.02	0.00	101.67	114.69	0.99	
			סה"כ צריכה	13.02	0.00	101.67	114.69		
17	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	15112982 - 1	61.80	0.00	1,063.60	1,125.40		
			15112985 - 1	-33.30	0.00	-337.90	-371.20		
			סה"כ צריכה	28.50	0.00	725.70	754.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	13199858 - 1	13.02	0.00	107.00	120.01		
			15112865 - 1	24.75	0.00	297.02	321.77		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	37.77	0.00	404.02	441.78		
19	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	29.70	0.00	231.85	261.55	1.97	
			15091219 - 3	140.80	0.00	746.40	887.20	10.89	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	170.50	0.00	978.25	1,148.75		
20	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	45.50	0.00	399.70	445.20		
			15140030 - 1	-0.20	0.00	-3.70	-3.90		
			סה"כ צריכה	45.30	0.00	396.00	441.30		
21	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	11.99	0.00	55.99	67.98	0.77	
			15140058 - 1	68.10	0.00	794.10	862.20		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	80.09	0.00	850.09	930.18		
22	38499	קומה 16 רודה שורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	15.15	0.00	109.54	124.70	1.21	
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	42.00	0.00	383.90	425.90		
			15140031 - 1	-34.40	0.00	-329.50	-363.90		
			סה"כ צריכה	22.75	0.00	163.94	186.70		
23	51076	קורנית ו'יזן - קומה 1-	21262386 - 1	298.00	0.00	2,303.60	2,601.60	12.39	
			סה"כ צריכה	298.00	0.00	2,303.60	2,601.60		
			סה"כ צריכה	32,843.50	0.00	245,351.70	278,195.20		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				278,195.20		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 32,843.50)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 245,351.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	11.35	0.00	69.50	80.85	1.41	
			סה"כ צריכה	11.35	0.00	69.50	80.85		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	301.80	0.00	2,338.80	2,640.60	10.13	
			סה"כ צריכה	301.80	0.00	2,338.80	2,640.60		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	2,634.00	0.00	20,598.00	23,232.00	95.52	
			סה"כ צריכה	2,634.00	0.00	20,598.00	23,232.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	15,564.80	0.00	120,915.20	136,480.00	533.57	
			סה"כ צריכה	15,564.80	0.00	120,915.20	136,480.00		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 4	0.65	0.00	8.10	8.75	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	2.75	0.00	10.20	12.95	2.63	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	1.06	0.00	8.24	9.30	0.04	
			15129244 - 13	11.30	0.00	115.80	127.10	1.16	
			סה"כ צריכה	15.76	0.00	142.34	158.10		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.00	0.00	0.75	0.75	0.14	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	23.80	0.00	240.70	264.50	6.95	
			סה"כ צריכה	23.80	0.00	241.45	265.25		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	124.48	0.00	586.24	710.72	15.63	
			15091609 - 1	242.24	0.00	1,458.56	1,700.80	10.74	
			סה"כ צריכה	366.72	0.00	2,044.80	2,411.52		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	284.80	0.00	2,233.28	2,518.08	9.88	
			15091609 - 2	94.72	0.00	768.32	863.04	8.29	
			סה"כ צריכה	379.52	0.00	3,001.60	3,381.12		
11	8142	חניון 3-	15091605 - 3	164.48	0.00	1,287.68	1,452.16	5.56	
			15091609 - 3	25.92	0.00	180.16	206.08	1.47	
			סה"כ צריכה	190.40	0.00	1,467.84	1,658.24		
12	8143	חניון 4-	15091605 - 4	182.72	0.00	1,226.88	1,409.60	6.19	
			15091609 - 4	63.36	0.00	391.04	454.40	4.67	
			סה"כ צריכה	246.08	0.00	1,617.92	1,864.00		
13	11183	לשעבר צד DRIVENETS מזרח תאריך כניסה: 10/05/25	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	3.80	0.00	29.40	33.20	0.13	
			15112981 - 1	2.60	0.00	22.00	24.60		
			סה"כ צריכה	6.40	0.00	51.40	57.80		
15	37460	לשעבר דרייבנט	17312808 - 1	3,186.20	0.00	24,661.30	27,847.50	114.04	
			19051936 - 1	2,300.00	0.00	17,409.12	19,709.12	79.97	
			19051936 - 2	3,385.10	0.00	25,872.10	29,257.20	25.86	
			19051936 - 3	2,406.10	0.00	18,563.70	20,969.80	41.19	
			19051936 - 4	2,016.10	0.00	15,534.70	17,550.80	39.94	
			21262385 - 1	411.10	0.00	3,372.90	3,784.00	18.86	
			סה"כ צריכה	13,704.60	0.00	105,413.82	119,118.42		
16	56941	לשעבר קומה 07 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	22344985 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	19807	לשעבר קומה 09 דרייבנט - מפסק ראשי צד מערב תאריך כניסה: 10/05/25	14152632 - 1	0.60	0.00	4.30	4.90		
			14158950 - 1	0.10	0.00	0.72	0.82		
			15112990 - 1	23.90	0.00	204.60	228.50		
			סה"כ צריכה	24.60	0.00	209.62	234.22		
20	22164	לשעבר קומה 11 דרייבנט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב תאריך כניסה: 10/05/25	14152624 - 1	0.50	0.00	4.20	4.70		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.50	0.00	4.20	4.70		
21	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	0.00	0.00	12.80	12.80	0.58	
			15091247 - 3	13.00	0.00	101.25	114.25	0.47	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.02	0.02		
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	3.55	0.00	27.95	31.50	0.12	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	16.55	0.00	142.02	158.57		
22	9640	מטען אל פסק A1 - מעבודות	15091211 - 1	7,038.00	0.00	54,762.00	61,800.00	241.52	
			סה"כ צריכה	7,038.00	0.00	54,762.00	61,800.00		
23	9641	מטען אל פסק A2 - מעבודות	15091211 - 2	7,074.00	0.00	55,040.00	62,114.00	243.40	
			סה"כ צריכה	7,074.00	0.00	55,040.00	62,114.00		
24	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	34.40	0.00	329.50	363.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	34.40	0.00	329.50	363.90		
25	9811	מפסק ראשי מעבדות אל פסק	15112983 - 1	13,930.20	0.00	108,348.00	122,278.20		
			סה"כ צריכה	13,930.20	0.00	108,348.00	122,278.20		
26	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	5,290.00	0.00	30,110.00	35,400.00	254.10	
			סה"כ צריכה	5,290.00	0.00	30,110.00	35,400.00		
27	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	1,050.00	0.00	6,805.00	7,855.00	245.95	
			סה"כ צריכה	1,050.00	0.00	6,805.00	7,855.00		
28	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	1,593.60	0.00	23,884.80	25,478.40	268.45	
			סה"כ צריכה	1,593.60	0.00	23,884.80	25,478.40		
29	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	1,129.60	0.00	6,710.40	7,840.00	51.36	
			סה"כ צריכה	1,129.60	0.00	6,710.40	7,840.00		
30	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	14.95	0.00	121.95	136.90		
			15112965 - 1	-81.10	0.00	-1,146.60	-1,227.70		
			15112980 - 1	95.00	0.00	1,270.60	1,365.60		
			סה"כ צריכה	28.85	0.00	245.95	274.80		
31	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	11.89	0.00	97.61	109.50		
			סה"כ צריכה	11.89	0.00	97.61	109.50		
33	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	3.67	0.00	36.68	40.35	0.68	
			סה"כ צריכה	3.67	0.00	36.68	40.35		
35	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	9.40	0.00	80.40	89.80		
			סה"כ צריכה	9.40	0.00	80.40	89.80		
36	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	1.00	0.00	7.10	8.10		
			סה"כ צריכה	1.00	0.00	7.10	8.10		
37	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	22.20	0.00	103.68	125.88	0.77	
			סה"כ צריכה	22.20	0.00	103.68	125.88		
41	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	9.69	0.00	70.04	79.72	1.21	
			סה"כ צריכה	9.69	0.00	70.04	79.72		
43	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	1.80	0.00	14.50	16.30		
			סה"כ צריכה	1.80	0.00	14.50	16.30		
45	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	15.28	0.00	125.60	140.89		
			סה"כ צריכה	15.28	0.00	125.60	140.89		
			15112865 - 1	29.05	0.00	348.68	377.73		
			סה"כ צריכה	44.33	0.00	474.28	518.62		
46	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	1.90	0.00	15.90	17.80		
			סה"כ צריכה	1.90	0.00	15.90	17.80		
47	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	36.10	0.00	282.10	318.20	1.40	
			סה"כ צריכה	36.10	0.00	282.10	318.20		
49	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	16.77	0.00	130.95	147.73	1.97	
			סה"כ צריכה	16.77	0.00	130.95	147.73		
50	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	5,977.60	0.00	35,321.60	41,299.20	279.04	
			סה"כ צריכה	5,977.60	0.00	35,321.60	41,299.20		
51	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	1,824.00	0.00	12,217.60	14,041.60	271.36	
			סה"כ צריכה	1,824.00	0.00	12,217.60	14,041.60		
52	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	17,376.00	0.00	146,598.40	163,974.40	825.54	
			סה"כ צריכה	17,376.00	0.00	146,598.40	163,974.40		
53	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	7,699.20	0.00	51,552.00	59,251.20	417.54	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7,699.20	0.00	51,552.00	59,251.20		
54	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

