



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/04/25 - 01/03/25)

תאריך הפקה: 14/05/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.40	3,537.60	3,010.40	0.00	527.20	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,537.60	3,010.40	0.00	527.20	סה"כ צריכה			
	9.29	2,594.30	2,042.10	0.00	552.20	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		2,594.30	2,042.10	0.00	552.20	סה"כ צריכה			
	10.31	1,162.50	944.20	0.00	218.30	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,162.50	944.20	0.00	218.30	סה"כ צריכה			
	82.00	11,487.60	9,104.40	0.00	2,383.20	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		11,487.60	9,104.40	0.00	2,383.20	סה"כ צריכה			
	188.92	59,644.00	48,792.00	0.00	10,852.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	97.57	-11,490.80	-9,605.20	0.00	-1,885.60	23000439 - 2			
	90.17	-19,936.80	-16,151.20	0.00	-3,785.60	23000439 - 3			
	9.40	-3,537.60	-3,010.40	0.00	-527.20	23000439 - 4			
	82.00	-11,487.60	-9,104.40	0.00	-2,383.20	23000440 - 1			
	10.31	-1,162.50	-944.20	0.00	-218.30	23000440 - 2			
	9.29	-2,594.30	-2,042.10	0.00	-552.20	23000440 - 3			
		9,434.40	7,934.50	0.00	1,499.90	סה"כ צריכה			
	97.57	11,490.80	9,605.20	0.00	1,885.60	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		11,490.80	9,605.20	0.00	1,885.60	סה"כ צריכה			
	90.17	19,936.80	16,151.20	0.00	3,785.60	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		19,936.80	16,151.20	0.00	3,785.60	סה"כ צריכה			
		59,644.00	48,792.00	0.00	10,852.00	סה"כ צריכה			
		59,580.00	48,880.00		10,700.00	חשבון חברת חשמל			
		64.00	-88.00		152.00	הפרש בקוט"ש			
		0.11%	-0.18%		1.42%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 10,852.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 48,792.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	10,852.00	0.00	48,792.00	59,644.00	188.92	
				10,852.00	0.00	48,792.00	59,644.00		

