



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (04/05/25 - 02/04/25)

תאריך הפקה: 14/05/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.09	3,937.60	3,439.20	0.00	498.40	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,937.60	3,439.20	0.00	498.40	סה"כ צריכה			
	9.90	2,426.20	1,939.00	0.00	487.20	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		2,426.20	1,939.00	0.00	487.20	סה"כ צריכה			
	6.14	1,053.70	890.90	0.00	162.80	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,053.70	890.90	0.00	162.80	סה"כ צריכה			
	133.03	12,546.60	10,295.40	0.00	2,251.20	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		12,546.60	10,295.40	0.00	2,251.20	סה"כ צריכה			
	216.28	67,996.00	57,300.00	0.00	10,696.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	107.32	-10,563.20	-8,971.60	0.00	-1,591.60	23000439 - 2			
	95.36	-28,132.80	-23,705.60	0.00	-4,427.20	23000439 - 3			
	5.09	-3,937.60	-3,439.20	0.00	-498.40	23000439 - 4			
	133.03	-12,546.60	-10,295.40	0.00	-2,251.20	23000440 - 1			
	6.14	-1,053.70	-890.90	0.00	-162.80	23000440 - 2			
	9.90	-2,426.20	-1,939.00	0.00	-487.20	23000440 - 3			
		9,335.90	8,058.30	0.00	1,277.60	סה"כ צריכה			
	107.32	10,563.20	8,971.60	0.00	1,591.60	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		10,563.20	8,971.60	0.00	1,591.60	סה"כ צריכה			
	95.36	28,132.80	23,705.60	0.00	4,427.20	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		28,132.80	23,705.60	0.00	4,427.20	סה"כ צריכה			
		67,996.00	57,300.00	0.00	10,696.00	סה"כ צריכה			
		71,200.00	60,000.00		11,200.00	חשבון חברת חשמל			
		-3,204.00	-2,700.00		-504.00	הפרש בקוט"ש			
		-4.50%	-4.50%		-4.50%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 10,696.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 57,300.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	10,696.00	0.00	57,300.00	67,996.00	216.28	
				10,696.00	0.00	57,300.00	67,996.00		

