



**דוח קוט"ש**

עבור: רשף עבודות חשמל


דוח מסכם עבור: מומנטום נתניה

תקופת דוח: (21/04/25 - 20/03/25)

תאריך הפקה: 18/05/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60535	INFINEON מזרח	24022458 - 1	100.80	0.00	772.80	873.60	6.55	
			סה"כ צריכה	100.80	0.00	772.80	873.60		
2	60534	INFINEON מערב	24022459 - 2	1,104.80	0.00	6,045.20	7,150.00	22.35	
			סה"כ צריכה	1,104.80	0.00	6,045.20	7,150.00		
3	60543	לוח חשמל תחנת דלק	24022454 - 3	1,237.76	0.00	6,449.28	7,687.04	19.62	
			סה"כ צריכה	1,237.76	0.00	6,449.28	7,687.04		
4	60538	מאפייה צילר 08:00 עד 17:00	24022456 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			24022460 - 1	2,408.00	0.00	2,470.40	4,878.40		
			סה"כ צריכה	2,408.00	0.00	2,470.40	4,878.40		
5	60532	צילר 1 שעות מ 08:00 עד 17:00	24022460 - 1	0.00	0.00	9,731.20	9,731.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	9,731.20	9,731.20		
6	60536	קומה 1 מזרח (חדרי כושר)	24022457 - 1	898.40	0.00	3,324.80	4,223.20	30.27	
			סה"כ צריכה	898.40	0.00	3,324.80	4,223.20		
7	60544	שדה ציבורי חיוני	09090373 - 1	2,019.80	0.00	11,080.10	13,099.90	0.11	
			סה"כ צריכה	2,019.80	0.00	11,080.10	13,099.90		
8	60533	שוכרים קומה 4	24022459 - 1	911.20	0.00	5,832.80	6,744.00	31.65	
			סה"כ צריכה	911.20	0.00	5,832.80	6,744.00		
			סה"כ צריכה	8,680.76	0.00	45,706.58	54,387.34		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				54,387.34		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 8,680.76)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 45,706.58)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60546	לוח חשמל ראשי חירום -1	09090386 - 1	173.40	0.00	903.40	1,076.80	0.36	
			סה"כ צריכה	173.40	0.00	903.40	1,076.80		
2	60540	מפסק ראשי שנאי 1	09090376 - 1	7,493.50	0.00	40,975.10	48,468.60	0.27	
			סה"כ צריכה	7,493.50	0.00	40,975.10	48,468.60		
3	60539	מפסק ראשי שנאי 2	09090360 - 1	2,252.60	0.00	13,102.60	15,355.20	0.20	
			סה"כ צריכה	2,252.60	0.00	13,102.60	15,355.20		
4	60705	סה"כ צ'ילר	24022460 - 1	1,811.20	0.00	12,798.40	14,609.60	125.10	
			סה"כ צריכה	1,811.20	0.00	12,798.40	14,609.60		
5	60541	פס צבירה של שנאי 1	24022454 - 1	1,920.00	0.00	11,307.50	13,227.50	1,665.23	
			סה"כ צריכה	1,920.00	0.00	11,307.50	13,227.50		
6	60537	פס צבירה של שנאי 2	24022456 - 1	1,992.50	0.00	11,677.50	13,670.00	49.45	
			סה"כ צריכה	1,992.50	0.00	11,677.50	13,670.00		
7	60542	ראשי מעגלים QA8-QA17	24022454 - 2	1,819.60	0.00	8,864.40	10,684.00	24.79	
			סה"כ צריכה	1,819.60	0.00	8,864.40	10,684.00		

