



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/05/25)


תאריך הפקה: 01/06/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,128.00	0.00	8,156.21	9,284.21	26.80	
			סה"כ צריכה	1,128.00	0.00	8,156.21	9,284.21		
2	61286	אביב מליסרון - קומה 4	5 - 81007765	653.52	0.00	3,762.82	4,416.34	13.36	
			סה"כ צריכה	653.52	0.00	3,762.82	4,416.34		
3	61285	אזורי מלל תעשיות בע"מ קומה 3	4 - 81007765	79.92	0.00	726.46	806.38	3.95	
			סה"כ צריכה	79.92	0.00	726.46	806.38		
4	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	429.73	0.00	2,462.65	2,892.38	0.65	
			2 - 81007765	43.86	0.00	288.21	332.06	0.50	
			1 - 81007907	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 81007907	63.80	0.00	435.59	499.39	0.68	
			3 - 81007907	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 81007907	1,449.99	0.00	9,850.69	11,300.68	15.69	
			8 - 81007907	5,488.01	0.00	43,816.14	49,304.15	78.77	
			סה"כ צריכה	7,475.38	0.00	56,853.29	64,328.67		
5	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,065.87	0.00	5,871.82	6,937.69	12.68	
			2 - 81007805	71.68	0.00	422.48	494.16	1.25	
			8 - 81007805	2,681.78	0.00	15,940.19	18,621.98	34.37	
			5 - 81007907	-95.67	0.00	-389.06	-484.73	1.14	
			סה"כ צריכה	3,723.67	0.00	21,845.43	25,569.10		
6	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-101.71	0.00	-691.39	-793.10	1.18	
			6 - 81007765	732.22	0.00	4,122.93	4,855.15	9.09	
			סה"כ צריכה	630.51	0.00	3,431.54	4,062.05		
7	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	264.59	0.00	1,410.72	1,675.31	10.14	
			סה"כ צריכה	264.59	0.00	1,410.72	1,675.31		
8	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	34.89	0.00	237.04	271.93	0.51	
			סה"כ צריכה	34.89	0.00	237.04	271.93		
9	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	101.71	0.00	691.39	793.10	1.18	
			3 - 81007765	1,277.76	0.00	7,179.49	8,457.25	22.69	
			8 - 81007765	-264.59	0.00	-1,410.72	-1,675.31	10.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,114.88	0.00	6,460.16	7,575.04		
10	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	1,713.10	0.00	11,046.50	12,759.60	2,351,431.68	
			סה"כ צריכה	1,713.10	0.00	11,046.50	12,759.60		
11	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	3 - 81007805	387.95	0.00	2,719.02	3,106.98	10.99	
			סה"כ צריכה	387.95	0.00	2,719.02	3,106.98		
12	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	5 - 81007805	522.29	0.00	3,013.97	3,536.26	11.54	
			סה"כ צריכה	522.29	0.00	3,013.97	3,536.26		
13	30571	קומה 08 - אזורי מלל	4 - 81007805	3.43	0.00	24.03	27.46	0.04	
			סה"כ צריכה	3.43	0.00	24.03	27.46		
14	39037	קומה 09 - פלאפון	7 - 81007805	1,699.44	0.00	10,969.92	12,669.36	22.40	
			סה"כ צריכה	1,699.44	0.00	10,969.92	12,669.36		
15	30580	קומה 5 - וובלנט - SEQENS	6 - 81007907	212.48	0.00	2,049.67	2,262.15	7.32	
			סה"כ צריכה	212.48	0.00	2,049.67	2,262.15		
			סה"כ צריכה	19,644.06	0.00	132,706.78	152,350.84		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				152,350.84		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 19,644.06)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 132,706.78)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57785	מתח גבוה	1 - 01103356	15,074.20	0.00	94,416.80	109,491.00	0.58	
			סה"כ צריכה	15,074.20	0.00	94,416.80	109,491.00		
2	30558	ראשי שנאי 1	1 - 70044501	11,982.02	0.00	88,871.74	100,853.76	171.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11,982.02	0.00	88,871.74	100,853.76		
3	30556	ראשי שנאי 2	1 - 70024121	6,407.81	0.00	38,804.67	45,212.48	89.02	
			סה"כ צריכה	6,407.81	0.00	38,804.67	45,212.48		
4	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	2,730.56	0.00	15,782.14	18,512.70	43.26	
			סה"כ צריכה	2,730.56	0.00	15,782.14	18,512.70		

