

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין ברוש

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/05/25)

תאריך הפקה: 01/06/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53114	*לא לחיוב - סילברגיט - צילרים אלפרדו ואקטיביט	22344518 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	104.92	
			22344522 - 1	2,174.80	0.00	9,507.80	11,682.60	86.88	
			סה"כ צריכה	2,174.80	0.00	9,507.80	11,682.60		
2	30547	אזורי מלל	22048315 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048315 - 2	0.00	0.00	27.40	27.40	5.88	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	27.40	27.40		
3	42054	אזורי מלל לשעבר אריוול	17312850 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	56939	אזורי מלל תעשיות בע"מ (מירקלון לשעבר)	23071153 - 2	26.00	0.00	263.00	289.00	4.89	
			סה"כ צריכה	26.00	0.00	263.00	289.00		
5	56940	אזורי מלל תעשיות בע"מ (צילר מירקלון לשעבר)	23071153 - 3	2,464.00	0.00	11,803.60	14,267.60	55.01	
			סה"כ צריכה	2,464.00	0.00	11,803.60	14,267.60		
6	60082	לפ טרנסטק	22345000 - 1	40.10	0.00	721.60	761.70	20.20	
			סה"כ צריכה	40.10	0.00	721.60	761.70		
7	30551	לא לחיוב - סילברגיט - מ"א - צילרים גג	22048328 - 1	1,897.80	0.00	13,647.60	15,545.40	38.11	
			22048328 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048334 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048347 - 1	2,588.40	0.00	15,019.80	17,608.20	131.75	
			22048347 - 2	3,049.80	0.00	16,623.00	19,672.80	158.83	
			סה"כ צריכה	7,536.00	0.00	45,290.40	52,826.40		
8	60674	מ"א 4-WC	22048328 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39931	משרדי הנהלה קומת קרקע	22048315 - 3	72.20	0.00	659.20	731.40	4.39	
			סה"כ צריכה	72.20	0.00	659.20	731.40		
10	30536	ניהול לוח מרכז מסחרי	22048350 - 3	5,932.20	0.00	32,130.00	38,062.20	146.31	
			סה"כ צריכה	5,932.20	0.00	32,130.00	38,062.20		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	30508	סלקום	22048325 - 1	602.45	0.00	3,872.00	4,474.45	6.82	
			סה"כ צריכה	602.45	0.00	3,872.00	4,474.45		
12	30554	פארק אזורים - ציבורי	22048315 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048315 - 2	0.00	0.00	-27.40	-27.40	5.88	
			22048315 - 3	-72.20	0.00	-659.20	-731.40	4.39	
			22048321 - 2	37.20	0.00	223.60	260.80	2.08	
			22048321 - 3	18.40	0.00	666.20	684.60	7.01	
			22048321 - 4	0.00	0.00	389.70	389.70	6.44	
			22048325 - 1	-602.45	0.00	-3,872.00	-4,474.45	6.82	
			22048328 - 2	4.10	0.00	332.30	336.40	5.48	
			22048334 - 2	54.20	0.00	213.00	267.20	1.04	
			22048348 - 4	1,227.40	0.00	4,707.80	5,935.20	14.49	
			22048349 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			22048349 - 2	702.60	0.00	4,583.73	5,286.33	17.35	
			22048349 - 3	345.60	0.00	1,788.54	2,134.14	11.55	
			22048349 - 4	0.00	0.00	22.40	22.40	53.69	
			22048356 - 4	1,638.20	0.00	9,215.20	10,853.40	19.40	
			22048357 - 3	450.80	0.00	2,892.00	3,342.80	10.47	
			סה"כ צריכה	3,803.85	0.00	20,475.87	24,279.72		
13	30537	ק. 2 אלגוסק	22048356 - 3	5,148.40	0.00	33,278.40	38,426.80	85.26	
			סה"כ צריכה	5,148.40	0.00	33,278.40	38,426.80		
14	51431	קומה 01 פנטרה מא	21055056 - 2	43.20	0.00	125.50	168.70	4.71	
			סה"כ צריכה	43.20	0.00	125.50	168.70		
15	51429	קומה 01 פנטרה מאור וכח	21055056 - 3	270.40	0.00	1,603.20	1,873.60	11.10	
			סה"כ צריכה	270.40	0.00	1,603.20	1,873.60		
16	44604	קומה 03-אזורי מלל (דולר לשעבר)	22048347 - 4	0.00	0.00	0.80	0.80	1.30	
			22048348 - 3	0.00	0.00	0.40	0.40	1.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.20	1.20		
17	48067	קומה 04 - חברת פנטרה	22048357 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	36682	קומה 05 - פסיס	22048348 - 2	2,488.40	0.00	14,242.00	16,730.40	40.27	
			סה"כ צריכה	2,488.40	0.00	14,242.00	16,730.40		
19	54388	קומה 06 - קינדריל	22048356 - 1	1,282.80	0.00	7,520.80	8,803.60	24.90	
			סה"כ צריכה	1,282.80	0.00	7,520.80	8,803.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	54389	קומה 07 - ננוקס	22048348 - 1	826.00	0.00	5,010.80	5,836.80	19.74	
			סה"כ צריכה	826.00	0.00	5,010.80	5,836.80		
21	53376	קומה 08 - ננוקס	22048334 - 4	742.80	0.00	3,909.20	4,652.00	15.65	
			סה"כ צריכה	742.80	0.00	3,909.20	4,652.00		
			22048357 - 4	410.00	0.00	2,206.00	2,616.00	11.52	
			סה"כ צריכה	410.00	0.00	2,206.00	2,616.00		
22	32083	קומה 4- לוגיקה	22048356 - 2	1,321.60	0.00	5,211.20	6,532.80	24.49	
			22048357 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,321.60	0.00	5,211.20	6,532.80		
			סה"כ צריכה	35,185.20	0.00	197,859.17	233,044.37		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				233,044.37		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (35,185.20 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (197,859.17 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52722	לא להפקה	20281501 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055056 - 1	21.20	0.00	73.20	94.40	4.31	
			21055056 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048312 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048312 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048312 - 3	15.30	0.00	98.85	114.15	0.16	
			22048312 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048315 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048321 - 1	49.80	0.00	319.60	369.40	1.62	
			22048325 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048325 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048325 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048328 - 3	3,493.60	0.00	18,206.40	21,700.00	77.49	
			22048334 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048347 - 3	568.80	0.00	2,605.00	3,173.80	14.72	
			22048350 - 2	498.80	0.00	2,663.60	3,162.40	14.52	
			22048350 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	65.55	
			22048357 - 2	609.60	0.00	2,020.00	2,629.60	7.91	
			סה"כ צריכה	5,257.10	0.00	25,986.65	31,243.75		
2	42433	ניהול לוח מרכז- מונים נמצאים בבנין אלון	17313083 - 1	2,077.70	0.00	12,515.90	14,593.60	21.40	
			17313084 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	
			סה"כ צריכה	2,077.70	0.00	12,515.90	14,593.60		
3	55728	ראשי גנרטור שנאי 1	23000474 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	55729	ראשי גנרטור שנאי 2	22344668 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	238.25	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	55726	שנאי 1	23000474 - 1	17,915.00	0.00	100,897.50	118,812.50	430.33	
			סה"כ צריכה	17,915.00	0.00	100,897.50	118,812.50		
6	55727	שנאי 2	22344669 - 1	17,112.20	0.00	99,963.70	117,075.90	554.00	
			סה"כ צריכה	17,112.20	0.00	99,963.70	117,075.90		

