



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/05/25)

תאריך הפקה: 05/06/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	41.87	9,720.60	8,531.40	0.00	1,189.20	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		9,720.60	8,531.40	0.00	1,189.20	סה"כ צריכה			
		9,720.60	8,531.40	0.00	1,189.20	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	9,720.60					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 1,189.20)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 8,531.40)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 1	לא להפקה	60800	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	131.60	2,113.10	1,875.90	0.00	237.20	21262477 - 1	צילר 1	50117	2
		2,113.10	1,875.90	0.00	237.20	סה"כ צריכה			
	184.88	2,913.20	2,546.00	0.00	367.20	21262478 - 1	צילר 2	50118	3
		2,913.20	2,546.00	0.00	367.20	סה"כ צריכה			
	180.16	1,459.20	1,275.40	0.00	183.80	20281854 - 1	צילר 3	50513	4
		1,459.20	1,275.40	0.00	183.80	סה"כ צריכה			

