



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 08/06/25

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש


תקופת דוח: (10/05/25 - 01/05/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14536	**צילר 24/7 חריג	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	14543	**צילר 24/7 רגיל	21055300 - 3	0.00	0.00	14.00	14.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	14.00	14.00		
3	14507	אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מטבח ק. 12	81022632 - 4	9.92	0.00	66.19	76.11	1.33	
			סה"כ צריכה	9.92	0.00	66.19	76.11		
4	14509	אוויר צח ומשאבות חריג	21055301 - 2	191.04	0.00	3,043.68	3,234.72		
			סה"כ צריכה	191.04	0.00	3,043.68	3,234.72		
5	14544	אוויר צח ומשאבות רגיל	21055301 - 2	285.60	0.00	1,269.60	1,555.20		
			סה"כ צריכה	285.60	0.00	1,269.60	1,555.20		
6	14520	אוטורן בע"מ	81022632 - 5	148.00	0.00	910.80	1,058.80	12.90	
			סה"כ צריכה	148.00	0.00	910.80	1,058.80		
7	14519	הולמס פלייס - שלט	81022632 - 7	20.20	0.00	93.60	113.80	1.15	
			סה"כ צריכה	20.20	0.00	93.60	113.80		
8	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	21055300 - 1	0.00	0.00	190.30	190.30	7.50	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	190.30	190.30		
9	59975	חברת סקאלה	21262380 - 1	40.20	0.00	423.10	463.30	32.32	
			סה"כ צריכה	40.20	0.00	423.10	463.30		
10	29047	חניון P1+P2 F123	18017237 - 1	281.40	0.00	2,430.90	2,712.30	13.46	
			סה"כ צריכה	281.40	0.00	2,430.90	2,712.30		
11	29048	חניון P3 F121	18017237 - 2	133.40	0.00	1,126.40	1,259.80	29.33	
			סה"כ צריכה	133.40	0.00	1,126.40	1,259.80		
12	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	18017237 - 3	95.60	0.00	409.70	505.30	4.43	
			סה"כ צריכה	95.60	0.00	409.70	505.30		
13	14522	לוח חשמל ראשי גג	21055300 - 2	3,208.00	0.00	26,400.00	29,608.00	264.26	
			סה"כ צריכה	3,208.00	0.00	26,400.00	29,608.00		
14	14524	מגדל קירור	16048035 - 1	246.00	0.00	2,164.40	2,410.40	40.21	
			סה"כ צריכה	246.00	0.00	2,164.40	2,410.40		
15	61825	מליסרון (מעבדה לשעבר)	17312960 - 1	1.60	0.00	13.60	15.20	9.80	
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	13.60	15.20		
16	54371	מליסרון ק. 7 (חדר מדפסות)	81022258 - 7	9.26	0.00	65.68	74.94	0.70	
			סה"כ צריכה	9.26	0.00	65.68	74.94		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	14526	מעלית 10	4 - 16048035	24.30	0.00	126.20	150.50	3.96	
			סה"כ צריכה	24.30	0.00	126.20	150.50		
18	14527	מעלית 11	3 - 16048035	16.90	0.00	113.10	130.00	1.33	
			סה"כ צריכה	16.90	0.00	113.10	130.00		
19	14531	ספרינקלרים	2 - 16048035	50.40	0.00	412.80	463.20	13.66	
			סה"כ צריכה	50.40	0.00	412.80	463.20		
20	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברבנל	1 - 21262381	1.90	0.00	10.60	12.50	1.47	
			סה"כ צריכה	1.90	0.00	10.60	12.50		
21	14533	צילר 16.1 חריג	4 - 21055301	0.00	0.00	-5.2386894822121 E-11	-5.2386894822121 E-11		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	-5.2386894822121 E-11	-5.2386894822121 E-11		
22	14540	צילר 16.1 רגיל	4 - 21055301	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	14534	צילר 16.2 חריג	1 - 21055301	234.72	0.00	4,462.08	4,696.80		
			סה"כ צריכה	234.72	0.00	4,462.08	4,696.80		
24	14541	צילר 16.2 רגיל	1 - 21055301	589.44	0.00	3,204.48	3,793.92		
			סה"כ צריכה	589.44	0.00	3,204.48	3,793.92		
25	48024	צילר 16.3 חריג	3 - 21055301	0.00	0.00	5.2386894822121E-11	5.2386894822121E-11		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.2386894822121E-11	5.2386894822121E-11		
26	14542	צילר 16.3 רגיל	3 - 21055301	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,587.88	0.00	46,951.22	52,539.09		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש				52,539.09		
			הפרש באחזים						



- פסגה (Kwh 5,587.88) 11%
- גבע (Kwh 0.00) 0%
- שפל (Kwh 46,951.22) 89%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48028	**צילר 24/7 מלא	21055300 - 3	0.00	0.00	13.80	13.80	17.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	13.80	13.80		
2	48022	אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	503.52	0.00	4,391.52	4,895.04	42.24	
			סה"כ צריכה	503.52	0.00	4,391.52	4,895.04		
3	48027	צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	48020	צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	889.92	0.00	7,718.40	8,608.32	116.26	
			סה"כ צריכה	889.92	0.00	7,718.40	8,608.32		
5	14535	צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

