

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 08/06/25


דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/05/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14536	**צילר 24/7 חריג	3 - 21055300	0.00	0.00	-917,983.60	-917,983.60		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	-917,983.60	-917,983.60		
2	14543	**צילר 24/7 רגיל	3 - 21055300	458,994.20	0.00	32.80	459,027.00		
			סה"כ צריכה	458,994.20	0.00	32.80	459,027.00		
3	14507	אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מטבח ק. 12	4 - 81022632	34.29	0.00	224.00	258.29	1.78	
			סה"כ צריכה	34.29	0.00	224.00	258.29		
4	14509	אוויר צח ומשאבות חריג	2 - 21055301	-354,862.81	0.00	658,700.77	303,837.96		
			סה"כ צריכה	-354,862.81	0.00	658,700.77	303,837.96		
5	14544	אוויר צח ומשאבות רגיל	2 - 21055301	-538,116.21	0.00	548,188.49	10,072.28		
			סה"כ צריכה	-538,116.21	0.00	548,188.49	10,072.28		
6	14520	אוטורן בע"מ	5 - 81022632	420.50	0.00	2,823.60	3,244.10	12.90	
			סה"כ צריכה	420.50	0.00	2,823.60	3,244.10		
7	14519	הולמס פלייס - שלט	7 - 81022632	63.45	0.00	286.75	350.20	1.15	
			סה"כ צריכה	63.45	0.00	286.75	350.20		
8	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	1 - 21055300	0.00	0.00	676.90	676.90	32.77	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	676.90	676.90		
9	59975	חברת סקאלה	1 - 21262380	126.80	0.00	1,301.80	1,428.60	32.32	
			סה"כ צריכה	126.80	0.00	1,301.80	1,428.60		
10	29047	חניון P1+P2 F123	1 - 18017237	1,120.90	0.00	7,320.20	8,441.10	14.41	
			סה"כ צריכה	1,120.90	0.00	7,320.20	8,441.10		
11	29048	חניון P3 F121	2 - 18017237	515.90	0.00	3,723.00	4,238.90	32.36	
			סה"כ צריכה	515.90	0.00	3,723.00	4,238.90		
12	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	3 - 18017237	381.70	0.00	1,185.50	1,567.20	4.49	
			סה"כ צריכה	381.70	0.00	1,185.50	1,567.20		
13	14522	לוח חשמל ראשי גג	2 - 21055300	13,802.00	0.00	88,072.00	101,874.00	348.26	
			סה"כ צריכה	13,802.00	0.00	88,072.00	101,874.00		
14	14524	מגדלל קירור	1 - 16048035	1,077.40	0.00	7,617.60	8,695.00	40.40	
			סה"כ צריכה	1,077.40	0.00	7,617.60	8,695.00		
15	61825	מליסרון (מעבדה לשעבר)	1 - 17312960	6.40	0.00	40.70	47.10	9.80	
			סה"כ צריכה	6.40	0.00	40.70	47.10		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	54371	מליסרון ק. 7 (חדר מדפסות)	7 - 81022258	35.70	0.00	219.46	255.16	0.74	
		סה"כ צריכה		35.70	0.00	219.46	255.16		
17	14526	מעלית 10	4 - 16048035	100.20	0.00	401.40	501.60	3.96	
		סה"כ צריכה		100.20	0.00	401.40	501.60		
18	14527	מעלית 11	3 - 16048035	68.00	0.00	348.70	416.70	1.33	
		סה"כ צריכה		68.00	0.00	348.70	416.70		
19	14531	ספרינקלרים	2 - 16048035	204.40	0.00	1,421.40	1,625.80	22.43	
		סה"כ צריכה		204.40	0.00	1,421.40	1,625.80		
20	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברבנל	1 - 21262381	4.50	0.00	24.10	28.60	1.47	
		סה"כ צריכה		4.50	0.00	24.10	28.60		
21	14533	צילר 16.1 חריג	4 - 21055301	-295,410.72	0.00	295,440.00	29.28		
		סה"כ צריכה		-295,410.72	0.00	295,440.00	29.28		
22	14540	צילר 16.1 רגיל	4 - 21055301	-295,410.72	0.00	295,453.92	43.20		
		סה"כ צריכה		-295,410.72	0.00	295,453.92	43.20		
23	14534	צילר 16.2 חריג	1 - 21055301	-506,472.90	0.00	716,208.07	209,735.17		
		סה"כ צריכה		-506,472.90	0.00	716,208.07	209,735.17		
24	14541	צילר 16.2 רגיל	1 - 21055301	-517,370.23	0.00	549,783.54	32,413.31		
		סה"כ צריכה		-517,370.23	0.00	549,783.54	32,413.31		
25	48024	צילר 16.3 חריג	3 - 21055301	-420,900.96	0.00	423,932.16	3,031.20		
		סה"כ צריכה		-420,900.96	0.00	423,932.16	3,031.20		
26	14542	צילר 16.3 רגיל	3 - 21055301	-420,900.96	0.00	420,900.96	-2.328306436538 7E-10		
		סה"כ צריכה		-420,900.96	0.00	420,900.96	-2.328306436538 7E-10		
		סה"כ צריכה		-2,872,489.17	0.00	3,106,344.22	233,855.05		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					233,855.05		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (-2,872,489.17 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (3,106,344.22 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48028	**צילר 24/7 מלא	3 - 21055300	0.00	0.00	18.20	18.20	17.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	18.20	18.20		
2	48022	אוויר צח ומשאבות מלא	2 - 21055301	2,016.96	0.00	13,153.44	15,170.40	59.19	
			סה"כ צריכה	2,016.96	0.00	13,153.44	15,170.40		
3	48027	צילר 16.1 מלא	4 - 21055301	0.00	0.00	21.12	21.12	48.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	21.12	21.12		
4	48020	צילר 16.2 מלא	1 - 21055301	4,398.24	0.00	29,013.60	33,411.84	160.00	
			סה"כ צריכה	4,398.24	0.00	29,013.60	33,411.84		
5	14535	צילר 16.3 גג מלא	3 - 21055301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

