

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 09/06/25

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש


תקופת דוח: (26/05/25 - 01/05/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14536	**צילר 24/7 חריג	3 - 21055300	0.00	0.00	-458,994.20	-458,994.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	-458,994.20	-458,994.20		
2	14543	**צילר 24/7 רגיל	3 - 21055300	0.00	0.00	37.60	37.60		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	37.60	37.60		
3	14507	אדטרן נטוורקדס ישראל בעמ מטבח ק. 12	4 - 81022632	30.77	0.00	183.12	213.89	1.33	
			סה"כ צריכה	30.77	0.00	183.12	213.89		
4	14509	אוויר צח ומשאבות חריג	2 - 21055301	-355,434.40	0.00	-1,491,228.96	-1,846,663.36		
			סה"כ צריכה	-355,434.40	0.00	-1,491,228.96	-1,846,663.36		
5	14544	אוויר צח ומשאבות רגיל	2 - 21055301	1,942.24	0.00	7,285.76	9,228.00		
			סה"כ צריכה	1,942.24	0.00	7,285.76	9,228.00		
6	14520	אוטורן בע"מ	5 - 81022632	392.40	0.00	2,366.80	2,759.20	12.90	
			סה"כ צריכה	392.40	0.00	2,366.80	2,759.20		
7	14519	הולמס פלייס - שלט	7 - 81022632	56.80	0.00	236.95	293.75	1.15	
			סה"כ צריכה	56.80	0.00	236.95	293.75		
8	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	1 - 21055300	0.00	0.00	571.35	571.35	32.77	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	571.35	571.35		
9	59975	חברת סקאלה	1 - 21262380	124.60	0.00	1,053.50	1,178.10	32.32	
			סה"כ צריכה	124.60	0.00	1,053.50	1,178.10		
10	29047	חניון P1+P2 F123	1 - 18017237	952.50	0.00	6,132.30	7,084.80	14.41	
			סה"כ צריכה	952.50	0.00	6,132.30	7,084.80		
11	29048	חניון P3 F121	2 - 18017237	460.50	0.00	3,005.80	3,466.30	32.36	
			סה"כ צריכה	460.50	0.00	3,005.80	3,466.30		
12	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	3 - 18017237	324.20	0.00	989.90	1,314.10	4.49	
			סה"כ צריכה	324.20	0.00	989.90	1,314.10		
13	14522	לוח חשמל ראשי גג	2 - 21055300	11,722.00	0.00	73,732.00	85,454.00	348.26	
			סה"כ צריכה	11,722.00	0.00	73,732.00	85,454.00		
14	14524	מגדלל קירור	1 - 16048035	929.00	0.00	6,514.20	7,443.20	40.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	929.00	0.00	6,514.20	7,443.20		
15	61825	מליסרון (מעבדה לשעבר)	1 - 17312960	5.40	0.00	34.10	39.50	9.80	
			סה"כ צריכה	5.40	0.00	34.10	39.50		
16	54371	מליסרון ק. 7 (חדר מדפסות)	7 - 81022258	31.86	0.00	181.15	213.01	0.70	
			סה"כ צריכה	31.86	0.00	181.15	213.01		
17	14526	מעלית 10	4 - 16048035	84.70	0.00	334.90	419.60	3.96	
			סה"כ צריכה	84.70	0.00	334.90	419.60		
18	14527	מעלית 11	3 - 16048035	57.60	0.00	290.30	347.90	1.33	
			סה"כ צריכה	57.60	0.00	290.30	347.90		
19	14531	ספרינקלרים	2 - 16048035	165.80	0.00	1,200.20	1,366.00	22.43	
			סה"כ צריכה	165.80	0.00	1,200.20	1,366.00		
20	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברבנל	1 - 21262381	4.50	0.00	23.20	27.70	1.47	
			סה"כ צריכה	4.50	0.00	23.20	27.70		
21	14533	צילר 16.1 חריג	4 - 21055301	-295,410.72	0.00	-886,202.88	-1,181,613.60		
			סה"כ צריכה	-295,410.72	0.00	-886,202.88	-1,181,613.60		
22	14540	צילר 16.1 רגיל	4 - 21055301	0.00	0.00	43.20	43.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	43.20	43.20		
23	14534	צילר 16.2 חריג	1 - 21055301	-508,028.64	0.00	-1,345,112.64	-1,853,141.28		
			סה"כ צריכה	-508,028.64	0.00	-1,345,112.64	-1,853,141.28		
24	14541	צילר 16.2 רגיל	1 - 21055301	4,711.04	0.00	25,289.92	30,000.96		
			סה"כ צריכה	4,711.04	0.00	25,289.92	30,000.96		
25	48024	צילר 16.3 חריג	3 - 21055301	-420,900.96	0.00	-1,259,671.68	-1,680,572.64		
			סה"כ צריכה	-420,900.96	0.00	-1,259,671.68	-1,680,572.64		
26	14542	צילר 16.3 רגיל	3 - 21055301	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-1,557,778.81	0.00	-5,311,704.11	-6,869,482.92		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					-6,869,482.92		
		הפרש באחוזים							





■ פסגה (-1,557,778.81 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (-5,311,704.11 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48028	**צילר 24/7 מלא	21055300 - 3	0.00	0.00	18.20	18.20	17.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	18.20			
2	48022	אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	1,712.16	0.00	11,025.60	12,737.76	59.19	
			סה"כ צריכה	1,712.16	0.00	11,025.60			
3	48027	צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	21.12	21.12	48.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	21.12			
4	48020	צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	3,701.76	0.00	24,225.60	27,927.36	160.00	
			סה"כ צריכה	3,701.76	0.00	24,225.60			
5	14535	צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00			

