

### דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 09/06/25

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש

תקופת דוח: (20/05/25 - 01/05/25)


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14536	**צילר 24/7 חריג	3 - 21055300	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	14543	**צילר 24/7 רגיל	3 - 21055300	0.00	0.00	37.60	37.60		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	37.60	37.60		
3	14507	אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מטבח ק. 12	4 - 81022632	25.15	0.00	136.43	161.58	1.33	
			סה"כ צריכה	25.15	0.00	136.43	161.58		
4	14509	אוויר צח ומשאבות חריג	2 - 21055301	-355,665.76	0.00	-954,375.84	-1,310,041.60		
			סה"כ צריכה	-355,665.76	0.00	-954,375.84	-1,310,041.60		
5	14544	אוויר צח ומשאבות רגיל	2 - 21055301	1,564.00	0.00	5,636.48	7,200.48		
			סה"כ צריכה	1,564.00	0.00	5,636.48	7,200.48		
6	14520	אוטורן בע"מ	5 - 81022632	316.70	0.00	1,822.50	2,139.20	12.90	
			סה"כ צריכה	316.70	0.00	1,822.50	2,139.20		
7	14519	הולמס פלייס - שלט	7 - 81022632	46.85	0.00	179.60	226.45	1.15	
			סה"כ צריכה	46.85	0.00	179.60	226.45		
8	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	1 - 21055300	0.00	0.00	427.15	427.15	32.77	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	427.15	427.15		
9	59975	חברת סקאלה	1 - 21262380	100.20	0.00	858.90	959.10	32.32	
			סה"כ צריכה	100.20	0.00	858.90	959.10		
10	29047	חניון P1+P2 F123	1 - 18017237	728.80	0.00	4,725.80	5,454.60	14.41	
			סה"כ צריכה	728.80	0.00	4,725.80	5,454.60		
11	29048	חניון P3 F121	2 - 18017237	355.60	0.00	2,310.60	2,666.20	32.36	
			סה"כ צריכה	355.60	0.00	2,310.60	2,666.20		
12	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	3 - 18017237	247.80	0.00	763.10	1,010.90	4.49	
			סה"כ צריכה	247.80	0.00	763.10	1,010.90		
13	14522	לוח חשמל ראשי גג	2 - 21055300	8,812.00	0.00	55,826.00	64,638.00	348.26	
			סה"כ צריכה	8,812.00	0.00	55,826.00	64,638.00		
14	14524	מגדלל קירור	1 - 16048035	683.40	0.00	4,823.20	5,506.60	40.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	683.40	0.00	4,823.20	5,506.60		
15	61825	מליסרון (מעבדה לשעבר)	1 - 17312960	4.20	0.00	26.20	30.40	9.80	
			סה"כ צריכה	4.20	0.00	26.20	30.40		
16	54371	מליסרון ק. 7 (חדר מדפסות)	7 - 81022258	24.02	0.00	133.73	157.75	0.70	
			סה"כ צריכה	24.02	0.00	133.73	157.75		
17	14526	מעלית 10	4 - 16048035	63.30	0.00	253.80	317.10	3.96	
			סה"כ צריכה	63.30	0.00	253.80	317.10		
18	14527	מעלית 11	3 - 16048035	43.20	0.00	221.20	264.40	1.33	
			סה"כ צריכה	43.20	0.00	221.20	264.40		
19	14531	ספרינקלרים	2 - 16048035	130.80	0.00	895.40	1,026.20	22.43	
			סה"כ צריכה	130.80	0.00	895.40	1,026.20		
20	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברנבל	1 - 21262381	4.40	0.00	23.10	27.50	1.47	
			סה"כ צריכה	4.40	0.00	23.10	27.50		
21	14533	צילר 16.1 חריג	4 - 21055301	-295,410.72	0.00	-590,792.16	-886,202.88		
			סה"כ צריכה	-295,410.72	0.00	-590,792.16	-886,202.88		
22	14540	צילר 16.1 רגיל	4 - 21055301	0.00	0.00	43.20	43.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	43.20	43.20		
23	14534	צילר 16.2 חריג	1 - 21055301	-508,380.00	0.00	-828,309.60	-1,336,689.60		
			סה"כ צריכה	-508,380.00	0.00	-828,309.60	-1,336,689.60		
24	14541	צילר 16.2 רגיל	1 - 21055301	3,701.12	0.00	18,243.52	21,944.64		
			סה"כ צריכה	3,701.12	0.00	18,243.52	21,944.64		
25	48024	צילר 16.3 חריג	3 - 21055301	-420,900.96	0.00	-838,770.72	-1,259,671.68		
			סה"כ צריכה	-420,900.96	0.00	-838,770.72	-1,259,671.68		
26	14542	צילר 16.3 רגיל	3 - 21055301	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-1,563,505.90	0.00	-3,114,860.81	-4,678,366.70		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					-4,678,366.70		
		הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh -1,563,505.90)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh -3,114,860.81)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48028	צילר 24/7 מלא**	21055300 - 3	0.00	0.00	18.20	18.20	17.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	18.20	18.20		
2	48022	אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	1,309.44	0.00	8,495.04	9,804.48	59.19	
			סה"כ צריכה	1,309.44	0.00	8,495.04	9,804.48		
3	48027	צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	21.12	21.12	48.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	21.12	21.12		
4	48020	צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	2,694.24	0.00	17,957.28	20,651.52	134.28	
			סה"כ צריכה	2,694.24	0.00	17,957.28	20,651.52		
5	14535	צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

