



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 09/06/25

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש

תקופת דוח: (13/05/25 - 01/05/25)


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14536	**צילר 24/7 חריג	3 - 21055300	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	14543	**צילר 24/7 רגיל	3 - 21055300	0.00	0.00	28.00	28.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	28.00	28.00		
3	14507	אדטרן נטוורקדס ישראל בעמ מטבח ק. 12	4 - 81022632	15.01	0.00	89.89	104.90	1.33	
			סה"כ צריכה	15.01	0.00	89.89	104.90		
4	14509	אוויר צח ומשאבות חריג	2 - 21055301	604.80	0.00	112,580.64	113,185.44		
			סה"כ צריכה	604.80	0.00	112,580.64	113,185.44		
5	14544	אוויר צח ומשאבות רגיל	2 - 21055301	921.60	0.00	3,561.60	4,483.20		
			סה"כ צריכה	921.60	0.00	3,561.60	4,483.20		
6	14520	אוטורן בע"מ	5 - 81022632	185.50	0.00	1,118.80	1,304.30	12.90	
			סה"כ צריכה	185.50	0.00	1,118.80	1,304.30		
7	14519	הולמס פלייס - שלט	7 - 81022632	30.30	0.00	117.60	147.90	1.15	
			סה"כ צריכה	30.30	0.00	117.60	147.90		
8	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	1 - 21055300	0.00	0.00	300.75	300.75	7.50	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	300.75	300.75		
9	59975	חברת סקאלה	1 - 21262380	69.00	0.00	592.10	661.10	32.32	
			סה"כ צריכה	69.00	0.00	592.10	661.10		
10	29047	חניון P1+P2 F123	1 - 18017237	450.70	0.00	3,093.10	3,543.80	14.41	
			סה"כ צריכה	450.70	0.00	3,093.10	3,543.80		
11	29048	חניון P3 F121	2 - 18017237	225.40	0.00	1,484.80	1,710.20	29.33	
			סה"כ צריכה	225.40	0.00	1,484.80	1,710.20		
12	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	3 - 18017237	153.10	0.00	504.50	657.60	4.46	
			סה"כ צריכה	153.10	0.00	504.50	657.60		
13	14522	לוח חשמל ראשי גג	2 - 21055300	5,376.00	0.00	35,844.00	41,220.00	278.54	
			סה"כ צריכה	5,376.00	0.00	35,844.00	41,220.00		
14	14524	מגדלל קירור	1 - 16048035	425.40	0.00	3,230.20	3,655.60	40.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	425.40	0.00	3,230.20	3,655.60		
15	61825	מליסרון (מעבדה לשעבר)	17312960 - 1	2.60	0.00	17.20	19.80	9.80	
			סה"כ צריכה	2.60	0.00	17.20	19.80		
16	54371	מליסרון ק. 7 (חדר מדפסות)	81022258 - 7	13.89	0.00	83.72	97.61	0.70	
			סה"כ צריכה	13.89	0.00	83.72	97.61		
17	14526	מעלית 10	16048035 - 4	38.90	0.00	166.70	205.60	3.96	
			סה"כ צריכה	38.90	0.00	166.70	205.60		
18	14527	מעלית 11	16048035 - 3	27.00	0.00	145.90	172.90	1.33	
			סה"כ צריכה	27.00	0.00	145.90	172.90		
19	14531	ספרינקלים	16048035 - 2	90.40	0.00	584.80	675.20	22.43	
			סה"כ צריכה	90.40	0.00	584.80	675.20		
20	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברבנל	21262381 - 1	3.50	0.00	17.10	20.60	1.47	
			סה"כ צריכה	3.50	0.00	17.10	20.60		
21	14533	צילר 16.1 חריג	21055301 - 4	0.00	0.00	29.28	29.28		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	29.28	29.28		
22	14540	צילר 16.1 רגיל	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	14534	צילר 16.2 חריג	21055301 - 1	803.52	0.00	186,138.24	186,941.76		
			סה"כ צריכה	803.52	0.00	186,138.24	186,941.76		
24	14541	צילר 16.2 רגיל	21055301 - 1	2,177.28	0.00	10,877.76	13,055.04		
			סה"כ צריכה	2,177.28	0.00	10,877.76	13,055.04		
25	48024	צילר 16.3 חריג	21055301 - 3	0.00	0.00	3,031.20	3,031.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3,031.20	3,031.20		
26	14542	צילר 16.3 רגיל	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,613.90	0.00	363,637.88	375,251.78		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				375,251.78		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 11,613.90)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 363,637.88)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48028	צילר 24/7 מלא**	21055300 - 3	0.00	0.00	13.80	13.80	17.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	13.80	13.80		
2	48022	אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	805.44	0.00	5,602.56	6,408.00	42.24	
			סה"כ צריכה	805.44	0.00	5,602.56	6,408.00		
3	48027	צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	48020	צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	1,610.88	0.00	11,180.64	12,791.52	126.26	
			סה"כ צריכה	1,610.88	0.00	11,180.64	12,791.52		
5	14535	צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

