


דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (30/04/25 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 10/06/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	855.82	475,435.20	397,360.80	0.00	78,074.40	18017314 - 1	צילר 4 - 120 טון	31720	1
		475,435.20	397,360.80	0.00	78,074.40	סה"כ צריכה			
	548.18	279,678.00	194,182.00	18,770.00	66,726.00	18017298 - 2	צילר 1 - 100 טון	31719	2
		279,678.00	194,182.00	18,770.00	66,726.00	סה"כ צריכה			
	841.93	697,395.60	513,592.80	32,059.60	151,743.20	18017298 - 1	צילר 2 - 80 טון	31718	3
		697,395.60	513,592.80	32,059.60	151,743.20	סה"כ צריכה			
							צילר 3 - 80 טון	32751	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	421.15	271,232.40	225,140.80	0.00	46,091.60	18017318 - 1	צילר 5 תגה 60 טון	31717	5
		271,232.40	225,140.80	0.00	46,091.60	סה"כ צריכה			
		1,723,741.20	1,330,276.40	50,829.60	342,635.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		1,723,741.20				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			

