



דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (31/05/25 - 01/05/25)

תאריך הפקה: 10/06/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	165.54	49,334.00	42,605.60	0.00	6,728.40	18017314 - 1	צילר 4 - 120 טון	31720	1
		49,334.00	42,605.60	0.00	6,728.40	סה"כ צריכה			
	113.89	30,333.60	26,534.80	0.00	3,798.80	18017298 - 2	צילר 1 - 100 טון	31719	2
		30,333.60	26,534.80	0.00	3,798.80	סה"כ צריכה			
	148.36	58,587.20	50,759.60	0.00	7,827.60	18017298 - 1	צילר 2 - 80 טון	31718	3
		58,587.20	50,759.60	0.00	7,827.60	סה"כ צריכה			
	107.30	29,421.20	26,060.40	0.00	3,360.80	23070917 - 2	צילר 3 - 80 טון	32751	4
		29,421.20	26,060.40	0.00	3,360.80	סה"כ צריכה			
	89.33	29,750.80	25,892.00	0.00	3,858.80	18017318 - 1	צילר 5 תגה 60 טון	31717	5
		29,750.80	25,892.00	0.00	3,858.80	סה"כ צריכה			
		197,426.80	171,852.40	0.00	25,574.40	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		197,426.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			

